

Easy Harmony ET5

用户指南

EIO0000005639.01
07/2025

法律声明

本文档中提供的信息包含与产品/解决方案相关的一般说明、技术特性和/或建议。

本文档不应替代详细调研、或运营及场所特定的开发或平面示意图。它不用于判定产品/解决方案对于特定用户应用的适用性或可靠性。任何此类用户都有责任就相关特定应用场合或使用方面，对产品/解决方案执行或者由所选择的任何业内专家（集成师、规格指定者等）对产品/解决方案执行适当且全面的风险分析、评估和测试。

施耐德电气品牌以及本文档中涉及的施耐德电气及其附属公司的任何商标均是施耐德电气或其附属公司的财产。所有其他品牌均为其各自所有者的商标。

本文档及其内容受适用版权法保护，并且仅供参考使用。未经施耐德电气事先书面许可，不得出于任何目的，以任何形式或方式（电子、机械、影印、录制或其他方式）复制或传播本文档的任何部分。

对于将本文档 或其内容用作商业用途的行为，施耐德电气未授予任何权利或许可，但以“原样”为基础进行咨询的非独占个人许可除外。

对于本文档或其内容或其格式，施耐德电气有权随时修改或更新，恕不另行通知。

在适用法律允许的范围内，对于本文档信息内容中的任何错误或遗漏，以及对本文档内容的任何非预期使用或误用，施耐德电气及其附属公司不会承担任何责任或义务。

目录

安全信息	4
关于文档	5
网络安全	10
网络安全指南	10
概述	11
部件号	11
装箱物品	11
认证与标准	12
设备连接	14
系统设计	14
附件	14
部件标识	15
部件标识	15
规格	16
一般规格	16
电气规格	16
环境规格	16
结构规格	17
功能规格	18
显示规格	18
触摸面板	18
内存	19
时钟	19
接口规格	19
各接口规格	19
接口连接	20
串行接口	20
尺寸	22
外部尺寸(HMIET5400)	22
外部尺寸(HMIET5500)	24
安装和接线	26
安装	26
集成到终端使用产品的注意事项	26
安装需求	26
面板开孔尺寸	27
安装步骤	28
拆卸步骤	30
电源接线	31
DC 电源线准备	31
如何连接 DC 电源线	32
电源注意事项	33
接地	33
维护	35
定期清洁	35
定期检查事项	35

安全信息

重要信息

在试图安装、操作、维修或维护设备之前，请仔细阅读下述说明并通过查看来熟悉设备。下述特定信息可能会在本文其他地方或设备上出现，提示用户潜在的危险，或者提醒注意有关阐明或简化某一过程的信息。



在“危险”或“警告”标签上添加此符号表示存在触电危险，如果不遵守使用说明，会导致人身伤害。



这是提醒注意安全的符号。提醒用户可能存在人身伤害的危险。请遵守所有带此符号的安全注意事项，以避免可能的人身伤害甚至死亡。

⚠ 危险
危险 表示若不加以避免,将会导致严重人身伤害甚至死亡的危险情况。
⚠ 警告
警告 表示若不加以避免,可能会导致严重人身伤害甚至死亡的危险情况。
⚠ 小心
小心 表示若不加以避免,可能会导致轻微或中度人身伤害的危险情况。
注意
注意 用于表示与人身伤害无关的危害。

请注意

电气设备的安装、操作、维修和维护工作仅限于有资质的人员执行。施耐德电气不承担由于使用本资料所引起的任何后果。

有资质的人员是指掌握与电气设备的制造和操作及其安装相关的技能和知识的人员，他们经过安全培训能够发现和避免相关的危险。

关于文档

文档范围

Easy Harmony ET5 是工业或工厂自动化系统中使用的 HMI (Human Machine Interface) 设备，本文档介绍它的规格、安装、操作和维护。

本文档适用于设计系统或安装和维护组件的用户。

有效性说明

本文件适用于 Easy Harmony ET5。

本文档中描述的产品特性旨在与上提供的特性相匹配 www.se.com。作为我们持续改进的企业战略的一部分，我们可能随着时间的推移修改内容以提高清晰度和准确性。如果您发现本文档中的特性与 www.se.com 上的特性存在差异，可考虑 www.se.com 以包含最新信息。

关于产品的资讯

本产品的设计、开发和制造适用于工业或工厂自动化系统。

- 本产品不适用于飞机控制装置、医疗生命支持设备、中央主干数据传输 (通讯) 装置或核电控制装置，因为这些设备本身对安全性和可靠性的要求极高。
- 将产品用于运输车辆 (火车、汽车和轮船)、灾难和犯罪预防装置、安全设备或与生命支持系统无关的医疗装置时，应使用冗余和/或故障安全系统设计以确保可靠性和安全性。

如果不依照制造商规定的方式使用设备，设备所提供的保护可能会削弱。

⚠⚠ 危险

电击、爆炸或电弧危险

- 在安装或卸载各种附件、硬件或者电缆之前或移除系统的任何护盖或元器件前，务必先断开电源。
- 在安装或拆卸产品之前，从本产品和电源上拔下电源线的插头。
- 始终使用合适的电压感应设备来确认电源已经关闭。
- 装回并固定好系统的所有护盖或元件之后再给产品供电。
- 操作本产品时，只使用指定的电压。本产品设计使用 24 Vdc。在供电之前，务必检查装置是直流供电。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

⚠ 危险

爆炸危险

- 切勿在危险环境使用本产品。
- 除非电源已关闭或确定操作区域无危险，否则切勿连接本产品或断开本产品的连接。
- 除非本手册中允许，否则切勿尝试安装、操作、修改、维护、保养或改造本产品。
- USB (micro-B) 接口只适合装置维护和设置期间的临时连接。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

紧急报警指示器和关键系统功能要求采用冗余而独立的硬件保护和/或机械联锁装置。

请在本产品外部设计一个安全电路，这样即使外部电源或本产品出现故障或失灵，整个系统也能安全运行。

- 用于中断或防止设备运行的联锁和其他电路 (如紧急停止装置、保护电路和反作用电路)，以及定位机制等防止机器损坏的电路，应在产品外部安装。
- 当检测到看门狗定时器错误等异常时，产品将停止运行。如果输入/输出控制区域发生无法监控的错误，则可能会导致意外的输入/输出行为。因此，配置外部故障安全电路或机制非常重要。
- 输出单元中的继电器或晶体管出现问题可能会导致输出保持 ON 或 OFF 状态。为可能导致严重事故的输出信号安装外部监控电路。

设计电路，以便在启动前向连接到本产品的外部设备或负载控制电源供电。

电源重启时，请在关闭电源后至少等待 10 秒钟。如果本产品重新启动太快，则可能造成操作不正常。

请勿在触摸屏上创建任何可能导致人身伤害、财产损失或危及设备安全的开关。设计系统，以便重要操作的控制由本产品以外的设备或独立的硬件开关进行管理。

如果屏幕无法正常读取 (例如，背光灯已坏的情况)，就可能造成功能识别困难，甚至无法识别功能。对于不立即执行便可能产生危险的功能 (例如，燃料用完)，必须通过本产品以外的设备提供。

▲警告

失控

- 任何控制方案的设计者都必须考虑到控制路径可能出现故障的情况，并为某些关键控制功能提供一种方法，使其在出现路径故障时，以及出现路径故障后恢复至安全状态。紧急停止和越程停止、断电和重启都属于关键控制功能。
- 对于关键控制功能，必须提供单独或冗余的控制路径。
- 系统控制路径可包括通讯链路。必须对暗含的无法预料的传输延迟或链接失效问题加以考虑。
- 遵守所有事故预防规定和当地的安全指南。
- 为了保证正确运行，在投入使用前，必须对本产品的每次执行情况分别进行全面测试。
- 在机器控制系统设计中，必须考虑背光灯失效，或操作员无法控制机器的可能性，或是控制机器过程中出错的情况。

未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

有关更多信息，请参阅 NEMA ICS 1.1 (最新版本)、"Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control" 和 NEMA ICS 7.1 (最新版本)、"Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems" 或适用于您所在地区的同等版本。

▲ 警告

意外的设备操作

- 应用此产品要求在控制系统的设计和编程方面具有丰富的专业知识。只允许具有此类专业知识的人士对此产品进行编程、安装、改动和应用。
- 切勿将此产品作为控制关键系统功能 (例如电机启动/停止或控制电源) 的唯一手段。
- 切勿将此设备作为通知紧急报警 (如设备过热或过电流) 的唯一通知设备。
- 只使用随本产品附带的软件。如果使用其它软件, 务必在使用前确认操作和安全。
- 务必遵守所有适用的安全标准以及当地法规和指令。

未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

下面列出了 LCD 面板的特性, 请不要将其视为不正常现象:

- LCD 屏幕显示某些图像时可能会出现亮度不均匀的现象, 或者在指定观看角度以外的地方观看时可能会看到不同的效果。在屏幕图像的两侧可能会出现拖影或串扰。
- LCD 屏幕像素可能包含黑白色斑, 颜色显示可能看起来有些改变。
- 遇到超过频率范围的震动和震动加速超出可接受的水平时, LCD 屏幕可能会部分变白。一旦震动条件消失, 屏幕变白问题即被解决。
- 长时间显示同一幅画面将可能导致切换画面时产生残影。
- 当在持续充满惰性气体的环境中长时间使用时, 面板的亮度可能会降低。为了防止面板亮度的退化, 应经常为面板通风。欲了解更多信息, 请联系客户支持。

www.se.com/support

▲ 警告

严重的眼睛和皮肤伤害

LCD 面板中的液体包含刺激物:

- 确保避免皮肤直接接触此类液体。
- 在处理破损或易泄漏设备时, 务必戴上手套。
- 不要在 LCD 屏幕附近使用尖锐的物体或工具。
- 接触 LCD 面板时要小心, 避免导致面板材料被刺穿、爆裂或破裂。
- 如果面板损坏, 其中流出的液体接触到皮肤, 立即用清水冲洗至少 15 分钟。如果液体溅入眼睛, 立即用清水清洗至少 15 分钟, 然后到医院处置。

未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

注意

缩短面板使用寿命

定期改变屏幕图像, 不要长时间显示同一个图像。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

一般网络安全说明

近年来，随着联网机器和生产设备的数量日益增多，发生非法访问、数据泄露和运营中断等网络威胁的几率也相应增加。因此，您必须考虑众多可能的网络安全措施，以帮助保护资产和系统免于此类威胁。

为了有助于保持和保护 Schneider Electric 产品的安全，强烈建议您采取 Cybersecurity Best Practices 文档中所述的网络安全最佳做法。

Schneider Electric 还提供其他信息和帮助：

- 订阅 Schneider Electric 安全资讯。
- 访问 Cybersecurity Support Portal 网页，以：
 - 查看安全通知。
 - 报告漏洞和事件。
- 访问 Schneider Electric Cybersecurity and Data Protection Posture 网页，以：
 - 了解网络安全态势。
 - 在网络安全学院中了更详细地了解网络安全。
 - 深入了解 Schneider Electric 的网络安全服务。

产品相关的网络安全信息

请参阅 网络安全, 10 页。

环境数据

有关产品合规性和环境信息，请参阅 Schneider Electric Environmental Data Program。

文档的可用语言

文档提供以下语言版本：

- 英语 (EIO0000005638)
- 中文 (EIO0000005639)

相关的文件

文件名称	参考编号
Cybersecurity Best Practices	请参阅 一般网络安全说明, 8 页。
HMI/IPC 网络安全指南	EIO0000004948 (ENG)

您可以下载与该产品相关的手册，诸如软件手册，位于 Schneider Electric 下载中心 (www.se.com/ww/en/download)。

有关非包容性或非敏感术语的信息

作为一家负责任、具有包容性的公司，Schneider Electric 不断更新其包含非包容性或非敏感术语的沟通方式和产品。但是，尽管我们做了这些努力，我们的内容仍可能包含某些客户认为不合适的条款。

商标

Microsoft® 和 Windows® 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其它国家 (地区) 的注册商标。

QR Code 是 DENSO WAVE INCORPORATED 在日本和其他国家或地区的注册商标。

本手册中使用的产品名称可能是其各自拥有者的注册商标。

网络安全

网络安全指南

在安全的工业自动化和控制系统内使用本产品。全面保护组件(设备/装置)、系统、组织和网络免受网络攻击威胁需要多层网络风险缓解措施，及早发现意外，以及事件发生时的适当响应和恢复计划。有关网络安全的更多信息，请参阅 Harmony HMI/iPC Cybersecurity Guide。

<https://www.se.com/ww/en/download/document/EIO0000004948/>

▲ 警告

系统可用性、完整性和保密性的潜在危害

- 首次使用时更改默认密码有助于防止未经授权访问设备设置、控制和信息。
- 禁用未使用的端口和缺省账户(如果可行)将有助于尽量减少恶意攻击的途径。
- 将已联网的设备布置在多层网络防御(例如防火墙、网络分段、网络入侵检测和保护)之后。
- 将最新的更新和修复程序应用到操作系统和软件。
- 使用网络安全最佳实践(例如: 最小权限、职责分离)可帮助防止未经授权的暴露、丢失、修改数据和日志、服务中断或意外操作。

未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

概述

此章节内容

部件号	11
装箱物品	11
认证与标准	12

部件号

部件号列表

系列	显示尺寸	部件号
Easy Harmony ET5	7 英寸宽屏	HMIET5400
	10 英寸宽屏	HMIET5500

注: 所有部件号后面可以跟任何字母或数字。

部件号配置

下面介绍各型号配置。


数字位置								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
H	M	I	(型号)		(系列)	(尺寸)	(类型)	
			ET: Easy Touch	5		4: 7 英寸宽屏 5: 10 英寸宽屏	00: 标准	

装箱物品

确认包装箱中包含此处列出的所有物品。

如果发现任何损坏或丢失，请立即联系客户支持。

▲ 警告
意外的设备操作 切勿使用损坏的产品或附件。 未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。




- A. Easy Harmony ET5 x 1
- B. 安装垫圈 (已装配在产品上) x 1
- C. 直流电源连接器 x 1
- D. 安装扣件
 - 4 件 (用于 7 英寸宽屏型号)
 - 6 件 (用于 10 英寸宽屏型号)
- E. 说明书 x 1

产品修订和二维码

您可从设备产品标签上找到产品版本 (PV) 和软件版本 (SV)。

您也可以使用产品标签上的二维码检查本手册的内容。确认下面二维码的位置和参考手册。



认证与标准

下列认证与标准可能包括尚未取得的认证与标准。请检查产品标记和以下URL以了解最新的取得状态。

www.se.com/ww/en/download

符合标准

欧洲：

CE

- 指令 2014/30/EU (EMC)

危险物质

本产品的的设计致力于符合以下环境法规，即使它可能没有完全符合：

- RoHS，指令 2011/65/EU和2015/863/EU
- RoHS 中国，标准 GB/T 26572
- REACH 法规 EC 1907/2006

设备寿命终结 (WEEE)

本产品包含电子板，必须采用特定处理通道处置。本产品包含电池和/蓄电池，电量耗尽和产品寿命终结时必须回收进行处理 (指令 2012/19/EU)。

产品中安装的电池或电池组所含重金属的重量百分比不超过欧洲电池法规 2023/1542 规定的阈值。

设备连接


此章节内容

系统设计 14

附件 14

系统设计

本节介绍本产品和外围设备的系统配置。



*1 请参阅 附件, 14 页。

*2 要了解如何连接控制器和其它类型的设备，请参阅画面编辑软件的相应设备驱动程序手册。

附件

本节介绍单独销售的可选项目。

产品可能会更改或停产，恕不另行通知。请查看我们的网站了解最新信息。
www.se.com/docs

有关主机控制器和连接电缆，请参阅画面编辑软件的相应设备驱动程序手册。

产品名称	产品编号	说明
USB (micro-B) 接口		
USB 传输电缆	HMIZG936	用于将画面数据从 PC (A 型 USB) 传输到本产品 (USB micro-B) 的电缆。



部件标识

此章节内容

部件标识..... 15

部件标识

注: 下图为 HMIET5400。

底视图	
后视图	

- A: USB (micro-B) 接口
- B: USB (A 型) 接口
- C: 以太网接口
- D: 串行接口 (COM)
- E: 电源接头
- F: 安全警告符号*1

*1 识别有关电源接线的安全信息，位于 电源接线, 31 页。

规格

此章节内容

一般规格..... 16

功能规格..... 18

接口规格..... 19

一般规格

电气规格

	HMIET5400	HMIET5500
额定输入电压	24 Vdc	
输入电压限制	19.2...28.8 Vdc	
电压骤降/短时中断抗扰度	1 ms 或更低 (在额定输入电压下)	
功耗	7.7 W	9.1 W
浪涌电流	30 A 或更低	
电介质强度	500 Vac, 一分钟 (电源端与 FG 端之间)	
绝缘电阻	500 Vdc, 50 MΩ 或更多 (电源端与 FG 端之间)	

环境规格

在符合规定条件的区域使用和储存本产品。

注: 使用本产品的任何选项时，请检查规格以了解适用于本产品的特殊条件和注意事项。

物理环境	
工作环境温度	0...50 °C (32...122 °F)
存储温度	-20...60 °C (-4...140 °F)
环境湿度和存储湿度	5...90% RH (无冷凝，湿球温度 39 °C [102.2 °F] 或更低)
灰尘	0.1 mg/m ³ (10 ⁻⁷ oz/ft ³) 或更少 (非导电级别)
污染等级	用在污染程度为 2 的环境中
腐蚀性气体	无腐蚀性气体
大气压力 (工作海拔高度)	800...1,114 hPa (2,000 m [6,561 ft] 或更低)
机械环境	
抗振性能	符合 IEC/EN 61131-2 规范 5...9 Hz 单振幅 3.5 mm (0.14 in) 9...150 Hz 固定加速度: 9.8 m/s ² X、Y、Z 方向共 10 个周期 (约100 分钟)
抗冲击性能	符合 IEC/EN 61131-2 规范 147 m/s ² 、X、Y、Z 方向 3 次
电气环境	

抗快速瞬变/脉冲群	IEC 61000-4-4 2 kV : 电源端口 1 kV : 信号端口
抗静电放电	接触放电方式: 6 kV 非接触放电方式: 8 kV (IEC/EN 61000-4-2 3级)

⚠ 小心

设备误操作

- 切勿在空气中存在化学蒸气或化学物质的环境中使用或存放产品。化学物质指以下内容：A) 腐蚀性化学物质：酸、碱、含盐液体、B) 易燃化学物质：有机溶剂。
- 避免水、液体、金属和导线段进入面板内部。

不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

结构规格

	HMIET5400	HMIET5500
接地	功能接地：接地电阻为100 Ω 或更小，采用 2 mm ² (AWG 14) 以上的电线或您所在国家/地区适用的标准。	
冷却方式	自然通风	
防护等级*1	IP65 (前面板)	
外部尺寸 (W x H x D)	205.5 x 150.5 x 33 mm (8.09 x 5.92 x 1.3 in)	270.5 x 200.5 x 34 mm (10.65 x 7.89 x 1.34 in)
面板开孔尺寸 (W x H)*2*3	190 x 135 mm (7.48 x 5.31 in) 面板厚度区域：1.6...5 mm (0.06...0.2 in)	255 x 185 mm (10.04 x 7.28 in) 面板厚度区域：1.6...5 mm (0.06...0.2 in)
重量	450 g (0.99 lb)	830 g (1.83 lb)

*1 该产品的正面经测试符合安装在实心面板上时的指定标准。然而，它并不适用于所有环境。在产品长时间暴露于液体 (包括喷射和喷雾) 的环境中，由于保护膜剥落或前玻璃盖损坏等原因，液体可能会进入产品内部。在此类环境中，请根据具体情况采取适当的防护措施。因此，在安装本产品前，请确保产品的工作环境满足这些条件。

如果安装垫圈的使用时间过长，或从面板上拆除了安装垫圈，将无法提供原来的防护等级。要保持原来的防护等级，请务必定期安装更换。

*2 安装孔宽度和高度的尺寸公差为 +1/-0 mm (+0.04/-0 in)。所有角的半径均为 R3 mm (R0.12 in) 或更小。

*3 即使安装面板的厚度在指定的范围之内，由于面板材质、尺寸、本产品安装位置和其他设备等原因，面板也可能会发生弯曲。因此，可能需要对安装表面进行加固。

注意

设备损坏

- 确保本产品未与油类物质发生永久性的直接接触。
- 切勿过度用力或用硬物按压本产品的显示屏。
- 切勿用尖状物件 (如铅笔或螺丝刀的尖) 按压触摸屏。
- 切勿将产品暴露在直射的阳光下。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

注意**规格环境之外的存储或操作**

- 应将本产品存放于温度处在产品规格规定范围的区域内。
- 不要限制或阻挡本产品的通风槽。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

注意**安装垫圈老化**

- 根据操作环境要求，定期检查安装垫圈。
- 每年至少更换一次安装垫圈，或在出现明显划痕或脏污时尽快更换。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

功能规格

显示规格

	HMIET5400	HMIET5500
显示屏类型	TFT 彩色 LCD	
显示尺寸	7" 宽屏	10.1" 宽屏
分辨率	800 x 480 像素 (WVGA)	1,024 x 600 像素 (WSVGA)
有效显示面积 (W x H)	153.84 x 85.63 mm (6.06 x 3.37 in)	222.72 x 125.28 mm (8.77 x 4.93 in)
显示颜色	1,600 万色 有关显示颜色的更多信息，请参阅画面编辑软件手册。	
背光灯	白色 LED (不可更换。)	
背光灯工作寿命	20,000 小时或更长 (在 25 °C [77 °F] 下连续工作，背后照明灯亮度降至 50% 以前)	
亮度控制	16 个级别 (触摸屏或软件调节)	

触摸面板

触摸面板类型	电阻式 (模拟)
触摸点	单点触摸
触摸屏工作寿命	一百万次以上
触摸面板分辨率	1,024 x 1,024

触摸面板不支持多点触控 (两点触控/多点触控)。如果您在触摸屏上触摸多个点，则操作可能就像您触摸了多点触控的中心点。

例如，如果您触摸触摸屏上的两个或多个点，并且触摸的中心是用于驱动系统的开关，则即使您认为没有直接触摸该开关，它也会像您触摸过那样操作。

▲警告

意外的设备操作

切勿同时触摸触控面板上两个或以上的点。

未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

内存

系统内存*1	150 MB (操作系统, 工程数据, 备份数据和其他数据)
备份内存*1	128 KB
本地数据存储	32 MB

*1 有关各个内存的使用容量, 请参阅屏幕编辑软件手册。

时钟

RTC 精确度	每月±65 秒(室温 25 °C [77 °F], 温度存在偏差且电源关闭)。
时钟数据备份	锂金属电池 (主电池, 不可更换) 电池寿命: 3 年(近似值)

操作条件和电池使用寿命的变化可导致每月 -380 秒至 +90 秒的时钟误差。如果您在计时至关重要的系统中使用本产品, 请定期调整时钟。

本产品使用主电池对内部时钟进行数据备份。如果电池电量耗尽, 时钟数据将丢失。

接口规格

各接口规格

只使用安全特低电压 (SELV) 电路连接接口。

串行接口 (COM)	
接头	D-Sub 9 针 (凸型)
异步传输	RS-422/485
数据长度	7 位或 8 位
停止位	1 位或 2 位
奇偶校验	无、奇校验或偶校验
数据传输速度	2,400...115,200 bps, 187,500 bps (MPI)
USB (A 型) 接口	
接头	USB 2.0 (A 型) x 1
电源电压	5 Vdc ±5%
最大供应电流	500 mA
最大传输距离	3 m (9.84 ft), 12 Mbps
USB (micro-B) 接口	

接头	USB 2.0 (micro-B) x 1
最大传输距离	3 m (9.84 ft) , 12 Mbps
以太网接口	
接头	模块插孔 (RJ-45) x 1
标准	IEEE802.3i/IEEE802.3u, 10BASE-T/100BASE-TX

接口连接

USB 连接

⚠ 危险

爆炸危险

- 电路通电时，切勿断开设备，除非知道该区域没有达到易燃水平。
- 把任何连接器连接到产品或从产品中拔下之前，务必先关闭电源。
- 确保电源、通讯和附件连接没有让端口承受过多压力。考虑振动环境。
- 将电源线、通讯电缆和外部附件电缆牢固地连接到面板或机柜。
- 仅使用商业提供的 USB 线。
- 仅使用非易燃性配置。
- USB (micro-B) 接口只适合装置维护和设置期间的临时连接。
- 切勿在危险环境使用本产品。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

串行接口

连接串行接口时的注意事项

该串口为非隔离式接口。SG (信号接地) 和 FG (机壳接地) 端子在产品内部是分开的。

注: 若要了解关于如何连接控制器和其他类型设备的信息，请参阅画面编辑软件的相应设备驱动程序手册 (软件内自带)。

⚠⚠ 危险

电击和火灾

- 在 FG (机壳接地) 端子和地面之间进行直接连接。
- 切勿通过本设备的 FG (机壳接地) 端子将其他设备接地。
- 务必根据当地法规和要求安装所有电缆。如果当地法规不要求接地，请依照相关指南(例如，US National Electrical Code, Article 800) 进行接地。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

▲小心

通信失败

- 切勿给所有连接的通讯端口造成太大压力。
- 将通讯电缆牢固地连接到安装面板或机柜。
- 使用带紧固螺钉的 D-Sub 9 针连接器。


不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

注: 使用额定电流。

RS-422/485 (COM)

D-Sub 9 针凸型接头

产品侧:



插脚号	RS-422/RS-485		
	信号名称	方向	含义
1	RDA	输入	接收数据 A (+)
2	RDB	输入	接收数据 B (-)
3	SDA	输出	发送数据 A (+)
4	NC	—	无连接
5	SG	—	信号接地
6	NC	—	无连接
7	SDB	输出	发送数据 B (-)
8	NC	—	无连接
9	NC	—	无连接
外壳	FG	—	机壳接地

推荐的带紧固螺钉为#4-40 (UNC)。


尺寸

此章节内容

外部尺寸(HMIET5400).....	22
外部尺寸(HMIET5500).....	24


外部尺寸(HMIET5400)

外部尺寸



- A. 正视图
- B. 左视图
- C. 底视图


带安装扣件时的尺寸



- A. 正视图
- B. 左视图
- C. 底视图


外部尺寸(HMIET5500)

外部尺寸



- A. 正视图
- B. 左视图
- C. 底视图

带安装扣件时的尺寸



- A. 正视图
- B. 左视图
- C. 底视图

安装和接线

此章节内容

安装 26

电源接线..... 31

安装

集成到终端使用产品的注意事项

- 本产品适合在机柜的平面上使用。前面板等级为 IP65 机柜。
- 将此产品集成到终端使用产品时注意以下事项：
- 此产品的后面未被准许用作机柜。将此产品集成到终端使用产品时，务必将符合标准的机柜用作终端使用产品的整体机柜。
 - 将本产品安装在具有足够机械强度的机柜中。
 - 本产品不适合在户外使用。
 - 安装和操作本产品时使其前面板朝外。
- 注: 需要 0.5 N•m (4.4 lb-in) 的力矩。

安装需求


▲小心

过热风险

切勿在运行期间触摸挡板或后壳。

不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。


- 检查安装面板或机柜表面是否平坦、状况良好且无参差不齐的边缘。可以在安装面板内的开孔处加上金属加固条以增强稳固性。
- 根据需要的承载强度确定安装面板的厚度。即使安装面板的厚度在指定的范围之内，由于面板材质、尺寸、本产品安装位置和其他设备等原因，面板也可能会发生弯曲。因此，可能需要对安装表面进行加固。
- 检查工作环境温度和环境湿度是否在环境规格 16 页的指定范围内。当在机柜或机箱中安装本产品时，“工作环境温度”是指机柜或机箱的内部和外部温度。



- A. 内部温度
- B. 外部温度
- 请确保周围设备的散热不会导致本产品超出其标准工作温度。


- 当将本产品纵向安装时，请将产品的右侧朝上放置。即，DC 电源接头侧需要朝上放置。

注：纵向安装前，确保您的画面编辑软件支持此功能。




A. 电源接口

- 在倾斜位置安装本产品时，产品表面的倾斜角度不应超过 -60° 至 30° 。



- 为方便维护、操作及更好地通风，安装本产品时请与相邻物体及其他设备间至少留出 100 mm (3.94 in) 的空隙，如下图所示：




压差

在应用和安装本产品时，务必采取措施消除安装本产品的机柜内外之间的任何压差。机柜内压力较高可能导致显示器前膜脱层。即使机柜内的压差很小，也会作用于大面积膜上，从而产生足够的力使膜脱层，从而导致触摸能力失效。当在不同的房间有多个风扇和通风机以不同速率使空气流动的应用中，常常会出现压差。请采用以下技术以确保本产品的功能不受此错误应用的影响：

- 密封机柜内的所有导管连接，特别是导管通向其他可能处于不同压力的房间时。
- 适用时，可在机柜底部安装一个小排气孔，以平衡内外压力。

面板开孔尺寸

根据面板开孔尺寸，在面板上开出一个安装孔。



A	B	C
HMIET5400		
190 mm (+1/-0 mm) (7.48 in [+0.04/-0 in])	135 mm (+1/-0 mm) (5.31 in [+0.04/-0 in])	1.6...5 mm (0.06...0.2 in)
HMIET5500		
255 mm (+1/-0 mm) (10.04 in [+0.04/-0 in])	185 mm (+1/-0 mm) (7.28 in [+0.04/-0 in])	1.6...5 mm (0.06...0.2 in)

安装步骤

本节介绍如何将本产品安装到面板上。

⚠⚠ 危险

电击、爆炸或电弧危险

- 在安装或卸载各种附件、硬件或者电缆之前或移除系统的任何护盖或元器件前，务必先断开电源。
- 在安装或拆卸产品之前，从本产品和电源上拔下电源线的插头。
- 始终使用合适的电压感应设备来确认电源已经关闭。
- 装回并固定好系统的所有护盖或元件之后再给产品供电。
- 操作本产品时，只使用指定的电压。本产品设计使用 24 Vdc。在供电之前，务必检查装置是直流供电。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

注意

设备损坏

- 务必使用安装垫圈。
- 当正在安装或取出固定螺丝时将产品稳定固定在面板开孔内。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

注意

外壳破裂

施加的扭矩切勿超过规定值。


不遵循上述说明可能导致设备损坏。

1. 请检查产品安装垫圈已稳妥地插入显示面板框四周的挡板凹槽中。

注: 除具有防水功能外还可吸收振动，务必使用防水橡皮垫圈。

2. 根据本产品的面板开孔尺寸, 27 页, 在面板上开出一个安装孔, 然后将产品从正面安装到面板。


注: 本产品有卡钩防止脱落。以一定角度将本产品插入面板以避免碰到卡钩。





A. 卡钩

3. 将安装紧固件插入本产品的插入槽。

HMIET5400




HMIET5500



- A. 插入槽
B. 安装面板
C. 安装扣件

4. 按顺时针方向，用螺丝刀拧紧安装扣件螺钉。需要 0.5 N•m (4.4 lb-in) 的力矩。



A. 螺丝刀

拆卸步骤

本节介绍如何从面板上卸下本产品。

⚠️⚠️ 危险

电击、爆炸或电弧危险

- 在安装或卸载各种附件、硬件或者电缆之前或移除系统的任何护盖或元器件前，务必先断开电源。
- 在安装或拆卸产品之前，从本产品和电源上拔下电源线的插头。
- 始终使用合适的电压感应设备来确认电源已经关闭。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

⚠️ 小心

拆装风险

从面板上卸下时不要跌落产品。

- 在取出固定螺丝后务必按住设备。
- 务必使用双手操作。
- 按卡钩时，不要夹到手指。

不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。

注意


设备损坏

- 当正在安装或取出固定螺丝时将产品稳定固定在面板开孔内。
- 为避免损坏，务必在按住卡钩时卸下本产品，或确保防坠锁不会碰到面板。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。

1. 松开安装扣件的螺丝，并将其拆下。

2. 将产品底部从面板移开，然后以一定角度滑出产品以避免碰到卡钩。



A. 卡钩

电源接线

DC 电源线准备

⚡⚡ 危险

电击、爆炸或电弧危险


- 在安装或卸载各种附件、硬件或者电缆之前或移除系统的任何护盖或元器件前，务必先断开电源。
- 连接本产品的电源端子时断开电源。
- 始终使用合适的电压感应设备来确认电源已经关闭。
- 装回并固定好系统的所有护盖或元件之后再给产品供电。
- 操作本产品时，只使用指定的电压。本产品设计使用 24 Vdc。在供电之前，务必检查装置是直流供电。
- 由于本产品不带电源开关，务必确保先连接一个电源开关后再将电源接入到产品。
- 务必对本产品的 FG 端子接地。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

注:

- SG 和 FG 端子在本产品内是分开的。
- 当连接好机壳接地 (FG) 端子后，确保将电线接地。如果不接地，本产品将引起过大的电磁干扰。
- 确保地线在规格上与电源线相同或比电源线线径更大。
- 不要在电源线中使用铝线。
- 使用 75 °C (167 °F) 或更高额定值的铜线。
- 直流电源线的导体类型为实心线或绞合线。
- 如果单根线的两端绞合不正确，则电线可能造成短路。
- 使用直流电时，请使用安全特低电压 (SELV) 电路和限能 (LIM) 电路。


DC 电源线	
电源线截面积	0.75...2.5 mm ² (18...13 AWG)*1
导体类型	实心或绞合线

DC 电源线	
导体长度	7 mm (0.28 in) 
推荐使用的螺丝刀	平头螺丝刀 (规格 0.6 x 3.5 mm)

*1 建议使用粗导线，以尽量减少导线中的压降。

如何连接 DC 电源线

直流电源连接器




+	24 Vdc
-	0 Vdc
FG	机壳接地 (将 FG 端子正确连接到接地端。)

连接步骤

- 1. 请确认电源线没有连接到电源上。
- 2. 检查额定电压。
- 3. 剥去电源线的外皮，绕卷电线端头。
- 4. 将每线电源线插入到对应的孔内。拧紧 DC 电源接口的螺丝以将导线固定到位。

- 注:
- 需要 0.56 N•m (5 lb-in) 的力矩。
 - 请勿焊接电缆连接线。



- A. 直流电源连接器
- B. 平头螺丝刀 (规格 0.6 x 3.5 mm)

- 5. 插入全部三条电源线后，将 DC 电源接头插回本产品。

电源注意事项

⚠ 危险

短路、火灾或意外的设备操作


- 先将本产品安装并固定到安装面板或机柜中，然后再连接电源和通讯线路。
- 将电源线牢固地连接到安装面板或机柜。
- 避免对电源线过度用力。

未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

- 本产品的电源线不应与主电路线(高电压，大电流)电源线、输入输出信号线靠近或捆扎在一起，且各个系统应相互分开。如果电源线的连接不能采用单独的系统，输入/输出线请使用屏蔽电缆。
- 建议为本产品配备独立的直流电源。(直流电源应靠近产品，双绞线应尽可能短)。
- 为提高抗噪能力，请在电源线上安装铁氧磁芯。

电源连接

- 使用直流电时，请使用安全特低电压 (SELV) 电路和限能 (LIM) 电路。
- 如果电压变化超出规定的范围，请连接稳压电源。




- A. 稳压电源
- B. 双绞线
- C. 本产品

接地

独立接地

务必将 FG (机壳接地) 端子接地。务必如下所示，将本产品与其它设备的 FG 分开。



- A. 本产品
- B. 其他设备

注意事项


- 检查接地电阻是否为 $100\ \Omega$ 或更小，或您所在国家适用的标准。*1
- FG 电缆的横截面积须大于等于 $2\ \text{mm}^2$ (AWG14)*1。请确保连接点尽量靠近本产品，导线尽可能短。当接地线较长时，请用粗线代替细线，并将导线插入电缆槽中。
- SG 和 FG 端子在本产品内是分开的。连接 FG 和 SG 时，请确保没有形成接地回路。

*1 请遵守当地法规和标准。

公共接地

如果设备没有正确接地的话，将引起电磁干扰 (EMI)。电磁干扰有可能导致通讯丢失。如果无法连接到独立接地端，请如下面配置所示使用公共接地端。请勿使用公共接地的任何其它配置。


正确接地



A. 本产品

B. 其他设备

错误接地



A. 本产品

B. 其他设备

维护

此章节内容

定期清洁 35

定期检查事项 35

定期清洁

清洁此产品

注意
设备损坏 • 清洁本产品前务必将其断电。 • 不可使用坚硬或尖锐的物体来操作触摸屏。 • 切勿使用涂料稀释剂、有机溶剂或强酸性化合物清洁该单元。不遵循上述说明可能导致设备损坏。

当本产品变脏时，请用柔软的干布或仅浸过水且拧干的软布擦拭。

注: 若产品变得很脏，请将软布泡入水中，加入中性清洁剂，再将布拧干后擦拭本产品，同时避开产品标签。

定期检查事项

工作环境

- 室温是否在允许范围内？请参阅 环境规格, 16 页。
- 空气湿度是否在指定范围内？请参阅 环境规格, 16 页。
- 操作空气中是否含有腐蚀气体？

当本产品安装在面板内部时，环境指面板的内部。

电气规格

- 输入电压是否合适？请参阅 电气规格, 16 页。
- 所有电源线和电缆是否已正确连接？有连接松动的电缆吗？
- 所有支撑单元的安装托架是否牢固？
- 安装垫圈上是否有很多划痕或污迹？

装置废弃处理

对本产品进行废弃处理时，应按照适合的方式并根据所在国家的工业机器废弃处理/回收标准。

施耐德电气
北京市朝阳区望京东路6号
施耐德电气大厦 邮编：100102

电话：(010) 8434 6699

www.se.com

由于各种标准、规范和设计不时变更，请索取对本出版物中给出的信息的确认。

© 2025 – Schneider Electric. 版权所有。

EIO0000005639.01