

Vigilohm IFL12MCN

Localizador de fallos de aislamiento

Manual del usuario

7ES02-0421-02
07/2020



Información legal

La marca Schneider Electric y cualquier otra marca comercial de Schneider Electric SE y sus filiales mencionadas en esta guía son propiedad de Schneider Electric SE o sus filiales. Todas las otras marcas pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Esta guía y su contenido están protegidos por las leyes de copyright aplicables, y se proporcionan exclusivamente a título informativo. Ninguna parte de este manual puede ser reproducida o transmitida de cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otro), para ningún propósito, sin el permiso previo por escrito de Schneider Electric.

Schneider Electric no concede ningún derecho o licencia para el uso comercial de la guía o su contenido, excepto por una licencia no exclusiva y personal para consultarla "tal cual".

La instalación, utilización, mantenimiento y reparación de los productos y equipos de Schneider Electric la debe realizar solo personal cualificado.

Debido a la evolución de las normativas, especificaciones y diseños con el tiempo, la información contenida en esta guía puede estar sujeta a cambios sin previo aviso.

En la medida permitida por la ley aplicable, Schneider Electric y sus filiales no asumen ninguna responsabilidad u obligación por cualquier error u omisión en el contenido informativo de este material o por las consecuencias derivadas o resultantes del uso de la información contenida en el presente documento.

Información de seguridad

Información importante

Lea estas instrucciones atentamente y examine el equipo para familiarizarse con el dispositivo antes de instalarlo, manipularlo, revisarlo o realizar el mantenimiento de este. Los siguientes mensajes especiales pueden aparecer a lo largo de este documento o en el equipo para advertir de riesgos potenciales o remitirle a otras informaciones que le ayudarán a aclarar o simplificar los procedimientos.



La adición de uno de estos dos símbolos a una etiqueta de seguridad del tipo "Peligro" o "Advertencia" indica que existe un peligro eléctrico que causará lesiones si no se siguen las instrucciones.



Este es el símbolo de alerta de seguridad. Sirve para alertar de riesgos potenciales de lesiones. Siga las recomendaciones de todos los mensajes de seguridad acompañados por este símbolo para evitar lesiones potenciales e incluso la muerte.

PELIGRO

PELIGRO indica una situación de riesgo que, si no se evita, ocasionará la muerte o lesiones graves.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación de riesgo que, si no se evita, puede ocasionar la muerte o lesiones graves.

ATENCIÓN

PRECAUCIÓN indica una situación de riesgo que, si no se evita, puede ocasionar lesiones moderadas o leves.

AVISO

AVISO sirve para indicar prácticas no relacionadas con lesiones físicas.

Por favor, tenga en cuenta lo siguiente

Solo el personal cualificado debe instalar, manipular y reparar el equipo eléctrico, así como realizar el mantenimiento de este. Schneider Electric no asume ninguna responsabilidad por las consecuencias que se deriven de la utilización de este manual. Por personal cualificado se entiende aquellas personas que poseen destrezas y conocimientos sobre la estructura, la instalación y el funcionamiento de equipos eléctricos y que han recibido formación en materia de seguridad para reconocer y prevenir los peligros implicados.

Aviso

FCC

Este equipo ha sido probado y cumple los límites establecidos para los dispositivos digitales Clase A, con arreglo a la sección 15 de la normativa de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de los EE. UU.). Estos límites se establecen para proporcionar la protección adecuada contra interferencias que puedan dañar el equipo cuando este se utiliza en un entorno comercial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza siguiendo las indicaciones del manual de instrucciones, puede provocar interferencias que afecten a las radiocomunicaciones. Si se utiliza en una zona residencial, las interferencias podrían causar daños. En tal caso, el usuario es el responsable de corregir dichas interferencias por su propia cuenta y riesgo.

Se advierte al usuario de que cualquier cambio o modificación no aprobados de manera expresa por Schneider Electric podría anular su facultad para operar el equipo.

Este dispositivo digital cumple la norma CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A).

Acerca de este manual

Este manual describe las funciones del localizador de fallos de aislamiento Vigilohm IFL12MCN y proporciona instrucciones para su instalación, puesta en marcha y configuración.

Este manual va dirigido a diseñadores, fabricantes de paneles, instaladores, integradores de sistemas y técnicos de mantenimiento cuyo trabajo está relacionado con sistemas de distribución eléctrica sin conexión a tierra que incluyen dispositivos de supervisión de aislamiento (IMD) equipados con dispositivos de localización de fallos.

A lo largo del manual, el término “dispositivo” hace referencia al IFL12MCN. A lo largo del manual, el término “IMD” hace referencia al IM400N.

Este manual presupone que el usuario cuenta con conocimientos sobre la supervisión de aislamientos y está familiarizado con el equipo y el sistema de alimentación en los cuales se instala el dispositivo.

El manual no incluye instrucciones sobre cómo incorporar datos del dispositivo o establecer configuraciones en este mediante sistemas o software de gestión de energía.

Póngase en contacto con el distribuidor local de Schneider Electric para informarse acerca de las oportunidades de formación complementaria sobre los dispositivos.

Asegúrese de utilizar la versión más actualizada de firmware del dispositivo para poder acceder a las últimas funciones.

La documentación más actualizada sobre el dispositivo puede descargarse desde www.se.com.

Documentos relacionados

Documento	Número
Hoja de instrucciones: Localizador de fallos de aislamiento Vigilohm IFL12MCN	GDE10315
Manual de puesta en marcha Localizador de fallos de aislamiento Vigilohm IFL12MCN	7EN02-0422
Catálogo de Vigilohm	PLSED310020EN
El sistema de conexión a tierra de equipos informáticos: una solución para mejorar la disponibilidad de las redes eléctricas industriales; Guía de la aplicación	PLSED110006EN
Las conexiones a tierra de sistemas en entornos de BT (Esquemas de las conexiones a tierra en entornos de BT (modos de neutro); Manual técnico n.º 172)	CT172
El sistema de conexión a tierra de equipos informáticos (neutro sin conexión a tierra) en entornos de BT (Esquema de IT (en neutro aislado) de las conexiones a tierra en entornos de BT; Manual técnico n.º 172)	CT178

Tabla de contenido

Precauciones de seguridad	9
Introducción	10
Descripción general del sistema de alimentación sin conexión a tierra.....	10
Supervisión de la resistencia de aislamiento (R)	10
Supervisión de la capacitancia de fuga (C)	10
Descripción general del dispositivo	11
Información complementaria	12
Descripción general del hardware	12
Accesorios	13
Herramientas de configuración y análisis del dispositivo	14
Aplicación.....	17
Ejemplo de aplicación: Localización de la alarma de aislamiento con el IMD	17
Ejemplo de aplicación: Localización de la alarma aislamiento con el IMD con este último y el dispositivo conectados a una red externa	17
Ejemplo de aplicación: Localización de la alarma aislamiento con el IMD con este último y el dispositivo conectados a una red de comunicación.....	18
Interfaz hombre-máquina (HMI)	20
Menú del dispositivo	20
Interfaz de pantalla	20
Botones e iconos de navegación	21
Iconos de información.....	22
Pantallas de estado	23
Modificación de parámetros mediante la pantalla	26
Función.....	28
Puesta en marcha	28
Puesta en marcha automática.....	29
Puesta en marcha manual	30
Comprobación de las conexiones de cableado.....	30
Configuración del IM400N	31
Configuración general.....	31
Fecha/hora.....	31
Contraseña	32
Idioma.....	32
Identificación	32
Pantalla.....	33
Configuración de red.....	33
Aplicación (Aplic.)	33
Frecuencia	34
Filtrado	34
Adaptador de tensión (Adapt. V).....	35
Nombre de canal	35
Configuración de alarmas	37
Umbral de alarma de aislamiento (Alarma aisl.).....	37
Retraso de alarma de aislamiento (Retr. al. aisl.).....	38

Configuración de E/S	38
Repetidor de alarma de aislamiento (Repet. al. aisl.)	39
Confirmación de repetidor de alarma de aislamiento (Repet. al. conf.).....	40
Prueba con repetidores (Prueba c. repet.)	40
Mediciones de R y C	40
Mediciones de aislamiento	40
Efecto de capacitancia de fuga y las perturbaciones de frecuencia sobre la precisión de medición de R	41
Supervisión del aislamiento del sistema de alimentación	41
Registro	41
Tendencias	42
Restb.....	43
Prueba autodiagnóstica	45
Comunicaciones	46
Parámetros de comunicación	46
Funciones Modbus	46
Formato de las tablas de registro Modbus	47
Tablas de registro Modbus	47
Registros de evento de alarma	57
Fecha y hora (formato TI081)	59
Mantenimiento	61
Precauciones de seguridad	61
Luz indicadora de estado del producto	61
Resolución de problemas	61
Especificaciones	63

Precauciones de seguridad

La instalación, el cableado, la comprobación y la puesta en servicio deben llevarse a cabo de acuerdo con todos los reglamentos locales y nacionales en materia de electricidad.

PELIGRO

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO DE ARCO

- Utilice un equipo de protección individual (EPI) adecuado y siga las prácticas de seguridad de trabajos eléctricos. Consulte la normativa NFPA 70E para los EE.UU., CSA Z462 o la normativa local aplicable.
- Apague todas las fuentes de alimentación de este dispositivo y del equipo en el que está instalado antes de trabajar con ellos.
- Utilice siempre un voltímetro de rango adecuado para confirmar que el equipo está apagado por completo.
- Considere que el cableado de comunicaciones y E/S que vaya conectado a distintos dispositivos está alimentado hasta que se determine lo contrario.
- No sobrepase los límites máximos de los valores nominales del dispositivo.
- Desconecte todos los cables de entrada y salida del dispositivo antes de realizar pruebas dieléctricas (de rigidez) o de megóhmetro.
- No desvíe un fusible externo o un interruptor automático.

Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.

NOTA: Consulte el Anexo W de IEC 60950-1:2005 para obtener más información sobre las comunicaciones y el cableado de E/S conectado a múltiples dispositivos.

ADVERTENCIA

FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO

No utilice este dispositivo en aplicaciones de control o protección críticas en las que la seguridad de las personas o de los equipos dependa del funcionamiento del circuito de control.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

AVISO

DESPERFECTOS EN EL EQUIPO

- No abra la carcasa del dispositivo.
- No intente reparar ningún componente del dispositivo.

Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Introducción

Descripción general del sistema de alimentación sin conexión a tierra

Un sistema de alimentación sin conexión a tierra es un sistema de puesta a tierra que mejora la continuidad del servicio de los sistemas de alimentación y la protección de las personas y los equipos.

Dicho sistema varía de unos países a otros y –dependiendo de la aplicación, como por ejemplo entornos hospitalarios y navales– su uso es obligatorio. El sistema suele utilizarse en casos en los que la indisponibilidad del suministro eléctrico puede provocar una pérdida de producción o generar importantes costes por inactividad. Otras posibles aplicaciones son aquellas en las que es necesario minimizar el riesgo de incendio y explosión. En último lugar, este sistema se selecciona en ocasiones debido a que puede facilitar las operaciones de mantenimiento preventivo y correctivo.

Mientras que el neutro del transformador del sistema se encuentra aislado de la tierra o existe una alta impedancia entre neutro y la tierra, los bastidores de la carga eléctrica se conectan a tierra. De esta forma el transformador y la carga se aíslan de manera que, si se produce el primer fallo, no existe un bucle que permita que la intensidad de cortocircuito fluya, lo cual posibilita que el sistema siga funcionando normalmente sin peligro para las personas y los equipos. Este sistema debe presentar una capacitancia de red muy baja para garantizar que la primera intensidad de fallo no puede generar una tensión importante. Sin embargo, deberá detectarse y repararse el circuito averiado antes de que se produzca un segundo fallo. Puesto que este sistema es capaz de tolerar un fallo inicial, permite mejorar las tareas de mantenimiento y ejecutarlas de forma segura y cómoda.

Supervisión de la resistencia de aislamiento (R)

El sistema de alimentación sin conexión a tierra requiere de un mecanismo de supervisión de aislamiento que permita identificar cuándo se ha producido el primer fallo de aislamiento.

En los sistemas de alimentación sin conexión a tierra, la instalación debe bien no conectarse a tierra, bien conectarse a tierra utilizando un nivel de impedancia lo suficientemente alto.

En caso de que se produzca un solo fallo a tierra o tierra de protección, la intensidad de fallo es muy baja y no es necesaria la interrupción. Sin embargo, puesto que un segundo fallo podría provocar una activación del interruptor, es necesario instalar un IMD que indique cualquier fallo inicial. El dispositivo instalado junto con el IMD detecta el fallo inicial en el canal particular en el que se ha producido el fallo. Este dispositivo debe activar una señal auditiva y/o visual.

Supervisar la resistencia de aislamiento de forma constante le permite hacer un seguimiento de la calidad del sistema, que es una forma de mantenimiento preventivo. Además, al supervisar la resistencia de aislamiento de los canales individuales puede hacer un seguimiento de la calidad de los canales individuales.

Supervisión de la capacitancia de fuga (C)

Los sistemas de alimentación sin conexión a tierra se ven afectados por la capacitancia de fuga.

El sistema de alimentación sin conexión a tierra debe cumplir las siguientes condiciones para garantizar su protección frente a contactos indirectos en un sistema de alimentación de CA:

$$R_A \times I_d \leq 50 \text{ V}$$

- R_A es el valor de resistencia de la conexión a tierra del equipos en ohmios.
- I_d es la intensidad de fallo a tierra en amperios.
- 50 V es la tensión máxima aceptable para contactos indirectos.

En un sistema de alimentación sin conexión a tierra trifásico, la intensidad de fallo de los contactos indirectos I_d es:

$$I_d = 2\pi \times F \times C \times V$$

- F es la frecuencia del sistema de alimentación.
- C es la capacitancia de fuga a tierra.
- V es la tensión fase a neutro.

Tras la combinación de los factores anteriores, el sistema de alimentación sin conexión a tierra debe cumplir la siguiente condición:

$$2\pi \times F \times C \times V \times R_A \leq 50 \text{ V}$$

Es importante que las conexiones a tierra del equipo sean de baja resistencia y que la capacitancia a fuga del sistema de alimentación sin conexión a tierra se supervise y mantenga en valores bajos.

Consulte el Manual técnico n.º 178 para obtener información adicional.

Descripción general del dispositivo

El dispositivo es un localizador de fallos de aislamiento (IFL) digital para sistemas de alimentación de baja tensión sin conexión a tierra. Es preciso conectar un dispositivo de supervisión de aislamiento (IMD) al sistema sin conexión a tierra al que se conecte el dispositivo. Junto con el IMD, el dispositivo localiza el primer fallo y lo señala mediante una alarma.

El IMD supervisa la resistencia de aislamiento del sistema inyectando una señal. Dicha técnica se utiliza para todos los tipos de sistema de alimentación: de CA, de CC, combinados, rectificadas, con variador de velocidad ajustable, etc. El dispositivo se conecta a los canales del sistema mediante un transformador toroidal. El dispositivo emplea la señal inyectada desde el IMD para supervisar la resistencia de aislamiento de los circuitos de los canales individuales. El dispositivo alerta cuando la resistencia de uno o más de los canales supervisados es inferior al umbral definido e identifica los canales que presentan fallos. El dispositivo proporciona además los valores de resistencia de los canales locales, una indicación que se utiliza para efectuar una supervisión más precisa de los canales individuales dentro del sistema con fines de mantenimiento preventivo.

El dispositivo ofrece las siguientes funciones:

- Localización de fallos en hasta 12 canales
- Localización de fallos rápida (tiempos <5 s).
- Modo de puesta en marcha dedicado para una verificación rápida de la instalación.
- Detección y configuración de transformadores toroidales compatibles en el modo de puesta en marcha.
- Filtrado configurable.
- Detección de fallos de aislamiento a partir del umbral configurado.
- Indicación de fallos transitorios.
- Repetidor para la indicación de fallos.
- Comunicación a través del protocolo Modbus RS-485.
- Nombre de canal configurable
- Umbral de aislamiento configurable por canal
- Retraso de alarma de aislamiento configurable por canal
- Visualización de la resistencia de aislamiento (R)

- Visualización de la capacitancia de fuga (C) con la impedancia asociada (Zc)
- Registro de fallos de aislamiento
- Tendencias de la resistencia de aislamiento

Información complementaria

Este documento debe utilizarse junto con la hoja de instalación incluida en el embalaje del dispositivo y sus accesorios.

Consulte la ficha de instalación del dispositivo para obtener información relativa a su instalación.

Consulte las páginas del catálogo del producto, disponible en www.se.com, para obtener información acerca del dispositivo, sus módulos opcionales y accesorios.

Para obtener las actualizaciones más recientes, puede descargar documentación actualizada desde www.se.com o ponerse en contacto con el distribuidor local de Schneider Electric.

Descripción general del hardware

El Vigilohtm IFL12MCN incluye 5 bloques de terminales.

1	Relé de alarma
C	Fuente de alimentación auxiliar
C	Indicador LED de estado del producto
D	Indicador LED de comunicación
E	Botón Menú
F	Indicador LED de ausencia de alarma
G	Botón esc
H	Indicador LED de alarma
I	3 botones de menú contextual
J	Etiqueta NOTA: Escanee el código QR para visualizar la documentación del dispositivo: Enlace al código QR
K	comunicaciones RS-485
L	Conexiones para 12 transformadores toroidales
M	Entrada de tensión
N	Pantalla de cristal líquido
O	Junta
P	Referencia comercial y datos de fabricación
Q	Etiqueta de especificación NOTA: Escanee el código QR para visualizar la documentación del dispositivo: Enlace al código QR
L	Pinza de montaje sobre carril DIN

Referencia comercial del dispositivo

Modelo	Referencia comercial
IFL12MCN	IMDIFL12MCN

Accesorios

Dependiendo del tipo de instalación en la que se instale el dispositivo, pueden ser necesarios accesorios.

Lista de accesorios

Accesorio	Número de catálogo
Limitador de sobretensión de 250 V Cardew C	50170
Limitador de sobretensión de 440 V Cardew C	50171
Limitador de sobretensión de 660 V Cardew C	50172
Limitador de sobretensión de 1000 V Cardew C	50183
Base Cardew C ¹	50169
Adaptador de tensión PHT1000	50248
Adaptador de tensión IFL12VA1T	IMDIFL12VA1T
Transformador toroidal	Consulte el catálogo Vigilohm

Limitador de sobretensión Cardew C

Función	<p>El Cardew C se utiliza si el dispositivo, junto con el IMD, están conectados a una conexión secundaria de un transformador de MT/BT (según los reglamentos y convenciones aplicables en los diferentes países).</p> <p>Este protege la instalación de baja tensión (BT) frente a sobretensiones peligrosas. El equipo se conecta a la conexión secundaria del transformador. Cardew C puede utilizarse en los siguientes sistemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $U < 1000 \text{ VCA}$ • $U < 300 \text{ VCC}$ 			
Tabla de selección	Un: Tensión fase a fase nominal del sistema de CA		Ui: Tensión del arco eléctrico	Tipo de Cardew C
	Neutro accesible	Neutro no accesible		
	$U \leq 380 \text{ V}$	$U \leq 220 \text{ V}$	$400 \text{ V} < U_i \leq 750 \text{ V}$	250 V
	$380 \text{ V} < U \leq 660 \text{ V}$	$220 \text{ V} < U \leq 380 \text{ V}$	$700 \text{ V} < U_i \leq 1.100 \text{ V}$	440 V
	$660 \text{ V} < U \leq 1.000 \text{ V}$	$380 \text{ V} < U \leq 660 \text{ V}$	$1.100 \text{ V} < U_i \leq 1.600 \text{ V}$	660 V
$1.000 \text{ V} < U \leq 1.560 \text{ V}$	$660 \text{ V} < U \leq 1.000 \text{ V}$	$1.600 \text{ V} < U_i \leq 2.400 \text{ V}$	1.000 V	
Dimensiones				
Montaje	<ul style="list-style-type: none"> • Cardew C montado directamente en barras de distribución • Montaje con base para montaje en placa 			
Conexión	Consulte la hoja de instrucciones para obtener información sobre el cableado.			

1. Compatible con todos los números de catálogo de Cardew C

Adaptador de tensión

Los adaptadores de tensión/conexión a tierra opcionales son el PHT1000 y el IFL12VA1T.

Función	Los adaptadores de tensión PHT1000 y IFL12VA1T se utilizan para conectar el IMD y el dispositivo, respectivamente, con sistemas sin conexión a tierra cuya tensión es superior a 480 VCA. El cable que conecta el adaptador de tensión y el dispositivo con el IMD debe tener la misma tensión nominal que la red supervisada.	
Dimensiones	<p>IFL12VA1T</p> <p>mm in.</p> <p>45 1.77 90 3.54 44 1.73 67.5 2.66 71 2.80 85 3.35</p>	<p>PHT1000</p> <p>mm in.</p> <p>110 4.33 4xØ7 4xØ0.28 200 7.87 184 7.24 220 8.66 150 5.91 26 1.02 80 3.15</p>
Montaje	En carril DIN	En placa de montaje
Conexión	Consulte la hoja de instrucciones para obtener información sobre el cableado.	

Transformadores toroidales

Los transformadores toroidales se utilizan para conectar el dispositivo a los canales del sistema, los cuales pueden supervisarse. Los transformadores toroidales compatibles son:

- TA30
- PA50
- IA80
- MA120
- SA200
- GA300
- TOA80
- TOA120

Consulte el catálogo de Viglohms para acceder a la lista más actualizada de dispositivos compatibles. Consulte el manual del usuario del transformador toroidal para acceder a las especificaciones.

Herramientas de configuración y análisis del dispositivo

ION Setup

ION Setup es una herramienta de configuración y verificación de dispositivos.

ION Setup se comunica con el dispositivo a través de la red y proporciona su configuración básica, la cual puede establecerse mediante la HMI, y también su configuración avanzada, que incluye actualizaciones de firmware y otras funciones.

Consulte ION Setup para obtener la versión más reciente e instrucciones sobre cómo instalar la herramienta y añadir su dispositivo a ella.

Ecoreach

Ecoreach es una solución de software para la configuración y puesta en marcha del dispositivo inteligente.

Ecoreach se comunica con el dispositivo a través de la red y proporciona las siguientes funciones:

- Detección automática de dispositivos
- Comprobación y control de dispositivos
- Actualizaciones de firmware

Consulte [Ecoreach](#) para obtener instrucciones sobre cómo instalar la solución y añadir su dispositivo a ella.

Power Monitoring Expert

EcoStruxure™ Power Monitoring Expert es un completo paquete de software de supervisión para aplicaciones de gestión de energía.

El software recoge y organiza los datos recopilados desde la red eléctrica de su instalación y los presenta en forma de información descriptiva y actuable a través de una interfaz web intuitiva.

Power Monitoring Expert se comunica con dispositivos en la red para proporcionar las siguientes funciones:

- Supervisión en tiempo real a través de un portal web multiusuario
- Gráficos y agregados de tendencias
- Análisis de la calidad de la energía y supervisión del cumplimiento
- Notificaciones preconfiguradas y personalizadas

Consulte la ayuda en línea de Power Monitoring Expert de EcoStruxure™ para obtener instrucciones sobre cómo añadir el dispositivo a este sistema para recopilar y analizar datos.

Power SCADA Operation

EcoStruxure™ Power SCADA Operation es una solución de supervisión y control integral en tiempo real para operaciones de grandes instalaciones e infraestructuras críticas.

Es capaz de comunicarse con el dispositivo para adquirir datos y proporcionar un control en tiempo real. Puede utilizar Power SCADA Operation para las siguientes tareas:

- Supervisión del sistema
- Establecimiento de tendencias en tiempo real e históricas y registro de eventos
- Alarmas personalizadas desde un ordenador

Consulte la ayuda en línea de Power SCADA Operation de EcoStruxure™ para obtener instrucciones sobre cómo añadir el dispositivo a este sistema para recopilar y analizar datos.

Pasarelas y supervisión

El dispositivo es compatible con productos de pasarela y de supervisión.

Los productos de pasarela compatibles son:

- Com'X510
Consulte [Información del producto Com'X510](#) para obtener más información.
- Link150

Consulte Información del producto Link150 para obtener más información.
El producto de supervisión compatible es spaceLYnk. Consulte Información del producto spaceLYnK para obtener más información.

Aplicación

En esta sección se explican los siguientes ejemplos de la aplicación de localización de fallos de aislamiento para sistemas de alimentación sin conexión a tierra:


- Localización de la alarma de aislamiento con el IMD
- Localización de la alarma aislamiento con el IMD con este último y el dispositivo conectados a una red externa
- Localización de la alarma aislamiento con el IMD con este último y el dispositivo conectados a una red de comunicación

Ejemplo de aplicación: Localización de la alarma de aislamiento con el IMD

Puede utilizar el dispositivo para localizar la alarma de aislamiento de un sistema de alimentación sin conexión a tierra con el IMD.

El IMD se alimenta a través del sistema de alimentación sin conexión a tierra que supervisa. El IMD se conecta a neutro (o a una fase) y a tierra. El dispositivo se conecta a los transformadores toroidales. Los transformadores toroidales se conectan a los canales del sistema.

El IMD supervisa el aislamiento del sistema. El dispositivo localiza el canal en el que se produce el fallo de aislamiento. El dispositivo posee una única salida de repetidor que permite controlar un indicador luminoso o acústico.




Ejemplo de aplicación: Localización de la alarma aislamiento con el IMD con este último y el dispositivo conectados a una red externa

Puede utilizar el dispositivo para localizar la alarma de aislamiento de un sistema de alimentación sin conexión a tierra con el IMD conectado a una red externa.

El IMD se alimenta a través del sistema de alimentación sin conexión a tierra al que supervisa. El IMD se conecta a neutro (o a una fase) y a tierra. El dispositivo se conecta a los transformadores toroidales. Los transformadores toroidales se conectan a los canales del sistema.

El IMD supervisa el aislamiento del sistema. El dispositivo localiza el canal en el que se produce el fallo de aislamiento. La salida de alarma de aislamiento del IMD y la salida de alarma del dispositivo se conectan a una entrada disponible en un dispositivo en red (por ejemplo, una central de medida o un PLC). El dispositivo en red se conecta a un supervisor a través de una red de comunicación.

NOTA: En este ejemplo, la información sobre el fallo solo está disponible para el supervisor.



Ejemplo de aplicación: Localización de la alarma aislamiento con el IMD con este último y el dispositivo conectados a una red de comunicación


Puede utilizar el dispositivo para localizar la alarma de aislamiento de un sistema de alimentación sin conexión a tierra con el IMD conectado a una red de comunicación.

El IMD se alimenta a través del sistema de alimentación sin conexión a tierra que supervisa. El IMD se conecta a neutro (o a una fase) y a tierra. El dispositivo se conecta a los transformadores toroidales. Los transformadores toroidales se conectan a los canales del sistema.

El IMD supervisa el aislamiento del sistema. El dispositivo localiza el canal en el que se produce el fallo de aislamiento. El IMD y el dispositivo se conectan a un supervisor mediante la comunicación Modbus. Esta aplicación admite las siguientes acciones desde el nivel del supervisor:

- Pantalla:
 - Estado del producto
 - Alarma de aislamiento en todos los canales (activas y confirmadas)
 - Detalles de los últimos 240 eventos con sus respectivas fechas
 - Valores de R y C para crear tablas o curvas para la supervisión de estos valores durante periodos variables


- Configuración remota del producto: es posible acceder a todos los ajustes remotamente.



Interfaz hombre-máquina (HMI)


Menú del dispositivo

La pantalla del dispositivo medida le permite navegar por diferentes menús para establecer la configuración básica del mismo.



Interfaz de pantalla


Utilice la pantalla del dispositivo para llevar a cabo diferentes tareas, como la configuración del dispositivo, la visualización de pantallas de estado, la confirmación de alarmas o la visualización de eventos.



1	La zona de identificación de pantalla contiene un icono de menú y el nombre del menú o el parámetro.
2	La zona de información muestra información específica de la pantalla (medición, alarma aislamiento, ajustes).
3	Botones de navegación

Botones e iconos de navegación

Utilice los botones de la pantalla para navegar por los menús y realizar acciones.



Leyenda	Tecla	Icono	Descripción
1	Menú	–	Muestra el menú de nivel 1 (Menú).
2	Esc	–	Vuelve al nivel anterior.
3	Botón de menú contextual 3		Se desplaza hacia arriba por la pantalla o pasa al elemento previo en una lista.
			Accede al establecimiento de fecha y hora. Si el icono de reloj parpadea, indica que debe establecerse el parámetro de fecha/hora.
			Aumenta un valor numérico. Modificar el carácter seleccionado
			Seleccionar todos los canales para establecer el mismo valor umbral de alarma de aislamiento y de retraso de alarma. Seleccionar todos los canales para realizar la puesta en marcha manual.
			Seleccionar cada canal para establecer el valor umbral de alarma de aislamiento y de retraso de alarma. Seleccionar cada canal para realizar la puesta en marcha manual.
4	Botón de menú contextual 2		Se desplaza hacia abajo por la pantalla o pasa al elemento siguiente en una lista.
			Se desplaza un dígito a la izquierda dentro de un valor numérico. Si el dígito situado más a la izquierda ya está seleccionado, la pulsación de este botón le devuelve al dígito de la derecha.
			Desplazarse un carácter a la derecha con respecto al que se encuentra seleccionado actualmente o volver al carácter de la izquierda. Pasa de un canal a otro canal para establecer el valor umbral de alarma de aislamiento y el retraso de alarma y para seleccionar un canal para su puesta en marcha manual.

Leyenda	Tecla	Icono	Descripción
5	Botón de menú contextual 1		Valida el elemento seleccionado. Confirma la alarma transitoria.
			Ejecuta la prueba autodiagnóstica manualmente.
			Lleva a un menú o submenú o edita un parámetro.
			Confirma la alarma de aislamiento.
			Lleva a la pantalla Resistencia de aislamiento. Sale del modo de puesta en marcha automática.
			Lleva a la pantalla Capacitancia.

Iconos de información

Los iconos de la zona de información de la pantalla LCD proporcionan información, como el menú que se encuentra seleccionado y el estado de la alarma de aislamiento.

Icono	Descripción
	Menú principal
	<ul style="list-style-type: none"> Resistencia del sistema (en ausencia de un fallo de aislamiento) Menú de parámetros de medición Menú de supervisión Impedancia del sistema Resistencia del sistema como registro en la página Registro
	Menú de registro de fallos
	Menú de tendencias
	Menú y submenú de establecimiento de parámetros
	Menú de selección del idioma de pantalla
	Identificación del producto
	<ul style="list-style-type: none"> Indicación de una alarma de aislamiento Indicación de una alarma transitoria Indicación del estado de producto Indicación del estado de canal
	Resumen
	Ausencia de alarma.
	Alarma NOTA: Este icono parpadea en el caso de las alarmas transitorias.
	Desconexión de transformador toroidal
	Menú de parámetros de fecha/hora
	Menú de parámetros de alarma de aislamiento
	Menú de parámetros de red
	Menú de parámetros de configuración de E/S


Icono	Descripción
	Menú de parámetros Modbus
	Menú de parámetros de puesta en marcha
	Menú de parámetros de contraseña
	Menú de parámetros de pantalla
	Menú de parámetros de restablecimiento

Pantallas de estado


Resumen

La pantalla predeterminada muestra la pantalla Resumen. La pantalla muestra los canales que no se han puesto en marcha, los canales que se han puesto en marcha y el estado de aislamiento de los canales que se han puesto en marcha.


El siguiente es un ejemplo de los 12 canales puestos en marcha:



El siguiente es un ejemplo de 12 canales puestos en marcha y 3 canales (números de canal 2, 6 y 10) que muestran una alarma de aislamiento:




El siguiente es un ejemplo de 12 canales puestos en marcha y 3 canales (números de canal 2, 6 y 10) que muestran una alarma de aislamiento confirmada:




Medición de la resistencia de aislamiento (R)

El dispositivo muestra la medición de resistencia de aislamiento de cada canal individual. El siguiente es un ejemplo de medición del canal 4:




Medición de impedancia (Z)

El dispositivo muestra la medición de impedancia de cada canal individual. El siguiente es un ejemplo de medición del canal 4:




Alarma de aislamiento detectada: fallo de aislamiento

El dispositivo muestra la pantalla Fallo de aislamiento cuando el valor de aislamiento cae por debajo del umbral de alarma aislamiento. El siguiente es un ejemplo de alarma de aislamiento del canal 4:




Los escenarios posibles son dos:

- Confirmar la alarma de aislamiento pulsando el botón .
- Si no confirma la alarma de aislamiento y el aislamiento del sistema devuelve un valor superior al umbral de alarma de aislamiento, la pantalla muestra un fallo transitorio.


Alarma activa confirmada

Esta pantalla se muestra cuando ha confirmado la alarma de aislamiento. El siguiente es un ejemplo de alarma de aislamiento confirmada del canal 4:



Fallo transitorio

Esta pantalla se muestra cuando se ha producido un fallo transitorio. El siguiente es un ejemplo de alarma transitoria del canal 4:



Confirme el fallo transitorio pulsando el botón .

Modificación de parámetros mediante la pantalla

Para modificar los valores, deberá conocer en profundidad la estructura de menús de la interfaz y los principios de navegación generales.

Para obtener información adicional acerca de cómo se estructuran los menús, consulte la sección [Menú del dispositivo](#), página 20.

Para modificar el valor de un parámetro, siga uno de estos dos métodos:


- Seleccione un elemento (el valor más la unidad) en una lista.
- Modifique un valor numérico dígito por dígito y valor en caracteres.

El valor numérico puede modificarse en los siguientes parámetros:

- Fecha
- Hora
- Contraseña
- Dirección Modbus
- Vueltas del transformador toroidal




En el parámetro **Nombre de canal**, el valor numérico puede modificarse.

Selección de un valor en una lista

Para seleccionar un valor en una lista, utilice los botones de menú arriba y abajo para desplazarse por los valores de parámetro hasta llegar al valor deseado y, seguidamente, pulse  para confirmar el nuevo valor de parámetro.




Modificación de un valor numérico

El valor numérico de un parámetro se compone de dígitos, siendo el que se encuentra más a la derecha el que se selecciona de forma predeterminada. Para modificar un valor numérico, utilice los botones de menú siguientes:

-  para modificar el dígito seleccionado.
-  para seleccionar el dígito situado a la izquierda del que se encuentra seleccionado actualmente o volver al dígito de la derecha.
-  para confirmar el nuevo valor de parámetro.

Modificación de un valor en caracteres

El valor en caracteres de un parámetro se compone de caracteres, siendo el que se encuentra más a la derecha el que se selecciona de forma predeterminada. Para modificar un valor en caracteres, utilice los botones de menú siguientes:

-  para modificar el carácter seleccionado.
-  para seleccionar el carácter situado a la derecha del que se encuentra seleccionado actualmente o volver al dígito de la izquierda.
-  para confirmar el nuevo valor de parámetro.

Guardado de un parámetro

Tras haber confirmado el parámetro modificado, se realizará una de las dos siguientes acciones:

- Si el parámetro se ha guardado correctamente, la pantalla muestra **Guardado** y, seguidamente, vuelve a la pantalla anterior.

- Si el parámetro no se ha guardado correctamente, la pantalla muestra **Error** y la pantalla de edición permanece activa. Se considera que un valor se encuentra fuera de rango cuando se ha clasificado como prohibido o cuando existen varios parámetros interdependientes.

Cancelación de una introducción

Para cancelar la introducción de parámetro actual, pulse el botón **Esc**. Se visualiza la pantalla anterior.

Función

Puesta en marcha

El dispositivo debe ponerse en marcha para que detecte los transformadores toroidales e identifique los fallos de aislamiento en cada uno de ellos.

La ejecución del modo de puesta servicio es obligatoria:

- Instalar un nuevo dispositivo;
- Montar uno o más transformadores toroidales en un dispositivo instalado;
- Retirar uno o más transformadores toroidales en un dispositivo instalado;
- Sustituir el transformador toroidal por otro de un tipo distinto (por ejemplo, un transformador toroidal del tipo TA30 por otro del tipo PA50);
- Sustituir el dispositivo.

La ejecución del modo de puesta en servicio no es necesaria cuando se vuelve a conectar o se sustituye un transformador toroidal por otro del mismo tipo.

El dispositivo ofrece los siguientes modos de puesta en marcha:




- Automático
- Manual

Puesta en marcha automática

- Tras encenderse por primera vez o después de un restablecimiento de fábrica, el dispositivo muestra el mensaje **Detectando toroide** con una barra de progreso de porcentaje.

NOTA: Tras encenderse por primera vez o después de un restablecimiento de fábrica, el dispositivo lleva a cabo una puesta en marcha automática.

- Si se detecta un transformador toroidal, se muestra la pantalla **Puesta en marcha**. Esta pantalla muestra el estado de la puesta en marcha. La siguiente tabla proporciona la información de las siguientes pantallas de la cuadrícula de puesta en marcha.

Pantalla de la HMI	Información
	Canal 4 puesto en marcha
	Canal 4 no puesto en marcha
	Canal 4 puesto en marcha con fallo de aislamiento

NOTA: El canal 4 se utiliza únicamente a modo de ejemplo. Las pantallas son aplicables a los 12 canales.

NOTA: Si ha conectado un transformador toroidal que no se encuentra entre los transformadores toroidales recomendados, deberá ponerlo en marcha manualmente. Consulte la sección *Puesta en marcha manual*, página 30. Consulte el catálogo de VigiloHM para acceder a la lista más actualizada de transformadores toroidales compatibles.

- Si no se detecta el transformador toroidal, se muestra el mensaje **Toroide no disponible**. En este caso, realice una de las siguientes acciones:
 - Compruebe si el transformador toroidal está correctamente conectado y vaya a **Menú > Ajustes > Puesta en marcha > Auto**. El dispositivo lleva a cabo la puesta en marcha automática.
 - El transformador toroidal conectado no es uno de los transformadores toroidales. El dispositivo debe ponerse en marcha manualmente. Consulte la sección *Puesta en marcha manual*, página 30.

NOTA: Consulte el catálogo de VigiloHM para acceder a la lista más actualizada de transformadores toroidales compatibles.

- Puede comprobar el cableado del sistema. Para comprobarlo, consulte la sección *Comprobación de las conexiones de cableado*, página 30. Si no desea comprobarlo, ignore este paso y vaya hasta el siguiente.

- Pulse el botón  para salir del modo de puesta en marcha.

NOTA: El dispositivo saldrá automáticamente del modo de puesta en marcha transcurrida una hora si no se realiza una salida manual.

El dispositivo muestra la pantalla **Resumen** y el icono de reloj parpadea para indicar que debe establecerse la fecha/hora.

NOTA: Si ha sustituido el transformador toroidal o instalado uno nuevo, vaya a **Menú > Ajustes > Puesta en marcha > Auto**. El dispositivo lleva a cabo la puesta en marcha automática.

Puesta en marcha manual






El dispositivo debe ponerse en marcha manualmente si el transformador toroidal conectado no es uno de los transformadores toroidales recomendados.

NOTA: Consulte el catálogo de VigiloHM para acceder a la lista más actualizada de transformadores toroidales compatibles.

1. Vaya a **Menú > Ajustes > Puesta en marcha > Manual**.

La pantalla **Manual** se muestra junto con la cuadrícula de canal y un punto parpadeante en la cuadrícula del canal 1. Esto indica que se ha seleccionado el canal 1.

2. En este caso, realice una de las siguientes acciones:

- Para poner en marcha el canal 1, pulse el botón .
- Para poner en marcha el resto de canales, pulse el botón  para desplazarse hasta el canal deseado y, seguidamente, pulse el botón .
- Para poner en marcha todos los canales, pulse el botón  y, a continuación, pulse el botón .

Se muestra la pantalla **Vueltas del transformador toroidal**.

3. Establezca las vueltas del transformador toroidal (valores permitidos: de 300

a 3000) y pulse el botón . Para establecer las vueltas del transformador toroidal, consulte la sección **Modificación de parámetros mediante la pantalla**, página 26.

- Si la relación de vueltas es válida, se muestra el mensaje **Guardado**.
- Si la relación de vueltas es no válida, se muestra el mensaje **Error**. Seleccione la relación de vueltas correcta.

4. Pulse el botón **Esc**.

La pantalla **Manual** se muestra junto con la cuadrícula de canal y un punto parpadeante en la cuadrícula del canal 1. Esto indica que se ha seleccionado el canal 1.

5. Ejecute los pasos **Paso 2** y **Paso 4** para el resto de canales que no se hayan puesto en marcha.

Comprobación de las conexiones de cableado

Podrá comprobar el cableado del sistema una vez que el transformador toroidal se haya puesto en marcha. La correcta ejecución de esta comprobación confirma que el cableado del dispositivo es adecuado y que este está listo para utilizarse.

Puede realizar cualquiera de las siguientes comprobaciones:

- Puede inducir un fallo simulado en un canal. Puede realizar esta comprobación en todos los canales secuencialmente.
 1. Induzca un fallo simulado en uno de los canales.

El dispositivo muestra la alarma de aislamiento en el canal detectado, el **indicador LED de alarma** se **ENCIENDE** y el **indicador LED de ausencia de alarma** se **APAGA**.
 2. Recupere el fallo simulado en el canal.

El dispositivo vuelve al estado de transformador toroidal detectado, el **indicador LED de alarma** se **APAGA** y el **indicador LED de ausencia de alarma** se **ENCIENDE**.
- Puede inducir dos fallos simulados simultáneamente en dos canales.
 1. Induzca un fallo simulado en uno de los canales.

El dispositivo muestra la alarma de aislamiento en el canal detectado, el **indicador LED de alarma** se **ENCIENDE** y el **indicador LED de ausencia de alarma** se **APAGA**.

- Induzca un fallo simulado en el otro canal.

El dispositivo muestra la alarma de aislamiento en los canales detectados, el **indicador LED de alarma** permanece **ENCENDIDO** y el **indicador LED de ausencia de alarma** permanece **APAGADO**.

NOTA: Si ambos fallos simulados inducidos son fallos de impedancia cero, el dispositivo muestra la alarma de aislamiento en cualquiera de los canales.

- Recupere el fallo simulado en uno de los canales.

Se recupera la alarma de aislamiento en este canal. Debido a que el fallo simulado sigue existiendo en otro canal, el dispositivo muestra la alarma de aislamiento en el otro canal, el **indicador LED de alarma** permanece **ENCENDIDO** y el **indicador LED de ausencia de alarma** permanece **APAGADO**.

- Recupere el fallo simulado en el otro canal.

El dispositivo vuelve al estado de transformador toroidal detectado, el indicador **LED de alarma** se **APAGA** y el indicador **LED de ausencia de alarma** se **ENCIENDE**.

NOTA: Se recomienda encarecidamente no inducir más de un fallo simulado de impedancia cero.

Configuración del IM400N

Deberá establecer la configuración del IM400N para que el dispositivo funcione según lo previsto.

Realice los siguientes ajustes de red en el IM400N para habilitar la compatibilidad con el dispositivo:

NOTA: Si restablece la configuración del IM400N a los valores de fábrica, tendrá que volver a realizar estos ajustes.

- Seleccione **Menú > Ajustes > Red**.
- Establezca los valores de los siguientes parámetros de red y guárdelos:

Parámetro	Valor
Aplic.	Circ.Pot. o Circ. Cont.
Buscando	IFL12
Adapt. V.	Ninguno o PHT1000

NOTA: Consulte el manual del usuario del IM400N para obtener más información sobre la modificación de parámetros.

Configuración general

Fecha/hora

La fecha/hora debe establecerse:

- Durante el primer encendido.
- Siempre que se realice un restablecimiento de fábrica.
- Siempre que se interrumpa la fuente de alimentación.
- Al pasar del horario de verano al de invierno y viceversa.

Si se interrumpe la fuente de alimentación auxiliar, el dispositivo conserva el ajuste de fecha y hora inmediatamente anterior a la interrupción. El dispositivo utiliza el parámetro de fecha y hora para fechar los fallos de aislamiento del sistema registrados. La fecha se muestra en el siguiente formato: dd/mm/aaaa. La hora se muestra utilizando el siguiente formato de 24 horas: hh/mm

Tras la puesta en marcha, el icono de reloj parpadea en la pantalla **Resumen** para indicar que es necesario establecer el reloj. Para establecer la fecha y la hora, consulte la sección *Modificación de parámetros mediante la pantalla*, página 26.

Contraseña

Puede establecer una contraseña para que solo el personal autorizado pueda acceder a la configuración de los parámetros del dispositivo.

Cuando se establece una contraseña, es posible visualizar la información mostrada en el dispositivo, pero no editar los valores del parámetro. La contraseña de protección no está activada de forma predeterminada. La contraseña predeterminada es **0000**. Puede establecer una contraseña de cuatro dígitos desde el **0000** al **9999**.

Para activar la contraseña, vaya a **Menú > Ajustes > Contraseña > Activación** y seleccione **ENCENDIDO**.

Para modificar la contraseña, vaya a **Menú > Ajustes > Contraseña > Modificar contraseña** y edite la nueva contraseña. Para modificar el valor del parámetro, consulte la sección *Modificación de parámetros mediante la pantalla*, página 26.

Idioma

La pantalla de la HMI del dispositivo admite ocho idiomas.

Los idiomas admitidos por la HMI del dispositivo son los siguientes:

- Inglés (predeterminado)
- Francés
- Español
- Ruso
- Chino
- Italiano
- Alemán
- Portugués

Para establecer el idioma, vaya a **Menú > Idioma**. Para modificar el valor del parámetro, consulte la sección *Modificación de parámetros mediante la pantalla*, página 26.

Identificación

Puede visualizar la información acerca del dispositivo en la pantalla **Identificación**.

La pantalla **Identificación** muestra la siguiente información:

- Referencia comercial
- Versión firmware
- Fecha de publicación de la versión de firmware
- Aplicación CRC
- Número de serie
- Código QR

NOTA: Escanee el código QR para visualizar el sitio web de los productos Vigilohm.

Para visualizar la pantalla **Identificación**, vaya a **Menú > Identificación**.

Pantalla

Puede establecer el contraste y la retroiluminación de la pantalla y activar el salvapantallas.

Puede acceder a los parámetros de pantalla del dispositivo seleccionando **Menú > Ajustes > Pantalla**.

Los parámetros de pantalla y sus valores permitidos y predeterminados son los siguientes:

Parámetro	Valor predeterminado	Valores permitidos
Contraste	50 %	10 % a 100 %
Retroilum.	100 %	10 % a 100 %
Salvapant.	APAGADO	<ul style="list-style-type: none"> • ENCENDIDO Si selecciona este valor, la pantalla se APAGA tras 5 minutos de inactividad. Si se pulsa cualquier botón o si se produce un fallo, la pantalla se ENCIENDE. • APAGADO

Para modificar el valor del parámetro, consulte la sección Modificación de parámetros mediante la pantalla, página 26.

Configuración de red

Puede configurar los parámetros de red eléctrica para que se ajusten a las aplicaciones eléctricas que pretende supervisar.

Puede acceder a los parámetros de red del dispositivo seleccionando **Menú > Ajustes > Red**.

Los parámetros de red son:

- **Aplic.**
- **Filtrado**
- **Frecuencia**
- **Adapt. v**
- **Nombre de canal**

Para modificar el valor del parámetro, consulte la sección Modificación de parámetros mediante la pantalla, página 26.

Aplicación (Aplic.)

El dispositivo ha sido diseñado y probado para cumplir los requisitos de diferentes aplicaciones susceptibles de supervisarse. El dispositivo cumple los requisitos de las siguientes aplicaciones:

- Circuitos de alimentación: aplicaciones industriales o marinas que contienen centros de consumo eléctrico y circuitos electrónicos, como variadores de velocidad, inversores o rectificadores.
- Circuitos de control: circuitos de control auxiliares utilizados para controlar sistemas de alimentación. Dichos circuitos contienen centros de consumo eléctrico sensibles, como PLC, E/S o sensores.

Para optimizar el rendimiento de medición del dispositivo, puede establecer sus parámetros de forma que se ajusten al tipo aplicación en la que es está instalado el dispositivo:

Valor de parámetro	Aplicación
Circ. Pot. (predeterminado)	Circuitos de alimentación
Circ. Cont.	Circuitos de control

NOTA: Asegúrese de que el valor de parámetro seleccionado es el mismo que el valor de parámetros de red del IMD. Por ejemplo, si selecciona **Circ. Pot.** en el dispositivo, asegúrese de que en el IMD el valor de **Aplic.** también se ha establecido en **Circ. Pot.**. Si los valores no son los mismos, el dispositivo podría no funcionar según lo previsto.

Frecuencia

Puede establecer la frecuencia nominal de la aplicación supervisada.

Hay disponibles cuatro valores para este parámetro:

- **50 Hz** (predeterminado)
- **60 Hz**
- **400 Hz**
- **CC**

Filtrado

Puede establecer el parámetro de filtrado en función de la aplicación supervisada.

Este parámetro se utiliza para ajustar los valores de medidas de aislamiento que siempre dependen de los equipos que se emplean en la aplicación. Los criterios son:

- Número de cargas
- Tipo de cargas
- Tamaño del sistema (afecta a la capacitancia)
- Conmutación de cargas

El dispositivo está diseñado para proporcionar mediciones de resistencia y capacitancia de aislamientos precisas en sistemas altamente perturbados con dispositivos electrónicos. Dicha característica mejora la estabilidad de medición al evitar fluctuaciones en la pantalla y alarmas de aislamiento transitorias no deseadas. El tiempo de respuesta asociado con esta función de filtrado no afecta el sistema de alimentación sin conexión a tierra. Hay disponibles tres valores para este parámetro:

Valor	Tiempo de respuesta	Consumo recomendado
5s	5 segundos	Se utiliza en el modo de mantenimiento. Diagnostica variaciones rápidas en la resistencia de aislamiento y la capacitancia de fuga. Se utiliza en los siguientes casos: <ul style="list-style-type: none"> • Detección de fallos de aislamiento transitorios breves. • Para localizar manualmente fallos de aislamiento abriendo interruptores.
40s (predeterminado)	40 segundos	Se utiliza en el modo de funcionamiento. Para supervisar los aislamientos de instalaciones típicas.
400s	400 segundos	Se utiliza en el modo de funcionamiento. Para supervisar aislamientos de instalaciones con altas perturbaciones y/o instalaciones con una capacitancia de fuga elevada.

Adaptador de tensión (Adapt. V)

Puede utilizar el adaptador de tensión para supervisar sistemas de alimentación sin conexión a tierra con una tensión nominal superior a 480 VCA/VCC.

Hay disponibles dos valores para este parámetro:

Valor	Uso recomendado
Ninguno (predeterminado)	Utilizar cuando la tensión nominal del sistema de alimentación sin conexión a tierra supervisado es ≤ 480 VCA/VCC.
VA1T	Utilizar cuando la tensión nominal del sistema de alimentación sin conexión a tierra supervisado es > 480 VCA/VCC y ≤ 1000 VCA/VCC.

Consulte la sección **Accesorios**, página 13 para obtener más información sobre adaptadores de tensión.

Nombre de canal




Puede establecer el nombre de canal que desee en los 12 canales.

El nombre de canal solo puede establecerse en inglés. Los caracteres permitidos son:

- A a Z
- a a z
- 0 a 9
- Caracteres especiales (guión/ menos (-), barra (/), porcentaje (%), punto (.) y (espacio vacío))

La longitud del nombre de canal se ajusta automáticamente dependiendo de la selección de caracteres. Por ejemplo, si el nombre de canal contiene solo el carácter "W", la longitud máxima es de 8 caracteres, y si el nombre de canal solo contiene carácter "I", la longitud máxima es de 18 caracteres.

Utilice los siguientes botones contextuales para editar:






-  para modificar el carácter seleccionado.
-  para seleccionar el carácter situado a la derecha del que se encuentra seleccionado actualmente o volver al dígito de la izquierda.
-  para confirmar el nombre de canal.

Modificación del nombre de canal

1. Vaya a **Menú > Ajustes > Red > Nombre de canal**.

La pantalla **NOMBRE DE CANAL** se muestra junto con la cuadrícula de canal y un punto parpadeante en la cuadrícula del canal 1. Esto indica que se ha seleccionado el canal 1.


2. En este caso, realice una de las siguientes acciones:

- Para modificar el nombre del canal 1, pulse el botón .
- Para modificar el nombre del resto de canales, pulse el botón  para desplazarse hasta el canal deseado y, seguidamente, pulse el botón .
- Para modificar el nombre de todos los canales, pulse el botón  y, seguidamente, pulse el botón .


La pantalla **NOMBRE DE CANAL** se muestra junto con el nombre predeterminado **CHANNEL – 1** y el carácter C resaltado.


3. Pulse el botón .

La pantalla **NOMBRE DE CANAL** se muestra, se elimina el nombre predeterminado, y la pantalla queda en blanco.

- Para eliminar el nombre de canal, consulte Eliminación del nombre de canal, página 36.
- Para modificar el nombre de canal, pulse el botón .

La pantalla **NOMBRE DE CANAL** se muestra y el carácter resaltado muestra el carácter en blanco.

Utilice el botón  para ir hasta el carácter deseado.


NOTA: En cada pulsación del botón , se va pasando por los caracteres en la siguiente secuencia:

1. A a Z
2. a a z
3. 0 a 9
4. Caracteres especiales (menos (-), barra (/), porcentaje (%), punto (.) y (espacio vacío))

4. Pulse el botón  y vaya hasta el siguiente carácter.

5. Ejecute el Paso 3 para actualizar el carácter seleccionado.

6. Ejecute el Paso 4 y el Paso 5 para los demás caracteres.

7. Pulse el botón  para confirmar el nombre de canal.

Se muestra el mensaje **Guardado**.

8. Pulse el botón **Esc**.

La pantalla **NOMBRE DE CANAL** se muestra junto con la cuadrícula de canal y un punto parpadeante en la cuadrícula del canal 1. Esto indica que se ha seleccionado el canal 1.






9. Ejecute del Paso 2 al Paso 7 para modificar el resto de nombres de canal.

Eliminación del nombre de canal

1. Vaya a **Menú > Ajustes > Red > Nombre de canal**.

La pantalla **NOMBRE DE CANAL** se muestra junto con la cuadrícula de canal y un punto parpadeante en la cuadrícula del canal 1. Esto indica que se ha seleccionado el canal 1.

2. En este caso, realice una de las siguientes acciones:

- Para eliminar el nombre del canal 1, pulse el botón .
- Para eliminar el nombre del resto de canales, pulse el botón  para desplazarse hasta el canal deseado y, seguidamente, pulse el botón .
- Para eliminar el nombre de todos los canales, pulse el botón  y, seguidamente, pulse el botón .

La pantalla **NOMBRE DE CANAL** se muestra junto con el nombre predeterminado **CHANNEL – 1** y el carácter C resaltado.

3. Pulse el botón .

La pantalla **NOMBRE DE CANAL** se muestra, se elimina el nombre predeterminado, y la pantalla queda en blanco.

4. Pulse el botón  para confirmar la eliminación del nombre de canal.

Se muestra el mensaje **Guardado**.

5. Pulse el botón **Esc**.

La pantalla **NOMBRE DE CANAL** se muestra junto con la cuadrícula de canal y un punto parpadeante en la cuadrícula del canal 1. Esto indica que se ha seleccionado el canal 1.

6. Ejecute del Paso 3 al Paso 5 para eliminar el resto de nombres de canal.

Configuración de alarmas

Puede configurar el umbral y el retraso de alarma de aislamiento para adaptarlos a las aplicaciones eléctricas que pretende supervisar .

Puede acceder a los parámetros de E/S del dispositivo seleccionando **Menú > Ajustes > Alarma. aisl.**

Los parámetros de alarma son **Alarma aisl.** y **Retr. al. aisl.**

Puede establecer los valores de los parámetros para todos los canales puestos en marcha o no puestos en marcha.

Para modificar el valor del parámetro, consulte la sección Modificación de parámetros mediante la pantalla, página 26.

Umbral de alarma de aislamiento (Alarma aisl.)

Puede establecer el valor umbral tomando como referencia el nivel de aislamiento de la aplicación que vaya a supervisar.

Los valores permitidos para este parámetro van de **0,2 k Ω** a **200 k Ω** . El valor predeterminado es **10 k Ω** . Este valor puede establecerse para 12 canales, ya sea de forma individual o colectiva.

Cuando se enciende el dispositivo, este recupera los últimos valores umbral de alarma de aislamiento registrados.

Una alarma se desactiva cuando el nivel de aislamiento sube un 20 % por encima del umbral.

Histéresis de los umbrales de alarma de aislamiento


Se aplica una histéresis para limitar el error en la alarma de aislamiento debido a fluctuaciones en la medición al aproximarse al valor umbral.

En este caso, se aplica un principio de histéresis:


- Cuando el valor de aislamiento medido se reduce o cae por debajo del umbral establecido, la alarma de aislamiento se activa o se pone en marcha la cuenta atrás si se ha establecido un retraso de alarma de aislamiento.
- Cuando el valor de aislamiento medido aumenta y supera el umbral establecido en 1,2 veces (es decir, el umbral establecido en un +20 %), se desactiva la alarma de aislamiento.

Dichos comportamientos se muestran en los siguientes diagramas:

- Sin histéresis:



- Con histéresis:



Retraso de alarma de aislamiento (Retr. al. aisl.)

En determinadas aplicaciones, es posible que quiera retrasar la activación de la alarma mientras arrancan determinados equipos para evitar que puedan activarse alarmas erróneas. Puede establecer el retraso de umbral para filtrar dichas alarmas erróneas.

El retraso de umbral es un filtro temporal. Dicho retraso puede utilizarse en sistemas eléctricos ubicados en entornos agresivos para evitar falsas alarmas de aislamiento. El dispositivo no indica aquellos fallos de aislamiento que no se mantienen durante un tiempo superior al del retraso configurado.

Los valores permitidos para este parámetro van de **0 s** a **120 min**. El valor predeterminado es **0 s**.

Configuración de E/S

Puede configurar los parámetros de repetidor para que se adapten al tipo de información de la salida de repetidor.

Puede acceder a los parámetros de E/S del dispositivo seleccionando **Menú > Ajustes > Config. E/S**.

Los parámetros de E/S son **Repet. al. aisl.**, **Repet. al. conf.** y **Prueba c. repet.**.

Para modificar el valor del parámetro, consulte la sección *Modificación de parámetros mediante la pantalla*, página 26.

Repetidor de alarma de aislamiento (Repet. al. aisl.)

Puede establecer el modo de repetidor de alarma de aislamiento en función del estado de aislamiento.

Los valores permitidos para sus parámetros son **FS** y **Est.**. El valor predeterminado es **FS**.

Cuando el repetidor de alarma de aislamiento se configura en modo de protección contra fallos (**FS**):

- El repetidor de alarma de aislamiento se activa –es decir, se energiza– en los siguientes casos:
 - No se ha detectado ningún fallo de aislamiento.
 - Se ha detectado un fallo transitorio.
 - Se ha detectado y confirmado un fallo de aislamiento (si **Menú > Ajustes > Config. E/S > Repet. al. conf.** está establecido en **ENCENDIDO**).
- El repetidor de alarma de aislamiento se desactiva –es decir, se desenergiza– en los siguientes casos:
 - Se ha detectado un fallo de aislamiento.
 - Durante la primera medición tras un encendido/apagado y una desconexión de transformador toroidal.
 - El producto se encuentra inoperativo (estado detectado a través de una prueba autodiagnóstica).
 - Se ha perdido la fuente de alimentación auxiliar.
 - Cuando activa una prueba autodiagnóstica con repetidores, el repetidor alterna entre activo/inactivo durante 3 segundos. Consulte las secciones Prueba con repetidores (**Prueba c. repet.**), página 40 y Descripción general de la prueba autodiagnóstica, página 45 para obtener más información.
 - Se ha detectado y confirmado un fallo de aislamiento (si **Menú > Ajustes > Config. E/S > Repet. al. conf.** está establecido en **APAGADO**).
 - Cuando la señal de tensión no está disponible.
 - Fallo de canal

Cuando el repetidor de alarma de aislamiento se configura en modo estándar (**Est.**):

- El repetidor de alarma de aislamiento se activa –es decir, se energiza– en los siguientes casos:
 - Se ha detectado un fallo de aislamiento.
 - El producto se encuentra inoperativo (estado detectado a través de una prueba autodiagnóstica).
 - Cuando activa una prueba autodiagnóstica con repetidores, el repetidor alterna entre activo/inactivo durante 3 segundos. Consulte las secciones Prueba con repetidores (**Prueba c. repet.**), página 40 y Descripción general de la prueba autodiagnóstica, página 45 para obtener más información.
 - Se ha detectado y confirmado un fallo de aislamiento (si **Menú > Ajustes > Config. E/S > Repet. al. conf.** está establecido en **APAGADO**).
 - Desconexión de transformador toroidal
 - Cuando la señal de tensión no está disponible.
 - Fallo de canal
- El repetidor de alarma de aislamiento se desactiva –es decir, se desenergiza– en los siguientes casos:
 - No se ha detectado ningún fallo de aislamiento.
 - Durante la primera medición tras un encendido/apagado.
 - Cuando activa una prueba autodiagnóstica con repetidores, el repetidor alterna entre activo/inactivo durante 3 segundos. Consulte las secciones Prueba con repetidores (**Prueba c. repet.**), página 40 y Descripción

general de la prueba autodigánóstica, página 45 para obtener más información.

- Se ha detectado y confirmado un fallo de aislamiento (si **Menú > Ajustes > Config. E/S > Repet. al. conf.** está establecido en **ENCENDIDO**).
- Se ha perdido la fuente de alimentación auxiliar.
- Se ha detectado un fallo transitorio.

Confirmación de repetidor de alarma de aislamiento (Repet. al. conf.)

Puede establecer la confirmación de repetidor de alarma de aislamiento de acuerdo con el uso de los centros de consumo conectado al repetidor.

Cuando los repetidores se conectan a centros de consumo (por ejemplo, avisadores acústicos o luminosos), es recomendable desconectar estos dispositivos de señalización externa antes de que el nivel de aislamiento vuelva a subir hasta un nivel superior a los umbrales de configuración. Esto puede conseguirse pulsando el botón de confirmación durante el estado de alarma de aislamiento.

En determinadas configuraciones de sistema, es necesario evitar este tipo de confirmación y únicamente volver a activar los repetidores cuando el nivel de aislamiento sube por encima de los umbrales de configuración. Esto se consigue modificando el parámetro correspondiente.

Los valores permitidos para sus parámetros son **ENCENDIDO** y **APAGADO**. El valor predeterminado es **ENCENDIDO**.

Para establecer la confirmación de repetidor de alarma en **ENCENDIDO**, seleccione **Menú > Ajustes > Config. E/S > Repet. al. conf. > ENCENDIDO**.

Para establecer la confirmación de repetidor de alarma en **APAGADO**, seleccione **Menú > Ajustes > Config. E/S > Repet. al. conf. > APAGADO**.

Cuando el dispositivo detecta un fallo de aislamiento, se activa el repetidor de alarma de aislamiento.

- Cuando el valor se establece en **ENCENDIDO** y se confirma la alarma, el repetidor vuelve a su posición inicial.
- Cuando el valor se establece en **APAGADO** y se confirma la alarma, el repetidor no vuelve a su posición inicial.

Prueba con repetidores (Prueba c. repet.)

Puede establecer una conmutación de activación/desactivación de 3 segundos en el retraso de alarma de aislamiento durante las pruebas autodiagnósticas lanzadas manualmente.. Consulte la sección Descripción general de la prueba autodigánóstica, página 45 para obtener información sobre la prueba automática.

Los valores permitidos para sus parámetros son **ENCENDIDO** y **APAGADO**. El valor predeterminado es **ENCENDIDO**.

Mediciones de R y C

Mediciones de aislamiento

El dispositivo supervisa el aislamiento de cada canal conectado del sistema de alimentación sin conexión a tierra.

El dispositivo:

- mide y muestra:
 - la resistencia de aislamiento R (Ω) de manera continua;
 - la capacitancia aislamiento C, que es la capacitancia de fuga del sistema de distribución a tierra (μF);

- calcula y mide la impedancia Z_c (k Ω) asociada con la C de los 12 canales.

Para visualizar dichos valores, vaya **Menú > Supervisión**. Para visualizar las mediciones de cada canal, utilice los botones del menú contextual.


Efecto de capacitancia de fuga y las perturbaciones de frecuencia sobre la precisión de medición de R

La capacitancia de fuga (C) crea una vía de fuga para la señal de medición y reduce el nivel de la señal útil que fluye a través de la resistencia de aislamiento (R).

El IMD inyecta una señal de medición multifrecuencia adaptativa con bajas frecuencias e incluye algoritmos de integración de alto rendimiento. Esto hace que el dispositivo sea compatible con sistemas de alimentación de gran tamaño que presentan un valor de capacitancia de fuga alto y funcionan fuera del rango de perturbaciones de frecuencia. Al ser compatible con IMD, el dispositivo funciona correctamente incluso bajo los efectos de la capacitancia de fuga y las perturbaciones de frecuencia.

Supervisión del aislamiento del sistema de alimentación

El dispositivo supervisa el aislamiento en resistencia del sistema de alimentación no conectado a tierra de acuerdo con el siguiente diagrama de temporización, el cual representa los ajustes predeterminados:



1	El aislamiento de red es normal y no hay alarmas en ningún canal.
2	Se ha producido un fallo de aislamiento en el canal 4. Se muestra una alarma activa en el canal 4. Pulse el botón para confirmar la alarma. Consulte la sección Modo de repetidor, página 39 para obtener más información sobre los modos de repetidor. Consulte la sección Confirmación de repetidores, página 40 para obtener más información sobre la confirmación de repetidores.
3	Se ha producido un fallo de aislamiento en el canal 4. Alarma activa confirmada.
4	Se corrige el fallo de aislamiento. Se apaga el indicador LED de alarma. El dispositivo vuelve al estado normal.

Registro

El dispositivo registra los datos de los 240 eventos más recientes. Puede acceder a los 240 registros a través de la HMI y las comunicaciones. Los eventos de fallo se activan a través del estado de fallo de aislamiento.


El evento 1 es el evento que se registró más recientemente, y el evento 240 es el evento más antiguo registrado.

El evento más antiguo se elimina cuando se produce un nuevo evento (la tabla no se restablece).

Esta información permite mejorar el funcionamiento del sistema y distribución y facilita las tareas de mantenimiento.

Pantalla de visualización de registros de fallo de aislamiento

Puede visualizar los datos de un evento de fallo de aislamiento yendo a **Menú > Registro**.



1	Valor de fallo de aislamiento registrado
2	Tipo de fallo registrado: Fallo de aislamiento NOTA: Solo se registra el fallo de aislamiento como registro primario.
3	Fecha y hora en las que se produjo el fallo NOTA: Esta información se almacena como registro primario.
4	Fecha y hora en las que desapareció el fallo debido a uno de los siguientes eventos: <ul style="list-style-type: none"> • Confirmación de fallo de aislamiento • Fallo transitorio • Fallo de alimentación con alarma activa. • Desconexión de transformador toroidal con la alarma activa. • Señal de tensión no disponible con alarma activa. • Error de producto o canal con la alarma activa. • Puesta en marcha automática iniciada con alarma activa. NOTA: Esta información se almacena como registro secundario.
5	Número del evento mostrado
6	Número total de eventos registrados
7	Nombre del canal en el que se graba el registro
8	Nombre del canal en el que se graba el registro
9	Flechas arriba y abajo: Se utilizan para visualizar eventos registrados

Tendencias

El dispositivo registra y muestra la media del aislamiento del sistema en forma de curvas. El dispositivo muestra las curvas correspondientes los siguientes periodos:

- última hora (1 punto cada 2 minutos)
- último día (1 punto por hora)
- última semana (1 punto por día)

- último mes (1 punto por día)
- último año (1 punto por mes)


La escala del gráfico se ajusta automáticamente a los datos mostrados para optimizar la precisión de la pantalla.

Las curvas muestran una tendencia general sobre cómo el aislamiento del sistema evoluciona a lo largo del tiempo. Estas se calculan a partir de medias relacionadas con periodos más cortos o más largos, dependiendo de los gráficos. Por tanto, los gráficos pueden no mostrar fallos de aislamiento transitorios cuando estos se estabilizan con el paso del tiempo.

Pantalla Tendencias

Puede visualizar tendencias yendo a **Menú > Tendencia**.

El siguiente es un ejemplo de la página de tendencias Últ. día:



1	Número del canal cuya información de tendencias se muestra
2	Flechas arriba y abajo: Para visualizar las tendencias de otros canales
3	Valor de resistencia de aislamiento medido
4	Flecha derecha: Para visualizar las páginas de tendencias. Las páginas Últ. hora, Últ. día., Últ. semana, Últ. mes y Últ. año
5	Valor existente del umbral de alarma de aislamiento.
6	Línea vertical punteada: indica una interrupción de potencia (de duración indefinida)
7	Zona con recuadro: indica los canales que no se han puesto en marcha

NOTA:

El valor de resistencia de aislamiento medido se representa como 250 kΩ en las siguientes condiciones:

- Desconexión de transformador toroidal
- Señal de localización no disponible

Restb

Puede restablecer registros y tendencias. Además, puede realizar restablecimientos de fábrica.

Puede acceder a los parámetros de restablecimiento del dispositivo seleccionando **Menú > Ajustes > Restablecimiento**.

Los parámetros de restablecimiento son **Rest. reg.**, **Rest. tend.** y **Reaj. fábrica**.

Aunque al realizar restablecimientos de registros o tendencias la información de los registros o tendencias existentes se borra, los valores de los parámetros de ajuste no se modifican. Al realizar un restablecimiento de fábrica, el dispositivo se

reinicia y se lanza la puesta en marcha automática. Además, los valores de los parámetros de ajuste se restablecen en los valores predeterminados.

La siguiente es la lista completa de los parámetros de ajuste, su valor predeterminado y los valores permitidos:

Parámetro	Valor predeterminado	Valores permitidos
Repet. Alarma	10 kΩ	0,2...200 kΩ
Repet. al. aisl.	0 s	0 s...120 mn
Aplicación	Circ. Pot.	<ul style="list-style-type: none"> • Circ. Pot. • Circ. Cont.
Filtrado	40 s	<ul style="list-style-type: none"> • 5s • 40 s • 400s
Frecuencia	50 Hz	<ul style="list-style-type: none"> • 50 Hz • 60 Hz • 400 Hz • CC
Adapt. v	Ninguno	<ul style="list-style-type: none"> • Ninguno • VA1T
Nombre de canal	CANAL – 1 a CANAL – 12 para los 12 canales	<ul style="list-style-type: none"> • A a Z • a a z • 0 a 9 • Caracteres especiales (guión/ menos (-), barra (/), porcentaje (%), punto (.) y (espacio vacío)) <p>La longitud del nombre de canal se ajusta automáticamente dependiendo de la selección de caracteres. Por ejemplo, si el nombre de canal contiene solo el carácter "W", la longitud máxima es de 8 caracteres, y si el nombre de canal solo contiene carácter "I", la longitud máxima es de 18 caracteres.</p>
Repet. al. conf	FS	<ul style="list-style-type: none"> • FS • Est.
Repet. al. conf	ENCENDIDO	<ul style="list-style-type: none"> • ENCENDIDO • APAGADO
Prueba c. repet.	ENCENDIDO	<ul style="list-style-type: none"> • ENCENDIDO • APAGADO
Dirección	1	1...247
Velocidad en baudios	19200	<ul style="list-style-type: none"> • 4800 • 9600 • 19200 • 38400
Paridad	Par	<ul style="list-style-type: none"> • Ninguno • Par • Impar
Modif. contraseña	0000	0000...9999
Activación (contraseña)	APAGADO	<ul style="list-style-type: none"> • ENCENDIDO • APAGADO
Contraste	50%	10...100%
Retroiluminación	100%	10...100%
Salvapant.	APAGADO	<ul style="list-style-type: none"> • ENCENDIDO • APAGADO

Prueba autodiagnóstica

Descripción general de la prueba autodiganóstica

El dispositivo realiza pruebas autodiagnósticas en segundo plano para detectar cualquier posible fallo en sus circuitos internos y externos.

La función de prueba autodiagnóstica del dispositivo somete a prueba:

- El producto: luces indicadoras, circuitos electrónicos internos.
- La cadena de medición y el repetidor de alarma de aislamiento.

Puede iniciar la prueba autodiagnóstica pulsando el botón de menú contextual **T** en la pantalla **Resumen**. La prueba autodiagnóstica se deshabilita durante los fallos de aislamiento, los fallos transitorios, los errores del producto o los errores del sistema.

Secuencia de la prueba autodiganóstica


Durante la prueba autodiagnóstica, las luces indicadoras del dispositivo se iluminan y se muestra información en la pantalla.

Los siguientes indicadores LED se ENCIENDEN secuencialmente y se APAGAN tras el periodo predefinido:

1. Alarma - Naranja
2. Sin alarma - Verde
3. Estado del Producto - Rojo
4. Estado del Producto - Verde
5. Comunicación - Naranja

El repetidor se activa/desactiva. Consulte la sección *Prueba con repetidores*, página 40 para obtener información sobre cómo realizar pruebas autodiagnósticas con repetidores.

- Si la prueba autodiagnóstica se realiza correctamente, aparece la siguiente pantalla durante 3 segundos y se muestra una pantalla de estado:



- Si la prueba autodiagnóstica resulta fallida, el indicador LED **Estado del producto** se ENCIENDE y se muestra un mensaje para indicar que el producto no funciona correctamente. Desconecte la fuente de alimentación auxiliar del dispositivo y vuelva a conectarla. Si el fallo persiste, póngase en contacto con el servicio de Soporte Técnico.

Comunicaciones

Parámetros de comunicación

Antes de iniciar cualquier comunicación con el dispositivo, deberá configurar el puerto de comunicaciones Modbus. Es posible configurar los parámetros de comunicación seleccionando (**Menú > Ajustes > Modbus**).

Los parámetros de comunicación y sus valores permitidos y predeterminados son los siguientes:

Parámetro	Valor predeterminado	Valores permitidos
Dirección	1	1...247
Velocidad en baudios	19200	<ul style="list-style-type: none"> • 4800 • 9600 • 19200 • 38400
Paridad	Par	<ul style="list-style-type: none"> • Ninguno • Par • Impar

Para modificar el valor del parámetro, consulte la sección Modificación de parámetros mediante la pantalla, página 26.

En el modo punto a punto, cuando el dispositivo está conectado directamente a un ordenador, puede utilizarse la dirección reservada 238 para comunicar con el dispositivo, con independencia de cuál sea su dirección interna.

Funciones Modbus

El dispositivo admite códigos de función Modbus.

Código de función		Nombre de función
Decimal	Hexadecimal	
3	0x03	Registros de retención de lectura ²
4	0x04	Registros de retención de entrada ²
6	0x06	Escribir registro único
8	0x08	Diagnosticar Modbus
16	0x10	Escribir registros múltiples
43 / 14	0x2B / 0E	Leer identificación del dispositivo
43 / 15	0x2B / 0F	Obtener fecha/hora
43 / 16	0x2B / 10	Establecer fecha/hora

Leer solicitud de identificación del dispositivo

Número	Tipo	Valor
0	VendorName	Schneider Electric
1	ProductCode	IMDIFL12MCN
2	MajorMinorRevision	XXX.YYY.ZZZ
3	VendorURL	www.se.com

2. Los registros de retención de lectura y los registros de entrada de lectura son idénticos.

Leer solicitud de identificación del dispositivo (Continuación)

Número	Tipo	Valor
4	ProductName	Localizador de fallos de aislamiento
5	ModelName	IFL12MCN

El dispositivo responde a cualquier tipo de solicitud (básica, periódica, ampliada).

Formato de las tablas de registro Modbus

Las tablas de registro constan de las siguientes columnas.

Encabezado de columna	Descripción
Address (Dirección)	Dirección de Modbus, en los formatos decimal (dec) y hexadecimal (hex).
Registro	Registro de Modbus, en formato decimal (dec) y hexadecimal (hexadecimal).
L/E	Registro de solo lectura (L) o de lectura/escritura (L/E).
Unidad	Unidad en la que se expresa la información.
Tipo	Tipo de datos de codificación. NOTA: Para el tipo de dato Float32, el orden de bits cumple el formato Big Endian.
Rango	Valores permitidos para esta variable, normalmente un subconjunto de los que permite el formato.
Descripción	Proporcione información acerca del registro y los valores aplicados.

Tablas de registro Modbus

La siguiente tabla relaciona los registros Modbus aplicables al dispositivo.

Registros de estado del sistema

Dirección		Registro		L/E	Unidad	Tipo	Rango	Descripción
dec	hex	dec	hex					
100	64	101	65	L	–	Uint16	–	Identificador de producto 17038 - IFL12MCN
114..115	72...73	115...116	73...74	L	–	Uint32	–	Estado del producto <ul style="list-style-type: none"> • Bit1 - Reservado • Bit2 - Prueba autodiagnóstica • Bit3 - Puesta en marcha • Bit4 - Estado seguro • Bit5 - Supervisión • Bit6 - Error de canal • Bit7 - Error de producto • Bit8 - Error de sistema • Bit9 - Reservado • Bit10 - Reservado
116	74	11722	75	L	–	Uint16	–	Códigos de error de producto <ul style="list-style-type: none"> • 0xFFFF - Sin error • 0x0000 - Error conocido • 0x0DEF - Modelo no definido

Registros de estado del sistema (Continuación)

Dirección		Registro		L/E	Unidad	Tipo	Rango	Descripción
dec	hex	dec	hex					
								<ul style="list-style-type: none"> • 0xAF00 - Fallo de la prueba autodiagnóstica • 0xBE00 - Medición • 0xC0F1 - Error de configuración • 0x5EFA - Problema de conexión con el sensor • 0xD1A1 - E/S adherida • 0xD1A2 - RAM • 0xD1A3 - EEPROM • 0xD1A4 - Repetidor • 0xD1A5 - Entrada de estado • 0xD1A6 - Parpadeo • 0xD1A7 - SIL • 0xE000 - Interrupción de NMI • 0xE001 - Excepción por fallo de hardware • 0xE002 - Excepción por fallo de memoria • 0xE003 - Excepción por fallo de bus • 0xE004 - Excepción por fallo de uso • 0xE005 - Interrupción imprevista • 0xE005 - Interrupción imprevista
120...1-39	78...8B	121...140	79...8C	L	–	UTF8	–	Familia de producto
140...1-59	8C...9F	141...160	8D...A0	L/E	–	UTF8	–	Nombre de producto (nombre de la aplicación de usuario)
160...1-79	A0...B3	161...180	A1...B4	L	–	UTF8	–	Código del producto IMDIFL12MCN
180...1-99	B4...C7	181...200	B5...C8	L	–	UF8	–	Fabricante: Schneider Electric
208...2-19	D0...DB	209...220	D1...DC	L	–	UF8	–	Número de serie ASCII
220	CC	221	DD	L	–	Uint16	–	Identificador de unidad del fabricante
227...2-46	E3...F6	228...247	E4...F7	L	–	UTF8	–	Capacidad del producto
247...2-66	F7...10-A	248...267	F8...10B	L	–	UTF8	–	Modelo de producto IMDIFL12MCN
300...3-06	12C...-132	301...307	12D...133	L	–	Uint16	–	<p>Fecha y hora en formato de 7 registros Los siguientes parámetros corresponden a cada registro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 300 - Año • 301 - Mes • 302 - Día • 303 - Hora • 304 - Minuto • 305 - Segundo • 306 - Milisegundo
307...3-10	133...1-36	308...311	134...137	L/E	–	Uint16	–	Fecha y hora en formato TI081. Consulte la sección Fecha y hora (formato TI081), página 59.

Registros de estado del sistema (Continuación)

Dirección		Registro		L/E	Unidad	Tipo	Rango	Descripción
dec	hex	dec	hex					
320...3-24	140...1-49	321...325	141...145	L	–	Uint16	–	Versión de firmware actual <ul style="list-style-type: none"> • X representa el número de revisión primario, que se codifica en el registro 321 • Y representa el número de revisión secundario, que se codifica en el registro 322 • Z representa el número de revisión de calidad, que se codifica en el registro 323
325...3-29	145...1-49	326...330	146...14A	L	–	Uint16	–	Versión de firmware anterior <ul style="list-style-type: none"> • X representa el número de revisión primario, que se codifica en el registro 326 • Y representa el número de revisión secundario, que se codifica en el registro 327 • Z representa el número de revisión de calidad, que se codifica en el registro 328
340...3-44	154...1-58	341...345	155...159	L	–	Uint16	–	Versión de firmware de arranque <ul style="list-style-type: none"> • X representa el número de revisión primario, que se codifica en el registro 341 • Y representa el número de revisión secundario, que se codifica en el registro 342 • Z representa el número de revisión de calidad, que se codifica en el registro 343
500...5-05	1F4...1-F9	501...506	1F5...1FA	L	–	UTF8	–	Revisión de hardware
550...5-55	226...2-2B	551...556	227...22C	L	–	UTF8	–	Versión del sistema operativo actual
556...5-61	22C...-231	557...562	22D...232	L	–	UTF8	–	Versión del sistema operativo anterior
562...5-67	232...2-37	563...572	233...23C	L	–	UTF8	–	Versión de RS/arranque actual
586...5-91	24A...-24F	587...592	24B...250	L	–	UTF8	–	Versión del sistema operativo del SIL actual

Modbus

Dirección		Registro		L/E	Unidad	Tipo	Rango	Descripción
dec	hex	dec	hex					
750	2EE	751	2EF	L/E	–	Uint16	1...247	Dirección del dispositivo Valor predeterminado: 1
751	2EF	752	2F0	L/E	–	Uint16	<ul style="list-style-type: none"> • 0 = 4800 • 1 = 9600 • 2 = 19200 • 3 = 38400 	Velocidad en baudios Valor predeterminado: 2 (19200)
752	2F0	753	2F1	L/E	–	Uint16	<ul style="list-style-type: none"> • 0 = Par • 1 = Impar • 2 = Ninguna 	Paridad Valor predeterminado: 0 (Par)

Alarma de aislamiento

Dirección		Registro		L/E	Unidad	Tipo	Rango	Descripción
dec	hex	dec	hex					
1102	44E	1103	44F	L	–	Uint16	–	<p>Estado de producto de alarma</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bit 1...12 - Estado de canal para los canales 1 a 12, respectivamente <p>Este bit se establece para el canal correspondiente para cualquiera de los siguientes estados:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Alarma activa ◦ Alarma confirmada ◦ Desconexión de transformador toroidal ◦ Primera medición ◦ Error de canal <ul style="list-style-type: none"> • Bit 13 - Error del sistema <p>Este bit se establece para los siguientes estados:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Señal de localización no disponible ◦ Desconexión de transformador toroidal ◦ Transformador toroidal no disponible <ul style="list-style-type: none"> • Bit 14 - Error de producto <p>Este bit se establece para los siguientes estados de fallo de producto:</p>
1103	44F	1104	450	L	–	Uint16	–	Complemento para estado de alarma del producto
1104...-1105	450...45-1	1105...1-106	451...452	L	–	Uint32	0...0xFFFFFFFF	Contador de estados

Alarma de aislamiento (Continuación)

Dirección		Registro		L/E	Unidad	Tipo	Rango	Descripción
dec	hex	dec	hex					
1110...1-111	456...45-7	1111...1-112	457...458	L	–	Uint32	–	Estado del producto <ul style="list-style-type: none"> • 0 - Sin alarma • Bit 1 - Alarma activa • Bit 2 - Reservado • Bit 3 - Alarma transitoria • Bit 4 - Alarma confirmada • Bit 5 - Reservado • Bit 6 - Reservado • Bit 7 - Reservado • Bit 8 - Reservado • Bit 9 - Primera medición • Bit 10 - Reservado • Bit 11 - Reservado • Bit 12 - Reservado • Bit 13 - Prueba autodiagnóstica • Bit 14 - Puesta en marcha • Bit 15 - Reservado • Bit 16 - No puesto en marcha • Bit 17 - Señal de localización no disponible • Bit 18 - Capacitancia superior al límite • Bit 19 - Sobretensión • Bit 20 - Reservado • Bit 21 - Reservado • Bit 22 - Desconexión de transformador toroidal • Bit 23 - Reservado • Bit 24 - Reservado • Bit 25 - Error de producto • Bit 26 - Error de canal • Bit 27 - Reservado • Bit 28 - Reservado • Bit 29 - Reservado • Bit 30 - Reservado • Bit 31 - Reservado • Bit 32 - Desconexión
1112...1-134	458...46-E	1113...1-135	459...46F	L	–	Uint32	–	Estado de canal (1 a 12). Cada canal representa 2 registros. <ul style="list-style-type: none"> • 0 - Sin alarma • Bit 1 - Alarma activa • Bit 2 - Reservado • Bit 3 - Alarma transitoria • Bit 4 - Alarma confirmada • Bit 5 - Reservado • Bit 6 - Reservado • Bit 7 - Reservado • Bit 8 - Reservado • Bit 9 - Primera medición • Bit 10 - Reservado • Bit 11 - Reservado • Bit 12 - Reservado • Bit 13 - Prueba autodiagnóstica • Bit 14 - Puesta en marcha

Alarma de aislamiento (Continuación)

Dirección		Registro		L/E	Unidad	Tipo	Rango	Descripción
dec	hex	dec	hex					
								<ul style="list-style-type: none"> • Bit 15 - Reservado • Bit 16 - No puesto en marcha • Bit 17 - Señal de localización no disponible • Bit 18 - Capacitancia superior al límite • Bit 19 - Sobretensión • Bit 20 - Reservado • Bit 21 - Reservado • Bit 22 - Desconexión de transformador toroidal • Bit 23 - Reservado • Bit 24 - Reservado • Bit 25 - Error de producto • Bit 26 - Error de canal • Bit 27 - Reservado • Bit 28 - Reservado • Bit 29 - Reservado • Bit 30 - Reservado • Bit 31 - Reservado • Bit 32 - Desconexión

Diagnósticos

Dirección		Registro		L/E	Unidad	Tipo	Rango	Descripción
dec	hex	dec	hex					
2001...-2004	7D1...7-D4	2002...2-005	7D2...7D5	L	–	Fecha/hora	–	<p>Tiempo de actividad total desde el primer encendido del producto.</p> <p>Los registros corresponden a (resultado - 01/01/2000) = tiempo de actividad total.</p> <p>Formato de fecha TI081 (consulte la sección Fecha y hora (formato TI081), página 59)</p>
2005...-2006	7D5...7-D6	2006...2-007	7D6...7D7	L	–	Uint32	–	Número total de ciclos de encendido/apagado desde el primer encendido del producto.
2050	802	2051	803	W	–	Uint16	–	Escriba 0x1919 para restablecer los ajustes de fábrica (ajustes de fábrica predeterminados)
2051	803	2052	804	W	–	Uint16	–	Escriba 0xF0A1 para restablecer todos los registros
2052	804	2053	805	W	–	Uint16	–	Escriba 0x25AB para restablecer todos los gráficos

CRC

Dirección		Registro		L/E	Unidad	Tipo	Rango	Descripción
dec	hex	dec	hex					
2500...-2501	9C4...9-C5	2501...2-502	9C5...9C6	L	–	Uint32	–	Valor CRC de aplicación.
2502...-2503	9C6...9-C7	2503...2-504	9C7...9C8	L	–	Uint32	–	Valor CRC de arranque.

Configuraciones

Dirección		Registro		L/E	Unidad	Tipo	Rango	Descripción
dec	hex	dec	hex					
2997...-2998	BB5...BB6	2998...2-999	BB6...BB7	L	-	Uint16	-	Número total de ajustes modificados desde el primer encendido. Se incrementa de 1 en 1 por cada modificación de uno o varios parámetros.
3001	BB9	3002	BBA	L/E	-	Uint16	<ul style="list-style-type: none"> 1= Estándar 2 = Protección contra fallos 	Comando lógico del repetidor de alarma de aislamiento Valor predeterminado: 2 (Protección contra fallos)
3008	BC0	3009	BC1	L/E	-	Uint16	<ul style="list-style-type: none"> 0 = 5 s 1 = 40 s 2 = 400 s 	Filtrado de red Valor predeterminado: 1 (40 s)
3009	BC1	3010	BC2	L/E	Hz	Uint16	<ul style="list-style-type: none"> 0 Hz 50 Hz 60 Hz 400 Hz 	Frecuencia de red Valor predeterminado: 50 Hz
3014	BC6	3015	BC7	L/E	-	Uint16	0000...9999	Contraseña Valor predeterminado: 0000
3015	BC7	3016	BC8	L/E	-	Uint16	<ul style="list-style-type: none"> 0 = APAGADO 1 = ENCENDIDO 	Protección por contraseña Valor predeterminado: 0 (protección por contraseña desactivada)
3016	BC8	3017	BC9	L/E	-	Uint16	<ul style="list-style-type: none"> 0 = Inglés 1 = Francés 2 = Español 3 = Ruso 4 = Chino 5 = Italiano 6 = Alemán 7 = Portugués 	Idioma de la interfaz Valor predeterminado: 0 (Inglés)
3017	BC9	3018	BCA	L/E	%	Uint16	10...100%	Contraste de la pantalla Valor predeterminado: 50%
3018	BCA	3019	BCB	L/E	%	Uint16	10...100%	Brillo de la pantalla Valor predeterminado: 100%
3019	BCB	3020	BCC	L/E	-	Uint16	<ul style="list-style-type: none"> 0 = Ninguna 1 = VA1T 	Adaptador de alta tensión Valor predeterminado: 0 (sin adaptador)
3023	BCF	3024	BD0	L/E	-	Uint16	<ul style="list-style-type: none"> 0 = Desactivada 1 = Activado 	Confirmación de repetidor de alarma Valor predeterminado: 1 (Habilitado)
3025	BD1	3026	BD2	L/E	-	Uint16	<ul style="list-style-type: none"> 0 = Alimentación 1 = Control 	Aplicación de usuario Valor predeterminado: 0 (Alimentación)
3029	BD5	3030	BD6	L/E	-	Uint16	<ul style="list-style-type: none"> 0 = APAGADO 1 = ENCENDIDO 	Prueba autodiagnóstica: prueba con repetidores Valor predeterminado: 1 (ENCENDIDO)
3033	BD9	3034	BDA	L/E	-	Uint16	<ul style="list-style-type: none"> 0 = APAGADO 1 = ENCENDIDO 	Activación de salvapantallas Valor predeterminado: 0 (APAGADO)

Configuraciones (Continuación)

Dirección		Registro		L/E	Unidad	Tipo	Rango	Descripción
dec	hex	dec	hex					
3034	BDA	3035	BDB	L/E	s	Uint16	30....3600 s	Retraso de salvapantallas Valor predeterminado: 300 s (5 min.)
3042	BE2	3043	BE3	W	–	Uint16	–	Modo de puesta en marcha Escriba 0xAABB para acceder al modo de puesta en marcha Escriba 0xBBAA para salir del modo de puesta en marcha

Suprvisión

Dirección		Registro		L/E	Unidad	Tipo	Rango	Descripción
dec	hex	dec	hex					
10000... .10023	2710...- 2727	10001...- 10024	2711...27- 28	L	Ohmios	Float32	–	Resistencia de los 12 canales. Cada canal representa 2 registros.
10024... .10047	2728...- 273F	10025...- 10048	2729...27- 40	L	F	Float32	–	Resistencia de los 12 canales. Cada canal representa 2 registros.
10072... .10083	2758...- 2763	10073...- 10084	2759...27- 64	L	–	Uint16	<ul style="list-style-type: none"> • 0 = Igual • 1 = Infra • 2 = Por encima • 3 = Infraestricto • 4 = Sobreestricto 	R igual en los 12 canales. Cada canal representa 1 registro.
10084... .10095	2764...- 276F	10085...- 10096	2765...27- 70	L	–	Uint16	<ul style="list-style-type: none"> • 0 = Igual • 1 = Infra • 2 = Por encima • 3 = Infraestricto • 4 = Sobreestricto 	C igual en los 12 canales. Cada canal representa 1 registro.

NOTA: Los siguientes registros son aplicables al canal 1. Para los registros del canal 2, añada el valor "30" al registro del canal 1. Para los registros del canal 3, añada el valor "30" al registro del canal 2, y así sucesivamente.

Ajustes – Para canales individuales

Dirección		Registro		L/E	Unidad	Tipo	Rango	Descripción
dec	hex	dec	hex					
11000... .11008	2A- F8...2- B00	11001...- 11009	2AF9...2- B01	L/E	–	UTF8	Longitud permitida: 18 caracteres	Nombre de canal. El byte más significativo del primer registro contiene el primer carácter. El byte menos significativo del último registro contiene el último carácter. Valor predeterminado: CANAL - 1
11009... .11010	2B01...- 2B02	11010...- 11011	2B02...2- B03	L/E	Ohmios	Uint32	0,2...200 kΩ	Umbral de alarma de aislamiento Valor predeterminado: 10 kΩ
11015	2B07	11016	2B08	L/E	s	Uint16	0...7200 s	Retraso de alarma de aislamiento Valor predeterminado: 0 s
11016	2B08	11017	2B09	L/E	vuel- tas	Uint16	<ul style="list-style-type: none"> • 0 = No puesto en marcha • 470, 1000 = Automático • 300...3000 = Manual 	Número de vueltas del transformador toroidal Valor predeterminado: 0

Los siguientes registros son aplicables al canal 1. Para los registros del canal 2, añade el valor "30" al registro del canal 1. Para los registros del canal 3, añade el valor "30" al registro del canal 2, y así sucesivamente.

Tendencias – Para canales individuales

Dirección		Registro		L/E	Unidad	Tipo	Rango	Descripción
dec	hex	dec	hex					
12030	2EFE	12031	2EFF	L	–	Uint16	Tendencias de horas	Número de nuevos registros en el búfer de tendencias que aún no han sido leídos por el maestro Modbus.
12031	2EFF	12032	2F00	L	–	Uint16	Tendencias de días	Número de nuevos registros en el búfer de tendencias que aún no han sido leídos por el maestro Modbus.
12032	2F00	12033	2F01	L	–	Uint16	Tendencias de semanas	Número de nuevos registros en el búfer de tendencias que aún no han sido leídos por el maestro Modbus.
12033	2F01	12034	2F02	L	–	Uint16	Tendencias de meses	Número de nuevos registros en el búfer de tendencias que aún no han sido leídos por el maestro Modbus.
12034	2F02	12035	2F03	L	–	Uint16	Tendencias de años	Número de nuevos registros en el búfer de tendencias que aún no han sido leídos por el maestro Modbus.
12040.- ..12041	2F08...- 2F09	12041...- 12042	2F09	L	–	Float32	Valor de horas	Lectura de valores de horas Cada lectura reduce el valor del contador en la dirección 12030.
12042	2F0A	12043	2F0B	L	–	Uint16	Estado del valor de horas	Estado: <ul style="list-style-type: none"> • 0x0000 - Datos no inicializados • 0x0001 - Datos inválidos • 0x0002 - Datos válidos • 0x0003 - Pérdida de la fuente de alimentación tras este valor • 0x0004 - Inyección deshabilitada tras este valor • 0x0005 - Pérdida de la fuente de alimentación e inyección deshabilitada tras este valor
12043.- ..12044	2F0- B...2F0C	12044...- 12045	2F0C...2- F0D	L	–	Float32	Valor de días	Lectura de valores de días Cada lectura reduce el valor del contador en la dirección 12031.
12045	2F0D	12046	2F0E	L	–	Uint16	Estado del valor de días	Estado: <ul style="list-style-type: none"> • 0x0000 - Datos no inicializados • 0x0001 - Datos inválidos • 0x0002 - Datos válidos • 0x0003 - Pérdida de la fuente de alimentación tras este valor • 0x0004 - Inyección deshabilitada tras este valor • 0x0005 - Pérdida de la fuente de alimentación e inyección deshabilitada tras este valor
12046.- ..12047	2F0- E...2F0F	12047...- 12048	2F0F...2- F10	L	–	Float32	Valor de semanas	Lectura de valores de semanas Cada lectura reduce el valor del contador en la dirección 12032.

Tendencias – Para canales individuales (Continuación)

Dirección		Registro		L/E	Unidad	Tipo	Rango	Descripción
dec	hex	dec	hex					
12048	2F10	12049	2F11	L	–	Uint16	Estado del valor de semanas	Estado: <ul style="list-style-type: none"> • 0x0000 - Datos no inicializados • 0x0001 - Datos inválidos • 0x0002 - Datos válidos • 0x0003 - Pérdida de la fuente de alimentación tras este valor • 0x0004 - Inyección deshabilitada tras este valor • 0x0005 - Pérdida de la fuente de alimentación e inyección deshabilitada tras este valor
12049.- ..12050	2F11...2- F12	12050...- 12051	2F12...2- F13	L	–	Float32	Valor de meses	Lectura de valores de meses Cada lectura reduce el valor del contador en la dirección 12033.
12051	2F13	12052	2F14	L	–	Uint16	Estado del valor de meses	Estado: <ul style="list-style-type: none"> • 0x0000 - Datos no inicializados • 0x0001 - Datos inválidos • 0x0002 - Datos válidos • 0x0003 - Pérdida de la fuente de alimentación tras este valor • 0x0004 - Inyección deshabilitada tras este valor • 0x0005 - Pérdida de la fuente de alimentación e inyección deshabilitada tras este valor
12052.- ..12053	2F14...- 2F15	12053...- 12054	2F15...2- F16	L	–	Float32	Valor de años	Lectura de valores de años Cada lectura reduce el valor del contador en la dirección 12034.
12054	2F16	12055	2F17	L	–	Uint16	Estado del valor de años	Estado: <ul style="list-style-type: none"> • 0x0000 - Datos no inicializados • 0x0001 - Datos inválidos • 0x0002 - Datos válidos • 0x0003 - Pérdida de la fuente de alimentación tras este valor • 0x0004 - Inyección deshabilitada tras este valor • 0x0005 - Pérdida de la fuente de alimentación e inyección deshabilitada tras este valor

Registro de datos

Dirección		Registro		L/E	Unidad	Tipo	Rango	Descripción
dec	hex	dec	hex					
19996.- ..19997	4E1- C...4E1- D	19997...- 19998	4E1D...4- E1E	L	–	Uint32	–	Puesta a cero del contador
19998.- ..19999	4E1- E...4E1F	19999...- 20000	4E1F...4- E20	L	–	Uint32	1...240	Número de registros de eventos
20001	4E21	20002	4E22	L	–	Uint16	–	Número de registro más reciente

Registro de datos (Continuación)

Dirección		Registro		L/E	Unidad	Tipo	Rango	Descripción
dec	hex	dec	hex					
20002...- .20013	4E22...- 4E2D	20003...- 20014	4E23...4- E2E	L	-	Registro	-	Registro 1
20014...- .20025	4E2- E...4E39	20015...- 20026	4E2F...4- E3A	L	-	Registro	-	Registro 2
...								
20710...- .20721	50E6...- 50F1	20711...- 20722	50E7...50- F2	L	-	Registro	-	Registro 60
22870...- .22881	5956...- 5961	22871...- 22882	5957...59- 62	L	-	Registro	-	Registro 240

Registros de evento de alarma

Cada evento se almacena utilizando registros:

- Un registro "primario" que se crea cuando se produce la alarma de aislamiento. Dicho registro contiene el valor de aislamiento.
- Un registro "secundario" que se crea para los siguientes tipos de eventos:
 - Alarma de aislamiento confirmada
 - Alarma de aislamiento transitoria
 - Fallo de alimentación o apagado/encendido
 - Desconexión del transformador toroidal
 - Señal de localización no disponible
 - Error del producto o canal
 - Comienzo automático de la puesta en marcha

Descripción de un registro de evento en el registro

Registro	Unidad	Tipo	Rango	Descripción
Palabra 1	-	Uint16	1...65535	Número de registro de evento
Palabra 2 Palabra 3 Palabra 4 Palabra 5	-	Uint64	-	Fechado del evento (utilizando el mismo código aplicado a la fecha/hora del producto)
Palabra 6 Palabra 7	-	Uint32	<ul style="list-style-type: none"> • 0...1 • 0x40, 0x20 • 10000...10023, 1110...1134 	Identificador de registro: <ul style="list-style-type: none"> • Palabra 6, byte más significativo: información del registro primario/secundario. Este campo toma el valor 1 para el registro primario y el valor 0 para el registro secundario. • Palabra 6, byte menos significativo: tipo de datos almacenados en el campo Valor. • Palabra 7: dirección del registro Modbus que es la fuente de los datos del campo Valor.

Descripción de un registro de evento en el registro (Continuación)

Registro	Unidad	Tipo	Rango	Descripción
Palabra 8 Palabra 9 Palabra 10 Palabra 11	–	Uint64	–	Dependiendo del tipo de registro (primario secundario): <ul style="list-style-type: none"> Registro primario (cuando se produce el evento): Valor de resistencia de aislamiento (en ohmios) cuando se produjo el evento (codificado en Float32 en los 2 últimos registros). Registro secundario (para la lista de eventos más antigua) (codificado en Uint32 en los 2 últimos registros).
Palabra 12	–	Uint16	1...65534	Identificador de registro primario/secundario del evento: <ul style="list-style-type: none"> En el caso de un registro primario de un evento, este identificador es un número entero impar; la numeración comienza en 1 y va incrementándose de 2 en 2 en cada nuevo evento. En el caso de un registro secundario de un evento, este identificador es igual al identificador del registro primario más 1.

Ejemplo de un evento

Los siguientes dos registros tienen que ver con un ejemplo de alarma de aislamiento que se produjo el 1 de octubre de 2010 a las 12.00 h y se confirmó a las 12.29 h.

Número de registro: 1

Dirección		Registro		Unidad	Tipo	Valor	Descripción
dec	hex	dec	hex				
20002	4E22	20003	4E23	–	Uint16	1	Número de registro
20003	4E23	20004	4E24	–	Uint64	<ul style="list-style-type: none"> 10 0 10 1 12 0 0 	Fecha en que se produjo la alarma de aislamiento (1 de octubre de 2010 a las 12.00 h)
20007	4E27	20008	4E28	–	Uint32	<ul style="list-style-type: none"> 1 0x40 100-00 	Identificador de registro: <ul style="list-style-type: none"> Registro primario más registro secundario Valor en Float32 (resistencia de aislamiento) Valor de registro 10000 (registro de supervisión de la resistencia de aislamiento)
20009	4E29	20010	4E2A	Ohmios	Uint64	10000	Valor de resistencia de aislamiento en el momento de producirse la alarma de aislamiento
20013	4E2D	20014	4E2E	–	Uint16	1	Identificador de registro secundario del evento

Número de registro: 2

Dirección		Registro		Unidad	Tipo	Valor	Descripción
dec	hex	dec	hex				
20014	4E2E	20015	4E2F	–	Uint16	2	Número de registro
20015	4E2F	20016	4E30	–	Uint64	<ul style="list-style-type: none"> 10 0 10 1 12 	Fecha en que se confirmó la alarma de aislamiento (1 de octubre de 2010 a las 12.29 h)

Número de registro: 2 (Continuación)

Dirección		Registro		Unidad	Tipo	Valor	Descripción
dec	hex	dec	hex				
						<ul style="list-style-type: none"> • 29 • 0 	
20019	4E33	20020	4E34	–	Uint32	<ul style="list-style-type: none"> • 1 • 0x20 • 1112 	Identificador de registro: <ul style="list-style-type: none"> • Registro secundario • Valor Uint32 (alarma confirmada) • Valor de registro 1112 (registro de canal).
20021	4E35	20022	4E36	–	Uint64	8	Valor del registro de alarma de aislamiento en el momento en que se confirmó la alarma de aislamiento
20025	4E39	20026	4E3A	–	Uint16	2	Identificador de registro secundario del evento

Fecha y hora (formato TI081)

La siguiente estructura se utiliza para el intercambio de información de fecha y hora mediante el protocolo Modbus.

La fecha/hora se codifica en 8 bytes de acuerdo con el siguiente esquema:

b15	b14	b13	b12	b11	b10	b09	b08	b07	b06	b05	b04	b03	b02	b01	b00	Palabra
0	0	0	0	0	0	0	0	R4	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Palabra 1
0	0	0	0	M	M	M	M	WD	WD	WD	D	D	D	D	D	Palabra 2
SU	0	0	H	H	H	H	H	iV	0	mn	mn	mn	mn	mn	mn	Palabra 3
ms	ms	ms	ms	ms	ms	ms	ms	ms	ms	ms	ms	ms	ms	ms	ms	Palabra 4

- R4: Bit reservado (reservado por IEC870-5-4), establecido en 0
- Y: años
 - 1 byte
 - Valor de 0...127 (del 1/1/2000 al 31/12/2127)
- M: meses
 - 1 byte
 - Valor de 1...12
- D: días
 - 1 byte
 - Valor de 1...31
- H: horas
 - 1 byte
 - Valor de 0...23
- mn: minutos
 - 1 byte
 - Valor de 0...59
- ms: milisegundos
 - 2 byte
 - Valor de 0...59999

Los siguientes campos corresponden a la norma CP56Time2a y se consideran opcionales:

- WD: día de la semana

- Si no se utiliza, establézcalo en 0 (1 = domingo , 2 = lunes, etc.)
- Valor de 1...7
- SU: horario de verano
 - Si no se utiliza, establézcalo en 0 (0 = estándar , 1 = horario de verano)
 - Valor de 0...1
- iV: validez de la información contenida en la estructura
 - Si no se utiliza, establézcalo en 0 (0 = válida, 1 = no válida o sistema no sincronizado)
 - Valor de 0...1

Esta información se codifica en formato binario.

Mantenimiento

Precauciones de seguridad

Es necesario observar estrictamente las siguientes precauciones de seguridad antes de tratar de poner en marcha el sistema, reparar equipos eléctricos o llevar a cabo tareas de mantenimiento.

Lea y siga atentamente las precauciones de seguridad que se describen a continuación.

⚡ ⚠ PELIGRO
<p>RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESTELLO DE ARCO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilice un equipo de protección individual (EPI) adecuado y siga las prácticas de seguridad de trabajos eléctricos. Consulte la normativa NFPA 70E para los EE.UU., CSA Z462 o la normativa local aplicable. • Apague todas las fuentes de alimentación de este dispositivo y del equipo en el que está instalado antes de trabajar con ellos. • Utilice siempre un voltímetro de rango adecuado para confirmar que el equipo está apagado por completo. <p>Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.</p>

AVISO
<p>DESPERFECTOS EN EL EQUIPO</p> <ul style="list-style-type: none"> • No abra esta unidad. • No trate de reparar ninguno de los componentes de este producto ni ninguno de sus productos accesorios. <p>Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.</p>

Luz indicadora de estado del producto

Si la luz indicadora de **Estado del producto** es de color rojo, hay un fallo en el sistema de alimentación o en el dispositivo.

Dicho error se debe a una de las siguientes causas:

- Prueba autodiagnóstica fallida
- Error del producto
- Error del sistema
- Transformador toroidal no disponible
- Desconexión de transformador toroidal
- Señal de localización no disponible

Resolución de problemas

Puede realizar determinadas comprobaciones para tratar de identificar posibles problemas en el funcionamiento del dispositivo.

La siguiente tabla describe los posibles problemas, sus causas probables, las comprobaciones que puede realizar y las posibles soluciones para cada uno. Si

no consigue solucionar el problema después de consultar esta tabla, póngase en contacto con su distribuidor local de Schneider Electric para obtener asistencia.

Posible problema	Causa probable	Posible solución
El dispositivo no muestra información al encenderse.	No se ha conectado una fuente de alimentación al dispositivo.	Compruebe que hay disponible una fuente de alimentación auxiliar.
	La fuente de alimentación auxiliar no cumple los requisitos.	Compruebe la tensión auxiliar.
El dispositivo ha indicado un fallo de aislamiento pero el sistema no muestra signos de comportamiento anómalo.	El umbral de alarma de aislamiento no es adecuado.	Compruebe el valor umbral de alarma de aislamiento. Modifique el umbral de alarma de aislamiento según sea necesario.
Ha introducido deliberadamente un fallo de aislamiento pero el equipo no lo ha detectado.	El valor de resistencia utilizado para simular el fallo es superior al valor umbral de alarma de aislamiento.	Utilice un valor de resistencia que sea inferior al umbral de alarma de aislamiento o modifique el umbral de alarma de aislamiento.
	El fallo entre el neutro y la tierra no se detecta.	Reinicie el dispositivo asegurándose de que se encuentra entre el neutro y la tierra.
Aunque el IMD detecta el fallo, el dispositivo no lo detecta.	El umbral de alarma de aislamiento no es adecuado.	Compruebe el valor umbral de alarma de aislamiento. Modifique el umbral de alarma de aislamiento según sea necesario.
	Existen fallos en la misma fase de varios generadores y la señal es insuficiente para localizar el fallo con el umbral seleccionado en el dispositivo.	
	El fallo se encuentra en una ubicación del sistema sin conexión a tierra que el dispositivo no supervisa, como por ejemplo el bus situado entre las derivaciones.	Compruebe si el fallo del aislamiento se encuentra aguas arriba del dispositivo utilizando el equipo de localización de fallos móvil.
	Los ajustes de red del IMD no están configurados para garantizar la compatibilidad con el dispositivo.	Asegúrese de que se han configurado los ajustes de red del IMD. Consulte la sección <i>Configuración de red</i> , página 33 para obtener más información.
Aunque el dispositivo muestra alarmas, el IMD no detecta fallos.	El umbral de alarma de aislamiento no es adecuado.	Compruebe el valor umbral de alarma de aislamiento. Modifique el umbral de alarma de aislamiento según sea necesario.
	El aislamiento de los sistemas sin conexión a tierra puede haber cambiado con el paso del tiempo o por la exposición a diferentes condiciones.	Examine el historial de resistencia de aislamiento del IMD y determine si es necesario modificar su umbral.
	Los ajustes de red del IMD no están configurados para garantizar la compatibilidad con el dispositivo.	Asegúrese de que se han configurado los ajustes de red del IMD. Consulte la sección <i>Configuración de red</i> , página 33 para obtener más información.
Comportamiento invertido en el relé de alarma (apagado cuando debería estar encendido, o viceversa).	Cableado incorrecto del repetidor	Modifique el cableado del repetidor para que su comportamiento sea el previsto.
La alarma permanece activa pese a haberse corregido el fallo.	Existe un segundo fallo en el circuito de derivación indicado (mismo conductor activo y mismo generador).	Compruebe y corrija el segundo fallo.
Alarmas molestas	Sistemas de alimentación sin conexión a tierra altamente perturbados con posibles problemas de calidad de energía	Compruebe el valor del filtrado. Modifique el filtrado según sea necesario.
Lentitud en la respuesta del dispositivo	El filtrado no es adecuado.	Compruebe el valor del filtrado. Modifique el filtrado según sea necesario.
El indicador LED se ilumina en rojo y la pantalla indica que se ha producido un error durante la prueba autodiagnóstica.	Error interno	Desconecte brevemente la fuente de alimentación auxiliar al dispositivo.
Aunque se está suministrando alimentación al dispositivo, el indicador LED de estado del producto no se ilumina.	Fallo en la luz indicadora.	Reinicie la prueba autodiagnóstica y compruebe que el indicador LED de estado del producto se ilumina brevemente.
El indicador LED de alarma no se ilumina cuando se produce un fallo.	Fallo en la luz indicadora.	Reinicie la prueba autodiagnóstica y compruebe que el indicador LED de alarma se ilumina brevemente.

Especificaciones

Esta sección proporciona especificaciones sobre el dispositivo

Alimentación auxiliar

CA	<ul style="list-style-type: none"> • 100...300 V LN / 440 V LL \pm 15% 50/60 Hz • 80...120 V LN \pm 15% 400 Hz <ul style="list-style-type: none"> ◦ <22 VA a 440 V ◦ <8 VA a 230 V
CC	100...440 V \pm 15% < 10 W

Red supervisada

CA	<ul style="list-style-type: none"> • 480 V • 1000 V con el adaptador de tensión IFL12VA1T
CC	<ul style="list-style-type: none"> • 480 V • 1200 V con el adaptador de tensión IFL12VA1T
Capacitancia de fuga máxima	150 μ F

Características eléctricas

Rango de resistencia de aislamiento	100 Ω ...250 k Ω
Rango de capacitancia	0,1...150 μ F
Rango de filtrado	5 s, 40 s y 400 s
Tiempo de respuesta	Según el ajuste de filtrado
Precisión	Conforme a la norma IEC61557-9
Umbral	0,2...200 k Ω
Histéresis	\pm 20%
Configuración de repetidor	<ul style="list-style-type: none"> • Estándar • Protección contra fallos
Tensión de CA / intensidad máxima del repetidor	250 V / 6 A
Carga de CA máxima del repetidor	1500 VA
Tensión de CC / intensidad máxima del repetidor	48 V / 1 A

Mecánicas

Peso	0,55 kg
Posición de montaje	Solo con orientación vertical
Grado de protección IP	<ul style="list-style-type: none"> • IP20: Demás lados • IP54: Parte frontal
Categoría de instalación	<ul style="list-style-type: none"> • 300 V, CAT III, nivel de contaminación 2 • 600 V, CAT II, nivel de contaminación 2

Entorno

Temperatura de funcionamiento	-25...70 °C
HR sin condensación	5...95 %
Punto de rocío máximo	37 °C
Temperatura de almacenamiento	-40...85 °C

Entorno (Continuación)

Altitud de funcionamiento	≤ 3000 m
Uso	<ul style="list-style-type: none">• Para uso exclusivo en interiores• No apto para ubicaciones húmedas

Normas

Producto	IEC 61557-9
Seguridad	IEC/UL 61010-1
Compatibilidad electromagnética	<ul style="list-style-type: none">• IEC 61326-2-4• IEC 61326-3-1• IEC 61000-6-2• IEC 61000-6-4
Instalación	IEC 60364-4-41

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison
France

+ 33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Debido a que las normas, especificaciones y diseños cambian periódicamente, solicite la confirmación de la información dada en esta publicación.

© 2019 – 2020 Schneider Electric. Reservados todos los derechos

7ES02-0421-02