

# Série Pact

## MasterPact NT/NW, ComPact NS – Communication Modbus

### Guide utilisateur

La série Pact propose des disjoncteurs et des interrupteurs de classe mondiale.

DOCA0054FR-10  
07/2022



# Mentions légales

Les informations fournies dans ce document contiennent des descriptions générales, des caractéristiques techniques et/ou des recommandations concernant des produits/solutions.

Ce document n'est pas destiné à remplacer une étude détaillée ou un plan de développement ou de représentation opérationnel et propre au site. Il ne doit pas être utilisé pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité des produits/solutions pour des applications utilisateur spécifiques. Il incombe à chaque utilisateur individuel d'effectuer, ou de faire effectuer par un professionnel de son choix (intégrateur, spécificateur ou équivalent), l'analyse de risques exhaustive appropriée ainsi que l'évaluation et les tests des produits/solutions par rapport à l'application ou l'utilisation particulière envisagée.

La marque Schneider Electric et toutes les marques de commerce de Schneider Electric SE et de ses filiales mentionnées dans ce document sont la propriété de Schneider Electric SE ou de ses filiales. Toutes les autres marques peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Ce document et son contenu sont protégés par les lois sur la propriété intellectuelle applicables et sont fournis à titre d'information uniquement. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre), à quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Schneider Electric.

Schneider Electric n'accorde aucun droit ni aucune licence d'utilisation commerciale de ce document ou de son contenu, sauf dans le cadre d'une licence non exclusive et personnelle, pour le consulter tel quel.

Schneider Electric se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications ou des mises à jour relatives au contenu de ce document ou à son format, sans préavis.

**Dans la mesure permise par la loi applicable, Schneider Electric et ses filiales déclinent toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions dans le contenu informatif du présent document ou pour toute conséquence résultant de l'utilisation des informations qu'il contient.**

# Table des matières

Consignes de sécurité.....	7
About the Book.....	9
Communication Modbus avec les disjoncteurs MasterPact NT/ NW et ComPact NS .....	11
Présentation.....	12
Description.....	13
Unité fonctionnelle intelligente (IMU) .....	14
Logiciel EcoStruxure Power Commission.....	17
Interface IFM.....	19
Présentation.....	20
Description du matériel.....	21
Schémas avec disjoncteurs MasterPact NT/NWComPact NS and .....	25
Configuration.....	29
Test de communication.....	31
Interface IFE .....	32
Présentation.....	33
Description du matériel.....	34
Schémas avec disjoncteurs MasterPact NT/NW et ComPact NS .....	39
Protocole Modbus avec disjoncteurs MasterPact NT/NW et ComPact NS .....	43
Principe maître-esclave Modbus.....	44
Recommandation pour la programmation avec Modbus .....	47
Fonctions de Modbus.....	49
Codes d'exception Modbus .....	54
Protection en écriture.....	56
Gestion des mots de passe .....	57
Interface de commande .....	59
Exemples de commande.....	64
Gestion de la date.....	67
Tables des registres Modbus .....	68
Jeu de données.....	77
Jeu de données standard .....	78
Jeu de données standard .....	79
Registres Modbus .....	80
Exemples de lecture.....	83
Registres communs du jeu de données standard .....	85
Jeu de données hérité.....	100
Jeu de données hérité.....	101
Registres Modbus.....	102
Exemples de lecture.....	104
Registres communs du jeu de données hérité .....	106
Données du déclencheur MicroLogic pour les disjoncteurs MasterPact NT/NW et ComPact NS .....	118
Registres du déclencheur MicroLogic.....	119
Mesures en temps réel.....	120

Valeurs minimales/maximales des mesures en temps réel .....	129
Mesures de l'énergie .....	131
Mesures de la demande .....	132
Composantes spectrales .....	135
Identification du déclencheur MicroLogic .....	141
Etat.....	145
Historique des alarmes.....	148
Historique des déclenchements .....	150
Alarmes analogiques prédéfinies .....	154
Paramètres de protection de base.....	158
Paramètres de protection avancée .....	163
Configuration des contacts programmables M2C/M6C .....	182
Paramètres de mesure .....	185
Informations horodatées.....	189
Indicateurs de maintenance .....	192
Divers .....	193
Fichiers des déclencheurs MicroLogic.....	196
Mécanisme de gestion des fichiers.....	197
Historique des événements de protection .....	199
Historique des événements de mesure .....	201
Historique des événements de protection de la maintenance .....	203
Historique des événements de mesure de maintenance .....	205
Historique des événements minimum/maximum.....	207
Capture des formes d'onde.....	209
Capture des formes d'onde des défauts.....	213
Commandes du déclencheur MicroLogic.....	217
Liste des commandes et des codes d'erreur MicroLogic.....	218
Commandes de configuration des mesures .....	219
<b>Données des modules BCM ULP pour les disjoncteurs</b>	
<b>MasterPact NT/NW et ComPact NS .....</b>	<b>224</b>
Registres du module BCM ULP .....	225
Identification du module BCM ULP .....	226
Etat du disjoncteur .....	227
Informations horodatées.....	232
Compteurs .....	233
Historique des déclenchements .....	235
Fichiers du module BCM ULP.....	237
Historique des événements du gestionnaire de disjoncteur .....	238
Commandes du module BCM ULP.....	240
Liste des commandes et des codes d'erreurs du module BCM	
ULP .....	241
Commandes de contrôle du disjoncteur.....	242
<b>Données des modules IO pour les disjoncteurs MasterPact NT/</b>	
<b>NW et ComPact NS .....</b>	<b>243</b>
Registres du module IO.....	244
Entrées analogiques .....	245
Entrées numériques .....	247
Sorties numériques .....	250
Paramètres du matériel .....	252
Etat des entrées et des sorties numériques.....	254

Identification du module IO .....	255
Etat des alarmes .....	258
Applications.....	262
Événements du module IO .....	265
Historique des événements .....	266
Evénements et alarmes du module IO .....	268
Commandes du module IO.....	273
Liste des commandes IO Module .....	274
Commandes génériques .....	275
Commandes d'application .....	278
<b>Données de l'interface IFM pour les disjoncteurs MasterPact</b>	
<b>NT/NW.....</b>	<b>284</b>
Registres de l'interface IFM .....	285
Identification de l'interface IFM.....	286
Paramètres réseau Modbus.....	289
Commandes de l'interface IFM .....	291
Liste des commandes de l'interface IFM .....	292
Commandes de l'interface IFM.....	293
<b>Données de l'interface IFE pour les disjoncteurs MasterPact NT/</b>	
<b>NW et ComPact NS .....</b>	<b>296</b>
Registres de l'interface IFE.....	297
Registres d'identification et d'état de l'interface IFE.....	298
Paramètres réseau IP .....	303
Commandes de l'interface IFE.....	304
Liste des commandes de l'interface IFE.....	305
Commandes génériques de l'interface IFE .....	306
<b>Annexes .....</b>	<b>309</b>
Références croisées des registres Modbus pour les disjoncteurs	
MasterPact NT/NW et ComPact NS .....	310
Références croisées des registres Modbus pour les disjoncteurs	
MasterPact NT/NW et ComPact NS .....	311



# Consignes de sécurité

## Informations importantes

Lisez attentivement ces instructions et examinez le matériel pour vous familiariser avec l'appareil avant de tenter de l'installer, de le faire fonctionner, de le réparer ou d'assurer sa maintenance. Les messages spéciaux suivants que vous trouverez dans cette documentation ou sur l'appareil ont pour but de vous mettre en garde contre des risques potentiels ou d'attirer votre attention sur des informations qui clarifient ou simplifient une procédure.



La présence de ce symbole sur une étiquette "Danger" ou "Avertissement" signale un risque d'électrocution qui provoquera des blessures physiques en cas de non-respect des consignes de sécurité.



Ce symbole est le symbole d'alerte de sécurité. Il vous avertit d'un risque de blessures corporelles. Respectez scrupuleusement les consignes de sécurité associées à ce symbole pour éviter de vous blesser ou de mettre votre vie en danger.

### **DANGER**

**DANGER** signale un risque qui, en cas de non-respect des consignes de sécurité, **provoque** la mort ou des blessures graves.

### **AVERTISSEMENT**

**AVERTISSEMENT** signale un risque qui, en cas de non-respect des consignes de sécurité, **peut provoquer** la mort ou des blessures graves.

### **ATTENTION**

**ATTENTION** signale un risque qui, en cas de non-respect des consignes de sécurité, **peut provoquer** des blessures légères ou moyennement graves.

### **AVIS**

**AVIS** indique des pratiques n'entraînant pas de risques corporels.

## Remarque Importante

L'installation, l'utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être assurées par du personnel qualifié uniquement. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation de ce matériel.

Une personne qualifiée est une personne disposant de compétences et de connaissances dans le domaine de la construction, du fonctionnement et de l'installation des équipements électriques, et ayant suivi une formation en sécurité leur permettant d'identifier et d'éviter les risques encourus.

## Avis concernant la cybersécurité

### **▲ AVERTISSEMENT**

#### **RISQUES POUVANT AFFECTER LA DISPONIBILITÉ, L'INTÉGRITÉ ET LA CONFIDENTIALITÉ DU SYSTÈME**

- Modifiez les mots de passe par défaut à la première utilisation afin d'empêcher tout accès non autorisé aux paramètres, contrôles et informations de l'équipement.
- Désactivez les ports et services inutilisés, ainsi que les comptes par défaut, pour réduire le risque d'attaques malveillantes.
- Protégez les appareils en réseau par plusieurs niveaux de cyberdéfense (pare-feu, segmentation du réseau, détection des intrusions et protection du réseau).
- Respectez les bonnes pratiques de cybersécurité (par exemple : moindre privilège, séparation des tâches) pour réduire les risques d'intrusion, la perte ou l'altération des données et journaux, ou l'interruption des services.

**Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.**

# About the Book

## Document Scope

L'objectif de ce document est de fournir aux utilisateurs, aux installateurs et au personnel de maintenance les informations techniques nécessaires à l'utilisation du protocole Modbus sur les 3 gammes de disjoncteurs et switch-disconnectors :

- Disjoncteurs ComPact™ NS et interrupteurs-sectionneurs de 630 à 3 200 A
- Disjoncteurs MasterPact™ NT et interrupteurs-sectionneurs de 630 à 1 600 A
- Disjoncteurs MasterPact™ NW et interrupteurs-sectionneurs de 800 à 6300 A

## Validity Note

Ce document s'applique aux disjoncteurs MasterPact NT/NW et ComPact NS équipés d'un module de communication de disjoncteur BCM ULP intégré et raccordés :

- soit à un réseau Modbus de liaison série RS 485 via une interface Modbus-SL IFM pour un disjoncteur,
- soit à un réseau Ethernet via une interface Ethernet IFE pour un disjoncteur ou un serveur de tableau Ethernet IFE.

Ce document décrit les registres et les commandes disponibles pour les modules IMU équipés des versions suivantes de micrologiciel

Module IMU	Référence	Version du firmware
MicroLogic Déclencheur A	–	≥ V01.029
MicroLogic Déclencheur E	–	≥ V1.016
MicroLogic Déclencheur P/H	–	≥ 2014AQ ou 8.284
Module BCM ULP	–	≥ V4.1.9
Module IO	LV434063	≥ V003.004.005
Interface IFM	LV434000	≥ V003.001.012
IFE Interface Ethernet	LV434001	≥ V004.007.000
	LV434010	
Serveur IFE	LV434002	≥ V003.016.000
	LV434011	

Vous pouvez mettre à jour le firmware des modules IMU à l'aide de la version la plus récente du logiciel EcoStruxure Power Commission.

Reportez-vous au *Guide utilisateur Modbus hérité* Related Documents, page 10 Masterpact pour en savoir plus sur les architectures de communication utilisant :

- le port Modbus hérité du module BCM ULP
- l'interface IFM avec firmware Modbus hérité.

**NOTE:** Tous les modules de communication BCM sont des modules BCM ULP depuis la semaine 45 de 2010.

## Online Information

The information contained in this guide is likely to be updated at any time. Schneider Electric strongly recommends that you have the most recent and up-to-date version available on [www.se.com/ww/en/download](http://www.se.com/ww/en/download).

The technical characteristics of the devices described in this guide also appear online. To access the information online, go to the Schneider Electric home page at [www.se.com](http://www.se.com).

## Related Documents

Title of documentation	Reference number
MasterPact NT - Disjoncteurs et interrupteurs - Guide utilisateur	51201116AA (EN)
MasterPact NW - Disjoncteurs et interrupteurs - Guide utilisateur	04443720AA (EN)
ComPact NS 630b à 1600 A - Disjoncteurs - Guide d'exploitation	51201640AA (EN)
MicroLogic A et E - Déclencheurs - Guide utilisateur	04443724AA (EN)
MicroLogic P - Déclencheurs - Guide utilisateur	04443726AA (EN)
MicroLogic H - Déclencheurs - Guide utilisateur	04443728AA (EN)
MasterPact NT/NW, ComPact NS, PowerPact à châssis P et R - Option de communication - Notice d'installation	EAV3608000 (EN)
Système ULP (Universal Logic Plug) - Guide utilisateur	DOCA0093EN
Enerlin'X IFE - Serveur de tableau Ethernet - Guide utilisateur	DOCA0084EN
Enerlin'XIFE - Interface Ethernet pour un disjoncteur - Guide utilisateur	DOCA0142EN
Enerlin'X IO - Module d'application d'entrée/sortie pour un disjoncteur - Guide utilisateur	DOCA0055EN
Module d'application d'entrée/sortie pour un disjoncteur Enerlin'X IO - Instruction de service	HRB49217
Enerlin'X IFE - Interface Ethernet/serveur Ethernet - Instruction de service	QGH13473
Enerlin'X IFM - Interface Modbus-SL pour un disjoncteur - Instruction de service	NVE85393
MasterPact Modbus hérité - Guide utilisateur	COMBT32EN

Vous pouvez télécharger ces publications et autres informations techniques depuis notre site web à l'adresse : <https://www.se.com/en/download>.

# Communication Modbus avec les disjoncteurs MasterPact NT/NW et ComPact NS

## Contenu de cette partie

Présentation .....	12
Interface IFM .....	19
Interface IFE .....	32

# Présentation

## Contenu de ce chapitre

Description .....	13
Unité fonctionnelle intelligente (IMU).....	14
Logiciel EcoStruxure Power Commission .....	17

## Gamme Master série Pact

Pérennisez votre installation grâce aux Pact Series basse et moyenne tension de Schneider Electric. Fondée sur l'innovation légendaire de Schneider Electric, la Pact Series comprend des disjoncteurs, des interrupteurs, des relais différentiels et des fusibles, adaptés à toutes les applications standard et spécifiques. Bénéficiez de performances fiables avec la Pact Series sur les tableaux de distribution compatibles EcoStruxure, de 16 à 6300 A en basse tension et jusqu'à 40,5 kV en moyenne tension.

# Description

## Communication Modbus

L'option de communication Modbus permet de connecter des disjoncteurs Schneider Electric basse tension à un superviseur ou à tout autre dispositif disposant d'un canal de communication Modbus maître.

Les disjoncteurs peuvent être raccordés à un réseau de liaison série RS-485 avec le protocole Modbus ou à un réseau Ethernet avec le protocole Modbus TCP/IP, en utilisant des interfaces dédiées comme :

- l'interface IFM Modbus-SL pour un disjoncteur, permettant de raccorder le disjoncteur à un réseau de liaison série RS-485 ; ou
- l'interface IFE Ethernet pour un disjoncteur ou le serveur de tableau IFE Ethernet, permettant de raccorder le disjoncteur à un réseau Ethernet.

## Accès aux fonctions

L'option de communication Modbus donne accès à un grand nombre de fonctions, notamment :

- la lecture des données de diagnostic et de mesure.
- la lecture des conditions d'état et des opérations à distance.
- le transfert des événements horodatés.
- l'affichage des réglages de protection.
- la lecture des données d'identification et de configuration des disjoncteurs.
- la commande à distance du disjoncteur.
- le réglage de l'horloge et la synchronisation.

Cette liste varie selon la composition de l'unité fonctionnelle intelligente (type de disjoncteur, déclencheur MicroLogic, etc.) et les fonctions activées.

## Unité fonctionnelle intelligente (IMU)

### Définition

Une unité fonctionnelle est un ensemble mécanique et électrique contenant un ou plusieurs produits et permettant d'exécuter une fonction dans un tableau électrique (protection de l'arrivée, commande de moteur et contrôle).

Le disjoncteur équipé de ses composants internes de communication (unité de commande MicroLogic ou déclencheur MicroLogic) et de modules externes ULP (module IO) connectés à une interface de communication constitue une unité fonctionnelle intelligente (IMU).

Une IMU est constituée autour d'un disjoncteur à partir des gammes suivantes :

- Disjoncteurs MasterPact MTZ
- Disjoncteurs MasterPact NT/NW
- Disjoncteurs ComPact NS 630b-1600
- Disjoncteurs ComPact NS 1600b-3200
- Disjoncteurs PowerPact à châssis P- et R-
- Disjoncteurs ComPact NSX
- Disjoncteurs PowerPact à châssis H- et J-L-

### Modules ULP par gamme de disjoncteurs


Le tableau suivant indique les modules ULP compatibles pour chaque gamme de disjoncteurs.

Module ULP	Référence	MasterPact MTZ avec module de port ULP et unité de contrôle MicroLogic	MasterPact NT/NW ou ComPact NS or PowePact P- and R-Frame avec module BCM ULP et déclencheur MicroLogic	ComPact NSX or PowerPact H-, J-, and L-Frame avec module BSCM et/ou déclencheur MicroLogic
Interface Ethernet IFE pour un disjoncteur	LV434001 LV434010	✓	✓	✓
Serveur de tableau Ethernet IFE	LV434002 LV434011	✓	✓	✓
Interface Ethernet EIFE intégrée pour un disjoncteur débrochable MasterPact MTZ	LV851001	✓	–	–
Kit de pièces de rechange EIFE pour un disjoncteur débrochable MasterPact MTZ1	LV851100SP	✓	–	–
Kit de pièces de rechange EIFE pour un disjoncteur débrochable MasterPact MTZ2/MTZ3	LV851200SP	✓	–	–
Interface Modbus-SL IFM pour un disjoncteur	TRV00210 STRV00210	–	✓	✓
Interface Modbus-SL IFM pour un disjoncteur	LV434000	✓	✓	✓
Module d'affichage en face avant FDM121 pour un disjoncteur	TRV00121 STRV00121	–	✓	✓

Module ULP	Référence	MasterPact MTZ avec module de port ULP et unité de contrôle MicroLogic	MasterPact NT/NW ou ComPact NS or PowePact P- and R-Frame avec module BCM ULP et déclencheur MicroLogic	ComPact NSX or PowerPact H-, J-, and L-Frame avec module BSCM et/ou déclencheur MicroLogic
Module interface d'entrée/sortie IO pour un disjoncteur	LV434063	✓	✓	✓
Interface de maintenance USB	TRV00911 STRV00911	–	✓	✓

Pour plus d'informations sur le système ULP et ses composants, reportez-vous aux *Guides d'utilisation du système ULP*.

## Architecture de communication



- A** FDM128 Afficheur Ethernet pour huit appareils
- B** FDM121 Module d'affichage en face avant pour un disjoncteur
- C** Interface Ethernet IFE pour un disjoncteur
- D** Serveur tableau IFE Ethernet
- E** IFM Interface Modbus-SL pour un disjoncteur
- F** IO Module d'application d'entrée/sortie pour un disjoncteur
- G** Disjoncteur débrochable MasterPacT MTZ1 ou MTZ2/MTZ3
- H** Disjoncteur fixe MasterPacT MTZ1 ou MTZ2/MTZ3
- I** Disjoncteur MasterPact NT/NW
- J** ComPact Disjoncteur NS/PowerPact à châssis M, P et R
- K** ComPact Disjoncteur NSX/PowerPact à châssis H, J et L
- L** ULP (module à port)
- M** EIFE Interface Ethernet Embarqué pour un disjoncteur MasterPact MTZ débrochable
- N** ULP - terminaison de ligne
- O** Cordon ULP RJ45
- P** Cordon BCM ULP de disjoncteur
- Q** NSX - cordon

## Contrôleur distant

Un contrôleur distant est un dispositif qui permet de communiquer avec une IMU à l'aide d'une interface de communication, telle que l'interface Ethernet IFE. Par exemple, l'afficheur Ethernet FDM128 pour 8 dispositifs, le superviseur, l'automate programmable, le système BMS, le système SCADA, etc. sont des contrôleurs distants.

Pour la description des registres et des commandes Modbus, consultez les *Guides de communication Modbus*.

# Logiciel EcoStruxure Power Commission

## Présentation

EcoStruxure™ Power Commission est le nouveau nom du logiciel EcoReach.

EcoStruxure Power Commission software helps you to manage a project as part of testing, commissioning, and maintenance phases of the project life cycle. The innovative features in it provide simple ways to configure, test, and commission the smart electrical devices.

EcoStruxure Power Commission software automatically discovers the smart devices and allows you to add the devices for an easy configuration. You can generate comprehensive reports as part of Factory Acceptance Test and Site Acceptance Test to replace your heavy manual work. Additionally, when the panels are under operation, any change of settings made can be easily identified by a yellow highlighter. This indicates the difference between the project and device values, and hence provides a system consistency during the operation and maintenance phase.

Le logiciel EcoStruxure Power Commission permet de configurer les disjoncteurs, modules et accessoires suivants :

Gammes de disjoncteurs	Modules	Accessoires
Disjoncteurs MasterPact MTZ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unité de contrôle MicroLogic X</li> <li>Modules d'interface de communication : interface IFM, interface IFE, serveur IFE et interface EIFE</li> <li>Modules ULP : Module IO</li> </ul>	Module de sortie M2C
<ul style="list-style-type: none"> <li>Disjoncteurs MasterPact NT/NW</li> <li>ComPact NS disjoncteurs</li> <li>PowerPact P- and R-frame disjoncteurs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Déclencheurs MicroLogic</li> <li>Modules d'interface de communication : module BCM, module CCM, module BCM ULP, interface IFM, interface IFE, serveur IFE</li> <li>Modules ULP : module IO, afficheur FDM121<sup>(1)</sup></li> </ul>	Modules de sortie M2C et M6C
<ul style="list-style-type: none"> <li>ComPact NSX disjoncteurs</li> <li>PowerPact H-, J-, and L-frame disjoncteurs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Déclencheurs MicroLogic</li> <li>Modules d'interface de communication : module BSCM, interface IFM, interface IFE, serveur IFE</li> <li>Modules ULP : module IO, afficheur FDM121<sup>(1)</sup></li> </ul>	Modules de sortie SDTAM et SDx
(1) Pour l'afficheur FDM121, le logiciel permet seulement de télécharger le firmware et les informations de langue.		

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'*aide en ligne du logiciel EcoStruxure Power Commission*.

Le logiciel EcoStruxure Power Commission est disponible à l'adresse [www.se.com](http://www.se.com).

## Fonctionnalités clés

EcoStruxure Power Commission software performs the following actions for the supported devices and modules:

- Create projects by device discovery
- Save the project in the EcoStruxure Power Commission cloud for reference
- Upload settings to the device and download settings from the device
- Compare the settings between the project and the device
- Perform control actions in a secured way
- Generate and print the device settings report
- Perform a communication wiring test on the entire project and generate and print test report
- View the communication architecture between the devices in a graphical representation
- View the measurements, logs, and maintenance information
- Export Waveform Capture on Trip Event (WFC)
- View the status of device and IO module
- View the alarm details
- Buy, install, remove, or retrieve the Digital Modules
- Check the system firmware compatibility status
- Update to the latest device firmware
- Perform force trip and automatic trip curve tests

# Interface IFM

## Contenu de ce chapitre

Présentation .....	20
Description du matériel .....	21
Schémas avec disjoncteurs MasterPact NT/NWComPact NS and .....	25
Configuration .....	29
Test de communication .....	31

# Présentation

## Vue d'ensemble

L'interface Modbus-SL IFM pour un disjoncteur permet à une unité fonctionnelle intelligente (IMU) équipée d'un disjoncteur ComPact, PowerPact ou MasterPact d'être raccordée à un réseau Modbus ligne série RS-485 Modbus-SL à deux fils. Chaque disjoncteur dispose de sa propre interface IFM et d'une adresse Modbus correspondante.

## Types d'interface IFM

L'interface IFM porte la référence LV434000. L'interface IFM de référence LV434000 remplace complètement l'interface IFM de référence TRV00210 ou STRV00210.

**NOTE:**

- Concernant les données de l'interface IFM, les données de l'interface IFM de référence LV434000 sont identiques à celles de l'interface IFM de référence TRV00210 ou STRV00210.
- Les interfaces IFM TRV00210 et STRV00210 ne sont pas compatibles avec les disjoncteurs MasterPact MTZ.


## Fonctions de l'interface IFM

Les principales fonctionnalités de l'interface IFM sont les suivantes :

- Une interface de liaison série Modbus fournie via
  - un connecteur RJ45
  - un accessoire de liaison empilable
- Des commutateurs rotatifs sur l'IHM pour définir les adresses et l'option de verrouillage
- Un bouton-poussoir dédié aux fonctionnalités de test

## Description du matériel

### Description générale



- A** Bornier d'alimentation 24 VCC
- B** Commutateurs rotatifs d'adresse Modbus
- C** Voyant d'état du trafic Modbus
- D** Commutateur de verrouillage Modbus
- E** Voyant d'état ULP
- F** Bouton de test
- G** Verrouillage mécanique
- H** Code QR pour informations produit
- I** Port Modbus-SL RJ45
- J** Accessoire de liaison empilable (TRV00217, en option)
- K** 2 ports ULP RJ45

Pour plus d'informations sur l'installation, consultez l'instruction de service disponible sur le site Web de Schneider Electric : [NVE85393](#)


## Montage

L'interface IFM est un dispositif de montage sur rail DIN. L'accessoire de liaison permet d'interconnecter plusieurs interfaces IFM sans câble supplémentaire.

## Alimentation 24 V CC

L'interface IFM doit toujours être alimentée en 24 V CC :

- Les interfaces IFM empilées sur un serveur IFE sont alimentées par le serveur IFE. Il n'est donc pas nécessaire de les alimenter séparément.
- Si les interfaces IFM sont empilées sans serveur IFE, une seule des interfaces IFM doit être alimentée en 24 V CC.
- Une interface IFM seule doit être alimentée en 24 V CC.



Il est conseillé d'utiliser une alimentation homologuée UL/approuvée UL à tension/intensité limitée ou de Classe 2 avec 24 V CC, 3 A maximum.

**NOTE:** dans le cas d'un raccordement à une alimentation 24 V CC, utilisez uniquement des conducteurs en cuivre.

## Commutateurs rotatifs d'adresse Modbus


L'interface IFM indique l'adresse Modbus de l'IMU à laquelle elle est raccordée. Pour plus d'informations sur l'unité fonctionnelle intelligente, consultez le *Guide utilisateur du système ULP*.

Définissez l'adresse Modbus en utilisant les deux commutateurs rotatifs d'adresse situés sur la face avant de l'interface IFM.

La plage d'adresses est comprise entre 1 et 99. L'adresse 0 ne doit pas être utilisée, car elle est réservée aux commandes de diffusion.

L'interface IFM est configurée à l'origine avec l'adresse 99.

Exemple de configuration des commutateurs rotatifs d'adresse pour l'adresse 21 :



## Voyant d'état du trafic Modbus

Le voyant d'état du trafic Modbus fournit à l'utilisateur des informations sur le trafic transmis ou reçu par le module IMU sur le réseau Modbus.

- Lorsque les commutateurs rotatifs d'adresse Modbus indiquent la valeur 0, le voyant jaune s'allume en continu.
- Lorsque les commutateurs rotatifs d'adresse Modbus indiquent une valeur comprise entre 1 et 99, le voyant s'allume en cas de transmission et de réception de messages. Il est éteint le reste du temps.

## Commutateur de verrouillage Modbus

Le commutateur de verrouillage Modbus situé sur la face avant de l'interface IFM active ou désactive l'envoi de commandes à distance sur le réseau Modbus à l'interface IFM et aux autres modules de l'IMU raccordée.

- Si la flèche pointe vers le cadenas ouvert (réglage d'usine), les commandes de contrôle à distance sont activées.



- Si la flèche pointe vers le cadenas fermé, les commandes de contrôle à distance sont désactivées.



Les seules commandes de contrôle à distance qui sont activées même si la flèche pointe vers le cadenas fermé sont les commandes de réglage de l'heure absolue et d'obtention de l'heure actuelle, page 292.

**NOTE:** pour les esclaves de l'interface IFM raccordés à un serveur de tableau Ethernet IFE, le commutateur de verrouillage de l'interface IFE ne désactive pas les commandes de contrôle à distance dans l'interface IFM.

## Bouton de test




Le bouton de test permet de tester le raccordement entre tous les modules ULP raccordés à l'interface IFM.

Il suffit d'appuyer sur le bouton de test pour lancer le test de connexion durant 15 secondes.

Pendant le test, tous les modules ULP continuent de fonctionner normalement.

## Voyant d'état ULP

Le voyant jaune d'état ULP indique le mode du module ULP.

ULP Voyant d'état	Mode	Action
	Nominal	Aucune
	Conflit	Retirez le module ULP supplémentaire
	Dégradé	Remplacez l'interface IFM lors de la prochaine opération de maintenance
	Test	Aucune
	Conflit de micrologiciel non critique	Utilisez le logiciel EcoStruxure Power Commission pour vérifier le firmware et la compatibilité matérielle et suivez les actions recommandées.
	Conflit de matériel non critique	
	Conflit de configuration	Installe les fonctionnalités manquantes
	Conflit de micrologiciel critique	Utilisez le logiciel EcoStruxure Power Commission pour vérifier le firmware et la compatibilité matérielle et suivez les actions recommandées.
	Conflit de matériel critique	
	Arrêt	Remplacez l'interface IFM.
	Hors tension	Vérifiez l'alimentation électrique

# Schémas avec disjoncteurs MasterPact NT/NW ComPact NS and

## Description générale

En fonction du type de disjoncteur utilisé, raccordez l'interface IFM au disjoncteur en utilisant l'une des configurations suivantes :

- Raccordement de l'interface IFM à un disjoncteur fixe à commande manuelle ComPact NS avec un module BCM ULP
- Raccordement de l'interface IFM à un disjoncteur fixe à commande électrique MasterPact NT/NW ou ComPact NS avec un module BCM ULP.
- Raccordement de l'interface IFM à un disjoncteur débrochable MasterPact NT/NW ou ComPact NS avec un module BCM ULP et le module IO associé.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide utilisateur du système ULP*.

## Connexion ULP

### NOTICE


#### HAZARD OF EQUIPMENT DAMAGE

- Never connect a Modbus-SL device to an RJ45 ULP port.
- The RJ45 ULP ports of IFM interface are for ULP modules only.
- Any other use can damage the IFM interface or the device connected to the IFM interface.
- To check if an ULP module is compatible with the RJ45 ULP ports of IFM interface, refer to the *ULP System User Guide*.

**Failure to follow these instructions can result in equipment damage.**

Toutes les configurations de connexion requièrent le cordon de disjoncteur BCM ULP. Le cordon NSX isolé est obligatoire pour les tensions système supérieures à 480 V CA.


Lorsque le second port ULP RJ45 n'est pas utilisé, il doit être fermé à l'aide d'une terminaison de ligne ULP :



**A** Cordon BCM ULP ou RJ45 ULP du disjoncteur


**B** Terminaison de ligne ULP

## Raccordement de l'interface IFM à un disjoncteur fixe à commande manuelle ComPact NS



- A** Interface Modbus-SL IFM pour un disjoncteur
- B** Cordon de disjoncteur BCM ULP
- C** Module de communication du disjoncteur BCM ULP
- D** Disjoncteur fixe à commande manuelle ComPact NS

## Raccordement de l'interface IFM à un disjoncteur fixe à commande électrique MasterPact NT/NW ou ComPact NS



**A** Interface Modbus-SL IFM pour un disjoncteur


**B** Cordon BCM ULP du disjoncteur

**C** Bornier fixe

**D** Module de communication de disjoncteur BCM ULP

**E** Disjoncteur fixe à commande électrique

## Raccordement de l'interface IFM à un disjoncteur débrochable MasterPact NT/NW ou ComPact NS



- A** Interface Modbus-SL IFM pour un disjoncteur
- B** Cordon ULP RJ45
- C** Cordon BCM ULP du disjoncteur
- D** Contact de position Débroché du disjoncteur (CD)
- E** Châssis du disjoncteur
- F** Module de communication de disjoncteur BCM ULP
- G** Disjoncteur débrochable
- H** Bornier débrochable
- I** Contact de position Embroché du disjoncteur (CE)
- J** Contact de position Test du disjoncteur (CT)
- K** Module d'application d'entrée/sortie IO pour un disjoncteur

# Configuration

## Description générale

Deux configurations de l'interface IFM sont disponibles :

- Configuration automatique (mesure automatique de la vitesse ON, réglage d'usine) : l'interface IFM détecte automatiquement les paramètres réseau lorsqu'elle est raccordée au réseau Modbus.
- Configuration personnalisée (mesure automatique de la vitesse OFF) : les paramètres réseau peuvent être personnalisés à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission, page 17.

## Configuration automatique

L'adresse de l'esclave Modbus est définie en utilisant les deux roues codeuses d'adresses situées sur la face avant de l'interface IFM. L'interface IFM détecte automatiquement le débit et la parité du réseau lorsqu'elle est raccordée au réseau Modbus de liaison série. L'algorithme de mesure automatique de la vitesse teste les débits en bauds et les parités disponibles et détecte automatiquement les paramètres réseau de communication Modbus. Le maître Modbus doit envoyer au moins 25 trames sur le réseau Modbus afin de permettre à l'algorithme de mesure automatique de la vitesse d'opérer correctement.

Le format de transmission est binaire avec un bit de départ, huit bits de données, un bit d'arrêt en cas de parité paire ou impaire et deux bits d'arrêt en cas de non-parité.

Si l'algorithme de mesure automatique de la vitesse ne détecte pas les paramètres réseau, il est recommandé de suivre cette procédure :

Etape	Action
1	Configurez l'interface IFM sur l'adresse Modbus 1, page 22.
2	Envoyez une requête Read Multiple Register (code de fonction 0x03) à l'esclave 1, à l'adresse et pour le nombre de registres de votre choix.
3	Envoyez cette requête au moins 25 fois.

**NOTE:** en cas de modification du débit ou de la parité du réseau après la détection automatique de ces paramètres par l'interface IFM, l'interface IFM doit être redémarrée (arrêt/mise en marche) afin de détecter les nouveaux paramètres réseau.

## Configuration personnalisée

L'adresse de l'esclave Modbus est définie en utilisant les deux roues codeuses d'adresses situées sur la face avant de l'interface IFM.

Désactivez l'option de détection automatique de la vitesse et réglez les paramètres de communication Modbus suivants à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission, page 17 :

- Débit : 4 800, 9 600, 19 200 et 38 400 bauds.
- Parité : paire, impaire et sans parité (il est possible de sélectionner un ou deux bits d'arrêt en cas d'absence de parité).

**NOTE:** Il n'est pas possible de modifier l'adresse Modbus ni l'état du commutateur de verrouillage avec le logiciel EcoStruxure Power Commission.

## Interface IFM avec firmware d'application hérité

L'interface IFM est livrée avec le firmware standard. Celui-ci répond à une seule adresse d'esclave Modbus définie entre 1 et 99 par les deux roues codeuses situées sur la face avant de l'interface IFM.

L'interface IFM avec le firmware standard n'est pas compatible avec les anciennes applications qui utilisent quatre adresses d'esclave Modbus :

- 1 adresse  $x$  entre 1 et 47 pour le gestionnaire de disjoncteurs
- 1 adresse  $x + 50$  pour le gestionnaire de châssis
- 1 adresse  $x + 100$  pour le gestionnaire de mesure
- 1 adresse  $x + 200$  pour le gestionnaire de protection

L'interface IFM est compatible avec les anciennes applications qui utilisent quatre adresses d'esclave Modbus, après le remplacement du firmware standard par l'ancien firmware. Pour remplacer le firmware IFM, contactez votre service clientèle Schneider Electric et spécifiez la référence IFM TRV00210 ou LV434000.

### NOTE:

- N'associez pas des interfaces IFM dotées du firmware standard avec des interfaces IFM dotées de l'ancien firmware sur le même réseau Modbus-SL.
- Lorsqu'une interface IFM dotée de l'ancien firmware est connectée à un module BCM ULP, son voyant (LED) d'état de trafic Modbus est allumé.
- Le module IO peut être connecté à une interface IFM dotée de l'ancien firmware pour exécuter l'application de gestion de châssis.

# Test de communication

## Introduction

L'utilisation du logiciel EcoStruxure Power Commission, page 17 est recommandée pour tester la communication de ligne série sur les divers disjoncteurs.

Si le PC portable muni du logiciel EcoStruxure Power Commission et connecté au réseau Modbus est capable de lire les données du module IMU, la communication est établie. Voir *l'aide en ligne du logiciel EcoStruxure Power Commission*.

# Interface IFE

## Contenu de ce chapitre

Présentation .....	33
Description du matériel .....	34
Schémas avec disjoncteurs MasterPact NT/NW et ComPact NS.....	39

# Présentation

## Vue d'ensemble

L'interface IFE permet la connexion d'une unité fonctionnelle intelligente (IMU) équipée d'un disjoncteur ComPact, PowerPact ou MasterPact à un réseau Ethernet. Chaque disjoncteur dispose de sa propre interface IFE et d'une adresse IP correspondante.

## Types d'interface IFE

Il existe deux types d'interface IFE :

- Interface Ethernet IFE pour un disjoncteur, référence LV434001

Ce type d'interface IFE est une interface Ethernet pour disjoncteurs ComPact, PowerPact et MasterPact.

**NOTE:** L'interface IFE référencée LV434001 remplace complètement l'interface IFE référencée LV434010. L'interface LV434001 intègre la fonctionnalité d'horloge temps réel (RTC) et permet des connexions ULP jusqu'à 20 mètres (65,6 pieds) avec les disjoncteurs MasterPact MTZ. (L'interface LV434010 imposait une limite théorique de 5 mètres (16,4 pieds) pour toute la durée de vie de l'interface IFE).

- Serveur de tableau Ethernet IFE, référence LV434002

Ce type d'interface IFE est une interface Ethernet pour disjoncteurs ComPact, PowerPact et MasterPact, ainsi qu'un serveur pour les appareils connectés Modbus-SL (ligne série).

**NOTE:** Le serveur IFE de référence LV434002 remplace complètement le serveur IFE de référence LV434011. L'interface LV434002 fournit la fonctionnalité d'horloge temps réel (RTC) et permet des connexions ULP jusqu'à 20 mètres (65,6 pieds) avec les disjoncteurs MasterPact MTZ. (Le modèle LV434011 imposait une limite théorique de 5 mètres (16,4 pieds) pour toute la durée de vie de l'interface IFE).

## Fonctions de l'interface IFE


Les principales fonctionnalités de l'interface IFE sont les suivantes :

- Double port Ethernet pour une connexion en chaînage simple
- Service Web de profil d'équipement pour la détection de l'interface IFE sur le réseau local (LAN)
- Conformité au standard ULP pour la localisation de l'interface IFE sur le tableau de distribution
- Interface Ethernet pour les disjoncteurs ComPact, PowerPact et MasterPact
- Serveur pour les équipements Modbus-SL connectés (uniquement pour le serveur IFE de référence LV434002)
- Pages web de configuration intégrées
- Pages web de surveillance intégrées
- Pages web de contrôle intégrées
- Fonctionnalité intégrée de notification d'alarme par e-mail pour les disjoncteurs connectés à l'interface IFE.

**NOTE:** Le commutateur intégré de l'interface IFE ne prend pas en charge la topologie en anneau car il est dépourvu de la fonctionnalité de protection de bouclage.

# Description du matériel

## Description



- A** Ethernet 1 et Ethernet 2 (ports de communication RJ45)
- B** Bornier d'alimentation 24 V CC
- C** Code QR pour information produit
- D** Ethernet LED de communication
- E** LED d'état du module
- F** LED d'état du réseau
- G** Cache transparent scellable
- H** Bouton de réarmement
- I** ULP LED d'état
- J** Bouton Test (accessible capot fermé)
- K** Commutateur de verrouillage
- L** Voyant LED d'état du trafic Modbus (serveur IFE uniquement)
- M** Etiquette comportant le nom du dispositif
- N** Deux ports ULP RJ45
- O** Connexion à la terre

Pour plus d'informations sur l'installation, consultez l'instruction de service disponible sur le site Web de Schneider Electric : QGH13473

## Montage

L'interface IFE se monte sur un rail DIN. L'accessoire de liaison permet de connecter plusieurs interfaces IFM à un serveur IFE sans câblage supplémentaire.


**NOTE:** La fonctionnalité de liaison est uniquement disponible pour le serveur IFE de référence LV434002.

## Alimentation 24 V CC

L'interface IFE doit toujours être alimentée en 24 VCC. Les interfaces IFM liées à un serveur IFE sont alimentées par le serveur IFE. Il n'est donc pas nécessaire de les alimenter séparément.

Il est conseillé d'utiliser une alimentation homologuée et approuvée UL à tension limitée/courant limité ou de classe 2 avec 24 V CC, 3 A maximum.

**NOTE:** Dans le cas d'un raccordement à une alimentation 24 V CC, n'utilisez que des conducteurs en cuivre.



## Voyants LED de la communication Ethernet

Les voyants LED bicolores de la communication Ethernet indiquent l'état des ports Ethernet **ETH1** et **ETH2**.

Signalisation par voyant LED	Description du statut
Eteint	Pas d'alimentation au pas de liaison
Jaune fixe	10 Mbits/s, liaison établie et aucune activité
Jaune clignotant	10 Mbits/s, activité en cours
Vert fixe	100 Mbits/s, liaison établie et aucune activité
Vert clignotant	100 Mbits/s, activité en cours

## LED d'état du module

Le voyant LED bicolore de l'état du module indique l'état de l'interface IFE.

Signalisation par voyant LED	Description du statut	Action
Eteint	Absence d'alimentation	Néant
Vert fixe	Interface IFE opérationnelle	Néant
Vert clignotant (allumé durant 250 ms, éteint durant 250 ms)	Page Web de contrôle masquée disponible	Néant
Vert clignotant (allumé durant 500 ms, éteint durant 500 ms)	Firmware de l'interface IFE corrompu	Contactez votre service Schneider Electric local pour obtenir de l'aide.
Rouge clignotant (allumé durant 500 ms, éteint durant 500 ms)	Interface IFE en mode dégradé	Remplacez le module ULP lors de la prochaine opération de maintenance.
Rouge fixe	Interface IFE hors service	Néant
Vert/rouge clignotant (vert durant 1 s, rouge durant 1 s)	Mise à jour de Firmware en cours	Néant
Vert/rouge clignotante (verte pendant 250 ms, rouge pendant 250 ms)	Autotest en cours	Néant

## Voyant LED d'état du réseau

Le voyant LED bicolore de l'état du réseau indique l'état du réseau Ethernet.

Signalisation par voyant LED	Description du statut
Eteint	Aucune alimentation ou pas d'adresse IP
Verte fixe	Adresse IP valide
Rouge fixe	Adresse IP dupliquée
Vert/rouge clignotante (verte pendant 250 ms, rouge pendant 250 ms)	Autotest en cours
Orange fixe	Erreur dans la configuration IP

## LED du trafic de ligne série Modbus

Le voyant LED jaune du trafic de ligne série Modbus indique que des messages sont en cours d'émission ou de réception sur le réseau de ligne série Modbus via le serveur IFE.

Le voyant LED est allumé lors de la transmission et de la réception des messages. Le reste du temps, le voyant LED est éteint.

**NOTE:** Le voyant est éteint sur l'interface IFE (référence LV434001).


## Modbus Adresse

L'interface IFE accepte l'adresse Modbus de l'unité fonctionnelle intelligente (IMU) à laquelle elle est raccordée.

L'adresse Modbus est 255 et elle ne peut pas être modifiée.

## Commutateur de verrouillage

Le commutateur de verrouillage situé sur la face avant de l'interface IFE permet d'activer ou de désactiver l'envoi de commandes à distance à l'interface Ethernet sur le réseau IFE, ainsi qu'aux autres modules de l'IMU.



- Si la flèche pointe vers le cadenas ouvert (réglage d'usine), les commandes de contrôle à distance sont activées.
- Si la flèche pointe vers le cadenas fermé, les commandes de contrôle à distance sont désactivées.

La seule commande à distance qui reste activée lorsque la flèche pointe vers le cadenas fermé est la définition de l'heure absolue.

## Bouton de test

Le bouton de test a deux fonctions, selon la durée de la pression qui lui est appliquée.

Plage de temps	Fonction
1 à 5 s	Teste la connexion entre tous les modules ULP pendant 15 s.
10 à 15 s	Active le mode de configuration cachée. <b>NOTE:</b> le mode de configuration cachée n'est pas activé si le bouton est maintenu enfoncé pendant plus de 15 s.

## Bouton de réinitialisation

Lorsque le bouton de réinitialisation est maintenu enfoncé pendant 1 à 5 secondes, il force le mode d'acquisition IP sur le paramètre par défaut d'usine (DHCP).

## LED d'état ULP

La LED jaune d'état ULP indique le mode du module ULP.

ULP Voyant	Mode	Action
	Nominal	Aucune
	Conflit	Supprimer le module ULP excédentaire
	Dégradé	Remplacer le module ULP lors de l'opération de maintenance suivante
	Test	Aucune
	Conflit de firmware non critique	Utiliser le logiciel EcoStruxure Power Commission pour vérifier le firmware et la compatibilité matérielle et suivre les actions recommandées
	Conflit de matériel non critique	
	Conflit de configuration	Installe les fonctionnalités manquantes
	Conflit de firmware critique	Utiliser le logiciel EcoStruxure Power Commission pour vérifier le firmware et la compatibilité matérielle et suivre les actions recommandées
	Conflit de matériel critique	
	Arrêt	Remplacer le module ULP
	Hors tension	Vérifier l'alimentation électrique

# Schémas avec disjoncteurs MasterPact NT/NW et ComPact NS

## Description

En fonction du type de disjoncteur utilisé, raccordez l'interface IFE au disjoncteur en utilisant l'une des configurations suivantes :

- Raccordement de l'interface IFE à un disjoncteur fixe à commande manuelle ComPact NS avec un module BCM ULP.
- Raccordement de l'interface IFE à un disjoncteur fixe à commande électrique MasterPact NT/NW ou ComPact NS 630b-1600 avec un module BCM ULP
- Raccordement de l'interface IFE à un disjoncteur débrochable MasterPact NT/NW ou ComPact NS 630b-1600 avec un module BCM ULP et son module IO associé.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Guide utilisateur du système ULP*.

## Connexion ULP

### AVIS


#### RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS

- Ne branchez jamais un dispositif Ethernet sur un port RJ45 ULP.
- Les ports RJ45 ULP de l'interface IFE sont réservés aux seuls modules ULP.
- Toute autre utilisation peut endommager l'interface IFE ou l'appareil raccordé à l'interface IFE.
- Pour vérifier si un module ULP est compatible avec les ports RJ45 ULP de l'interface IFE, reportez-vous au *Guide utilisateur du système ULP*.

**Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.**

Toutes les configurations de raccordement nécessitent le cordon BCM ULP.


Lorsque le second port RJ45 ULP est inutilisé, il doit être fermé à l'aide d'une terminaison de ligne ULP.



**A** Cordon BCM ULP ou RJ45 ULP du disjoncteur


**B** ULP - terminaison de ligne

## Raccordement de l'interface IFE à un disjoncteur fixe à commande manuelle ComPact NS




- A Interface Ethernet IFE pour un disjoncteur
- B Terminaison de ligne ULP
- C Cordon BCM ULP de disjoncteur
- D Module de communication de disjoncteur BCM ULP
- E Disjoncteur fixe à commande manuelle ComPact NS

## Raccordement de l'interface IFE à un disjoncteur fixe à commande électrique MasterPact NT/NW ou ComPact NS 630b-1600



- A** Interface Ethernet IFE pour un disjoncteur
- B** ULP Terminaison de ligne
- C** Cordon BCM ULP de disjoncteur
- D** Bornier fixe
- E** BCM ULP Module de communication disjoncteur
- F** Disjoncteur fixe à commande électrique

## Raccordement de l'interface IFE à un disjoncteur débrochable MasterPact NT/NW ou ComPact NS 630b-1600



- A** Interface Ethernet IFE pour un disjoncteur
- B** ULP - terminaison de ligne
- C** RJ45 ULP - cordon
- D** Cordon BCM ULP de disjoncteur
- E** Contact de position déconnecté de disjoncteur (CD)
- F** Châssis du disjoncteur
- G** BCM ULP Module de communication disjoncteur
- H** Disjoncteur débrochable
- I** Bornier débrochable
- J** Contact de position embrochée du disjoncteur (CE)
- K** Contact de position de test de disjoncteur (CT)
- L** IO Module d'application d'entrée/sortie pour un disjoncteur

# Protocole Modbus avec disjoncteurs MasterPact NT/ NW et ComPact NS

## Contenu de cette partie

Principe maître-esclave Modbus.....	44
Recommandation pour la programmation avec Modbus .....	47
Fonctions de Modbus .....	49
Codes d'exception Modbus .....	54
Protection en écriture .....	56
Gestion des mots de passe .....	57
Interface de commande .....	59
Exemples de commande .....	64
Gestion de la date .....	67
Tables des registres Modbus .....	68

# Principe maître-esclave Modbus

## Présentation

Le protocole Modbus échange des informations en utilisant un mécanisme de requête-réponse entre un maître (client) et un esclave (serveur). Le principe maître-esclave est un modèle de protocole de communication dans lequel un appareil (le maître) contrôle un ou plusieurs autres appareils (les esclaves). Un réseau Modbus standard comporte 1 maître et jusqu'à 31 esclaves.

Une description détaillée du protocole Modbus est disponible sur [www.modbus.org](http://www.modbus.org).

## Caractéristiques du principe maître-esclave

Le principe maître-esclave présente les caractéristiques suivantes :

- Un seul maître à la fois est connecté au réseau.
- Seul le maître peut initier une communication et envoyer des requêtes aux esclaves.
- Le maître peut s'adresser individuellement à chaque esclave en utilisant son adresse spécifique ou simultanément à tous les esclaves via l'adresse 0.
- Les esclaves peuvent uniquement envoyer des réponses au maître.
- Les esclaves ne peuvent pas initier une communication, ni vers le maître, ni vers les autres esclaves.


## Modes de communication maître-esclave

Le protocole Modbus peut échanger des informations en utilisant 2 modes de communication :

- mode de monodiffusion
- mode de diffusion générale

## Mode de monodiffusion


En mode de monodiffusion, le maître s'adresse à un esclave en utilisant l'adresse spécifique de l'esclave. L'esclave traite la requête puis répond au maître.



- 1 Requête
- 2 Processus
- 3 Réponse

## Mode de diffusion générale

Le maître peut également s'adresser à tous les esclaves en utilisant l'adresse 0. Ce type d'échange est appelé diffusion générale. Les esclaves ne répondent pas aux messages de diffusion générale.



## Temps de réponse

Le temps de réponse  $T_r$  est le temps nécessaire à un esclave pour répondre à une requête envoyée par le maître :



Valeurs avec le protocole Modbus :

- Valeur type < 10 ms dans 90 % des échanges
- La valeur maximale est d'environ 700 ms. Il est donc recommandé de mettre en œuvre un délai d'attente de 1 seconde après l'envoi d'une requête Modbus.

## Échange de données

Le protocole Modbus utilise 2 types de données :

- Bit unique
- Registre (16 bits)

Les disjoncteurs MasterPact MTZ, MasterPact NT/NW, ComPact NS et ComPact NSX prennent uniquement en charge les registres.

Chaque registre possède un numéro de registre. Chaque type de données (bit ou registre) possède une adresse de 16 bits.

Les messages échangés avec le protocole Modbus contiennent l'adresse des données à traiter.

## Registres et adresses

L'adresse du registre numéro  $n$  est  $n-1$ . Les tableaux détaillés figurant dans les chapitres suivants de ce document indiquent à la fois les numéros de registres (au format décimal) et les adresses correspondantes (au format hexadécimal). Par exemple, l'adresse du registre numéro 12000 est 0x2EDF (11999).

## Trames

Toutes les trames échangées avec le protocole Modbus sont d'une taille maximale de 256 octets et se composent de 4 champs :

Champ	Définition	Taille	Description
1	Numéro d'esclave	1 octet	Destination de la requête <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 : diffusion générale (tous les esclaves sont concernés)</li> <li>• 1 à 247 : destination unique</li> </ul>
2	Codes de fonction	1 octet ou 2 octets	Se reporter à la description des codes de fonction, page 49
3	Données	$n$ registres	Données de requête ou de réponse <b>NOTE:</b> Le nombre de registres $n$ est limité à 52 avec le déclencheur MasterPact MicroLogic E.
4	Contrôle	2 octets	CRC16 (pour vérifier les erreurs de transmission)

# Recommandation pour la programmation avec Modbus

## Recommandations pour la lecture de registres

Les registres des modules IMU sont disponibles via la communication Modbus dans :

- Registres des jeux de données (jeux de données standard et/ou hérités)
- Registres des appareils :
  - Registres MicroLogic
  - Registres du module IO
  - Registres de l'interface IFM
  - Registres de l'interface IFE

Pour lire les registres :

- Lisez d'abord les registres disponibles dans les jeux de données.
  - Le jeu de données standard est recommandé car il contient davantage de données dans un format qui permet une meilleure précision.
  - Le jeu de données hérité est uniquement utilisé pour les équipements hérités.
- Puis lisez dans les registres des appareils les données qui ne sont pas disponibles dans les jeux de données.

L'avantage des jeux de données est que les informations les plus utiles de chaque module IMU sont collectées dans une table que vous pouvez lire avec deux ou trois requêtes de lecture. Chaque module met à jour les valeurs dans les registres du jeu de données à intervalles réguliers.

Le temps de réponse des requêtes dans les registres des jeux de données est plus court que le temps de réponse des requêtes dans les registres des appareils. Par conséquent, il est recommandé de lire les registres du jeu de données au lieu des registres des appareils pour améliorer les performances globales de la communication dans le système .

## Mise à jour des registres

Les valeurs des registres sont mises à jour de deux façons :

- Les valeurs de mesure sont régulièrement actualisées, à une fréquence fixe.
- Les autres valeurs sont actualisées en cas de changement de valeur.

Type de registre	Mise à jour des registres
Identification	Déclenchement par remplacement d'appareil
Paramètres	Déclenchement par changement de configuration
Mesure	Actualisation à une fréquence fixe
• Mesures en temps réel	Toutes les 1 seconde
• Valeurs de demande de mesures en temps réel	Toutes les 1 seconde
• Valeurs des harmoniques	Toutes les 3 secondes
• Mesures de l'énergie	Toutes les 5 secondes
• Valeurs de crête des mesures des valeurs de demande en temps réel	Toutes les 5 secondes
• Valeurs minimum et maximum des mesures en temps réel	Toutes les 5 secondes

Type de registre	Mise à jour des registres
Maintenance et Diagnostic	Déclenchement par changement de date
Evénements	Déclenchement par détection d'événement
Etat de IO	Déclenchement par changement d'état

La fréquence d'actualisation des valeurs est identique pour les registres de jeux de données et les registres des appareils.

La fréquence d'actualisation permet d'optimiser les performances de la communication entre le contrôleur distant et les modules IMU.

# Fonctions de Modbus

## Description générale

Le protocole Modbus propose un certain nombre de fonctions qui permettent de lire ou d'écrire des données sur le réseau Modbus. Le protocole Modbus offre également des fonctions de diagnostic et de gestion de réseau.

Seules les fonctions Modbus gérées par le disjoncteur sont décrites ici.

## Fonctions de lecture

Les fonctions de lecture suivantes sont disponibles :

Code de fonction	Code de sous-fonction	Nom	Description
3 (0x03)	–	Lecture de registres de maintien	Lecture de n registres de sortie ou de n registres internes.
4 (0x04)	–	Lecture de registres d'entrée	Lecture de n registres d'entrée.
43 (2x0B)	14 (0x0E)	Lecture d'identification de produit	Lecture des données d'identification de l'esclave.
43 (2x0B)	15 (0x0F)	Obtention de la date et de l'heure	Lecture de la date et de l'heure de l'esclave.

**NOTE:** Le nombre de registres n est limité à 52 avec le déclencheur MasterPact MicroLogic E.

## Exemple de lecture de registre

Le tableau suivant indique comment lire le courant efficace sur la phase 1 (I1) dans le registre 1016. L'adresse du registre 1016 est  $1016 - 1 = 1015 = 0x03F7$ . L'adresse Modbus de l'esclave Modbus est 47 = 0x2F.

Requête du maître		Réponse de l'esclave	
Nom de champ	Exemple	Nom de champ	Exemple
Adresse de l'esclave Modbus	0x2F	Adresse de l'esclave Modbus	0x2F
Code de fonction	0x03	Code de fonction	0x03
Adresse du registre à lire (MSB)	0x03	Longueur des données en octets	0x02
Adresse du registre à lire (LSB)	0xF7	Valeur du registre (MSB)	0x02
Nombre de registres (MSB)	0x00	Valeur de registre (LSB)	2x0B
Nombre de registres (LSB)	0x01	CRC (MSB)	0xXX
CRC (MSB)	0xXX	CRC (LSB)	0xXX
CRC (LSB)	0xXX	–	

Le contenu du registre 1016 (adresse 0x03F7) est 0x022B = 555. Le courant efficace sur la phase 1 (I1) est donc de 555 A.

## Exemple de date et d'heure obtenues

Le tableau suivant indique comment obtenir la date et l'heure d'un esclave Modbus. L'adresse Modbus de l'esclave Modbus est 47 = 0x2F.

Requête du maître		Réponse de l'esclave	
Nom de champ	Exemple	Nom de champ	Exemple
Adresse de l'esclave Modbus	0x2F	Adresse de l'esclave Modbus	0x2F
Code de fonction	2x0B	Code de fonction	2x0B
Code de sous-fonction	0x0F	Code de sous-fonction	0x0F
Réservé	0x00	Réservé	0x00
–	–	Date et heure	Se reporter au type de données DATETIME.

## Exemple de date et d'heure définies

Le tableau suivant indique comment définir la date et l'heure d'un esclave Modbus. L'adresse Modbus de l'esclave Modbus est 47 = 0x2F. La nouvelle date est le 2 octobre 2014 et la nouvelle heure est 14:32:03:500.

**NOTE:** Utilisez le mode de diffusion générale (avec l'adresse Modbus de l'esclave = 0) pour définir la date et l'heure de tous les esclaves Modbus.

Requête du maître		Réponse de l'esclave	
Nom de champ	Exemple	Nom de champ	Exemple
Adresse de l'esclave Modbus	0x2F	Adresse de l'esclave Modbus	0x2F
Code de fonction	0x2B	Code de fonction	0x2B
Code de sous-fonction	0x10	Code de sous-fonction	0x10
Réservé1	0x00	Réservé1	0x00
Inutilisé	0x00	Inutilisé	0x00
Année = 2014	0x0E	Année = 2014	0x0E
Mois = Octobre	0x0A	Mois = Octobre	0x0A
Jour du mois = 2	0x02	Jour du mois = 2	0x02
Heure = 14	0x0E	Heure = 14	0x0E
Minutes = 32	0x20	Minutes = 32	0x20
3 s 500 ms	0x0DAC	3 s 502 ms	0x0DAE

La réponse normale fait écho à la requête. Elle est renvoyée une fois que la date et l'heure ont été mises à jour sur l'équipement distant. Si la structure de la date et de l'heure est incorrecte, la valeur renvoyée dans le champ Date-Heure est définie sur 0 par l'équipement.

En cas de coupure de l'alimentation 24 V CC, la date et l'heure des esclaves Modbus sans batterie ne sont plus actualisées. Il est par conséquent nécessaire de régler la date et l'heure pour tous les esclaves Modbus après reprise de l'alimentation 24 V CC.

De plus, du fait de l'écart de l'horloge de chaque esclave Modbus, il est impératif de régler régulièrement l'heure absolue de tous les esclaves Modbus. La fréquence recommandée est d'au moins une fois toutes les 15 minutes.

## Fonction de lecture de registres de maintien répartis

La fonction de lecture de registres de maintien répartis est disponible :

Code de fonction	Code de sous-fonction	Nom	Description
100 (0x64)	4 (0x04)	Lecture de registres de maintien répartis	Lecture de n registres non contigus.

La valeur maximale pour n est 100 mais lors de l'utilisation d'un déclencheur MasterPact MicroLogic Aou E, il est recommandé de choisir n inférieur ou égal à 21.

Grâce à la fonction de lecture de registres de maintien répartis, l'utilisateur peut :

- éviter de lire un gros bloc de registres contigus lorsque seuls quelques registres sont nécessaires.
- éviter une utilisation multiple des fonctions 3 et 4 afin de lire des registres non contigus.

## Exemple de lecture de registres de maintien répartis

Le tableau suivant indique comment lire les adresses du registre 664 (adresse 0x0297) et du registre 666 (adresse 0x0299) d'un esclave Modbus. L'adresse Modbus de l'esclave Modbus est 47 = 0x2F.

Requête du maître		Réponse de l'esclave	
Nom de champ	Exemple	Nom de champ	Exemple
Adresse de l'esclave Modbus	0x2F	Adresse de l'esclave Modbus	0x2F
Code de fonction	0x64	Code de fonction	0x64
Longueur des données en octets	0x06	Longueur des données en octets	0x06
Code de sous-fonction	0x04	Code de sous-fonction	0x04
Numéro de transmission <sup>(1)</sup>	0xXX	Numéro de transmission <sup>(1)</sup>	0xXX
Adresse du premier registre à lire (MSB)	0x02	Valeur du premier registre lu (MSB)	0x12
Adresse du premier registre à lire (LSB)	0x97	Valeur du premier registre lu (LSB)	0x0A
Adresse du deuxième registre à lire (MSB)	0x02	Valeur du deuxième registre lu (MSB)	0x74
Adresse du deuxième registre à lire (LSB)	0x99	Valeur du deuxième registre lu (LSB)	0x0C
CRC (MSB)	0xXX	CRC (MSB)	0xXX
CRC (LSB)	0xXX	CRC (LSB)	0xXX

(1) Le maître donne le numéro de transmission dans la requête. L'esclave renvoie le même numéro dans la réponse.

## Fonctions d'écriture

Les fonctions d'écriture suivantes sont disponibles :

Code de fonction	Code de sous-fonction	Nom	Description
6 (0x06)	–	Preset single register	Ecriture d'un registre
16 (0x10)	–	Preset multiple registers	Ecriture de n registres
43 (2x0B)	16 (0x10)	Set date and time	Ecriture de la date et de l'heure de l'esclave.

**NOTE:** Le nombre de registres n est limité à 52 avec les déclencheurs MasterPact MicroLogic E.

## Fonctions de diagnostic

Les fonctions de diagnostic suivantes sont disponibles :

Code de fonction	Code de sous-fonction	Nom	Description
8 (0x08)	–	Diagnostic	Gestion des compteurs de diagnostic
8 (0x08)	10 (0x0A)	Clear counters and diagnostic register	Réinitialisation de tous les compteurs de diagnostic
8 (0x08)	11 (0x0B)	Return bus message counter	Lecture du compteur des messages corrects de bus gérés par l'esclave
8 (0x08)	12 (0x0C)	Return bus communication error counter	Lecture du compteur des messages incorrects de bus gérés par l'esclave
8 (0x08)	13 (0x0D)	Return bus exception error counter	Lecture du compteur des réponses d'exception gérées par l'esclave
8 (0x08)	14 (0x0E)	Return slave message counter	Lecture du compteur des messages envoyés à l'esclave
8 (0x08)	15 (0x0F)	Return slave no response counter	Lecture du compteur des messages de diffusion générale
8 (0x08)	16 (0x10)	Return slave negative acknowledge counter	Lecture du compteur des messages envoyés à l'esclave mais sans réponse à cause du code d'exception 07 d'acquiescement négatif
8 (0x08)	17 (0x11)	Return slave busy counter	Lecture du compteur des messages envoyés à l'esclave mais sans réponse à cause du code d'exception 06 de périphérique esclave occupé
8 (0x08)	18 (0x12)	Return bus overrun counter	Lecture du compteur des messages de bus incorrects dus à des erreurs de surcharge
11 (0x0B)	–	Get communication event counter	Lecture du compteur des événements Modbus

## Compteurs de diagnostic

Modbus utilise des compteurs de diagnostic pour activer la gestion des erreurs et des performances. Les compteurs sont accessibles à l'aide des fonctions de diagnostic Modbus (codes de fonction 8 et 11). Les compteurs de diagnostic Modbus et le compteur d'événements Modbus sont décrits dans le tableau suivant :

Numéro du compteur	Nom du compteur	Description
1	Bus message counter	Compteur des messages corrects de bus gérés par l'esclave
2	Bus communication error counter	Compteur des messages incorrects de bus gérés par l'esclave
3	Slave exception error counter	Compteur des réponses d'exception gérées par l'esclave et des messages de diffusion générale incorrects
4	Slave message counter	Compteur des messages envoyés à l'esclave
5	Slave no response counter	Compteur des messages de diffusion générale
6	Slave negative acknowledge counter	Compteur des messages envoyés à l'esclave mais sans réponse à cause du code d'exception 07 d'acquiescement négatif
7	Slave busy count	Compteur des messages envoyés à l'esclave mais sans réponse à cause du code d'exception 06 de périphérique esclave occupé.

Numéro du compteur	Nom du compteur	Description
8	Bus character overrun counter	Compteur des messages de bus incorrects dus à des erreurs de surcharge
9	Comm. event counter	Compteur d'événements Modbus (ce compteur est lu avec le code de fonction 11)

## Réinitialisation des compteurs

Les compteurs de diagnostic sont réinitialisés à 0 :

- lorsque la valeur maximum 65535 est atteinte ;
- lorsqu'ils sont réinitialisés par une commande Modbus (code de fonction 8, code de sous-fonction 10) ;
- lorsque l'alimentation électrique est coupée ;
- lorsque les paramètres de communication sont modifiés.

# Codes d'exception Modbus

## Réponses d'exception

Les réponses d'exception provenant du maître (client) ou d'un esclave (serveur) peuvent être le résultat d'erreurs de traitement de données. L'un des événements suivants peut se produire après une requête du maître (client) :

- Si l'esclave (serveur) reçoit la requête du maître (client) sans erreur de communication et gère correctement la requête, il renvoie une réponse normale.
- Si l'esclave (serveur) ne reçoit pas la requête provenant du maître (client) à cause d'une erreur de communication, il ne renvoie pas de réponse. Le programme maître finit par appliquer une condition de temporisation à la requête.
- Si l'esclave (serveur) reçoit la requête provenant du maître (client) mais détecte une erreur de communication, il ne renvoie pas de réponse. Le programme maître finit par appliquer une condition de temporisation à la requête.
- Si l'esclave (serveur) reçoit la requête du maître (client) sans erreur de communication mais ne peut pas la traiter (par exemple, la requête consiste à lire un registre qui n'existe pas), l'esclave renvoie une réponse d'exception pour informer le maître de la nature de l'erreur.

## Trame d'exception

L'esclave envoie une trame d'exception au maître pour signaler une réponse d'exception. Une trame d'exception se compose de 4 champs :

Champ	Définition	Taille	Description
1	Numéro de l'esclave	1 octet	Destination de la requête <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1–247 : destination unique</li> </ul>
2	Code de fonction d'exception	1 octet	Code de fonction de requête + 128 (0x80)
3	Code d'exception	n octets	Voir paragraphe suivant
4	Contrôle	2 octets	CRC16 (pour vérifier les erreurs de transmission)

## Codes d'exception

La trame de la réponse d'exception se compose de deux champs qui la différencient d'une trame de réponse normale :

- Le code de fonction d'exception de la réponse d'exception est égal au code de fonction de la requête originale plus 128 (0x80).
- Le code d'exception dépend de l'erreur de communication que détecte l'esclave.

Le tableau suivant décrit les codes d'exception gérés par le disjoncteur :

Code d'exception	Nom	Description
01 (0x01)	Illegal function (Fonction incorrecte)	Le code de fonction reçu dans la requête n'est pas une action autorisée pour l'esclave. Il est possible que l'esclave soit dans un état inadéquat pour traiter une requête spécifique.
02 (0x02)	Illegal data address (Adresse de données incorrecte)	L'adresse de données reçue par l'esclave n'est pas une adresse autorisée pour l'esclave.

Code d'exception	Nom	Description
03 (0x03)	Illegal data value (Valeur de données incorrecte)	La valeur du champ de données de la requête n'est pas une valeur autorisée pour l'esclave.
04 (0x04)	Slave device failure (Défaillance de l'esclave)	L'esclave ne parvient pas à réaliser une action requise à cause d'une erreur irrémédiable.
05 (0x05)	Acknowledge (Acquittement)	L'esclave accepte la requête mais un long délai est nécessaire pour la traiter.
06 (0x06)	Slave device busy (Esclave occupé)	L'esclave est occupé à traiter une autre commande. Le maître doit envoyer la requête une fois que l'esclave est disponible.
07 (0x07)	Negative acknowledgment (Acquittement négatif)	L'esclave ne peut pas traiter la requête de programmation envoyée par le maître.
08 (0x08)	Memory parity error (Erreur de parité de mémoire)	L'esclave détecte une erreur de parité dans la mémoire lorsqu'il lit la mémoire étendue.
10 (0x0A)	Gateway path unavailable (Chemin de passerelle indisponible)	La passerelle est surchargée ou n'est pas correctement configurée.
11 (0x0B)	Gateway target device failed to respond (Le périphérique passerelle cible ne répond pas)	L'esclave n'est pas présent sur le réseau.

## Adresse de données incorrecte

Ce guide décrit les registres de chaque module IMU doté de la dernière révision du firmware. Lorsqu'un registre décrit dans ce guide n'est pas implémenté dans un module IMU équipé d'une révision de firmware antérieure, une réponse d'exception est renvoyée avec le code d'exception 02 (0x02) Illegal data address (Adresse de données incorrecte).

Vous pouvez mettre à niveau le firmware des modules IMU à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission.

# Protection en écriture

## Description générale

### ⚠ AVERTISSEMENT

#### RISQUE DE DÉCLENCHEMENT INTEMPESTIF OU D'ÉCHEC DE DÉCLENCHEMENT

Seul un personnel qualifié doit effectuer les réglages des protections.

**Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.**

Les modifications à distance des registres Modbus peuvent être dangereuses pour le personnel à proximité du disjoncteur ou provoquer des dommages au niveau des équipements si les paramètres de protection sont modifiés. Par conséquent, les commandes de contrôle à distance sont protégées aux niveaux matériel, page 23 et logiciel.

## Protection logicielle

Pour empêcher toute modification involontaire de la configuration MicroLogic, les modifications à distance des registres Modbus sont protégées de deux manières :

- une structure de données robuste et un ensemble de registres Modbus dédiés
- un système de mot de passe de profil utilisateur

Cette combinaison est appelée interface de commande. Si ces conditions ne sont pas remplies, un code d'erreur est généré et l'opération n'est pas exécutée. La protection matérielle est toujours prioritaire sur la protection logicielle.

# Gestion des mots de passe

## Description générale

L'accès distant aux données sur les déclencheurs MicroLogic et les modules ULP du IMU est protégé par un mot de passe. L'accès distant inclut :

- Réseau de communication
- Logiciel EcoStruxure Power Commission
- Afficheur FDM128
- Pages Web IFE

Les quatre profils suivants sont définis pour l'accès à distance. Le mot de passe associé à chaque profil est différent pour chaque IMU.

- Administrateur
- Services
- Ingénieur
- Opérateur

Le mot de passe de niveau Administrateur est requis pour écrire des paramètres dans le déclencheur MicroLogic et les modules ULP de l'IMU à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission ., page 17.

Chaque commande intrusive envoyée via l'interface de commande est associée à un ou plusieurs profils d'utilisateur et protégée par le mot de passe correspondant à ce profil. Le mot de passe requis pour chaque commande intrusive est indiqué dans la description de la commande.

Aucun mot de passe n'est requis pour les commandes non intrusives via l'interface de commande.

## Mots de passe par défaut

<b>▲ AVERTISSEMENT</b>
<b>POTENTIAL COMPROMISE OF SYSTEM AVAILABILITY, INTEGRITY, AND CONFIDENTIALITY</b>
Change default passwords at first use to help prevent unauthorized access to device settings, controls, and information.
<b>Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.</b>

Voici les mots de passe par défaut des différents profils utilisateur :

Profil utilisateur	Mot de passe par défaut
Administrateur	'0000' = 0x30303030
Services	'1111' = 0x31313131
Ingénieur	'2222' = 0x32323232
Opérateur	'3333' = 0x33333333

## Modification d'un mot de passe

Il est possible de modifier un mot de passe à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission, page 17.

Pour modifier le mot de passe d'un profil utilisateur, il est nécessaire de saisir le mot de passe actuellement défini pour ce profil. Vous pouvez modifier le mot de passe de n'importe quel profil utilisateur en saisissant le mot de passe Administrateur.

Un mot de passe est constitué de 4 caractères ASCII. Il est sensible à la casse et autorise les caractères suivants :

- Chiffres entre 0 et 9
- Lettres de a à z
- Lettres de A à Z.

## Mots de passe de IMU

Le déclencheur MicroLogic et les modules ULP de l'IMU doivent être protégés par les mêmes mots de passe pour chaque profil d'utilisateur.

Si vous modifiez un mot de passe à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission, la modification est effectuée dans le déclencheur MicroLogic et les modules ULP de l'IMU.

Il est impératif d'attribuer les mots de passe actuels de l'IMU au nouveau module de l'IMU dans les cas suivants :

- Ajout d'un nouveau module ULP à l'IMU
- Remplacement du déclencheur MicroLogic ou de l'un des modules ULP de l'IMU

Utilisez le logiciel EcoStruxure Power Commission pour remplacer les mots de passe du nouveau module par les mots de passe actuels de l'IMU.

**Exemple :** Ajout d'un module IO dans une IMU avec un déclencheur MicroLogic et une interface IFE.

- L'IMU a des mots de passe définis par l'utilisateur pour chaque profil d'utilisateur.
- Le module IO a les mots de passe par défaut pour chaque profil d'utilisateur.

Utilisez le logiciel EcoStruxure Power Commission pour remplacer les mots de passe par défaut du module IO par les mots de passe définis par l'utilisateur de l'IMU pour chaque profil d'utilisateur.

## Réinitialisation du mot de passe

En cas d'oubli ou de perte du mot de passe Administrateur de l'IMU, il est possible de rétablir le mot de passe par défaut via le logiciel EcoStruxure Power Commission, page 17 et avec l'aide du Centre de relation clients de Schneider Electric.

# Interface de commande

## Description générale

L'interface de commande sert à :

- envoyer des commandes distantes ;
- envoyer des commandes de contrôle à distance.

Les commandes distantes sont des commandes non intrusives. Elles ne sont pas protégées par un mot de passe et sont toujours activées.

Les commandes de contrôle à distance sont des commandes intrusives. Elles peuvent présenter un danger pour le personnel situé près du disjoncteur ou peuvent provoquer des dommages de l'équipement si les paramètres de protection sont modifiés. Par conséquent, les commandes de contrôle à distance sont :

- protégées par un mot de passe lorsqu'un mot de passe est requis dans la commande ;
- protégées par la configuration :
  - avec l'interface IFM, les commandes de contrôle à distance sont activées lorsque le commutateur de verrouillage sur l'interface IFM est en position ouverte.
  - avec l'interface IFE, les commandes de contrôle à distance sont activées lorsque le commutateur de verrouillage sur l'interface IFE est en position ouverte.
  - avec l'interface EIFE, les commandes de contrôle à distance sont activées lorsque le mode de commande intrusif est déverrouillé par la configuration EIFE à l'aide du EcoStruxure Power Commission software, page 17.

Chaque commande possède un code spécifique. Par exemple, le code de commande 904 correspond à la commande d'ouverture du disjoncteur.

## Exécution d'une commande


Suivez ces étapes pour exécuter une commande :

Étape	Action
1	Charger une mémoire tampon.
2	Écrire ce tampon avec une requête d'écriture (fonction Modbus 16) en commençant au registre 8000.
3	Lire le registre 8021 d'état de la commande et attendre tant que son contenu indique que la commande est encore en cours d'exécution (0x0003).
4	Lire le registre de code de commande 8020 : <ul style="list-style-type: none"> <li>• si le contenu du registre 8020 est le code de commande saisi dans le registre 8000 à l'étape 2, passer à l'étape suivante.</li> <li>• si le contenu du registre 8020 est différent du code de commande saisi dans le registre 8000 à l'étape 2, recommencer à l'étape 1.</li> </ul>
5	Lire l'identifiant du code d'erreur dans les bits de poids faible (LSB) du registre 8021 : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le LSB ≠ 0, la commande a échoué. Vérifier le code d'erreur pour en comprendre la cause (voir le paragraphe suivant). Par exemple, si le registre 8021 renvoie la valeur 4609 (0x1201), le code d'erreur est 1, ce qui signifie que le mot de passe n'est pas correct (droits d'utilisateur insuffisants).</li> <li>• Si le LSB = 0, la commande s'est exécutée sans erreur.</li> </ul>

**NOTE:** L'application Modbus doit attendre la fin de l'exécution d'une commande avant d'envoyer la commande suivante. En l'absence de réponse, l'application Modbus peut renvoyer la commande. Dans ce cas, la première commande est automatiquement annulée.

## Diagramme de commande

Le diagramme ci-dessous indique les étapes à suivre pour exécuter une commande :



## Structure des données de commande

L'interface de commande utilise les registres 8000 à 8149 :

- Les paramètres d'entrée d'une commande sont écrits dans les registres 8000 à 8015. Les registres 8016 à 8019 sont réservés.
- Les données renvoyées après l'exécution de la commande sont écrites dans les registres 8020 à 8149.

Les paramètres d'entrée d'une commande sont détaillés dans le tableau suivant :

Adresse	Registre	Description	Commentaires
0x1F3F	8000	Code de commande	Ecrire dans ce registre déclenche l'exécution de la commande en utilisant les paramètres des registres suivants.
0x1F40	8001	Longueur des paramètres	Nombre d'octets utilisés pour les paramètres incluant celui-ci (de 10 à 30). Cette valeur est fournie pour chaque commande.

Adresse	Registre	Description	Commentaires
0x1F41	8002	Destination	Une valeur constante fournie pour chaque commande. Réglage d'usine : 0x0000
0x1F42	8003	Type de sécurité	Une valeur constante fournie pour chaque commande: <ul style="list-style-type: none"> <li>0 pour les commandes non intrusives non protégées par mot de passe ;</li> <li>1 pour les commandes intrusives protégées par mot de passe.</li> </ul>
0x1F43	8004	Mot de passe	Le mot de passe se compose de 4 octets ASCII.
0x1F44	8005		Le mot de passe à utiliser dépend de la commande. Cette information est fournie pour chaque commande.
0x1F45–0x1F4E	8006-8015	Paramètres supplémentaires	Les paramètres supplémentaires définissent le mode d'exécution de la commande. Certaines commandes ne possèdent aucun paramètre supplémentaire.
0x1F4F	8016	Réservé	Doit être défini sur 0 (réglage d'usine).
0x1F50	8017	Réservé	Doit être défini sur 8019 (réglage d'usine).
0x1F51	8018	Réservé	Doit être défini sur 8020 (réglage d'usine).
0x1F52	8019	Réservé	Doit être défini sur 8021 (réglage d'usine).

Les données renvoyées après l'exécution de la commande sont détaillées dans le tableau suivant :

Adresse	Registre	Description	Commentaires
0x1F53	8020	Dernier code de commande	Lorsque la commande a été exécutée, ce registre conserve le dernier code de commande.
0x1F54	8021	Etat de la commande	Lorsque la commande quitte l'état occupé, ce registre contient le code de fin.
0x1F55	8022	Taille de la mémoire tampon de données	Nombre d'octets renvoyés.
0x1F56–0x1FD4	8023-8149	Mémoire tampon de données	Valeurs retournées. Ce registre est vide si le registre précédent est 0.

## État de la commande

Lorsque la commande réussit, son état est 0.

Lorsque la commande est en cours, son état est 3.

Lorsque la commande génère une erreur, son registre d'état contient :

- LSB : code de l'erreur
- MSB : adresse du module qui génère l'erreur

## Module renvoyant le résultat de la commande

Le tableau ci-dessous répertorie les adresses des modules :

Adresse du module	Module
1 (0x01)	Module de maintenance UTA
2 (0x02)	Afficheur ULP FDM121 pour un disjoncteur
3 (0x03)	Interface Modbus-SL IFM pour un disjoncteur
17 (0x11)	Module de contrôle d'état du disjoncteur BSCM pour ComPact NSX
18 (0x12)	Module de communication disjoncteur pour BCM ULP MasterPact NT/NW et ComPact NS

Adresse du module	Module
20 (0x14)	Déclencheur MicroLogic ComPact NSX
21 (0x15)	Unité de contrôle MicroLogic de MasterPact MTZ
32 (0x20)	Module 1 d'application d'entrée/sortie IO pour un disjoncteur
33 (0x21)	Module 2 d'application d'entrée/sortie IO pour un disjoncteur
34 (0x22)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interface Ethernet IFE pour un disjoncteur</li> <li>• Serveur de tableau Ethernet IFE</li> </ul>

**NOTE:** Les déclencheurs MicroLogic des disjoncteurs MasterPact NT/NW et ComPact NS ne disposent pas d'une adresse de module IMU.

## Résultat de la commande

Le tableau suivant répertorie les codes correspondant au résultat de la commande.

Code	Description
0 (0x00)	Commande réussie
1 (0x01)	Droits utilisateur insuffisants (mot de passe incorrect)
2 (0x02)	Violation d'accès (le commutateur de verrouillage IFM est verrouillé, page 23 ou le commutateur de verrouillage IFE est verrouillé, page 37 ou le mode de commande intrusif est verrouillé).
3 (0x03)	Accès en lecture impossible
4 (0x04)	Accès en écriture impossible
5 (0x05)	Impossible d'exécuter le service (commutateur de verrouillage IFM verrouillé)
6 (0x06)	Mémoire insuffisante
7 (0x07)	Mémoire attribuée insuffisante
8 (0x08)	Ressource indisponible
9 (0x09)	Ressource inexistante
10 (0x0A)	Ressource existante
11 (0x0B)	Ressource hors service
12 (0x0C)	Accès hors de la mémoire disponible
13 (0x0D)	Chaîne trop longue
14 (0x0E)	Mémoire tampon insuffisante
15 (0x0F)	La mémoire tampon est trop volumineuse
16 (0x10)	Argument d'entrée hors limites
17 (0x11)	Niveau de sécurité demandé non pris en charge
18 (0x12)	Composant demandé non pris en charge
19 (0x13)	Commande non prise en charge
20 (0x14)	Argument d'entrée incluant une valeur non prise en charge
21 (0x15)	Erreur interne pendant la commande
22 (0x16)	Délai d'expiration pendant la commande
23 (0x17)	Erreur de somme de contrôle pendant la commande
24 (0x18)	Destination non prise en charge
151 (0x97)	Disjoncteur déclenché, réinitialiser avant les commandes
152 (0x98)	Le disjoncteur est déjà fermé

Code	Description
153 (0x99)	Le disjoncteur est déjà ouvert
154 (0x9A)	Disjoncteur déjà réinitialisé
155 (0x9B)	Actionneur en mode manuel
156 (0x9C)	Actionneur absent
157 (0x9D)	Configuration ASIC incorrecte
158 (0x9E)	Commande précédente en cours d'exécution
159 (0x9F)	Interdit de réinitialiser la commande
160 (0xA0)	Mode d'inhibition sur
169 (0xA9)	Déjà à l'état demandé
170 (0xAA)	Impossible d'attribuer des valeurs de présélection aux compteurs
171 (0xAB)	Commande de sortie rejetée, déjà attribuée
172 (0xAC)	Emetteur non autorisé à effectuer la commande
173 (0xAD)	Mode non pertinent avec la commande demandée
174 (0xAA)	La clé de session n'est pas valide
175 (0xAF)	En dehors de la session
176 (0xB0)	Session déjà ouverte
177 (0xB1)	Aucune session ouverte
178 (0xB2)	Aucun paramètre valide n'a été envoyé
180 (0xB4)	Composant sans fil non démarré
190 (0xBE)	Lire et obtenir une valeur incorrecte
191 (0xBF)	Licence non installée

## Commande non prise en charge

Ce guide décrit les commandes disponibles pour chaque module IMU doté de la dernière version de micrologiciel. Lorsqu'une commande décrite dans ce guide n'est pas implémentée dans un module IMU équipé d'une version de micrologiciel antérieure, l'état de commande est renvoyé avec le code d'exception 19 (0x13) : commande non prise en charge.

Vous pouvez mettre à jour le micrologiciel des modules IMU à l'aide de EcoStruxure Power Commission.

## Exemples de commande

### Ouvrir le disjoncteur

Le tableau suivant décrit comment demander au dispositif maître distant d'envoyer une commande distante au module de communication du disjoncteur BCM ULP afin d'ouvrir le disjoncteur. La commande en elle-même n'a pas de paramètres.

Étape	Action
1	<p>Charger une mémoire tampon de 20 registres (mots n°0 à 19).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Charger dans le mot n°0 la valeur 904, code correspondant à la commande d'ouverture du disjoncteur.</li> <li>Charger dans le mot n°1 la valeur 10, longueur des paramètres d'entrée. La commande en elle-même n'a pas de paramètres, 10 est la longueur de la partie fixe.</li> <li>Charger dans le mot n°2 la valeur 4609 (0x1201), la destination. Cette valeur est une constante de la commande. Elle est donnée dans la description de la commande.</li> <li>Charger dans le mot n°3 la valeur 1.</li> <li>Charger dans le mot n°4 et le mot n°5 les 4 octets ASCII du mot de passe de l'administrateur ou de l'opérateur. En supposant que ce mot de passe est « ABCd », charger la valeur 16706 (0x4142) dans le mot n°4 et la valeur 25444 (0x6364) dans le mot n°5.</li> <li>Charger dans les mots n°6 à 16 la valeur 0.</li> <li>Charger dans le mot n°17 la valeur 8019, une constante de configuration de la commande.</li> <li>Charger dans le mot n°18 la valeur 8020, une constante de configuration de la commande.</li> <li>Charger dans le mot n°19 la valeur 8021, une constante de configuration de la commande.</li> </ul>
2	Ecrire cette mémoire tampon à l'aide d'une requête d'écriture (fonction Modbus 16) de 20 registres, en commençant au registre 8000.
3	Lire le registre 8021 d'état de la commande et attendre que son contenu indique que la commande est encore en cours d'exécution (0x0003). Si l'état de la commande ne change pas après un délai d'attente (1 s), vérifier la connexion Modbus.
4	<p>Lire le registre d'état de commande 8020 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>si le contenu du registre 8020 est le code de commande saisi dans le registre 8000 à l'étape 2, passer à l'étape suivante.</li> <li>si le contenu du registre 8020 est différent du code de commande saisi dans le registre 8000 à l'étape 2, recommencer à l'étape 1.</li> </ul>
5	<p>Lire l'identifiant du code d'erreur dans les bits de poids faible (LSB) du registre 8021 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si le LSB ≠ 0, la commande a échoué. Vérifier le code d'erreur pour en comprendre la cause (voir le paragraphe suivant). Par exemple, si le registre 8021 renvoie la valeur 4609 (0x1201), le code d'erreur est 1, ce qui signifie que le mot de passe n'est pas correct (droits d'utilisateur insuffisants).</li> <li>Si le LSB = 0, la commande s'est exécutée sans erreur.</li> </ul>

### Réinitialiser les mesures d'énergie

Le tableau suivant décrit comment envoyer une commande au module de communication du disjoncteur BCM ULP pour réinitialiser les mesures d'énergie minimum/maximum. La commande en elle-même a un seul paramètre.

Étape	Action
1	<p>Charger une mémoire tampon de 20 registres (mots n°0 à 19).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Charger dans le mot n°0 la valeur 46728, code correspondant à la commande de réinitialisation du minimum/maximum.</li> <li>Charger dans le mot n°1 la valeur 12, longueur des paramètres d'entrée. La commande en elle-même a un paramètre, ajouter 2 octets à 10, qui est la longueur de la partie fixe.</li> <li>Charger dans le mot n°2 la valeur 4609 (0x1201), la destination. Cette valeur est une constante de la commande. Elle est donnée dans la description de la commande.</li> <li>Charger dans le mot n°3 la valeur 1.</li> <li>Charger dans le mot n°4 et le mot n°5 les 4 octets ASCII du mot de passe de l'administrateur ou de l'opérateur. En supposant que ce mot de passe est « PW57 », charger la valeur 20599 (0x5077) dans le mot n°4 et la valeur 13623 (0x3537) dans le mot n°5.</li> <li>Charger dans le mot n°6 la valeur 512 (bit 9 réglé sur un). Cette valeur demande que la mesure d'énergie minimale/maximale soit réinitialisée.</li> <li>Charger dans les mots n°7 à 16 la valeur 0.</li> <li>Charger dans le mot n°17 la valeur 8019, une constante de configuration de la commande.</li> <li>Charger dans le mot n°18 la valeur 8020, une constante de configuration de la commande.</li> <li>Charger dans le mot n°19 la valeur 8021, une constante de configuration de la commande.</li> </ul>
2	<p>Ecrire cette mémoire tampon à l'aide d'une requête d'écriture (fonction Modbus 16) de 20 registres, en commençant au registre 8000.</p>
3	<p>Lire le registre 8021 d'état de la commande et attendre que son contenu indique que la commande est encore en cours d'exécution (0x0003). Si l'état de la commande ne change pas après un délai d'attente (1 s), vérifier la connexion Modbus.</p>
4	<p>Lire le registre d'état de commande 8020 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>si le contenu du registre 8020 est le code de commande saisi dans le registre 8000 à l'étape 2, passer à l'étape suivante.</li> <li>si le contenu du registre 8020 est différent du code de commande saisi dans le registre 8000 à l'étape 2, recommencer à l'étape 1.</li> </ul>
5	<p>Lire l'identifiant du code d'erreur dans les bits de poids faible (LSB) du registre 8021 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Si le LSB ≠ 0, la commande a échoué. Vérifier le code d'erreur pour en comprendre la cause (voir le paragraphe suivant). Par exemple, si le registre 8021 renvoie la valeur 4609 (0x1201), le code d'erreur est 1, ce qui signifie que le mot de passe n'est pas correct (droits d'utilisateur insuffisants).</li> <li>Si le LSB = 0, la commande s'est exécutée sans erreur.</li> </ul>

## Read Date and Time (Lire la date et l'heure)

Le tableau suivant décrit comment envoyer une commande à l'interface IFM pour lire la date et l'heure. La commande en elle-même n'a pas de paramètres. La date et l'heure sont renvoyées dans une mémoire tampon.

Étape	Action
1	<p>Charger une mémoire tampon de 20 registres (mots n°0 à 19).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Charger dans le mot n°0 la valeur 768, code correspondant à la commande de lecture de la date/heure.</li> <li>Charger dans le mot n°1 la valeur 10, longueur des paramètres d'entrée. La commande en elle-même n'a pas de paramètres, la longueur 10 est la longueur de la partie fixe.</li> <li>Charger dans le mot n°2 la valeur 768 (0x0300), la destination. Cette valeur est une constante de la commande. Elle est donnée dans la description de la commande.</li> <li>Charger dans le mot n°3 la valeur 0.</li> <li>Charger dans les mots n°4 et n°5 la valeur 0x0000 (aucun mot de passe requis).</li> <li>Charger dans les mots n°6 à 16 la valeur 0.</li> <li>Charger dans le mot n°17 la valeur 8019, une constante de configuration de la commande.</li> <li>Charger dans le mot n°18 la valeur 8020, une constante de configuration de la commande.</li> <li>Charger dans le mot n°19 la valeur 8021, une constante de configuration de la commande.</li> </ul>
2	<p>Ecrire cette mémoire tampon à l'aide d'une requête d'écriture (fonction Modbus 16) de 20 registres, en commençant au registre 8000.</p>
3	<p>Lire le registre 8021 d'état de la commande et attendre que son contenu indique que la commande est encore en cours d'exécution (0x0003). Si l'état de la commande ne change pas après un délai d'attente (1 s), vérifier la connexion Modbus.</p>
4	<p>Lire le registre d'état de commande 8020 :</p>

Étape	Action
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• si le contenu du registre 8020 est le code de commande saisi dans le registre 8000 à l'étape 2, passer à l'étape suivante.</li> <li>• si le contenu du registre 8020 est différent du code de commande saisi dans le registre 8000 à l'étape 2, recommencer à l'étape 1.</li> </ul>
5	<p>Lire l'identifiant du code d'erreur dans les bits de poids faible (LSB) du registre 8021 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le LSB <math>\neq</math> 0, la commande a échoué. Vérifier le code d'erreur pour en comprendre la cause (voir le paragraphe suivant). Par exemple, si le registre 8021 renvoie la valeur 783 (0x030F), le code d'erreur est alors 15 (0x0F), ce qui signifie que l'argument d'entrée est hors plage (trop de paramètres).</li> <li>• Si le LSB = 0, la commande s'est exécutée sans erreur.</li> </ul>
6	<p>S'il n'y a pas d'erreurs, lire la longueur de la mémoire tampon des données dans le registre 8022. Sa valeur doit être égale à 8 pour cette commande.</p>
7	<p>Dans la mémoire tampon de données :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le registre 8023 indique le mois dans les bits de poids fort (MSB), le jour est dans les bits de poids faible (LSB).</li> <li>• le registre 8024 indique le décalage en année dans les MSB (ajoutez 2000 pour connaître l'année) et l'heure dans les LSB.</li> <li>• le registre 8025 indique les minutes dans les MSB, les secondes sont dans les LSB.</li> <li>• le registre 8026 indique les millisecondes.</li> </ul>

# Gestion de la date

## Introduction

Chaque module de l'IMU utilise la date de ce dernier pour horodater les événements et les registres d'historique.

La mise à jour de la date des modules de l'IMU s'effectue en 2 étapes :

1. Synchronisation externe : le maître Modbus synchronise l'interface IFM ou IFE.
2. Synchronisation interne : l'interface IFM ou IFE synchronise tous les modules ULP raccordés à l'unité IMU.

## Synchronisation externe

Trois méthodes permettent d'effectuer une synchronisation externe de l'interface IFM ou IFE :

- Manuellement, à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission, page 17.
- Par programmation du maître Modbus, avec :
  - soit la fonction Modbus de définition de la date et de l'heure, code de fonction 43-16 , page 51.
  - soit la commande d'interface de réglage de l'heure absolue via l'interface IFM ou IFE.
- Automatiquement :
  - Avec l'interface IFE configurée en mode SNTP.

L'interface de communication est considérée comme synchronisée de manière externe si la dernière synchronisation a eu lieu au cours des deux dernières heures.

## Synchronisation interne

Lorsque l'interface IFM ou IFE reçoit la date et l'heure, elle diffuse celles-ci à tous les modules ULP raccordés à l'unité IMU.

# Tables des registres Modbus

## Description générale

Les chapitres suivants décrivent les registres Modbus du déclencheur MicroLogic et les registres Modbus des Modbus qui y sont connectés. Ces registres fournissent des informations qui peuvent être lues, comme des mesures électriques, la configuration de la protection et des informations de contrôle. L'interface de commande permet à l'utilisateur de modifier ces registres de façon contrôlée.

Les règles de présentation des registres Modbus sont les suivantes :

- Pour chaque module, les registres sont regroupés dans des tables affichant des informations logiquement liées au module associé :
  - MicroLogic (déclencheur), page 119
  - BCM ULP (module), page 225
  - IO (module), page 244
  - IFM (interface), page 285
  - IFE (interface), page 297
- Dans le cas de certains modules, les fichiers sont décrits séparément :
  - MicroLogic (déclencheur), page 196
  - BCM ULP (module), page 237
- Pour chaque module, les commandes sont décrites séparément :
  - MicroLogic (déclencheur), page 217
  - BCM ULP (module), page 240
  - IO (module), page 273
  - IFM (interface), page 291
  - IFE (interface), page 304

Pour rechercher un registre, utilisez la liste ordonnée des registres avec référence croisée vers la page où ces registres sont décrits, page 310.

## Format des tables

Les tables de registre se composent des colonnes suivantes :

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description

- **Adresse** : une adresse de registre de 16 bits sous forme de nombre hexadécimal. L'adresse correspond aux données utilisées dans la trame Modbus.
- **Registre** : un numéro de registre de 16 bits sous forme de nombre décimal (registre = adresse + 1).
- **L/E** : état de lecture ou d'écriture du registre
  - L : le registre peut être lu en utilisant les fonctions Modbus.
  - E : le registre peut être écrit en utilisant les fonctions Modbus.
  - L/E : le registre peut être lu et écrit en utilisant les fonctions Modbus.
  - LC : le registre peut être lu en utilisant l'interface de commande.
  - EC : le registre peut être écrit en utilisant l'interface de commande.

- **X**: le facteur d'échelle. Une échelle de 10 signifie que le registre contient la valeur multipliée par 10. La valeur réelle est donc la valeur du registre divisée par 10.

**Exemple :**

Le registre 1054 contient la fréquence du système, page 124. L'unité est le Hz et le facteur d'échelle est 10.

Si le registre renvoie 503, cela signifie que la fréquence du système est  $503/10 = 50,3$  Hz.

- **Unité** : unité de mesure de l'information.
- **Type** : type de données de codage (voir la description des types de données ci-dessous).
- **Plage** : valeurs permises pour cette variable, généralement un sous-ensemble de ce que permet le format.
- **A/E/P/H**: type de mesure du déclencheur MicroLogic.
  - type A (ampèremètre) : mesures du courant
  - type E (énergie) : mesures de courant, de tension, de puissance et d'énergie
  - Type P (puissance) : mesures de courant, de tension, de puissance, d'énergie et protection avancée
  - Type H (harmonique) : mesures de courant, de tension, de puissance, d'énergie, de qualité de l'énergie et protection avancée
- **Description** : fournit des informations sur le registre et les restrictions qui s'appliquent.

## Types de données

Types de données	Description	Plage
INT16U	Entier de 16 bits non signé	0 à 65535
INT16	Entier de 16 bits signé	-32768 à +32767
INT32U	Entier de 32 bits non signé	0 à 4 294 967 295
INT32	Entier de 32 bits signé	-2 147 483 648 à +2 147 483 647
INT64U	Entier de 64 bits non signé	0 à 18 446 744 073 709 600 000
INT64	Entier de 64 bits signé	- 9 223 372 036 854 775 808 à + 9 223 372 036 854 775 807
SFIXPT	Entier de 16 bits signé à virgule fixe, page 70	-32768 à +32767
FLOAT32	Entier de 32 bits signé à virgule flottante	$2^{-126} (1.0)$ à $2^{127} (2 - 2^{-23})$
CHAÎNE D'OCTETS	Chaîne de texte	1 octet par caractère
MOD10000	Opération modulo, page 71	–
DATE	Date et heure, page 71	–
XDATE	Identique à DATE avec un quatrième registre INT16U pour les millisecondes, page 71	–
DATETIME	Date et heure au format CEI 60870-5., page 72	–
ULP DATE	Date et heure au format ULP DATE., page 73	–

## Format big-endian

Les variables INT32, INT32U, INT64 et INT64U sont stockées au format big-endian : le registre de poids fort est transmis d'abord, celui de poids faible ensuite.

Les variables INT32, INT32U, INT64 et INT64U sont constituées de variables INT16U.

Voici les formules de calcul de la valeur décimale de ces variables :

- INT32 :  $(0\text{-bit}31) \times 2^{31} + \text{bit}30 \times 2^{30} + \text{bit}29 \times 2^{29} + \dots \text{bit}1 \times 2^1 + \text{bit}0 \times 2^0$
- INT32U :  $\text{bit}31 \times 2^{31} + \text{bit}30 \times 2^{30} + \text{bit}29 \times 2^{29} + \dots \text{bit}1 \times 2^1 + \text{bit}0 \times 2^0$
- INT64 :  $(0\text{-bit}63) \times 2^{63} + \text{bit}62 \times 2^{62} + \text{bit}61 \times 2^{61} + \dots \text{bit}1 \times 2^1 + \text{bit}0 \times 2^0$
- INT64U :  $\text{bit}63 \times 2^{63} + \text{bit}62 \times 2^{62} + \text{bit}61 \times 2^{61} + \dots \text{bit}1 \times 2^1 + \text{bit}0 \times 2^0$

#### Exemple 1 :

L'énergie active totale du jeu de données standard est une variable INT64 codée dans les registres 32096 à 32099.

Si les valeurs des registres sont :

- registre 32096 = 0
- registre 32097 = 0
- registre 32098 = 0x0017 ou 23
- registre 32099 = 0x9692 ou 38546 comme variable INT16U et -26990 comme variable INT16 (utilisez la valeur INT16U pour calculer la valeur de l'énergie active totale).

L'énergie active totale est égale à  $0 \times 2^{48} + 0 \times 2^{32} + 23 \times 2^{16} + 38546 \times 2^0 = 1545874$  Wh.

#### Exemple 2 :

L'énergie réactive du jeu de données hérité est une variable INT32 codée dans les registres 12052 à 12053.

Si les valeurs des registres sont :

- registre 12052 = 0xFFFF =  $0 \times 8000 + 0 \times 7FF2$  ou 32754
- registre 12053 = 0xA96E ou 43374 comme variable INT16U et -10606 comme variable INT16 (utilisez la valeur INT16U pour calculer la valeur de l'énergie réactive).

L'énergie réactive est égale à  $(0-1) \times 2^{31} + 32754 \times 2^{16} + 43374 \times 2^0 = -874130$  kVARh.

## Type de données : SFIXPT

La plage de valeurs autorisées pour ces données dépend du facteur d'échelle.

Le tableau suivant présente des exemples d'évolution de la plage de valeurs du registre SFIXPT en fonction du facteur d'échelle :

Si le facteur d'échelle est égal à...	Alors la plage de valeurs est égale à...
1	-32768 à +32767
100	-327,68 à +327,67
1 000	-32,768 à +32,767

## Type de données : FLOAT32

Le type de données FLOAT32 est représenté par le format simple précision IEEE 754 (norme IEEE pour l'arithmétique binaire en virgule flottante). Une valeur N est calculée de la manière suivante :

$$N = (-1)^S \times 2^{E-127} \times (1+M)$$

Coefficient	Signification	Description	Nombre de bits
S	Signe	Définit le signe de la valeur : 0 = valeur positive 1 = valeur négative	1 bit
E	Exposant	Excédent de 127 ajouté sous forme d'entier en valeur binaire. Lorsque $0 < E < 255$ , l'exposant réel est : $e = E - 127$ .	8 bits
M	Mantisse	Magnitude, significande binaire normalisé	23 bits

**Exemple :**

0 = 0 **00000000** 000000000000000000000000

-1.5 = 1 **01111111** 100000000000000000000000

avec :

- S = 1
- E = **01111111** = 127
- M = 100000000000000000000000 =  $1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + \dots + 0 \times 2^{-23} = 0,5$
- N =  $(-1) \times 2^0 \times (1+0,5) = -1,5$

## Type de données : MOD10000

MOD10000 correspond à n + 1 registres au format INT16. Chaque registre contient un entier de -9999 à 9999. Une valeur V représentant n + 1 registres en format MOD10000 est calculée comme suit :

$V = \text{sum}(R[x] + R[x+1] \times 10000 + \dots + R[x+n] \times 10000^n)$ , où R[x] est la valeur du numéro du registre x.

Par exemple, pour calculer l'énergie active Ep codée dans 4 registres :

- registre n°2000 = 123 donc R[x = 2000] = 123
- registre n°2001 = 4567
- registre n°2002 = 89
- registre 2003 = 0

Donc  $E_p = R[2000] + R[2001] \times 10000^1 + R[2002] \times 10000^2 + R[2003] \times 10000^3$   
 $= 123 + 4567 \times 10000 + 89 \times 10000^2 + 0$   
 $= 8\,945\,670\,123 \text{ kWh}$

## Types de données : DATE et XDATE

Ce tableau présente les types de données DATE (registres 1 à 3) and XDATE (registres 1 à 4) :

Registre	Type	Bit	Plage	Description
1	INT16U	0-7	0x01–0x1F	Jour
		8-14	0x01–0x0C	Mois
		15	0-1	Qualité de la date et de l'heure  Si le bit 15 est défini, la date et l'heure peuvent être incorrectes. 2 possibilités sont à étudier : <ul style="list-style-type: none"> <li>• aucune synchronisation avec le superviseur</li> <li>• coupure d'alimentation</li> </ul>

Registre	Type	Bit	Plage	Description
2	INT16U	0-7	0x00–0x17	Heures
		8-15	0x50–0xC7	Année <ul style="list-style-type: none"> <li>0x50 (80) à 0x63 (99) correspond aux années 1980 à 1999</li> <li>0x64 (100) à 0xC7 (199) correspond aux années 2000 à 2099</li> </ul> Par exemple, 0x70 (112) correspond à l'année 2012.
3	INT16U	0-7	0x00–0x3B	Secondes
		8-15	0x00–0x3B	Minutes
4	INT16U	0-15	0x0000–0x03E7	Complément en millisecondes (disponible uniquement au format XDATE)

Par exemple, si la date actuelle du module BCM ULP codée dans 4 registres est :

- registre 679 = 0x0513
- registre 680 = 0x700A
- registre 681 = 0x222E
- registre 682 = 0x0358

Alors la date et l'heure actuelles du module BCM ULP sont le 19/05/2012 (19 mai 2012) à 10 heures, 34 minutes, 46 secondes et 856 millisecondes.

Car :

- 0x0513
  - 0x05 = 5 (mois)
  - 0x13 = 19 (jours)
- 0x700A
  - 0x70 = 112 (années)
  - 0x0A = 10 (heures)
- 0x222E
  - 0x22 = 34 ( minutes)
  - 0x2E = 46 ( secondes)
- 0x0358 = 856 (millisecondes)

## Type de données: DATETIME

DATETIME est un type de données utilisé pour coder la date et l'heure définies par la norme IEC 60870-5.

Registre	Type	Bit	Plage	Description
1	INT16U	0-6	0x00–0x7F	Année : 0x00 (00) à 0x7F (127) correspond aux années 2000 à 2127. Par exemple, 0x0D (13) correspond à l'année 2013.
		7-15	–	Réservé
2	INT16U	0-4	0x01–0x1F	Jour
		5-7	–	Réservé
		8-11	0x00–0x0C	Mois
		12-15	–	Réservé
3	INT16U	0-5	0x00–0x3B	Minutes
		6-7	–	Réservé
		8-12	0x00–0x17	Heures
		13-15	–	Réservé
4	INT16U	0-15	0x0000–0xEA5F	Millisecondes

## Qualité des horodatages DATETIME

La qualité des horodatages codés avec le type de données DATETIME peut être indiquée dans le registre qui suit les 4 registres de l'horodatage. Dans ce cas, la qualité de l'horodatage est codée comme suit :

Bit	Description
0-11	Réservé
12	Synchronisée de façon externe : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = Non valide</li> <li>• 1 = Valide</li> </ul>
13	Synchronisée : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = Non valide</li> <li>• 1 = Valide</li> </ul>
14	Date et heure définies : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = Non valide</li> <li>• 1 = Valide</li> </ul>
15	Réservé

## Qualité des bits dans les registres

La qualité de chaque bit d'un registre codé comme type de données INT16U en tant qu'énumération de bits peut être indiquée dans le registre précédent.

### Exemple :

La qualité de chaque bit du registre 32001, état du disjoncteur, est donnée dans le registre précédent, 32000.

La qualité des données correspondant au bit 0 du registre 32001, Contact de signalisation d'état OF, est donnée dans le bit 0 du registre 32000 :

- bit 0 du registre 32000 = qualité de signalisation d'état OF
- bit 0 du registre 32001 = contact de signalisation d'état OF

Si	Alors
Le bit 0 du registre 32000 = 1 ET le bit 0 du registre 32001 = 0	Le contact OF indique que l'appareil est ouvert.
Le bit 0 du registre 32000 = 1 ET le bit 0 du registre 32001 = 1	Le contact OF indique que l'appareil est fermé.
Le bit 0 du registre 32000 = 0	La signalisation de contact OF est incorrecte.

## Type de données: ULP DATE

ULP DATE est un type de données utilisé pour coder la date et l'heure. Cette table présente le type de données ULP DATE.

Registre	Type	Bit	Plage	Description
1	INT32U	–	0x00000000– 0xFFFFFFFF	Nombre de secondes depuis le 1er janvier 2000
2				
3	INT16U	–	–	Complément en millisecondes
		0-9	–	Code les millisecondes
		10-11	–	Inutilisé
		12	0–1	Etat de la synchronisation externe de l'interface de communication IFM ou IFE

Registre	Type	Bit	Plage	Description
				0 = l'interface de communication n'a pas subi de synchronisation externe au cours des 2 dernières heures. 1 = l'interface de communication a subi une synchronisation externe au cours des 2 dernières heures.
		13	0–1	État de la synchronisation interne du module ULP 0 = le module ULP n'a pas subi de synchronisation interne. 1 = le module ULP a subi une synchronisation interne.
		14	0–1	Date absolue définie depuis la dernière mise sous tension 0 = non 1 = oui
		15	–	Réservé

## Compteur de date du module ULP

La date au format ULP DATE est comptée en nombre de secondes depuis le 1er janvier 2000.

En cas de coupure d'alimentation d'un module IMU, le compteur de date est réinitialisé et redémarre au 1er janvier 2000.

Si une synchronisation externe se produit après une coupure d'alimentation, le compteur de date est mis à jour et convertit la date de synchronisation au nombre exact de secondes depuis le 1er janvier 2000.

## Principe de conversion de la date ULP

Pour convertir la date du nombre de secondes depuis le 1er janvier 2000 en date actuelle, il faut appliquer les règles suivantes :

- 1 année non bissextile = 365 jours
- 1 année bissextile = 366 jours  
Les années 2000, 2004, 2008, 2012... (multiple de 4) sont des années bissextiles (sauf l'année 2100).
- 1 jour = 86 400 secondes
- 1 heure = 3 600 secondes
- 1 minute = 60 secondes


Le tableau suivant décrit les étapes à suivre pour obtenir la date du jour à partir du nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 2000 :

Éta-pe	Action
1	Calculez le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 2000 : $S = (\text{contenu du registre 1} \times 65536) + (\text{contenu du registre 2})$
2	Calculez le nombre de jours depuis le 1er janvier 2000 : $D = \text{valeur entière du quotient } S / 86\,400$ Calcul du nombre de secondes restantes : $s = S - (D \times 86\,400)$
3	Calcul du nombre de jours écoulés durant l'année en cours : $d = D - (NL \times 365) - (L \times 366)$ avec NL = nombre d'années non bissextiles depuis l'année 2000 et L = nombre d'années bissextiles depuis l'année 2000
4	Calcul du nombre d'heures : $h = \text{valeur entière du quotient } s/3\,600$ Calcul du nombre de secondes restantes : $s' = s - (h \times 3\,600)$
5	Calcul du nombre de minutes : $m = \text{valeur entière du quotient } s'/60$

Éta-pe	Action
	Calcul du nombre de secondes restantes : $s'' = s' - (m \times 60)$
6	Calcul du nombre de millisecondes : $ms = (\text{contenu du registre 3}) \text{ ET } 0x03FF$
7	Résultat : <ul style="list-style-type: none"> <li>La date actuelle est <math>d + 1</math>. Par exemple, si <math>d = 303</math>, la date actuelle correspond au 304<sup>e</sup> jour de l'année, soit au 31 octobre 2007.</li> <li>L'heure actuelle est <math>h:m:s'':ms</math></li> </ul>

## Exemple de conversion de date du module ULP

Les registres 2900 et 2901 renvoient la date en nombre de secondes depuis le 1er janvier 2000. Le registre 2902 renvoie le complément en ms avec la qualité de la date.



## Remarques

- La colonne du type indique le nombre de registres à lire pour obtenir la variable. Par exemple, INT16U nécessite la lecture d'un registre, alors que INT32 nécessite la lecture de 2 registres.
- Certaines variables telles que les mesures d'énergie doivent être lues comme un bloc de plusieurs registres. La lecture partielle du bloc provoque une erreur.
- La lecture à partir d'un registre non documenté aboutit à une exception Modbus, page 54.

- Les valeurs numériques sont données sous forme décimale. Lorsqu'il est utile de disposer de la valeur correspondante au format hexadécimal, celle-ci est indiquée comme une constante 0xdddd en langage C. Par exemple, la valeur décimale 123 est représentée comme suit sous forme hexadécimale : 0x007B.
- Pour les mesures qui dépendent de la présence du neutre identifiée par le registre 3314, page 185, la lecture de la valeur renvoie 32768 (0x8000) si non applicable. Pour chaque tableau où cela apparaît, une explication est donnée en note de bas de page.
- Les valeurs hors service et non applicables dépendent du type de données.

**NOTE:** Avec l'implémentation actuelle, certains registres peuvent afficher différentes valeurs hors service et non applicables. Par exemple, les registres INT16U peuvent renvoyer 32768 (0x8000) et le registre INT32U peut afficher 0x80000000.

Type de données	Valeurs hors service et non applicables
INT16U	65535 (0xFFFF)
INT16	-32768 (0x8000)
INT32U	4294967295 (0xFFFFFFFF)
INT32	0x80000000
INT64U	0xFFFFFFFFFFFFFFFF
INT64	0x8000000000000000
FLOAT32	0xFFC00000

# Jeu de données

## Contenu de cette partie

Jeu de données standard.....	78
Jeu de données hérité .....	100

# Jeu de données standard

## Contenu de ce chapitre

Jeu de données standard .....	79
Registres Modbus .....	80
Exemples de lecture .....	83
Registres communs du jeu de données standard .....	85

# Jeu de données standard

## Description

Le jeu de données standard contient les informations les plus utiles de chaque module IMU dans un tableau pratique. Ce jeu de données standard est disponible dans les registres 32000 à 32341. Il peut être lu avec trois requêtes de lecture.

Chaque module IMU met à jour régulièrement les valeurs dans les registres du jeu de données.

Le temps de réponse des requêtes dans les registres du jeu de données standard est plus court que le temps de réponse des requêtes dans les registres des appareils. Par conséquent, il est recommandé de lire les registres du jeu de données standard au lieu des registres des appareils pour améliorer les performances globales du système , page 47.

Le jeu de données standard peut être utilisé pour :

- l'interface Ethernet IFE pour un disjoncteur
- le serveur de tableau Ethernet IFE
- l'interface IFM Modbus-SL pour un disjoncteur

## Registres Modbus

### Tableau de registres communs du jeu de données standard

Les informations principales nécessaires à la supervision à distance d'un disjoncteur ComPact NSX, ComPact NS, MasterPact NT/NW ou MasterPact MTZ sont contenues dans le tableau de registres communs à partir du registre 32000.

Une requête de lecture Modbus est limitée à 125 registres maximum. Trois requêtes de lecture Modbus sont nécessaires pour lire la totalité du tableau.

Il contient les informations suivantes :

- Etat du disjoncteur
- Causes de déclenchement
- Valeurs en temps réel des mesures principales : courant, tension, puissance et énergie

Le contenu de ce tableau de registres est détaillé dans la section Registres communs du jeu de données standard, page 85.

L'utilisation de ces registres communs est vivement recommandée pour optimiser les temps de réponse et simplifier l'utilisation des données.

### Format des tables

Les tables de registre se composent des colonnes suivantes :

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Description

- **Adresse** : une adresse de registre de 16 bits sous forme de nombre hexadécimal. L'adresse correspond aux données utilisées dans la trame Modbus.
- **Registre** : un numéro de registre de 16 bits sous forme de nombre décimal (registre = adresse + 1).
- **L/E** : état de lecture ou d'écriture du registre
  - L : le registre peut être lu en utilisant les fonctions Modbus.
  - E : le registre peut être écrit en utilisant les fonctions Modbus.
  - L/E : le registre peut être lu et écrit en utilisant les fonctions Modbus.
  - LC : le registre peut être lu en utilisant l'interface de commande.
  - EC : le registre peut être écrit en utilisant l'interface de commande.
- **Unité** : unité de mesure de l'information.
- **Type** : type de données de codage (voir la description des types de données ci-dessous).
- **Plage** : valeurs permises pour cette variable, généralement un sous-ensemble de ce que permet le format.
- **A/E** : types de déclencheur MicroLogic pour ComPact NSX pour lesquels le registre est disponible.
  - Type A (ampèremètre) : mesures du courant
  - Type E (énergie) : mesures de courant, de tension, de puissance et d'énergie

- **A/E/P/H** : types de déclencheur MasterPact NT/NW et ComPact NS MicroLogic pour lesquels le registre est disponible.
  - Type A (ampèremètre) : mesures du courant
  - Type E (énergie) : mesures de courant, de tension, de puissance et d'énergie
  - Type P (puissance) : mesures de courant, de tension, de puissance, d'énergie et protection avancée
  - Type H (harmonique) : mesures de courant, de tension, de puissance, d'énergie, de qualité de l'énergie et protection avancée
- **XMicroLogic** : registre disponible dans l'unité de contrôle X pour les disjoncteurs MasterPact MTZ.
- **Description** : fournit des informations sur le registre et les restrictions qui s'appliquent.

## Types de données

Types de données	Description	Plage
INT16U	Entier de 16 bits non signé	0 à 65535
INT64	Entier de 64 bits signé	- 9 223 372 036 854 775 808 à + 9 223 372 036 854 775 807
INT64U	Entier de 64 bits non signé	0 à 18 446 744 073 709 600 000
FLOAT32	Entier de 32 bits signé à virgule flottante	2 <sup>-126</sup> (1.0) à 2 <sup>127</sup> (2 - 2 <sup>-23</sup> )

## Format big-endian

Les variables INT64 et INT64U sont stockées au format big-endian : le registre de poids fort est transmis d'abord, le registre de poids faible est transmis ensuite.

Les variables INT64 et INT64U sont constituées de variables INT16U.

Voici les formules de calcul de la valeur décimale de ces variables :

- INT64 : (0-bit63)x2<sup>63</sup> + bit62x2<sup>62</sup> + bit61x2<sup>61</sup> + ...bit1x2<sup>1</sup> + bit0x2<sup>0</sup>
- INT64U : bit63x2<sup>63</sup> + bit62x2<sup>62</sup> + bit61x2<sup>61</sup> + ...bit1x2<sup>1</sup> + bit0x2<sup>0</sup>

### Exemple :

L'énergie active totale du jeu de données standard est une variable INT64 codée dans les registres 32096 à 32099.

Si les valeurs des registres sont :

- registre 32096 = 0
- registre 32097 = 0
- registre 32098 = 70 (0x0046) 0x0017 ou 23
- registre 32099 = 2105 (0x0839) 0x9692 ou 38546 comme variable INT16U et -26990 comme variable INT16 (utilisez la valeur INT16U pour calculer la valeur de l'énergie active totale).

L'énergie active totale est égale à 0x2<sup>48</sup> + 0x2<sup>32</sup> + 23x2<sup>16</sup> + 38546x2<sup>0</sup> = 1545874 Wh.

## Type de données : FLOAT32

Le type de données FLOAT32 est représenté par le format simple précision IEEE 754 (norme IEEE pour l'arithmétique binaire en virgule flottante). Une valeur N est calculée de la manière suivante :

$$N = (-1)^S \times 2^{E-127} \times (1+M)$$

Coefficient	Signification	Description	Nombre de bits
S	Signe	Définit le signe de la valeur : 0 = valeur positive 1 = valeur négative	1 bit
E	Exposant	Excédent de 127 ajouté sous forme d'entier en valeur binaire. Lorsque $0 < E < 255$ , l'exposant réel est : $e = E - 127$ .	8 bits
M	Mantisse	Magnitude, significande binaire normalisé	23 bits

**Exemple :**

0 = 0 **00000000** 000000000000000000000000

-1.5 = 1 **01111111** 100000000000000000000000

avec :

- S = 1
- E = **01111111** = 127
- M = 100000000000000000000000 =  $1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + \dots + 0 \times 2^{-23} = 0,5$
- N =  $(-1) \times 2^0 \times (1+0,5) = -1,5$

## Qualité des bits dans les registres

La qualité de chaque bit d'un registre codé comme type de données INT16U en tant qu'énumération de bits peut être indiquée dans le registre précédent.

**Exemple :**

La qualité de chaque bit du registre 32001, état du disjoncteur, est donnée dans le registre précédent, 32000.

La qualité des données correspondant au bit 0 du registre 32001, Contact de signalisation d'état OF, est donnée dans le bit 0 du registre 32000 :

- bit 0 du registre 32000 = qualité de signalisation d'état OF
- bit 0 du registre 32001 = contact de signalisation d'état OF

Si	Alors
Le bit 0 du registre 32000 = 1 ET le bit 0 du registre 32001 = 0	Le contact OF indique que l'appareil est ouvert.
Le bit 0 du registre 32000 = 1 ET le bit 0 du registre 32001 = 1	Le contact OF indique que l'appareil est fermé.
Le bit 0 du registre 32000 = 0	La signalisation de contact OF est incorrecte.

## Exemples de lecture

### Exemple de lecture d'un registre Modbus

Le tableau ci-dessous montre comment lire le courant efficace sur la phase 1 (I1) dans les registres 32028 et 32029 (codés au format FLOAT32).

- L'adresse du registre 32028 est égale à  $32028 - 1 = 32027 = 0x7D1B$ .
- L'adresse Modbus de l'esclave Modbus est  $255 = 0xFF$ .

Requête du maître		Réponse de l'esclave	
Nom de champ	Exemple	Nom de champ	Exemple
Adresse de l'esclave Modbus	0xFF	Adresse de l'esclave Modbus	0xFF
Code de fonction	0x03	Code de fonction	0x03
Adresse du premier registre à lire (MSB)	0x7D	Longueur des données en octets	0x04
Adresse du premier registre à lire (LSB)	0x1B	Valeur lue à l'adresse 0x7D1B (registre 32028) (MSB)	0x44
Nombre de registres (MSB)	0x00	Valeur lue à l'adresse 0x7D1B (registre 32028) (LSB)	0x0A
Nombre de registres (LSB)	0x02	Valeur lue à l'adresse 0x7D1C (registre 32029) (MSB)	0xC0
CRC (MSB)	0xFF	Valeur lue à l'adresse 0x7D1C (registre 32029) (LSB)	0x00
CRC (LSB)	0xFF	CRC (MSB)	0xFF
-	-	CRC (LSB)	0xFF

La valeur convertie des registres 32028 et 32029 codés au format FLOAT32 est 555.

Le courant efficace sur la phase 1 (I1) est donc de 555 A.

### Exemple de lecture du tableau de registres communs du jeu de données standard

Du fait de la présence de plus de 125 registres dans le jeu de données standard, au minimum trois requêtes de lecture Modbus sont nécessaires pour lire le tableau entier.

Requête de lecture des registres 32000 à 32123 :

- L'adresse du registre 32000 =  $0x7CFF$ .
- La longueur est de 124 registres =  $0x7C$ .
- Le nombre d'octets est de  $124 \times 2 = 248$  octets =  $0xF8$ .
- L'adresse Modbus de l'esclave est  $255 = 0xFF$ .

Requête de lecture des registres 32124 à 32241 :

- L'adresse du registre 32124 est  $0x7D7B$ .
- La longueur est de 118 registres =  $0x76$ .
- Le nombre d'octets est de  $118 \times 2 = 236$  octets =  $0xEC$ .
- L'adresse Modbus de l'esclave est  $255 = 0xFF$ .

Requête de lecture des registres 32340 à 32435 :

- L'adresse du registre 32340 est  $0x7E53$ .
- La longueur est de 96 registres =  $0x60$ .
- Le nombre d'octets des  $2 \times 96 = 192$  octets =  $0xC0$ .

- L'adresse Modbus de l'esclave est 255 = 0xFF.

Requête du maître		Réponse de l'esclave	
Nom de champ	Exemple	Nom de champ	Exemple
Adresse de l'esclave Modbus	0xFF	Adresse de l'esclave Modbus	0xFF
Code de fonction	0x03	Code de fonction	0x03
Adresse du premier registre à lire (MSB)	0x7C	Longueur des données en octets	0x8F
Adresse du premier registre à lire (LSB)	0xFF	Valeur du registre 32000 (MSB)	0xFF
Nombre de registres (MSB)	0x00	Valeur du registre 32000 (LSB)	0xFF
Nombre de registres (LSB)	0x7C	Valeur du registre 32001 (MSB)	0xFF
CRC (MSB)	0xFF	Valeur du registre 32001 (LSB)	0xFF
CRC (LSB)	0xFF	–	0xFF
–	–	–	0xFF
–	–	Valeur du registre 32123 (MSB)	0xFF
–	–	Valeur du registre 32123 (LSB)	0xFF
–	–	CRC (MSB)	0xFF
–	–	CRC (LSB)	0xFF

# Registres communs du jeu de données standard

## Registre d'état du disjoncteur

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Bit	Description
0x7CFF	32000	L	–	INT16U	–	A/E	A/E/P/H	X	–	Validité de chaque bit du registre 32001, page 82 : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = Non valide</li> <li>• 1 = Valide</li> </ul>
0x7D00	32001	L	–	INT16U	–	A/E	A/E/P/H	X	–	Registre d'état du disjoncteur
						A/E	A/E/P/H	X	0	Contact de signalisation d'état OF <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = Le disjoncteur est ouvert.</li> <li>• 1 = Le disjoncteur est fermé.</li> </ul>
						A/E	A/E/P/H	X	1	Contact de signalisation de déclenchement SD <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = le disjoncteur n'est pas déclenché.</li> <li>• 1 = le disjoncteur est déclenché suite à un défaut électrique, par dérivation ou par bouton-poussoir.</li> </ul> Bit toujours égal à 0 pour les disjoncteurs MasterPact et ComPact NS avec motor mechanism.
						A/E	A/E/P/H	X	2	Contact de signalisation de déclenchement sur défaut SDE <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = le disjoncteur n'est pas déclenché sur un défaut électrique.</li> <li>• 1 = le disjoncteur est déclenché sur un défaut électrique (y compris test de défaut à la terre et test différentiel).</li> </ul>
						–	A/E/P/H	X	3	Contact à ressort armé CH (uniquement avec MasterPact) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = ressort désarmé</li> <li>• 1 = ressort armé</li> </ul> Bit toujours égal à 0 pour les disjoncteurs MasterPact et ComPact NS avec motor mechanism.
						–	–	–	4	Réservé
						–	A/E/P/H	X	5	Contact prêt à fermer PF (uniquement avec MasterPact) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = Non prêt à fermer</li> <li>• 1 = Prêt à fermer</li> </ul> Bit toujours égal à 0 pour les disjoncteurs MasterPact et ComPact NS avec motor mechanism.
						–	–	–	6-14	Réservé

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Bit	Description
						A/E	A/E/P/H	–	15	Disponibilité des données Si ce bit est à 1, tous les autres bits du registre sont insignifiants.

## Registres d'état IO

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Bit	Description
0x7D01	32002	L	–	INT16U	–	A/E	A/E/P/H	X	–	Validité de chaque bit du registre 32003 : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = Non valide</li> <li>• 1 = Valide</li> </ul>
0x7D02	32003	L	–	INT16U	–	A/E	A/E/P/H	X	–	Etat du module IO1 et des contacts M2C
						A/E	A/E/P/H	X	0	Etat de l'entrée numérique 1 : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = Désactivé</li> <li>• 1 = Activé</li> </ul>
						A/E	A/E/P/H	X	1	Etat de l'entrée numérique 2 : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = Désactivé</li> <li>• 1 = Activé</li> </ul>
						A/E	A/E/P/H	X	2	Etat de l'entrée numérique 3 : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = Désactivé</li> <li>• 1 = Activé</li> </ul>
						A/E	A/E/P/H	X	3	Etat de l'entrée numérique 4 : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = Désactivé</li> <li>• 1 = Activé</li> </ul>
						A/E	A/E/P/H	X	4	Etat de l'entrée numérique 5 : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = Désactivé</li> <li>• 1 = Activé</li> </ul>
						A/E	A/E/P/H	X	5	Etat de l'entrée numérique 6 : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = Désactivé</li> <li>• 1 = Activé</li> </ul>
						A/E	A/E/P/H	X	6	Etat de la sortie numérique 1 : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = Désactivé</li> <li>• 1 = Activé</li> </ul>
						A/E	A/E/P/H	X	7	Etat de la sortie numérique 2 : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = Désactivé</li> <li>• 1 = Activé</li> </ul>
						A/E	A/E/P/H	X	8	Etat de la sortie numérique 3 : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = Désactivé</li> <li>• 1 = Activé</li> </ul>
						–	–	X	9	Etat de la sortie numérique M2C 1 : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = Désactivé</li> <li>• 1 = Activé</li> </ul>
–	–	X	10	Etat de la sortie numérique M2C 2 :						

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Bit	Description
										<ul style="list-style-type: none"> <li>0 = Désactivé</li> <li>1 = Activé</li> </ul>
						–	–	–	11-14	Réservé
						A/E	A/E/P/H	–	15	Disponibilité des données Si ce bit est à 1, tous les autres bits du registre sont insignifiants.
7x0D03	32004	L	–	INT16U	–	A/E	A/E/P/H	X	–	Validité de chaque bit du registre 32005 : <ul style="list-style-type: none"> <li>0 = Non valide</li> <li>1 = Valide</li> </ul>
7x0D04	32005	L	–	INT16U	–	A/E	A/E/P/H	X	–	Etat du module IO2
									0	Etat de l'entrée numérique 1 : <ul style="list-style-type: none"> <li>0 = Désactivé</li> <li>1 = Activé</li> </ul>
									1	Etat de l'entrée numérique 2 : <ul style="list-style-type: none"> <li>0 = Désactivé</li> <li>1 = Activé</li> </ul>
									2	Etat de l'entrée numérique 3 : <ul style="list-style-type: none"> <li>0 = Désactivé</li> <li>1 = Activé</li> </ul>
									3	Etat de l'entrée numérique 4 : <ul style="list-style-type: none"> <li>0 = Désactivé</li> <li>1 = Activé</li> </ul>
									4	Etat de l'entrée numérique 5 : <ul style="list-style-type: none"> <li>0 = Désactivé</li> <li>1 = Activé</li> </ul>
									5	Etat de l'entrée numérique 6 : <ul style="list-style-type: none"> <li>0 = Désactivé</li> <li>1 = Activé</li> </ul>
									6	Etat de la sortie numérique 1 : <ul style="list-style-type: none"> <li>0 = Désactivé</li> <li>1 = Activé</li> </ul>
									7	Etat de la sortie numérique 2 : <ul style="list-style-type: none"> <li>0 = Désactivé</li> <li>1 = Activé</li> </ul>
									8	Etat de la sortie numérique 3 : <ul style="list-style-type: none"> <li>0 = Désactivé</li> <li>1 = Activé</li> </ul>
									–	9-14
–	15	Disponibilité des données Si ce bit est à 1, tous les autres bits du registre sont insignifiants.								

## Cause de déclenchement

Le registre de cause de déclenchement fournit des informations sur la cause du déclenchement pour les fonctions de protection standard. Si un bit lié à un déclenchement est défini sur 1 dans le registre des causes de déclenchement, cela signifie qu'un déclenchement s'est produit et n'a pas été acquitté.

- Pour les déclencheurs MicroLogic A/E des disjoncteurs ComPact NSX, le bit de cause de déclenchement est réinitialisé en appuyant sur la touche OK (clavier du déclencheur MicroLogic A/E) à deux reprises (validation et confirmation).
- Pour les déclencheurs MicroLogic A/E/P/H des disjoncteurs MasterPact NT/NW et ComPact NS, le bit de cause de déclenchement est réinitialisé dès que le disjoncteur est refermé.
- Pour les unités de contrôle MicroLogicX des disjoncteurs MasterPact MTZ, le bit de cause de déclenchement est réinitialisé en appuyant sur le bouton de test/acquittement (situé à côté des voyants de cause de déclenchement sur l'unité de contrôle MicroLogic X). Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 à 15 secondes pour réinitialiser toutes les causes de déclenchement.

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Bit	Description
7x0D05	32006	L	–	INT16U	–	A/E	A/E/P/H	–	–	Validité de chaque bit du registre 32007 : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = Non valide</li> <li>• 1 = Valide</li> </ul>
7x0D06	32007	L	–	INT16U	–	A/E	A/E/P/H	X		Cause du déclenchement pour les fonctions de protection standard
						A/E	A/E/P/H	X	0	Protection Long retard Ir
						A/E	A/E/P/H	X	1	Protection Court retard Isd
						A/E	A/E/P/H	X	2	Protection Instantané Ii
						A/E	A/E/P/H	X	3	Protection Terre Ig
						E	A/P/H	X	4	Protection différentielle IΔn
						A/E	A/E/P/H	X	5	Protection instantanée intégrée (SELLIM et DIN/DINF)
						A/E	–	X	6	Panne interne (STOP)
						–	A/E	–		Autres protections
						–	P/H	–		Panne interne (température)
						–	A/E/P/H	–	7	Panne interne (surtension)
						–	P/H	X	8	Autre protection (voir registre 32009)
						–	–	–	9	Réservé
						E	–	–	10	Protection du moteur contre les déséquilibres
						E	–	–	11	Protection du moteur contre les blocages
E	–	–	12	Protection du moteur contre les sous-charges						
E	–	–	13	Protection du moteur contre le démarrage long						
A/E	–	–	14	Protection contre les déclenchements réflexes						
A/E	A/E/P/H	–	15	Si ce bit est à 1, les bits 0 à 14 ne sont pas valides.						
7x0D07	32008	L	–	INT16U	–	–	P/H	–		Validité de chaque bit du registre 32009 : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = Non valide</li> </ul>

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Bit	Description
										• 1 = Valide
7x0D08	32009	L	-	INT16U	-	-	P/H	-	-	Causes de déclenchement pour les fonctions de protection avancée
						-	P/H	-	0	Déséquilibre de courant
						-	P/H	-	1	Surintensité sur phase 1
						-	P/H	-	2	Surintensité sur phase 2
						-	P/H	-	3	Surintensité sur phase 3
						-	P/H	-	4	Surintensité sur neutre
						-	P/H	X	5	Sous-tension
						-	P/H	X	6	Surtension
						-	P/H	-	7	Déséquilibre de tension
						-	P/H	-	8	Surcharge en puissance
						-	P/H	X	9	Puissance déwattée
						-	P/H	X	10	Sous-fréquence
						-	P/H	X	11	Surfréquence
						-	P/H	-	12	Rotation des phases
-	P/H	-	13	Délestage de charge en fonction du courant						
-	P/H	-	14	Délestage de charge en fonction de la puissance						
-	P/H	-	15	Si ce bit est à 1, les bits 0 à 14 ne sont pas valides.						
0x7D09-0x7D0C	32010-32013	-	-	-	-	-	-	-	-	Réservé

## Dépassement des points de consigne de la protection

Les registres de point de consigne d'alarme donnent des informations sur le dépassement des points de consigne de protection standard et avancée. Un bit est à 1 quand un point de consigne a été dépassé, même si le délai de temporisation n'a pas expiré.

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Bit	Description
0x7D0D	32014	L	-	INT16U	-	A/E	P/H	-	-	Validité de chaque bit du registre 32015 : • 0 = Non valide • 1 = Valide
0x7D0E	32015	L	-	INT16U	-	A/E	P/H	-	-	Dépassement des points de consigne de la protection standard
						A/E	P/H	-	0	Seuil de déclenchement de la protection Long retard
						-	-	-	1-14	Réservé
						A/E	P/H	-	15	Si ce bit est à 1, les bits 0 à 14 ne sont pas valides.
0x7D0F	32016	L	-	INT16U	-	A/E	P/H	-	-	Validité de chaque bit du registre 32017 : • 0 = Non valide • 1 = Valide

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Bit	Description
7x0D10	32017	L	-	INT16U	-	A/E	P/H	-	-	Dépassement des points de consigne de la protection avancée
						-	P/H	-	0	Déséquilibre de courant
						-	P/H	-	1	Courant maximum sur la phase 1
						-	P/H	-	2	Courant maximum sur la phase 2
						-	P/H	-	3	Courant maximum sur la phase 3
						-	P/H	-	4	Courant maximum sur le neutre
						-	P/H	-	5	Tension minimum
						-	P/H	-	6	Tension maximum
						-	P/H	-	7	Déséquilibre de tension
						-	P/H	-	8	Puissance maximum
						-	P/H	-	9	Puissance déwattée
						-	P/H	-	10	Fréquence minimum
						-	P/H	-	11	Fréquence maximum
						-	P/H	-	12	Rotation des phases
						-	P/H	-	13	Délestage de charge en fonction du courant
-	P/H	-	14	Délestage de charge en fonction de la puissance						
-	P/H	-	15	Si ce bit est à 1, les bits 0 à 14 ne sont pas valides.						
7x0D11	32018	L	-	INT16U	-	-	P/H	-	-	Validité de chaque bit du registre 32019 : <ul style="list-style-type: none"> <li>0 = Non valide</li> <li>1 = Valide</li> </ul>
7x0D12	32019	L	-	INT16U	-	-	P/H	-	-	Paramètres étendus de la protection avancée
						-	P/H	-	0	Alarme de défaut à la terre
						E	P/H	-	1	Alarme de défaut de protection différentielle
						-	-	-	2-14	Réservé
						-	P/H	-	15	Si ce bit est à 1, les bits 0 à 14 ne sont pas valides.

## Alarmes

Le registre d'alarme donne des informations sur les préalarmes et les alarmes définies par l'utilisateur. Un bit est mis à 1 dès qu'une alarme est active.

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Bit	Description
7x0D13	32020	L	-	INT16U	-	A/E	-	-	-	Validité de chaque bit du registre 32021 : <ul style="list-style-type: none"> <li>0 = Non valide</li> <li>1 = Valide</li> </ul>
7x0D14	32021	L	-	INT16U	-	A/E	-	-	-	Registre étendu de préalarme

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Bit	Description
						A/E	-	X	0	Préalarme de la protection Long retard (PAL Ir)
						E	-	-	1	Préalarme de la protection différentielle (PAL IΔn)
						-	-	X		Alarme de la protection différentielle <sup>(1)</sup>
						A/E	-	-	2	Préalarme de la protection Terre (PAL Ig)
						-	-	X		Alarme de défaut à la terre <sup>(2)</sup>
						-	-	-	3-14	Réservé
						A/E	-	-	15	Si ce bit est à 1, les bits 0 à 14 ne sont pas valides.
7x0D15	32022	L	-	INT16U	-	A/E	-	-	-	Validité de chaque bit du registre 32023 : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = Non valide</li> <li>• 1 = Valide</li> </ul>
7x0D16	32023	L	-	INT16U	-	A/E	-	-	-	Registre des alarmes définies par l'utilisateur
						A/E	-	-	0	Alarme 201 définie par l'utilisateur
						A/E	-	-	1	Alarme 202 définie par l'utilisateur
						A/E	-	-	2	Alarme 203 définie par l'utilisateur
						A/E	-	-	3	Alarme 204 définie par l'utilisateur
						A/E	-	-	4	Alarme 205 définie par l'utilisateur
						A/E	-	-	5	Alarme 206 définie par l'utilisateur
						A/E	-	-	6	Alarme 207 définie par l'utilisateur
						A/E	-	-	7	Alarme 208 définie par l'utilisateur
						A/E	-	-	8	Alarme 209 définie par l'utilisateur
						A/E	-	-	9	Alarme 210 définie par l'utilisateur
						-	-	-	10-14	Réservé
						A/E	-	-	15	Si ce bit est à 1, les bits 0 à 14 ne sont pas valides.
7x7D17-0x0D1A	32024-32027	-	-	-	-	-	-	-	-	Réservé
<p>(1) Valeur disponible sur l'unité de contrôle MicroLogic 7.0 X uniquement si le module numérique ANSI 51N/51G - Alarme défaut terre est installé.</p> <p>(2) Valeur disponible sur l'unité de contrôle MicroLogic 2.0 X, 3.0 X, 5.0 X et 6.0 X uniquement si le module numérique ANSI 51N/51G - Alarme défaut terre est installé.</p>										

## Courant

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Description
0x7D1B– 0x7D1C	32028– 32029	L	A	FLOAT32	–	A/E	A/E/P/H	X	Courant efficace sur la phase 1
0x7D1D– 0x7D1E	32030– 32031	L	A	FLOAT32	–	A/E	A/E/P/H	X	Courant efficace sur la phase 2
0x7D1F– 0x7D20	32032– 32033	L	A	FLOAT32	–	A/E	A/E/P/H	X	Courant efficace sur la phase 3
0x7D21– 0x7D22	32034– 32035	L	A	FLOAT32	–	A/E	A/E/P/H	X	Courant efficace sur le neutre <sup>(1)</sup>
0x7D23– 0x7D24	32036– 32037	L	A	FLOAT32	–	A/E	A/E/P/H	X	Maximum du courant efficace des phases 1, 2, 3 et N (phase la plus chargée) <sup>(3)</sup>
0x7D25– 0x7D26	32038– 32039	L	–	FLOAT32	–	A/E	A/E/P/H	X	Rapport du courant de terre (rapport du paramètre I <sub>g</sub> )
0x7D27– 0x7D28	32040– 32041	L	–	FLOAT32	–	E	A/P/H	X	Rapport de courant au niveau de la fuite de terre (rapport de paramètre I $\Delta$ n) <sup>(2)</sup>

(1) Valeur disponible lorsque le registre de type de système renvoie 30 ou 41.  
(2) Valeur disponible avec MicroLogic 7.0 X.  
(3) Réinitialisation de la valeur avec la commande de réinitialisation minimum/maximum.

## Valeur de courant maximum

Les valeurs de courant maximum sont réinitialisables avec la commande de réinitialisation minimum/maximum.

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Description
7x7D29– 0x0D2A	32042– 32043	L	A	FLOAT32	–	A/E	A/E/P/H	X	Courant efficace maximum sur la phase 1
0x7D2B– 0x7D2C	32044– 32045	L	A	FLOAT32	–	A/E	A/E/P/H	X	Courant efficace maximum sur la phase 2
0x7D2D– 0x7D2E	32046– 32047	L	A	FLOAT32	–	A/E	A/E/P/H	X	Courant efficace maximum sur la phase 3
0x7D2F– 0x7D30	32048– 32049	L	A	FLOAT32	–	A/E	A/E/P/H	X	Courant efficace maximum sur le neutre <sup>(1)</sup>
0x7D31– 0x7D32	32050– 32051	L	A	FLOAT32	–	A/E	A/E/P/H	X	C'est la valeur de courant maximum depuis la dernière réinitialisation de cette mesure. La mesure concerne les 4 courants, MaxI1, MaxI2, MaxI3 et MaxIN, et suit la valeur la plus élevée d'entre eux dans le temps.
0x7D33– 0x7D36	32052– 32055	–	–	–	–	–	–	–	Réservé

(1) Valeur disponible lorsque le registre de type de système renvoie 30 ou 41.

## Tension

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Description
0x7D37–0x7D38	32056-32057	L	V	FLOAT32	41,6-2250	E	E/P/H	X	Tension phase à phase efficace V12
7x7D39–0x0D3A	32058-32059	L	V	FLOAT32	41,6-2250	E	E/P/H	X	Tension phase à phase efficace V23
0x7D3B–0x7D3C	32060-32061	L	V	FLOAT32	41,6-2250	E	E/P/H	X	Tension phase à phase efficace V31
0x7D3D–0x7D3E	32062-32063	L	V	FLOAT32	24-1500	E	E/P/H	X	Tension phase à neutre efficace V1N <sup>(1)</sup>
0x7D3F–0x7D40	32064-32065	L	V	FLOAT32	24-1500	E	E/P/H	X	Tension phase à neutre efficace V2N <sup>(1)</sup>
0x7D41–0x7D42	32066-32067	L	V	FLOAT32	24-1500	E	E/P/H	X	Tension phase à neutre efficace V3N <sup>(1)</sup>

(1) Valeur disponible lorsque le registre de type de système renvoie 40 ou 41.

## Fréquence

Lorsque le déclencheur MicroLogic ne peut pas calculer la fréquence, il renvoie le message Not Evaluated = 0xFFC00000.

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Description
0x7D43–0x7D44	32068-32069	L	Hz	FLOAT32	40,0-70,0	E	P/H	X	Fréquence
0x7D45–0x7D46	32070-32071	L	Hz	FLOAT32	40,0-70,0	E	P/H	X	Fréquence maximum <sup>(1)</sup>

(1) Cette valeur est réinitialisable avec la commande de réinitialisation minimum/maximum.

## Puissance

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Description
0x7D47–0x7D48	32072-32073	L	W	FLOAT32	-16000000-16000000	E	E/P/H	X	Puissance active sur la phase 1 <sup>(1) (2)</sup>
7x7D49–0x0D4A	32074-32075	L	W	FLOAT32	-16000000-16000000	E	E/P/H	X	Puissance active sur la phase 2 <sup>(1) (2)</sup>
0x7D4B–0x7D4C	32076-32077	L	W	FLOAT32	-16000000-16000000	E	E/P/H	X	Puissance active sur la phase 3 <sup>(1) (2)</sup>
0x7D4D–0x7D4E	32078-32079	L	W	FLOAT32	-16000000-16000000	E	E/P/H	X	Puissance active totale <sup>(2)</sup>
0x7D4F–0x7D50	32080-32081	L	VAr	FLOAT32	-16000000-16000000	E	E/P/H	X	Puissance réactive sur la phase 1 <sup>(1) (2)</sup>
0x7D51–0x7D52	32082-32083	L	VAr	FLOAT32	-16000000-16000000	E	E/P/H	X	Puissance réactive sur la phase 2 <sup>(1) (2)</sup>
0x7D53–0x7D54	32084-32085	L	VAr	FLOAT32	-16000000-16000000	E	E/P/H	X	Puissance réactive sur la phase 3 <sup>(1) (2)</sup>
0x7D55–0x7D56	32086-32087	L	VAr	FLOAT32	-16000000-16000000	E	E/P/H	X	Puissance réactive totale <sup>(2)</sup>
0x7D57–0x7D58	32088-32089	L	VA	FLOAT32	0-16000000	E	E/P/H	X	Puissance apparente sur la phase 1 <sup>(1)</sup>
7x7D59–0x0D5A	32090-32091	L	VA	FLOAT32	0-16000000	E	E/P/H	X	Puissance apparente sur la phase 2 <sup>(1)</sup>
0x7D5B–0x7D5C	32092-32093	L	VA	FLOAT32	0-16000000	E	E/P/H	X	Puissance apparente sur la phase 3 <sup>(1)</sup>

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Description
0x7D5D– 0x7D5E	32094- 32095	L	VA	FLOAT32	0-16000000	E	E/P/H	X	Puissance apparente totale
(1) Valeur disponible lorsque le registre de type de système renvoie 40 ou 41.									
(2) Le signe de la puissance active et réactive dépend de la configuration :									
<ul style="list-style-type: none"> <li>• du registre 3316 pour les disjoncteurs ComPact NSX, ComPact NS et MasterPact NT/NW ;</li> <li>• du registre 8405 pour des disjoncteurs MasterPact MTZ.</li> </ul>									

## Energie

L'énergie est enregistrée au format big-endian : le registre de poids fort est transmis d'abord.

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Description
0x7D5F– 0x7D62	32096- 32099	L	Wh	INT64	–	E	E/P/H	X	Energie active totale <sup>(2)</sup>
0x7D63– 0x7D66	32100- 32103	L	VARh	INT64	–	E	E/P/H	X	Energie réactive totale <sup>(2)</sup>
7x7D67– 0x0D6A	32104- 32107	L	Wh	INT64U	–	E	P/H	X	Energie active totale fournie (dans la charge, comptée positivement) <sup>(2)</sup>
0x7D6B– 0x7D6E	32108- 32111	L	Wh	INT64U	–	E	P/H	X	Energie active totale reçue (hors de la charge, comptée négativement) <sup>(2)</sup>
0x7D6F– 0x7D72	32112- 32115	L	VARh	INT64U	–	E	P/H	X	Energie réactive totale fournie (dans la charge, comptée positivement) <sup>(2)</sup>
0x7D73– 0x7D76	32116- 32119	L	VARh	INT64U	–	E	P/H	X	Energie réactive totale reçue (hors de la charge, comptée négativement) <sup>(2)</sup>
7x7D77– 0x0D7A	32120- 32123	L	VAh	INT64U	–	E	–	X	Energie apparente totale <sup>(2)</sup>
0x7D7B– 0x7D7E	32124- 32127	L	Wh	INT64U	–	E	–	X	Energie active cumulée totale fournie (dans la charge, comptée positivement, non réinitialisable)
0x7D7F– 0x7D82	32128- 32131	L	Wh	INT64U	–	E	–	X	Energie active cumulée totale reçue (hors de la charge, comptée négativement, non réinitialisable)
(1) Cette valeur est toujours positive avec le déclencheur MasterPact MicroLogic E.									
(2) Réinitialisation des valeurs avec la commande de réinitialisation des énergies.									

## Valeurs moyennes

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Description
0x7D83– 0x7D84	32132- 32133	L	A	FLOAT32	–	–	–	X	Moyenne des courants efficaces des 3 phases
0x7D85– 0x7D86	32134- 32135	L	V	FLOAT32	–	–	–	X	Moyenne des 3 tensions efficaces phase à phase : $(V12 + V23 + V31)/3$
0x7D87– 0x7D88	32136- 32137	L	V	FLOAT32	–	–	–	X	Moyenne des 3 tensions efficaces phase à neutre : $(V1N + V2N + V3N)/3^{(1)}$
(1) Valeur disponible lorsque le registre de type de système renvoie 40 ou 41.									

## Valeurs maximales de puissance

Les valeurs de puissance maximales sont réinitialisables avec la commande de réinitialisation minimum/maximum.

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Description
7x7D89– 0x0D8A	32138- 32139	L	W	FLOAT32	–	–	–	X	Puissance active totale maximum
0x7D8B– 0x7D8C	32140- 32141	L	VAr	FLOAT32	–	–	–	X	Puissance réactive totale maximum
0x7D8D– 0x7D8E	32142- 32143	L	VA	FLOAT32	–	–	–	X	Puissance apparente totale maximum

## Valeurs maximales des moyennes

Les valeurs moyennes maximales sont réinitialisables avec la commande de réinitialisation minimum/maximum.

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Description
0x7D8F– 0x7D90	32144- 32145	L	A	FLOAT32	–	–	–	X	Maximum de la moyenne des 3 courants efficaces de phase
0x7D91– 0x7D92	32146- 32147	L	V	FLOAT32	–	–	–	X	Maximum de la moyenne des 3 tensions efficaces phase à phase
0x7D93– 0x7D94	32148- 32149	L	V	FLOAT32	–	–	–	X	Maximum de la moyenne des 3 tensions efficaces phase à neutre

## Courant de terre et courant de fuite à la terre

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Description
0x7D95– 0x7D96	32150- 32151	L	A	FLOAT32	–	–	–	X	Courant de défaut de terre
0x7D97– 0x7D98	32152- 32153	L	A	FLOAT32	–	–	–	X	Courant de fuite à la terre <sup>(1)</sup>
7x7D99– 0x0D9A	32154- 32155	–	–	–	–	–	–	–	Réservé

(1) Valeur disponible avec MicroLogic 7

## Valeurs de demande de courant

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Description
0x7D9B– 0x7D9C	32156- 32157	L	A	FLOAT32	–	E	E/P/H	X	Valeur de demande de courant sur la phase 1 : I1 Dmd
0x7D9D– 0x7D9E	32158- 32159	L	A	FLOAT32	–	E	E/P/H	X	Valeur de demande de courant sur la phase 2 : I2 Dmd
0x7D9F– 0x7DA0	32160- 32161	L	A	FLOAT32	–	E	E/P/H	X	Valeur de demande de courant sur la phase 3 : I3 Dmd
0x7DA1– 0x7DA2	32162- 32163	L	A	FLOAT32	–	E	E/P/H	X	Valeur de demande de courant sur le neutre : IN Dmd <sup>(1)</sup>

(1) Valeur disponible lorsque le registre de type de système renvoie 30 ou 41.

## Valeurs de demande de puissance

- Lorsque la fenêtre est du type bloqué, cette valeur est mise à jour à la fin de l'intervalle de la fenêtre.
- Pour la fenêtre glissante,
  - Si la durée configurée de la fenêtre est inférieure ou égale à 15 minutes, la valeur de demande est mise à jour toutes les 15 secondes.
  - Si la durée configurée de la fenêtre est supérieure ou égale à 15 minutes, la valeur de demande est mise à jour toutes les 1 minute.

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Description
0x7DA3– 0x7DA4	32164- 32165	L	W	FLOAT32	–	E	E/P/H	X	Demande de puissance active totale : P Dmd
0x7DA5– 0x7DA6	32166- 32167	L	VAR	FLOAT32	–	E	P/H	X	Demande de puissance réactive totale : Q Dmd
0x7DA7– 0x7DA8	32168- 32169	L	VA	FLOAT32	–	E	P/H	X	Demande de puissance apparente totale : S Dmd

## Valeurs de demande de courant de crête

Les valeurs de demande de courant de crête sont réinitialisables avec la commande de réinitialisation minimum/maximum.

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Description
0x7DA9– 0x7DAA	32170- 32171	L	A	FLOAT32	–	–	–	X	Valeur de demande de courant de crête sur la phase 1 : I1 dmd max
0x7DAB– 0x7DAC	32172- 32173	L	A	FLOAT32	–	–	–	X	Valeur de demande de courant de crête sur la phase 2 : I2 dmd max
0x7DAD– 0x7DAE	32174- 32175	L	A	FLOAT32	–	–	–	X	Valeur de demande de courant de crête sur la phase 3 : I3 dmd max
0x7DAF– 0x7DB0	32176- 32177	L	A	FLOAT32	–	–	–	X	Valeur de demande de courant de crête sur le neutre : IN dmd max <sup>(1)</sup>

(1) Valeur disponible lorsque le registre de type de système renvoie 30 ou 41.

## Valeurs de demande de puissance de crête

Les valeurs de demande de puissance de crête sont mises à jour toutes les 15 secondes. Les valeurs de demande de puissance de crête sont réinitialisables avec la commande de réinitialisation minimum/maximum.

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Description
0x1DB7– 0x7DB2	32178- 32179	L	W	FLOAT32	–	–	–	X	Demande de crête de puissance active totale : P dmd max
0x3DB7– 0x7DB4	32180- 32181	L	VAR	FLOAT32	–	–	–	X	Demande de crête de puissance réactive totale : Q dmd max
0x5DB7– 0x7DB6	32182- 32183	L	VA	FLOAT32	–	–	–	X	Demande de crête de puissance apparente totale : S dmd max

## Valeurs maximales de courant de terre et de courant de fuite à la terre

Les valeurs de courant maximum sont réinitialisables avec la commande de réinitialisation minimum/maximum.

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Description
0x7DB7– 0x7DB8	32184- 32185	L	A	FLOAT32	–	–	–	X	Courant de défaut à la terre maximum
0x7DB9– 0x7DBA	32186- 32187	L	V	FLOAT32	–	E	–	X	Courant de fuite à la terre maximum <sup>(1)</sup>
0x7DBB– 0x7DC0	32188- 32193	–	–	–	–	–	–	–	Réservé

(1) Valeur disponible avec MicroLogic 7.

## Valeurs de tension maximum

Les valeurs de tension maximum sont réinitialisables avec la commande de réinitialisation minimum/maximum.

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Description
0x7DC1– 0x7DC2	32194- 32195	L	V	FLOAT32	41,6- 2250	E	E/P/H	X	Tension efficace entre phases maximum V12
0x7DC3– 0x7DC4	32196- 32197	L	V	FLOAT32	41,6- 2250	E	E/P/H	X	Tension efficace entre phases maximum V23
0x7DC5– 0x7DC6	32198- 32199	L	V	FLOAT32	41,6- 2250	E	E/P/H	X	Tension efficace entre phases maximum V31
0x7DC7– 0x7DC8	32200- 32201	L	V	FLOAT32	24-1500	E	E/P/H	X	Tension phase-neutre efficace maximum V1N <sup>(1)</sup>
0x7DC9– 0x7DCA	32202- 32203	L	V	FLOAT32	24-1500	E	E/P/H	X	Tension phase-neutre efficace maximum V2N <sup>(1)</sup>
0x7DCB– 0x7DCC	32204- 32205	L	V	FLOAT32	24-1500	E	E/P/H	X	Tension phase-neutre efficace maximum V3N <sup>(1)</sup>

(1) Valeur disponible lorsque le registre de type de système renvoie 40 ou 41.

## Facteur de puissance

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Description
0x7DCD– 0x7DCE	32206- 32207	L	–	FLOAT32	–	E	E/P/H	X	Facteur de puissance sur la phase 1 <sup>(1)</sup>
0x7DCF– 0x7DD0	32208- 32209	L	–	FLOAT32	–	E	E/P/H	X	Facteur de puissance sur la phase 2 <sup>(1)</sup>
0x7DD1– 0x7DD2	32210- 32211	L	–	FLOAT32	–	E	E/P/H	X	Facteur de puissance sur la phase 3 <sup>(1)</sup>
0x7DD3– 0x7DD4	32212- 32213	L	–	FLOAT32	–	E	E/P/H	X	Facteur de puissance total
0x7DD5– 0x7DD6	32214- 32215	L	–	FLOAT32	–	E	H	X	Facteur de puissance fondamentale sur la phase 1 (cos $\phi$ 1) <sup>(1)(2)</sup>
0x7DD7– 0x7DD8	32216- 32217	L	–	FLOAT32	–	E	H	X	Facteur de puissance fondamentale sur la phase 2 (cos $\phi$ 2) <sup>(1)(2)</sup>
0x7DD9– 0x7DDA	32218- 32219	L	–	FLOAT32	–	E	H	X	Facteur de puissance fondamentale sur la phase 3 (cos $\phi$ 3) <sup>(1)(2)</sup>

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Description
0x7DDB– 0x7DDC	32220– 32221	L	–	FLOAT32	–	E	H	X	Facteur de puissance fondamentale total (2)

(1) Valeur disponible lorsque le registre de type de système renvoie 40 ou 41.

(2) Le signe du facteur de puissance fondamentale ( $\cos\phi$ ) dépend de la configuration :

- du registre 3318 pour les disjoncteurs ComPact NSX, ComPact NS et MasterPact NT/NW ;
- du registre 8404 pour les disjoncteurs MasterPact MTZ.

## Distorsion harmonique totale (THD)

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Description
0x7DDD– 0x7DDE	32222– 32223	L	–	FLOAT32	0-2	E	H	X	Distorsion harmonique totale (THD) de la tension phase à phase V12 comparée à la fondamentale
0x7DDF– 0x7DE0	32224– 32225	L	–	FLOAT32	0-2	E	H	X	Distorsion harmonique totale (THD) de la tension phase à phase V23 comparée à la fondamentale
0x7DE1– 0x7DE2	32226– 32227	L	–	FLOAT32	0-2	E	H	X	Distorsion harmonique totale (THD) de la tension phase à phase V31 comparée à la fondamentale
0x7DE3– 0x7DE4	32228– 32229	L	–	FLOAT32	0-2	E	H	X	Distorsion harmonique totale (THD) de la tension phase à neutre V1N comparée à la fondamentale(1)
0x7DE5– 0x7DE6	32230– 32231	L	–	FLOAT32	0-2	E	H	X	Distorsion harmonique totale (THD) de la tension phase à neutre V2N comparée à la fondamentale(1)
0x7DE7– 0x7DE8	32232– 32233	L	–	FLOAT32	0-2	E	H	X	Distorsion harmonique totale (THD) de la tension phase à neutre V3N comparée à la fondamentale(1)
0x7DE9– 0x7DEA	32234– 32235	L	–	FLOAT32	0-2	E	H	X	Distorsion harmonique totale (THD) du courant sur phase 1 comparée à la fondamentale
0x7DEB– 0x7DEC	32236– 32237	L	–	FLOAT32	0-2	E	H	X	Distorsion harmonique totale (THD) du courant sur phase 2 comparée à la fondamentale
0x7DED– 0x7DEE	32238– 32239	L	–	FLOAT32	0-2	E	H	X	Distorsion harmonique totale (THD) du courant sur phase 3 comparée à la fondamentale
0x7DEF– 0x7DF0	32240– 32241	L	–	FLOAT32	0-2	E	H	X	Moyenne des distorsions harmoniques totales (THD) du courant des 3 phases, comparée à la valeur fondamentale

(1) Valeur disponible lorsque le registre de type de système renvoie 40 ou 41.

## Facteur de puissance maximum

Le facteur de puissance maximum est réinitialisable avec la commande de réinitialisation minimum/maximum.

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Description
0x7DF1– 0x7DF2	32242- 32243	L	–	FLOAT32	–	–	–	X	Facteur de puissance totale maximum
0x7DF3– 0x7E52	32244- 32339	–	–	–	–	–	–	–	Réservé

## Inhibition de la commande de fermeture

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Bit	Description
0x7E53	32340	L	–	INT16U	–	A/E	A/E/P/H	X	–	Validité de chaque bit du registre 32341 : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = Non valide</li> <li>• 1 = Valide</li> </ul>
0x7E54	32341	L	–	INT16U	–	A/E	A/E/P/H	X	–	Etat d'inhibition de la commande de fermeture
									0	Fermeture du disjoncteur inhibée par le module IO <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = Désactiver</li> <li>• 1 = Activer</li> </ul>
									1	Fermeture du disjoncteur inhibée par la communication : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = Désactiver</li> <li>• 1 = Activer</li> </ul>
–	–	–	–	–	–	–	–	2-15	Réservé	

# Jeu de données hérité

## Contenu de ce chapitre

Jeu de données hérité .....	101
Registres Modbus .....	102
Exemples de lecture .....	104
Registres communs du jeu de données hérité.....	106

# Jeu de données hérité

## Description

Le jeu de données hérité contient les informations les plus utiles de chaque module IMU sous la forme d'un seul tableau. Le jeu de données hérité est disponible dans les registres 12000 à 12165. Il peut être lu avec deux requêtes de lecture.

### IMU

Le temps de réponse des requêtes dans les registres du jeu de données hérité est plus court que le temps de réponse des requêtes dans les registres des appareils. Par conséquent, il est recommandé de lire les registres du jeu de données hérité au lieu des registres des appareils pour améliorer les performances globales du système.

#### **NOTE:**

- Le jeu de données hérité est compatible avec les versions héritées du déclencheur MicroLogic pour les disjoncteurs ComPact NSX, PowerPact H-, J- et L-, ComPact NS, PowerPact P- et R- ou MasterPact NT/NW. Pour cette raison, les données lues directement dans les registres Modbus sont organisées autrement que dans le jeu de données standard.
- Pour les nouvelles applications, il est recommandé d'utiliser le jeu de données standard au lieu du jeu de données hérité.

## Registres Modbus

### Tableau de registres communs du jeu de données hérité

Les principales informations nécessaires à la supervision à distance d'un disjoncteur ComPact NSX, ComPact NS, MasterPact NT/NW ou MasterPact MTZ sont contenues dans le tableau de registres communs à partir du registre 12000.

Ce tableau compact de 114 registres peut être lu par une seule requête Modbus.

Il contient les informations suivantes :

- État du disjoncteur
- Causes de déclenchement
- courant, tension, puissance, énergie, distorsion harmonique totale

Le contenu de ce tableau de registres est détaillé à la section Registres communs du jeu de données hérité, page 106.

L'utilisation de ces registres communs est vivement recommandée pour optimiser les temps de réponse et simplifier l'utilisation des données.

### Format des tables

Les tables de registre se composent des colonnes suivantes :

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Description

- **Adresse** : une adresse de registre de 16 bits sous forme de nombre hexadécimal. L'adresse correspond aux données utilisées dans la trame Modbus.
- **Registre** : un numéro de registre de 16 bits sous forme de nombre décimal (registre = adresse + 1).
- **L/E** : état de lecture ou d'écriture du registre
  - R : le registre peut être lu en utilisant les fonctions Modbus
  - W : le registre peut être écrit en utilisant les fonctions Modbus
  - RW : le registre peut être lu et écrit en utilisant les fonctions Modbus
  - LC : le registre peut être lu en utilisant l'interface de commande.
  - EC : le registre peut être écrit en utilisant l'interface de commande.
- **Unité** : unité de mesure de l'information.
- **Type** : type de données de codage (voir la description des types de données ci-dessous).
- **Plage** : valeurs permises pour cette variable, généralement un sous-ensemble de ce que permet le format.
- **A/E** : types de déclencheur MicroLogic pour ComPact NSX pour lesquels le registre est disponible.
  - Type A (ampèremètre) : mesures du courant
  - Type E (énergie) : mesures de courant, de tension, de puissance et d'énergie

- **A/E/P/H** : types de déclencheurs MasterPact NT/NW et ComPact NS MicroLogic pour lesquels le registre est disponible.
  - Type A (ampèremètre) : mesures du courant
  - Type E (énergie) : mesures de courant, de tension, de puissance et d'énergie
  - Type P (puissance) : mesures de courant, de tension, de puissance, d'énergie et protection avancée
  - Type H (harmonique) : mesures de courant, de tension, de puissance, d'énergie, de qualité de l'énergie et protection avancée
- **X** : registre disponible dans l'unité de contrôle MicroLogic X pour les disjoncteurs MasterPact MTZ lorsque le jeu de données hérité Modbus Digital Module a été acheté et installé sur l'unité MicroLogic X.
- **Description** : fournit des informations sur le registre et les restrictions qui s'appliquent.

## Types de données

Types de données	Description	Plage
INT16U	Entier de 16 bits non signé	0 à 65535
INT16	Entier de 16 bits signé	-32768 à +32767
INT32U	Entier de 32 bits non signé	0 à 4 294 967 295
INT32	Entier de 32 bits signé	-2 147 483 648 à +2 147 483 647

## Format big-endian

Les variables INT32 et INT32U sont stockées au format big-endian : le registre de poids fort est transmis d'abord, le registre de poids faible est transmis ensuite.

Les variables INT32 et INT32U sont constituées de variables INT16U.

Voici les formules de calcul de la valeur décimale de ces variables :

- INT32 :  $(0\text{-bit}31) \times 2^{31} + \text{bit}30 \times 2^{30} + \text{bit}29 \times 2^{29} + \dots + \text{bit}1 \times 2^1 + \text{bit}0 \times 2^0$
- INT32U :  $\text{bit}31 \times 2^{31} + \text{bit}30 \times 2^{30} + \text{bit}29 \times 2^{29} + \dots + \text{bit}1 \times 2^1 + \text{bit}0 \times 2^0$

### Exemple :

L'énergie réactive du jeu de données hérité est une variable INT32 codée dans les registres 12052 à 12053.

Si les valeurs des registres sont :

- registre 12052 = 0xFFF2 = 0x8000 + 0x7FF2 ou 32754
- registre 12053 = 0xA96E ou 43374 comme variable INT16U et -10606 comme variable INT16 (utilisez la valeur INT16U pour calculer la valeur de l'énergie réactive).

Alors l'énergie réactive est égale à  $(0-1) \times 2^{31} + 32754 \times 2^{16} + 43374 \times 2^0 = -874130$  kVARh.

## Exemples de lecture

### Exemple de lecture d'un registre Modbus

Le tableau ci-dessous montre comment lire le courant efficace sur la phase 1 (I1) dans le registre 12016.

- L'adresse du registre 12016 est  $12016 - 1 = 12015 = 0x2EEF$ .
- L'adresse Modbus de l'esclave Modbus est  $47 = 0x2F$ .

Requête du maître		Réponse de l'esclave	
Nom de champ	Exemple	Nom de champ	Exemple
Adresse de l'esclave Modbus	0x2F	Adresse de l'esclave Modbus	0x2F
Code de fonction	0x03	Code de fonction	0x03
Adresse du registre à lire (MSB)	0x2E	Longueur des données en octets	0x02
Adresse du registre à lire (LSB)	0xEF	Valeur du registre (MSB)	0x02
Nombre de registres (MSB)	0x00	Valeur de registre (LSB)	0x2B
Nombre de registres (LSB)	0x01	CRC (MSB)	0XX
CRC (MSB)	0XX	CRC (LSB)	0XX
CRC (LSB)	0XX	–	–

Le contenu du registre 12016 (adresse 0x2EEF) est  $0x022B = 555$ .

Le courant efficace sur la phase 1 (I1) est donc de 555 A.

### Exemple de lecture du tableau de registres communs du jeu de données hérité

Le tableau ci-dessous indique comment lire le tableau de registres communs du jeu de données hérité. Ce tableau commence au registre 12000 et contient 113 registres.

- L'adresse du registre 12000 =  $0x2EDF$ .
- La longueur du tableau est de 113 registres =  $0x71$ .
- Le nombre d'octets des  $113 \times 2 = 226$  octets =  $0xE2$ .
- L'adresse Modbus de l'esclave est  $47 = 0x2F$ .

Requête du maître		Réponse de l'esclave	
Nom de champ	Exemple	Nom de champ	Exemple
Adresse de l'esclave Modbus	0x2F	Adresse de l'esclave Modbus	0x2F
Code de fonction	0x03	Code de fonction	0x03
Adresse du premier registre à lire (MSB)	0x2E	Longueur des données en octets	0xE2
Adresse du premier registre à lire (LSB)	0xDF	Valeur du registre 12000 (MSB)	0XX
Nombre de registres (MSB)	0x00	Valeur du registre 12000 (LSB)	0XX
Nombre de registres (LSB)	0x71	Valeur du registre 12001 (MSB)	0XX
CRC (MSB)	0XX	Valeur du registre 12001 (LSB)	0XX
CRC (LSB)	0XX	–	0XX
–	–	–	0XX
–	–	Valeur du registre 12112 (MSB)	0XX
–	–	Valeur du registre 12112 (LSB)	0XX

Requête du maître		Réponse de l'esclave	
Nom de champ	Exemple	Nom de champ	Exemple
–	–	CRC (MSB)	0xXX
–	–	CRC (LSB)	0xXX

## Registres communs du jeu de données hérité

### Registre d'état du disjoncteur

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Bit	Description
0x2EDF	12000	L	–	INT16U	–	A/E	A/E/P/H	X	–	Validité de chaque bit du registre d'état du disjoncteur.
0x2EE0	12001	L	–	INT16U	–	A/E	A/E/P/H	X	–	Registre d'état du disjoncteur
						A/E	A/E/P/H	X	0	Contact de signalisation d'état OF  0 = Le disjoncteur est ouvert.  1 = Le disjoncteur est fermé.
						A/E	A/E/P/H	X	1	Contact de signalisation de déclenchement SD  0 = le disjoncteur n'est pas déclenché.  1 = Le disjoncteur est déclenché suite à un défaut électrique, par dérivation ou par bouton-poussoir.  Bit toujours égal à 0 pour les disjoncteurs MasterPact NT/NW et ComPact NS avec motor mechanism.
						A/E	A/E/P/H	X	2	Contact de signalisation de déclenchement sur défaut SDE  0 = le disjoncteur n'est pas déclenché sur un défaut électrique.  1 = le disjoncteur est déclenché sur un défaut électrique (y compris test de défaut à la terre et test différentiel).
						–	A/E/P/H	X	3	Contact à ressort armé CH (uniquement avec MasterPact)  0 = ressort désarmé  1 = ressort armé  Bit toujours égal à 0 pour le disjoncteur ComPact NS.
						–	–	–	4	Réservé
						–	A/E/P/H	X	5	Contact prêt à fermer PF (uniquement avec MasterPact)  0 = Non prêt à fermer  1 = Prêt à fermer  Bit toujours égal à 0 pour le disjoncteur ComPact NS.
–	A/E/P/H	X	6	Distinction entre ComPact NS et MasterPact NT/NW  0 = ComPact NS  1 = MasterPact NT/NW						

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Bit	Description
						–	–	–	7-14	Réservé
						A/E	–	X	15	Disponibilité des données Si ce bit est à 1, tous les autres bits du registre sont insignifiants.

## Registres d'état IO

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Bit	Description
0x2EE1	12002	L	–	INT16U	–	A/E	A/E/P/H	X	–	Etat du module IO 1
									0	Etat de l'entrée 1 • 0 = Désactivé • 1 = Activé
									1	Etat de l'entrée 2 • 0 = Désactivé • 1 = Activé
									2	Etat de l'entrée 3 • 0 = Désactivé • 1 = Activé
									3	Etat de l'entrée 4 • 0 = Désactivé • 1 = Activé
									4	Etat de l'entrée 5 • 0 = Désactivé • 1 = Activé
									5	Etat de l'entrée 6 • 0 = Désactivé • 1 = Activé
									6	Etat de la sortie 1 • 0 = Désactivé • 1 = Activé
									7	Etat de la sortie 2 • 0 = Désactivé • 1 = Activé
									8	Etat de la sortie 3 • 0 = Désactivé • 1 = Activé
										9-14
	15	Disponibilité des données Si ce bit est à 1, tous les autres bits du registre sont insignifiants.								
0x2EE2	12003	L	–	INT16U	–	A/E	A/E/P/H	X	–	Etat du module IO 2
									0	Etat de l'entrée 1 • 0 = Désactivé • 1 = Activé
									1	Etat de l'entrée 2 • 0 = Désactivé • 1 = Activé
									2	Etat de l'entrée 3 • 0 = Désactivé

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Bit	Description
										• 1 = Activé
									3	Etat de l'entrée 4 • 0 = Désactivé • 1 = Activé
									4	Etat de l'entrée 5 • 0 = Désactivé • 1 = Activé
									5	Etat de l'entrée 6 • 0 = Désactivé • 1 = Activé
									6	Etat de la sortie 1 • 0 = Désactivé • 1 = Activé
									7	Etat de la sortie 2 • 0 = Désactivé • 1 = Activé
									8	Etat de la sortie 3 • 0 = Désactivé • 1 = Activé
									9-14	Réservé
									15	Disponibilité des données  Si ce bit est à 1, tous les autres bits du registre sont insignifiants.

## Cause de déclenchement

Le registre de cause de déclenchement fournit des informations sur la cause du déclenchement pour les fonctions de protection standard. Si un bit lié à un déclenchement est défini sur 1 dans le registre des causes de déclenchement, cela signifie qu'un déclenchement s'est produit et n'a pas été acquitté.

- Pour les déclencheurs MicroLogic A/E des disjoncteurs ComPact NSX, le bit de cause de déclenchement est réinitialisé en appuyant sur la touche OK (clavier du déclencheur MicroLogic A/E) à deux reprises (validation et confirmation).
- Pour les déclencheurs MicroLogic A/E/P/H des disjoncteurs MasterPact NT/NW et ComPact NS, le bit de cause de déclenchement est réinitialisé dès que le disjoncteur est refermé.
- Pour les unités de contrôle MicroLogic X des disjoncteurs MasterPact MTZ, le bit de cause de déclenchement est réinitialisé en appuyant sur le bouton de test/acquittement (situé à côté des voyants de cause de déclenchement sur l'unité de contrôle MicroLogic X). Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 à 15 secondes pour réinitialiser toutes les causes de déclenchement.

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Bit	Description
0x2EE3	12004	L	–	INT16U	–	A/E	A/E/P/H	X	–	Cause du déclenchement pour les fonctions de protection standard
						A/E	A/E/P/H	X	0	Protection Long retard Ir
						A/E	P/H	X	1	Protection Court retard Isd
						–	A/E	X	1	Protection Court retard Isd ou protection instantanée li
						A/E	P/H	X	2	Protection Instantané li

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Bit	Description
						A/E	A/E/P/H	X	3	Protection Terre Ig
						E	A/P/H	X	4	Protection différentielle IΔn
						A/E	A/E/P/H	X	5	Protection instantanée et intégrée de : <ul style="list-style-type: none"> <li>• MasterPact NT06L1, NT08L1, NT10L1 et équivalent ComPact NS</li> <li>• ComPact NSX</li> </ul>
						A/E	–	X	6	Panne interne (STOP)
						–	A/E	–		Autres protections ou protection Instantané intégrée
						–	P/H	–		Panne interne (température)
						–	A/E/P/H	–	7	Panne interne (surtension)
						–	P/H	X	8	Autre protection (voir registre 12005)
						E	–	–	9	Instantané avec protection différentielle sur le déclencheur.
						E	–	–	10	Protection du moteur contre les déséquilibres
						E	–	–	11	Protection du moteur contre les blocages
						E	–	–	12	Protection du moteur contre les sous-charges
						E	–	–	13	Protection du moteur contre le démarrage long
						A/E	–	–	14	Protection contre les déclenchements réflexes
						A/E	A/E/P/H	X	15	Si ce bit est à 1, les bits 0 à 14 ne sont pas valides.
0x2EE4	12005	L	–	INT16U	–	–	P/H	X	–	Causes de déclenchement pour les fonctions de protection avancée
						–	P/H	–	0	Déséquilibre de courant
						–	P/H	–	1	Surintensité sur phase 1
						–	P/H	–	2	Surintensité sur phase 2
						–	P/H	–	3	Surintensité sur phase 3
						–	P/H	–	4	Surintensité sur neutre
						–	P/H	X	5	Sous-tension
						–	P/H	X	6	Surtension
						–	P/H	–	7	Déséquilibre de tension
						–	P/H	–	8	Surcharge en puissance
						–	P/H	X	9	Puissance déwattée
						–	P/H	X	10	Sous-fréquence
						–	P/H	X	11	Surfréquence
						–	P/H	–	12	Rotation des phases
						–	P/H	–	13	Délestage de charge en fonction du courant
						–	P/H	–	14	Délestage de charge en fonction de la puissance

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Bit	Description
						–	P/H	X	15	Si ce bit est à 1, les bits 0 à 14 ne sont pas valides.
0x2EE5- 0x2EE6	12006- 12007	–	–	–	–	–	–	–	–	Réservé

## Dépassement des points de consigne de la protection

Les registres de point de consigne d'alarme donnent des informations sur le dépassement des points de consigne de protection standard et avancée. Un bit est à 1 quand un point de consigne a été dépassé, même si le délai de temporisation n'a pas expiré.

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Bit	Description
0x2EE7	12008	L	–	INT16U	–	A/E	P/H	–	–	Dépassement des points de consigne de la protection standard
						A/E	P/H	–	0	Seuil de déclenchement de la protection Long retard
						–	–	–	1-14	Réservé
						A/E	P/H	–	15	Si ce bit est à 1, les bits 0 à 14 ne sont pas valides.
0x2EE8	12009	L	–	INT16U	–	–	P/H	–	–	Dépassement des points de consigne de la protection avancée
						–	P/H	–	0	Déséquilibre de courant
						–	P/H	–	1	Courant maximum sur la phase 1
						–	P/H	–	2	Courant maximum sur la phase 2
						–	P/H	–	3	Courant maximum sur la phase 3
						–	P/H	–	4	Courant maximum sur le neutre
						–	P/H	–	5	Tension minimum
						–	P/H	–	6	Tension maximum
						–	P/H	–	7	Déséquilibre de tension
						–	P/H	–	8	Puissance maximum
						–	P/H	–	9	Puissance déwattée
						–	P/H	–	10	Fréquence minimum
						–	P/H	–	11	Fréquence maximum
						–	P/H	–	12	Rotation des phases
–	P/H	–	13	Délestage de charge en fonction du courant						
–	P/H	–	14	Délestage de charge en fonction de la puissance						
–	P/H	–	15	Si ce bit est à 1, les bits 0 à 14 ne sont pas valides.						
0x2EE9	12010	L	–	INT16U	–	–	P/H	–	–	Suite du registre précédent
						–	P/H	–	0	Alarme de défaut à la terre
						E	P/H	–	1	Alarme de défaut de protection différentielle

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Bit	Description
						–	–	–	2-14	Réservé
						–	P/H	–	15	Si ce bit est à 1, les bits 0 à 14 ne sont pas valides.

## Alarmes

Le registre d'alarme donne des informations sur les préalarmes et les alarmes définies par l'utilisateur. Un bit est mis à 1 dès qu'une alarme est active.

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Bit	Description
0x2EEA	12011	L	–	INT16U	–	A/E	–	X	–	Registre de préalarme
						A/E	–	X	0	Préalarme de la protection Long retard (PAL Ir)
						E	–	–	1	Préalarme de la protection différentielle (PAL IΔn)
						–	–	X		Alarme de la protection différentielle <sup>(1)</sup>
						A/E	–	–	2	Préalarme de la protection Terre (PAL Ig)
						–	–	X		Alarme de défaut à la terre <sup>(2)</sup>
						–	–	–	3-14	Réservé
						A/E	–	X	15	Si ce bit est à 1, les bits 0 à 14 ne sont pas valides.
0x2EEB	12012	L	–	INT16U	–	A/E	–	–	–	Registre des alarmes définies par l'utilisateur
						A/E	–	–	0	Alarme 201 définie par l'utilisateur
						A/E	–	–	1	Alarme 202 définie par l'utilisateur
						A/E	–	–	2	Alarme 203 définie par l'utilisateur
						A/E	–	–	3	Alarme 204 définie par l'utilisateur
						A/E	–	–	4	Alarme 205 définie par l'utilisateur
						A/E	–	–	5	Alarme 206 définie par l'utilisateur
						A/E	–	–	6	Alarme 207 définie par l'utilisateur
						A/E	–	–	7	Alarme 208 définie par l'utilisateur
						A/E	–	–	8	Alarme 209 définie par l'utilisateur
						A/E	–	–	9	Alarme 210 définie par l'utilisateur
						–	–	–	10-14	Réservé
						A/E	–	–	15	Si ce bit est à 1, les bits 0 à 14 ne sont pas valides.

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Bit	Description
0x2EEC-0x2EEE	12013-12015	-	-	-	-	-	-	-	-	Réservé
<p>(1) Valeur disponible sur l'unité de contrôle MicroLogic 7.0 X uniquement si le module numérique ANSI 51N/51G - Alarme défaut terre est installé.</p> <p>(2) Valeur disponible sur l'unité de contrôle MicroLogic 2.0 X, 3.0 X, 5.0 X et 6.0 X uniquement si le module numérique ANSI 51N/51G - Alarme défaut terre est installé.</p>										

## Courant

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Description	
0x2EEF	12016	L	A	INT16U	0-32767	A/E	A/E/P/H	X	Courant efficace sur la phase 1 : I1	
0x2EF0	12017	L	A	INT16U	0-32767	A/E	A/E/P/H	X	Courant efficace sur la phase 2 : I2	
0x2EF1	12018	L	A	INT16U	0-32767	A/E	A/E/P/H	X	Courant efficace sur la phase 3 : I3	
0x2EF2	12019	L	A	INT16U	0-32767	A/E	A/E/P/H	X	Courant efficace sur le neutre : IN <sup>(1)</sup>	
0x2EF3	12020	L	A	INT16U	0-32767	A/E	A/E/P/H	X	Valeur maximum de I1, I2, I3 et IN	
0x2EF4	12021	L	%lg	INT16U	0-32767	A/E	A/E/P/H	X	Courant de défaut de la terre Ig <sup>(2)</sup>	
0x2EF5	12022	L	%IΔn	INT16U	0-32767	E	A/E/P/H	X	Courant de perte à la terre IΔn <sup>(3)</sup>	
<p>(1) Cette valeur n'est pas accessible aux applications de moteur et en cas de disjoncteurs tripolaires sans transformateur de courant de neutre externe (ENCT).</p> <p>(2) Cette valeur n'est disponible que :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour les unités de contrôle MasterPact MTZ MicroLogic 6.0 X, exprimé en % du seuil Ig pick-up</li> <li>Pour les déclencheurs MasterPact NT/NW et ComPact NS MicroLogic 6.0, exprimé en % du seuil Ig pick-up</li> <li>Pour les déclencheurs ComPact NSX MicroLogic 6.2 et 6.3, exprimé en % du seuil de déclenchement Ig pick-up</li> </ul> <p>(3) Cette valeur n'est disponible que :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pour les unités de contrôle MasterPact MTZ MicroLogic 7.0 X exprimé en % du seuil IΔn</li> <li>Pour les déclencheurs MasterPact NT/NW et ComPact NS MicroLogic 7.0, exprimé en % du seuil IΔn</li> <li>Pour les déclencheurs ComPact NSX MicroLogic 7.2 et 7.3, exprimé en % du seuil IΔn</li> </ul>										

## Valeur de courant maximum

Les valeurs de courant maximum sont réinitialisables avec la commande de réinitialisation minimum/maximum.

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Description
0x2EF6	12023	L	A	INT16U	0-32767	A/E	A/E/P/H	X	Courant efficace maximum sur la phase 1 : I1
0x2EF7	12024	L	A	INT16U	0-32767	A/E	A/E/P/H	X	Courant efficace maximum sur la phase 2 : I2
0x2EF8	12025	L	A	INT16U	0-32767	A/E	A/E/P/H	X	Courant efficace maximum sur la phase 3 : I3
0x2EF9	12026	L	A	INT16U	0-32767	A/E	A/E/P/H	X	Courant efficace maximum sur le neutre : IN <sup>(1)</sup>
0x2EFA	12027	L	A	INT16U	0-32767	A/E	A/E/P/H	X	Courant efficace maximum des 4 registres précédents
0x2EFB	12028	L	%lg	INT16U	0-32767	A/E	A/E/P/H	X	Courant de défaut à la terre maximum Ig <sup>(2)</sup>

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Description
0x2EFC	12029	L	%IΔn	INT16U	0-32767	E	A/P/H	X	Courant de fuite à la terre maximum <sup>(3)</sup>

(1) Cette valeur n'est pas accessible aux applications de moteur et en cas de disjoncteurs tripolaires sans transformateur de courant de neutre externe (ENCT).

(2) Cette valeur n'est disponible que :

- Pour les unités de contrôle MasterPact MTZ MicroLogic 6.0 X, exprimé en % du seuil Ig pick-up
- Pour les déclencheurs MasterPact NT/NW et ComPact NS MicroLogic 6.0, exprimé en % du seuil Ig pick-up
- Pour les déclencheurs ComPact NSX MicroLogic 6.2 et 6.3, exprimé en % du seuil Ig pick-up

(3) Cette valeur n'est disponible que :

- Pour les unités de contrôle MasterPact MTZ MicroLogic 7.0 X exprimé en % du seuil IΔn
- Pour les déclencheurs MasterPact NT/NW et ComPact NS MicroLogic 7.0, exprimé en % du seuil IΔn
- Pour les déclencheurs ComPact NSX MicroLogic 7.2 et 7.3, exprimé en % du seuil IΔn

## Tension

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Description
0x2EFD	12030	L	V	INT16U	0-1200	E	E/P/H	X	Tension phase à phase efficace V12
0x2EFE	12031	L	V	INT16U	0-1200	E	E/P/H	X	Tension phase à phase efficace V23
0x2EFF	12032	L	V	INT16U	0-1200	E	E/P/H	X	Tension phase à phase efficace V31
0x2F00	12033	L	V	INT16U	0-1200	E	E/P/H	X	Tension phase à neutre efficace V1N <sup>(1)</sup>
0x2F01	12034	L	V	INT16U	0-1200	E	E/P/H	X	Tension phase à neutre efficace V2N <sup>(1)</sup>
0x2F02	12035	L	V	INT16U	0-1200	E	E/P/H	X	Tension phase à neutre efficace V3N <sup>(1)</sup>

(1) Cette valeur n'est pas accessible aux applications de moteur et en cas de disjoncteurs tripolaires sans transformateur de tension de neutre externe (ENCT).

## Fréquence

Lorsque le déclencheur MicroLogic ne peut pas calculer la fréquence, il renvoie le message Not Evaluated = 32768 (0x8000).

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Description
0x2F03	12036	L	0,1 Hz	INT16U	400-600	E	P/H	X	Fréquence
0x2F04	12037	L	0,1 Hz	INT16U	400-600	E	P/H	X	Fréquence maximum <sup>(1)</sup>

(1) Cette valeur est réinitialisable avec la commande de réinitialisation minimum/maximum.

## Puissance

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Description
0x2F05	12038	L	0,1 kW	INT16	-32767– +32767	E	E/P/H	X	Puissance active sur la phase 1 : P1 <sup>(1) (2)</sup>
0x2F06	12039	L	0,1 kW	INT16	-32767– +32767	E	E/P/H	X	Puissance active sur la phase 2 : P2 <sup>(1) (2)</sup>
0x2F07	12040	L	0,1 kW	INT16	-32767– +32767	E	E/P/H	X	Puissance active sur la phase 3 : P3 <sup>(1) (2)</sup>

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Description
0x2F08	12041	L	0,1 kW	INT16	-32767– +32767	E	E/P/H	X	Puissance active totale : Ptot <sup>(2)</sup>
0x2F09	12042	L	0,1 kV- AR	INT16	-32767– +32767	E	E/P/H	X	Puissance réactive sur la phase 1 : Q1 <sup>(1) (2)</sup>
0x2F0A	12043	L	0,1 kV- AR	INT16	-32767– +32767	E	E/P/H	X	Puissance réactive sur la phase 2 : Q2 <sup>(1) (2)</sup>
0x2F0B	12044	L	0,1 kV- AR	INT16	-32767– +32767	E	E/P/H	X	Puissance réactive sur la phase 3 : Q3 <sup>(1) (2)</sup>
0x2F0C	12045	L	0,1 kV- AR	INT16	-32767– +32767	E	E/P/H	X	Puissance réactive totale : Qtot <sup>(2)</sup>
0x2F0D	12046	L	0,1 kVA	INT16U	0-32767	E	E/P/H	X	Puissance apparente sur la phase 1 : S1 <sup>(1)</sup>
0x2F0E	12047	L	0,1 kVA	INT16U	0-32767	E	E/P/H	X	Puissance apparente sur la phase 2 : S2 <sup>(1)</sup>
0x2F0F	12048	L	0,1 kVA	INT16U	0-32767	E	E/P/H	X	Puissance apparente sur la phase 3 : S3 <sup>(1)</sup>
0x2F10	12049	L	0,1 kVA	INT16U	0-32767	E	E/P/H	X	Puissance apparente totale : Stot

(1) Cette valeur n'est pas accessible aux applications de moteur et en cas de disjoncteurs tripolaires sans transformateur de courant de neutre externe (ENCT).

(2) Le signe de la puissance active et réactive dépend de la configuration :

- du registre 3316 pour les disjoncteurs ComPact NSX, ComPact NS et MasterPact NT/NW ;
- du registre 8405 pour des disjoncteurs MasterPact MTZ.

## Energie

L'énergie est enregistrée au format big-endian : le registre de poids fort est transmis d'abord, celui de poids faible ensuite.

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Description
0x2F11- 0x2F12	12050- 12051	L	kWh	INT32	-1 999 999 999 - +1 999 999 999	E	E/P/H	X	Energie active : Ep <sup>(1)</sup>
0x2F13- 0x2F14	12052- 12053	L	kVARh	INT32	-1 999 999 999 - +1 999 999 999	E	E/P/H	X	Energie réactive : Eq <sup>(1)</sup>
0x2F15- 0x2F16	12054- 12055	L	kWh	INT32U	0-1 999 999 999	E	P/H	X	Energie active comptée positivement : Epln
0x2F17- 0x2F18	12056- 12057	L	kWh	INT32U	0-1 999 999 999	E	P/H	X	Energie active comptée négativement : EpOut
0x2F19- 0x2F1A	12058- 12059	L	kVARh	INT32U	0-1 999 999 999	E	P/H	X	Energie réactive comptée positivement : Eqln
0x2F1B- 0x2F1C	12060- 12061	L	kVARh	INT32U	0-1 999 999 999	E	P/H	X	Energie réactive comptée négativement : EqOut
0x2F1D- 0x2F1E	12062- 12063	L	kVAh	INT32U	0-1 999 999 999	E	E/P/H	X	Energie apparente totale : Es
0x2F1F- 0x2F20	12064- 12065	L	kWh	INT32U	0-1 999 999 999	E	–	X	Energie active comptée positivement (non réinitialisable) : Epln
0x2F21- 0x2F22	12066- 12067	L	kWh	INT32U	0-1 999 999 999	E	–	X	Energie active comptée négativement (non réinitialisable) : EpOut
0x2F23- 0x2F2E	12068- 12079	–	–	–	–	–	–	–	Réservé

(1) Cette valeur est toujours positive avec les déclencheurs MicroLogic E pour les disjoncteurs MasterPact NT/NW et ComPact NS.

## Valeurs de demande de courant

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Description
0x2F2F	12080	L	A	INT16U	0-32767	E	E/P/H	X	Valeur de demande de courant sur la phase 1 : I1 Dmd
0x2F30	12081	L	A	INT16U	0-32767	E	E/P/H	X	Valeur de demande de courant sur la phase 2 : I2 Dmd
0x2F31	12082	L	A	INT16U	0-32767	E	E/P/H	X	Valeur de demande de courant sur la phase 3 : I3 Dmd
0x2F32	12083	L	A	INT16U	0-32767	E	E/P/H	X	Valeur de demande de courant sur le neutre : IN Dmd <sup>(1)</sup>

(1) Cette valeur n'est pas accessible aux applications de moteur et en cas de disjoncteurs tripolaires sans transformateur de courant de neutre externe (ENCT).

## Valeurs de demande de puissance

- Lorsque la fenêtre est du type bloqué, cette valeur est mise à jour à la fin de l'intervalle de la fenêtre.
- Pour la fenêtre glissante,
  - Si la durée configurée de la fenêtre est inférieure ou égale à 15 minutes, la valeur de demande est mise à jour toutes les 15 secondes.
  - Si la durée configurée de la fenêtre est supérieure ou égale à 15 minutes, la valeur de demande est mise à jour toutes les 1 minute.

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Description
0x2F33	12084	L	0,1 kW	INT16U	0-32767	E	E/P/H	X	Demande de puissance active totale : P Dmd
0x2F34	12085	L	0,1 kV-AR	INT16U	0-32767	E	P/H	X	Demande de puissance réactive totale : Q Dmd
0x2F35	12086	L	0,1 kVA	INT16U	0-32767	E	P/H	X	Demande de puissance apparente totale : S Dmd
0x2F36-0x2F38	12087-12089	-	-	-	-	-	-	-	Réservé

## Valeurs de tension maximum

Les valeurs de tension maximum sont réinitialisables avec la commande de réinitialisation minimum/maximum.

Registre = 0 si tension < 25 V.

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Description
0x2F39	12090	L	V	INT16U	0-1200	E	E/P/H	X	Tension efficace entre phases maximum V12
0x2F3A	12091	L	V	INT16U	0-1200	E	E/P/H	X	Tension efficace entre phases maximum V23
0x2F3B	12092	L	V	INT16U	0-1200	E	E/P/H	X	Tension efficace entre phases maximum V31
0x2F3C	12093	L	V	INT16U	0-1200	E	E/P/H	X	Tension phase-neutre efficace maximum V1N <sup>(1)</sup>
0x2F3D	12094	L	V	INT16U	0-1200	E	E/P/H	X	Tension phase-neutre efficace maximum V2N <sup>(1)</sup>

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Description
0x2F3E	12095	L	V	INT16U	0-1200	E	E/P/H	X	Tension phase-neutre efficace maximum V3N <sup>(1)</sup>
(1) Cette valeur n'est pas accessible aux applications de moteur et en cas de disjoncteurs tripolaires sans transformateur de tension de neutre externe (ENCT).									

## Facteur de puissance

Le signe du facteur de puissance fondamentale ( $\cos\phi$ ) dépend de la configuration MicroLogic.

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Description
0x2F3F	12096	L	0,01	INT16	-100– +100	E	E/P/H	X	Facteur de puissance sur la phase 1 : PF1 <sup>(1)</sup>
0x2F40	12097	L	0,01	INT16	-100– +100	E	E/P/H	X	Facteur de puissance sur la phase 2 : PF2 <sup>(1)</sup>
0x2F41	12098	L	0,01	INT16	-100– +100	E	E/P/H	X	Facteur de puissance sur la phase 3 : PF3 <sup>(1)</sup>
0x2F42	12099	L	0,01	INT16	-100– +100	E	E/P/H	X	Facteur de puissance total : PF
0x2F43	12100	L	0,01	INT16	-100– +100	E	H	X	Facteur de puissance fondamentale sur la phase 1 : $\cos\phi_1$ <sup>(1)</sup>
0x2F44	12101	L	0,01	INT16	-100– +100	E	H	X	Facteur de puissance fondamentale sur la phase 2 : $\cos\phi_2$ <sup>(1)</sup>
0x2F45	12102	L	0,01	INT16	-100– +100	E	H	X	Facteur de puissance fondamentale sur la phase 3 : $\cos\phi_3$ <sup>(1)</sup>
0x2F46	12103	L	0,01	INT16	-100– +100	E	H	X	Facteur de puissance fondamentale total : $\cos\phi$
(1) Cette valeur n'est pas accessible aux applications de moteur et en cas de disjoncteurs tripolaires sans transformateur de tension de neutre externe (ENCT).									

## Distorsion harmonique totale (THD)

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Description
0x2F47	12104	L	0,1 %	INT16U	0-5000	E	H	X	Distorsion harmonique totale de V12 comparée à la fondamentale
0x2F48	12105	L	0,1 %	INT16U	0-5000	E	H	X	Distorsion harmonique totale de V23 comparée à la fondamentale
0x2F49	12106	L	0,1 %	INT16U	0-5000	E	H	X	Distorsion harmonique totale de V31 comparée à la fondamentale
0x2F4A	12107	L	0,1 %	INT16U	0-5000	E	H	X	Distorsion harmonique totale de V1N comparée à la fondamentale <sup>(1)</sup>
0x2F4B	12108	L	0,1 %	INT16U	0-5000	E	H	X	Distorsion harmonique totale de V2N comparée à la fondamentale <sup>(1)</sup>
0x2F4C	12109	L	0,1 %	INT16U	0-5000	E	H	X	Distorsion harmonique totale de V3N comparée à la fondamentale <sup>(1)</sup>
0x2F4D	12110	L	0,1 %	INT16U	0-5000	E	H	X	Distorsion harmonique totale de I1 comparée à la fondamentale

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Description
0x2F4E	12111	L	0,1 %	INT16U	0-5000	E	H	X	Distorsion harmonique totale de I2 comparée à la fondamentale
0x2F4F	12112	L	0,1 %	INT16U	0-5000	E	H	X	Distorsion harmonique totale de I3 comparée à la fondamentale
0x2F50	12113	L	0,1 %	INT16U	0-5000	E	H	X	Distorsion harmonique totale du courant total comparée à la fondamentale

(1) Cette valeur n'est pas accessible aux applications de moteur et en cas de disjoncteurs tripolaires sans transformateur de tension de neutre externe (ENCT).

## Compteurs

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Description
0x2F7F	12160	L	–	INT16U	0-32766	A/E	A/E/P/H	X	Compteur de déclenchement
0x2F80	12161	L	–	INT16U	0-32766	A/E	A/E/P/H	X	Compteur d'alarmes avec niveau de priorité = 3 (élevée)
0x2F81	12162	L	–	INT16U	0-32766	A/E	A/E/P/H	X	Compteur d'alarmes avec niveau de priorité = 2 (moyenne)
0x2F82	12163	L	–	INT16U	0-32766	A/E	A/E/P/H	X	Compteur d'alarmes avec niveau de priorité = 1 (basse)

## Divers

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	A/E	A/E/P/H	X	Bit	Description
0x2F83	12164	L	–	INT16U	–	A/E	A/E/P/H	X	–	Validité du bit d'inhibition de la commande de fermeture du disjoncteur
									0	Validité du bit d'inhibition de la commande de fermeture du disjoncteur par le module IO
									1	Validité du bit d'inhibition de la commande de fermeture du disjoncteur par le contrôleur distant
									2-15	Réservé
0x2F84	12165	L	–	INT16U	–	A/E	A/E/P/H	X	–	Etat du bit d'inhibition de la commande de fermeture du disjoncteur
									0	Etat du bit d'inhibition de la commande de fermeture du disjoncteur par le module IO
									1	Etat du bit d'inhibition de la commande de fermeture du disjoncteur par le contrôleur distant
									2-15	Réservé
0x2F85-0x2FA7	12166-12200	–	–	–	–	–	–	–	Réservé	

# Données du déclencheur MicroLogic pour les disjoncteurs MasterPact NT/NW et ComPact NS

## Contenu de cette partie

Registres du déclencheur MicroLogic .....	119
Fichiers des déclencheurs MicroLogic .....	196
Commandes du déclencheur MicroLogic.....	217

# Registres du déclencheur MicroLogic

## Contenu de ce chapitre

Mesures en temps réel .....	120
Valeurs minimales/maximales des mesures en temps réel.....	129
Mesures de l'énergie .....	131
Mesures de la demande.....	132
Composantes spectrales .....	135
Identification du déclencheur MicroLogic.....	141
Etat .....	145
Historique des alarmes .....	148
Historique des déclenchements.....	150
Alarmes analogiques prédéfinies .....	154
Paramètres de protection de base .....	158
Paramètres de protection avancée .....	163
Configuration des contacts programmables M2C/M6C .....	182
Paramètres de mesure .....	185
Informations horodatées .....	189
Indicateurs de maintenance .....	192
Divers.....	193

## Mesures en temps réel

### Description générale

Le gestionnaire de mesure actualise toutes les secondes les mesures en temps réel. Les mesures en temps réel incluent :

- la tension et le déséquilibre des tensions
- le courant et le déséquilibre des courants
- la puissance active, réactive, apparente et de distorsion
- le facteur de puissance et le facteur de puissance de la fondamentale
- la fréquence
- la tension et le courant de la fondamentale
- la demande de puissance active, réactive et apparente de la fondamentale
- la distorsion harmonique totale (THD) par rapport à la fondamentale
- la distorsion harmonique totale (THD) par rapport à la valeur efficace
- le déphasage entre tension et courant
- le facteur K
- le facteur de crête
- le déphasage entre tensions

### Tension

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x03E7	1 000	L	1	V	INT16U	0-1200	E/P/H	Tension phase à phase efficace V12
0x03E8	1001	L	1	V	INT16U	0-1200	E/P/H	Tension phase à phase efficace V23
0x03E9	1002	L	1	V	INT16U	0-1200	E/P/H	Tension phase à phase efficace V31
0x03EA	1003	L	1	V	INT16U	0-1200	E/P/H	Tension phase à neutre efficace V1N <sup>(1)</sup>
0x03EB	1004	L	1	V	INT16U	0-1200	E/P/H	Tension phase à neutre efficace V2N <sup>(1)</sup>
0x03EC	1005	L	1	V	INT16U	0-1200	E/P/H	Tension phase à neutre efficace V3N <sup>(1)</sup>
0x03ED	1006	L	1	V	INT16U	0-1200	E/P/H	Moyenne arithmétique de V12, V23 et V31 : $(V12 + V23 + V31) / 3 = V_{\text{moy L-L}}$
0x03EE	1007	L	1	V	INT16U	0-1200	E/P/H	Moyenne arithmétique de V1N, V2N et V3N : $(V1N + V2N + V3N) / 3 = V_{\text{moy L-N}}$ <sup>(1)</sup>

(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système, page 185.

### Déséquilibre de tension

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x03EF	1008	L	1-0	%	INT16	-1000–+1000	E/P/H	Déséquilibre de la tension phase à phase V12 par rapport à la moyenne arithmétique des tensions phase-phase
0x03F0	1009	L	1-0	%	INT16	-1000–+1000	E/P/H	Déséquilibre de la tension phase à phase V23 par rapport à la moyenne arithmétique des tensions phase-phase
0x03F1	1010	L	1-0	%	INT16	-1000–+1000	E/P/H	Déséquilibre de la tension phase à phase V31 par rapport à la moyenne arithmétique des tensions phase-phase

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x03F2	1011	L	1-0	%	INT16	-1000–+1000	E/P/H	Déséquilibre de la tension phase-neutre V1N par rapport à la moyenne arithmétique des tensions phase-neutre <sup>(1)</sup>
0x03F3	1012	L	1-0	%	INT16	-1000–+1000	E/P/H	Déséquilibre de la tension phase-neutre V2N par rapport à la moyenne arithmétique des tensions phase-neutre <sup>(1)</sup>
0x03F4	1013	L	1-0	%	INT16	-1000–+1000	E/P/H	Déséquilibre de la tension phase-neutre V3N par rapport à la moyenne arithmétique des tensions phase-neutre <sup>(1)</sup>
0x03F5	1014	L	1-0	%	INT16	-1000–+1000	E/P/H	Valeur maximale du déséquilibre des tensions phase à phase des registres 1008, 1009 et 1010
0x03F6	1015	L	1-0	%	INT16	-1000–+1000	E/P/H	Valeur maximum du déséquilibre des tensions phase-neutre des registres 1011, 1012 et 1013 <sup>(1)</sup>

(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section *Type de système*, page 185.

## Courant

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
03x0F7	1016	L	1	A	INT16U	0-32767	A/E/P/H	Courant efficace sur la phase 1 : I1
0x03F8	1017	L	1	A	INT16U	0-32767	A/E/P/H	Courant efficace sur la phase 2 : I2
0x03F9	1018	L	1	A	INT16U	0-32767	A/E/P/H	Courant efficace sur la phase 3 : I3
0x03FA	1019	L	1	A	INT16U	0-32767	A/E/P/H	Courant efficace sur le neutre : IN <sup>(1)</sup>
0x03FB	1020	L	1	A	INT16U	0-32767	A/E/P/H	Valeur maximum de I1, I2, I3 et IN
0x03FC	1021	L	1	%lg	INT16U	0-32767	A/E/P/H	Courant de défaut de terre <sup>(2)</sup>
0x03FD	1022	L	1	mA	INT16U	0-32767	A/P/H	Courant Earth-leakage <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>
0x03FE	1023	L	1	A	INT16U	0-32767	H	Courant apparent sur phase 1 (crête/ $\sqrt{2}$ )
0x03FF	1024	L	1	A	INT16U	0-32767	H	Courant apparent sur phase 2 (crête/ $\sqrt{2}$ )
0x0400	1025	L	1	A	INT16U	0-32767	H	Courant apparent sur phase 3 (crête/ $\sqrt{2}$ )
0x0401	1026	L	1	A	INT16U	0-32767	H	Courant apparent sur neutre (crête/ $\sqrt{2}$ )
0x0402	1027	L	1	A	INT16U	0-32767	E/P/H	Moyenne arithmétique de I1, I2 et I3 : $(I1 + I2 + I3) / 3 = I_{\text{moy}}$

(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 31 ou 40. Consultez la section *Type de système*, page 185.

(2) Accessible uniquement avec les déclencheurs MicroLogic 5.0 P/H et 6.0 A/E/P/H.

(3) Accessible uniquement avec les déclencheurs MicroLogic 7.0 A/P/H.

(4) Si le courant délivré dépasse 32767 A, le registre se bloque à la valeur 32767.

## Déséquilibre des courants

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x0403	1028	L	10	%	INT16	-1000– +1000	E/P/H	Déséquilibre du courant I1 par rapport à la moyenne arithmétique des courants de phase
0x0404	1029	L	10	%	INT16	-1000– +1000	E/P/H	Déséquilibre du courant I2 par rapport à la moyenne arithmétique des courants de phase
0x0405	1030	L	10	%	INT16	-1000– +1000	E/P/H	Déséquilibre du courant I3 par rapport à la moyenne arithmétique des courants de phase
0x0406	1031	L	10	%	INT16	-1000– +1000	E/P/H	Déséquilibre du courant IN par rapport à la moyenne arithmétique des courants de phase <sup>(1)</sup>
0x0407	1032	L	10	%	INT16	-1000– +1000	E/P/H	Valeur maximum du déséquilibre des courants des registres 1028, 1029 et 1030

(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 31 ou 40. Consultez la section Type de système, page 185.

## Puissance active

Le signe de la puissance active dépend de la configuration du registre 3316, page 185.

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x0409	1034	L	1	kW	INT16	-32767– +32767	E/P/H	Puissance active sur la phase 1 : P1 <sup>(1)</sup>
0x040A	1035	L	1	kW	INT16	-32767– +32767	E/P/H	Puissance active sur la phase 2 : P2 <sup>(1)</sup>
0x040B	1036	L	1	kW	INT16	-32767– +32767	E/P/H	Puissance active sur la phase 3 : P3 <sup>(1)</sup>
0x040C	1037	L	1	kW	INT16	-32767– +32767	E/P/H	Puissance active totale : Ptot

(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système, page 185.

## Puissance réactive

Le signe de la puissance réactive dépend de la configuration du registre 3316, page 185.

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x040D	1038	L	1	kVAR	INT16	-32767– +32767	E/P/H	Puissance réactive sur la phase 1 : Q1
0x040E	1039	L	1	kVAR	INT16	-32767– +32767	E/P/H	Puissance réactive sur la phase 2 : Q2
0x040F	1040	L	1	kVAR	INT16	-32767– +32767	E/P/H	Puissance réactive sur la phase 3 : Q3
0x0410	1041	L	1	kVAR	INT16	-32767– +32767	E/P/H	Puissance réactive totale : Qtot

(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système, page 185.

## Puissance apparente

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x0411	1042	L	1	kVA	INT16U	0-32767	E/P/H	Puissance apparente sur la phase 1 : S1 <sup>(1)</sup>
0x0412	1043	L	1	kVA	INT16U	0-32767	E/P/H	Puissance apparente sur la phase 2 : S2 <sup>(1)</sup>
0x0413	1044	L	1	kVA	INT16U	0-32767	E/P/H	Puissance apparente sur la phase 3 : S3 <sup>(1)</sup>
0x0414	1045	L	1	kVA	INT16U	0-32767	E/P/H	Puissance apparente totale : Stot

(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système, page 185.

## Facteur de puissance

Le signe du facteur de puissance dépend de la configuration du registre 3318, page 186.

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x0415	1046	L	1-0-0-0	–	INT16	-1000–+1000	E/P/H	Facteur de puissance sur la phase 1 : PF1 (valeur absolue égale à P1S1 / ) <sup>(1)</sup>
0x0416	1047	L	1-0-0-0	–	INT16	-1000–+1000	E/P/H	Facteur de puissance sur la phase 2 : PF2 (valeur absolue égale à P2S2 / ) <sup>(1)</sup>
0x0417	1048	L	1-0-0-0	–	INT16	-1000–+1000	E/P/H	Facteur de puissance sur la phase 3 : PF3 (valeur absolue égale à P3S3 / ) <sup>(1)</sup>
0x0418	1049	L	1-0-0-0	–	INT16	-1000–+1000	E/P/H	Facteur de puissance total : PF (valeur absolue égale à  Ptotal  / Stotal) <sup>(1)</sup>

(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système, page 185.

## Facteur de puissance fondamentale (cosφ)

Le signe du facteur de puissance fondamentale (cosφ) dépend de la configuration du registre 3318, page 186.

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x0419	1050	L	1-0-00	–	INT16	-1000–+1000	H	Facteur de puissance fondamentale sur la phase 1 : cosφ1 (valeur absolue égale à P1S1  Fund / Fund) <sup>(1)</sup>
0x041A	1051	L	1-0-00	–	INT16	-1000–+1000	H	Facteur de puissance fondamentale sur la phase 2 : cosφ2 (valeur absolue égale à P2S2  Fund / Fund) <sup>(1)</sup>
0x041B	1052	L	1-0-00	–	INT16	-1000–+1000	H	Facteur de puissance fondamentale sur la phase 3 : cosφ3 (valeur absolue égale à P3S3  Fund / Fund) <sup>(1)</sup>
0x041C	1053	L	1-0-00	–	INT16	-1000–+1000	H	Facteur de puissance fondamentale total : cosφ (valeur absolue égale à  Ptot Fund /Stot Fund)

(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système, page 185.

## Fréquence

Lorsque le déclencheur MicroLogic ne peut pas calculer la fréquence, il renvoie le message Not Evaluated = 32768 (0x8000).

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x041D	1054	L	10	Hz	INT16U	400-600	P/H	Fréquence du système : F

## Tension fondamentale

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x041F	1056	L	1	V	INT16U	0-1200	H	Tension phase à phase efficace de la fondamentale V12 Fond.
0x0420	1057	L	1	V	INT16U	0-1200	H	Tension phase à phase efficace de la fondamentale V23 Fond.
0x0421	1058	L	1	V	INT16U	0-1200	H	Tension phase à phase efficace de la fondamentale V31 Fond.
0x0422	1059	L	1	V	INT16U	0-1200	H	Tension phase à neutre efficace fondamentale V1N Fond. <sup>(1)</sup>
0x0423	1060	L	1	V	INT16U	0-1200	H	Tension phase à neutre efficace fondamentale V2N Fond. <sup>(1)</sup>
0x0424	1061	L	1	V	INT16U	0-1200	H	Tension phase à neutre efficace fondamentale V3N Fond. <sup>(1)</sup>

(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système, page 185.

## Courant fondamental

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x042B	1068	L	1	A	INT16U	0-32767	H	Courant efficace fondamental sur la phase 1 : I1 Fond
0x042C	1069	L	1	A	INT16U	0-32767	H	Courant efficace fondamental sur la phase 2 : I2 Fond
0x042D	1070	L	1	A	INT16U	0-32767	H	Courant efficace fondamental sur la phase 3 : I3 Fond
0x042E	1071	L	1	A	INT16U	0-32767	H	Courant efficace fondamental sur le neutre : IN Fond <sup>(1) (2)</sup>

(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 31 ou 40. Consultez la section Type de système, page 185.

(2) Mesuré avec un système de type 41.

## Puissance active fondamentale

Le signe de la puissance active dépend de la configuration du registre 3316, page 185.

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x0433	1076	L	1	kW	INT16U	-32767-32767	H	Puissance active fondamentale sur la phase 1 : P1 Fond <sup>(1)</sup>
0x0434	1077	L	1	kW	INT16U	-32767-32767	H	Puissance active fondamentale sur la phase 2 : P2 Fond <sup>(1)</sup>
0x0435	1078	L	1	kW	INT16U	-32767-32767	H	Puissance active fondamentale sur la phase 3 : P3 Fond <sup>(1)</sup>

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x0436	1079	L	1	kW	INT16U	-32767-32767	H	Puissance active fondamentale totale : P <sub>tot</sub> Fond
(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système, page 185.								

## Puissance réactive fondamentale

Le signe de la puissance réactive dépend de la configuration du registre 3316, page 185.

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x0437	1080	L	1	KVAR	INT16U	-32767-32767	H	Puissance réactive fondamentale sur la phase 1 : Q1 Fond <sup>(1)</sup>
0x0438	1081	L	1	KVAR	INT16U	-32767-32767	H	Puissance réactive fondamentale sur la phase 2 : Q2 Fond <sup>(1)</sup>
0x0439	1082	L	1	KVAR	INT16U	-32767-32767	H	Puissance réactive fondamentale sur la phase 3 : Q3 Fond <sup>(1)</sup>
0x043A	1083	L	1	KVAR	INT16U	-32767-32767	H	Puissance réactive fondamentale totale : Q <sub>tot</sub> Fond
(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système, page 185.								

## Puissance apparente fondamentale

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x043B	1084	L	1	kVA	INT16U	0-32767	H	Puissance apparente fondamentale sur la phase 1 : S1 Fond <sup>(1)</sup>
0x043C	1085	L	1	kVA	INT16U	0-32767	H	Puissance apparente fondamentale sur la phase 2 : S2 Fond <sup>(1)</sup>
0x043D	1086	L	1	kVA	INT16U	0-32767	H	Puissance apparente fondamentale sur la phase 3 : S3 Fond <sup>(1)</sup>
0x043E	1087	L	1	kVA	INT16U	0-32767	H	Puissance apparente fondamentale totale : S <sub>tot</sub> Fond
(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système, page 185.								

## Puissance de distorsion

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x043F	1088	L	1	KVAR	INT16U	0-32767	H	Puissance de distorsion sur la phase 1 : D1 <sup>(1)</sup>
0x0440	1089	L	1	KVAR	INT16U	0-32767	H	Puissance de distorsion sur la phase 2 : D2 <sup>(1)</sup>
0x0441	1090	L	1	KVAR	INT16U	0-32767	H	Puissance de distorsion sur la phase 3 : D3 <sup>(1)</sup>
0x0442	1091	L	1	KVAR	INT16U	0-32767	H	Puissance de distorsion totale : D <sub>tot</sub>
(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système, page 185.								

## Distorsion harmonique totale (THD) par rapport à la fondamentale

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x0443	1092	L	10	%	INT16U	0-5000	H	Distorsion harmonique totale (THD) de V12 par rapport à la fondamentale
0x0444	1093	L	10	%	INT16U	0-5000	H	Distorsion harmonique totale (THD) de V23 par rapport à la fondamentale
0x0445	1094	L	10	%	INT16U	0-5000	H	Distorsion harmonique totale (THD) de V31 par rapport à la fondamentale
0x0446	1095	L	10	%	INT16U	0-5000	H	Distorsion harmonique totale (THD) de V1N par rapport à la fondamentale <sup>(1)</sup>
0x0447	1096	L	10	%	INT16U	0-5000	H	Distorsion harmonique totale (THD) de V2N par rapport à la fondamentale <sup>(1)</sup>
0x0448	1097	L	10	%	INT16U	0-5000	H	Distorsion harmonique totale (THD) de V3N par rapport à la fondamentale <sup>(1)</sup>
0x0449	1098	L	10	%	INT16U	0-5000	H	Distorsion harmonique totale (THD) de I1 par rapport à la fondamentale
0x044A	1099	L	10	%	INT16U	0-5000	H	Distorsion harmonique totale (THD) de I2 par rapport à la fondamentale
0x044B	1100	L	10	%	INT16U	0-5000	H	Distorsion harmonique totale (THD) de I3 par rapport à la fondamentale
0x044C	1101	L	10	%	INT16U	0-5000	H	Distorsion harmonique totale de IN par rapport à la fondamentale <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>

(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système, page 185.

(2) Mesuré avec système de type 41, calculé avec système de type 40.

## Distorsion harmonique totale (THD) par rapport à la valeur efficace

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x044D	1102	L	10	%	INT16U	0-1000	H	Distorsion harmonique totale de V12 par rapport à la valeur efficace
0x044E	1103	L	10	%	INT16U	0-1000	H	Distorsion harmonique totale de V23 par rapport à la valeur efficace
0x044F	1104	L	10	%	INT16U	0-1000	H	Distorsion harmonique totale de V31 par rapport à la valeur efficace
0x0450	1105	L	10	%	INT16U	0-1000	H	Distorsion harmonique totale de V1N par rapport à la valeur efficace <sup>(1)</sup>
0x0451	1106	L	10	%	INT16U	0-1000	H	Distorsion harmonique totale de V2N par rapport à la valeur efficace <sup>(1)</sup>
0x0452	1107	L	10	%	INT16U	0-1000	H	Distorsion harmonique totale de V3N par rapport à la valeur efficace <sup>(1)</sup>
0x0453	1108	L	10	%	INT16U	0-1000	H	Distorsion harmonique totale de I1 par rapport à la valeur efficace
0x0454	1109	L	10	%	INT16U	0-1000	H	Distorsion harmonique totale de I2 par rapport à la valeur efficace
0x0455	1110	L	10	%	INT16U	0-1000	H	Distorsion harmonique totale de I3 par rapport à la valeur efficace

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x0456	1111	L	10	%	INT16U	0-1000	H	Distorsion harmonique totale de IN par rapport à la valeur efficace <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>

(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système, page 185.

(2) Mesuré avec système de type 41, calculé avec système de type 40.

## Déphasage entre tension et courant

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x0457	1112	L	10	Deg	INT16U	0-3600	H	<ul style="list-style-type: none"> <li>Déphasage entre phases V12/I1 avec système de type 31</li> <li>Déphasage entre phases V1N/I1 avec systèmes de types 40 et 41</li> </ul>
0x0458	1113	L	10	Deg	INT16U	0-3600	H	<ul style="list-style-type: none"> <li>Déphasage entre phases V23/I2 avec système de type 31</li> <li>Déphasage entre phases V2N/I2 avec systèmes de types 40 et 41</li> </ul>
0x0459	1114	L	10	Deg	INT16U	0-3600	H	<ul style="list-style-type: none"> <li>Déphasage entre phases V31/I3 avec système de type 31</li> <li>Déphasage entre phases V3N/I3 avec systèmes de types 40 et 41</li> </ul>

## Facteur K

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x045A	1115	L	10	–	INT16U	0-1000	H	Facteur K sur phase 1 <sup>(2)</sup>
0x045B	1116	L	10	–	INT16U	0-1000	H	Facteur K sur phase 2 <sup>(2)</sup>
0x045C	1117	L	10	–	INT16U	0-1000	H	Facteur K sur phase 3 <sup>(2)</sup>
0x045D	1118	L	10	–	INT16U	0-1000	H	Facteur K sur neutre <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>

(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système, page 185.

(2) Non applicable aux systèmes avec une fréquence nominale de 400 Hz.

## Facteur de crête

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x045E	1119	L	10-0	–	INT16U	0-10000	H	Facteur de crête de tension V12 <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>
0x045F	1120	L	10-0	–	INT16U	0-10000	H	Facteur de crête de tension V23 <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>
0x0460	1121	L	10-0	–	INT16U	0-10000	H	Facteur de crête de tension V31 <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>
0x0461	1122	L	10-0	–	INT16U	0-10000	H	Facteur de crête de tension V1N <sup>(1)</sup> <sup>(4)</sup>
0x0462	1123	L	10-0	–	INT16U	0-10000	H	Facteur de crête de tension V2N <sup>(1)</sup> <sup>(4)</sup>
0x0463	1124	L	10-0	–	INT16U	0-10000	H	Facteur de crête de tension V3N <sup>(1)</sup> <sup>(4)</sup>
0x0464	1125	L	10-0	–	INT16U	0-10000	H	Facteur de crête de courant sur phase 1 <sup>(4)</sup>

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x0465	1126	L	10-0	–	INT16U	0-10000	H	Facteur de crête de courant sur phase 2 <sup>(4)</sup>
0x0466	1127	L	10-0	–	INT16U	0-10000	H	Facteur de crête de courant sur phase 3 <sup>(4)</sup>
0x0467	1128	L	10-0	–	INT16U	0-10000	H	Facteur de crête de courant sur neutre <sup>(2) (4)</sup>

(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 30 ou 31. Consultez la section Type de système, page 185.

(2) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 31 ou 40. Consultez la section Type de système, page 185.

(3) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 40 ou 41. Consultez la section Type de système, page 185.

(4) Non applicable aux systèmes avec une fréquence nominale de 400 Hz.

## Déphasage entre tensions

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x046C	1133	L	10	Deg	INT16U	0-3600	H	<ul style="list-style-type: none"> <li>Déphasage entre phases V12/ V12 avec système de type 31</li> <li>Déphasage entre phases V1N/ V1N avec systèmes de types 40 et 41</li> </ul> Toujours égal à 0.
0x046D	1134	L	10	Deg	INT16U	0-3600	H	<ul style="list-style-type: none"> <li>Déphasage entre phases V23/ V12 avec système de type 31</li> <li>Déphasage entre phases V2N/ V1N avec systèmes de types 40 et 41</li> </ul> Egal à 240 degrés dans des conditions d'équilibre de phases.
0x046E	1135	L	10	Deg	INT16U	0-3600	H	<ul style="list-style-type: none"> <li>Déphasage entre phases V31/ V12 avec système de type 31</li> <li>Déphasage entre phases V3N/ V1N avec systèmes de types 40 et 41</li> </ul> Egal à 120 degrés dans des conditions d'équilibre de phases.

# Valeurs minimales/maximales des mesures en temps réel

## Règle des mesures minimales/maximales

Les mesures minimales et maximales prennent en compte la valeur relative des mesures en temps réel. La règle suivante s'applique donc :

$-3800 < -400 < 0 < 200 < 600$ .

Dans ce cas :

- valeur minimale = -3800
- valeur maximale = 600

**NOTE:** Cette règle ne s'applique ni au facteur de puissance (PF), ni au facteur de puissance fondamentale ( $\cos\phi$ ) :

- PFmax (ou  $\cos\phi$  max.) est obtenu pour la valeur positive la moins élevée de PF (ou  $\cos\phi$ ).
- PFmin (ou  $\cos\phi$  min.) est obtenu pour la valeur négative la plus élevée de PF (ou  $\cos\phi$ ).

La commande de réinitialisation minimum/maximum (code de commande = 46728) peut réinitialiser le contenu des registres de mesures en temps réel minimales/maximales.

## Minimum des mesures en temps réel

Les registres 1300 à 1599 détiennent les valeurs minimales des paramètres de mesure en temps réel :

- Disponible uniquement avec les déclencheurs MicroLogic E,P et H.
- Le registre de la valeur minimale d'un paramètre de mesure en temps réel est égale au registre du paramètre de mesure en temps réel plus 300.

### Exemples :

- Le registre 1300 détient la valeur minimale de la tension phase à phase V12 (registre 1000).
- Le registre 1316 possède la valeur minimale du courant sur la phase 1 (registre 1016).
- L'ordre des registres est le même que celui des variables de mesure en temps réel.
- Les facteurs d'échelle des valeurs minimales sont les mêmes que ceux des paramètres de mesure en temps réel.
- Les valeurs minimales des moyennes arithmétiques correspondant à un déséquilibre de tension (registres 1306 à 1315) et de courant (registres 1327 à 1332) ne sont pas disponibles avec les déclencheurs MicroLogicE.

## Maximum des mesures en temps réel

Les registres 1600 à 1899 détiennent les valeurs maximales des paramètres de mesure en temps réel :

- Disponible uniquement avec les déclencheurs MicroLogic E,P et H.

- Le registre de la valeur maximale d'un paramètre de mesure en temps réel est égal au registre du paramètre de mesure en temps réel plus 600.

**Exemples :**

- Le registre 1600 détient la valeur maximale de la tension phase à phase V12 (registre 1000).
- Le registre 1616 possède la valeur maximale du courant sur la phase 1 (registre 1016).
- L'ordre des registres est le même que celui des variables de mesure en temps réel.
- Les facteurs d'échelle des valeurs maximales sont les mêmes que ceux des paramètres de mesure en temps réel.
- Les valeurs maximales des expressions arithmétiques correspondant à un déséquilibre de tension (registres 1606 à 1615) et de courant (registres 1627 à 1632) ne sont pas disponibles avec les déclencheurs MicroLogicE.

# Mesures de l'énergie

## Description générale

Les mesures de l'énergie incluent :

- l'énergie active Ep
- l'énergie réactive Eq
- l'énergie apparente Es
- l'énergie active comptée positivement (EpIn) ou négativement (EpOut), selon la configuration du registre 3316 , page 185
- l'énergie réactive comptée positivement (EqIn) ou négativement (EqOut), selon la configuration du registre 3316 , page 185
- l'énergie active et l'énergie réactive sont cumulées selon la configuration du registre 3324 (mode absolu par réglage d'usine) , page 186

La commande de réinitialisation de minimum/maximum (code de commande = 46728) peut réinitialiser le contenu des registres de mesures de l'énergie.

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x07CF- 0x07D2	2000-2003	L	1	kWh	MO- D10000	-10 <sup>16</sup> à +10 <sup>16</sup>	E/P/H	Energie active totale : Ep <sup>(1)</sup>
0x07D3- 0x07D6	2004-2007	L	1	kVARh	MO- D10000	-10 <sup>16</sup> à +10 <sup>16</sup>	E/P/H	Energie réactive totale : Eq <sup>(1)</sup>
0x07D7- 0x07DA	2008-2011	L	1	kWh	MO- D10000	-10 <sup>16</sup> à +10 <sup>16</sup>	P/H	Energie active comptée positivement : EpIn
0x07DB- 0x07DE	2012-2015	L	1	kWh	MO- D10000	-10 <sup>16</sup> à +10 <sup>16</sup>	P/H	Energie active comptée négativement : EpOut
0x07DF- 0x07E2	2016-2019	L	1	kVARh	MO- D10000	-10 <sup>16</sup> à +10 <sup>16</sup>	P/H	Energie réactive comptée positivement : EqIn
0x07E3- 0x07E6	2020-2023	L	1	kVARh	MO- D10000	-10 <sup>16</sup> à +10 <sup>16</sup>	P/H	Energie réactive comptée négativement : EqOut
0x07E7- 0x07EA	2024-2027	L	1	kVAh	MO- D10000	-10 <sup>16</sup> à +10 <sup>16</sup>	E/P/H	Energie apparente totale : Es

(1) L'énergie active totale et l'énergie réactive totale sont toujours comptées positivement avec le déclencheur MicroLogic E.

### NOTE:

- L'écran du déclencheur MicroLogic E affiche des valeurs positives (uniquement) jusqu'à 999 999 999 kWh. Au delà de cette valeur, l'écran du déclencheur MicroLogic E affiche 999 999 999 kWh.
- L'écran du déclencheur MicroLogic P ou H affiche des valeurs positives jusqu'à 99 999 999 kWh. Au-delà de cette valeur, l'écran du déclencheur MicroLogic P ou H affiche 0, puis 1 kWh.
- L'écran du déclencheur MicroLogic P ou H affiche des valeurs négatives jusqu'à -99 999 999 kWh. Au-delà de cette valeur, l'écran du déclencheur MicroLogic P ou H affiche 0, puis -1 kWh.
- Le format MOD10000 est expliqué dans la description des types de données, page 71.

Le comportement est identique pour l'énergie réactive et l'énergie apparente.

## Mesures de la demande

### Description générale

Les registres de demande incluent :

- Demande de courant
- Demande de puissance active, réactive et apparente

La durée de la fenêtre de la demande de courant dépend de la configuration du registre 3352. Reportez-vous à la section Temps de demande, page 187.

La durée de la fenêtre et le type de fenêtre de la demande de puissance dépendent de la configuration des registres 3354 et 3355. Reportez-vous à la section Temps de demande, page 187.

- Lorsque la fenêtre est du type bloqué, cette valeur est mise à jour à la fin de l'intervalle de la fenêtre.
- Pour la fenêtre glissante,
  - Si la durée configurée de la fenêtre est inférieure ou égale à 15 minutes, la valeur de demande est mise à jour toutes les 15 secondes.
  - Si la durée configurée de la fenêtre est supérieure ou égale à 15 minutes, la valeur de demande est mise à jour toutes les 1 minute.

La commande de réinitialisation minimum/maximum (code de commande = 46728) peut réinitialiser le contenu des registres de mesures de la demande de crête.

### Demande de courant

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x0897	2200	L	1	A	INT16U	0-32767	E/P/H	Demande de courant sur la phase 1 : I1 Dmd <sup>(2)</sup>
0x0898	2201	L	1	A	INT16U	0-32767	E/P/H	Demande de courant sur la phase 2 : I2 Dmd <sup>(2)</sup>
0x0899	2202	L	1	A	INT16U	0-32767	E/P/H	Demande de courant sur la phase 3 : I3 Dmd <sup>(2)</sup>
0x089A	2203	L	1	A	INT16U	0-32767	E/P/H	Demande de courant sur le neutre : IN Dmd <sup>(1) (2)</sup>
0x089B	2204	L	1	A	INT16U	0-32767	E/P/H	Demande de courant maximum sur la phase 1 depuis la dernière réinitialisation : I1 Peak Dmd
0x089C	2205	L	1	A	INT16U	0-32767	E/P/H	Demande de courant maximum sur la phase 2 depuis la dernière réinitialisation : I2 Peak Dmd
0x089D	2206	L	1	A	INT16U	0-32767	E/P/H	Demande de courant maximum sur la phase 3 depuis la dernière réinitialisation : I3 Peak Dmd
0x089E	2207	L	1	A	INT16U	0-32767	E/P/H	Demande de courant maximum sur le neutre depuis la dernière réinitialisation : IN Peak Dmd <sup>(1)</sup>

(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 31 ou 40. Consultez la section Type de système, page 185.

(2) Seul l'algorithme thermique est disponible avec les déclencheurs MicroLogic E tandis que les déclencheurs MicroLogic P/H acceptent l'algorithme thermique et l'algorithme de moyenne arithmétique.

## Demande de facteur K

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x08A3	2212	L	10	–	INT16U	0-1000	H	Demande de facteur K sur la phase 1
0x08A4	2213	L	10	–	INT16U	0-1000	H	Demande de facteur K sur la phase 2
0x08A5	2214	L	10	–	INT16U	0-1000	H	Demande de facteur K sur la phase 3
0x08A6	2215	L	10	–	INT16U	0-1000	H	Demande de facteur K sur le neutre <sup>(1)</sup>
0x08A7	2216	L	10	–	INT16U	0-1000	H	Demande de facteur K maximale sur la phase 1 depuis la dernière réinitialisation
0x08A8	2217	L	10	–	INT16U	0-1000	H	Demande de facteur K maximale sur la phase 2 depuis la dernière réinitialisation
0x08A9	2218	L	10	–	INT16U	0-1000	H	Demande de facteur K maximale sur la phase 3 depuis la dernière réinitialisation
0x08AA	2219	L	10	–	INT16U	0-1000	H	Demande de facteur K maximale sur le neutre depuis la dernière réinitialisation <sup>(1)</sup>

(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 31 ou 40. Consultez la section *Type de système*, page 185.

## Demande de puissance active

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x08AF	2224	L	1	kW	INT16U	0-32767	E/P/H	Demande de puissance active totale : P Dmd <sup>(1)</sup> <sup>(3)</sup>
0x08B0	2225	L	1	kW	INT16U	0-32767	E/P/H	Demande de puissance active totale maximum depuis la dernière réinitialisation : P Peak Dmd
0x08B1	2226	L	1	kW	INT16U	0-32767	P/H	Demande de puissance active prévue à la fin de la fenêtre <sup>(2)</sup>
0x08B2	2227	L	1 000	–	INT16	-1000–+1000	P/H	Facteur de puissance total lors de la dernière demande de puissance active maximale
0x08B3	2228	L	1	kVAR	INT16U	0-32767	P/H	Demande de puissance réactive lors de la dernière demande de puissance active maximale
0x08B4	2229	L	1	kVA	INT16U	0-32767	P/H	Demande de puissance apparente lors de la dernière demande de puissance active maximale

(1) Lorsque la fenêtre est du type bloqué, cette valeur est mise à jour à la fin de l'intervalle de la fenêtre. Quand la fenêtre est de type glissante, la valeur est mise à jour toutes les 15 secondes.

(2) La valeur est mise à jour toutes les 15 secondes, pour les fenêtres glissantes comme bloquées.

(3) Avec les déclencheurs MicroLogicE, seul l'algorithme thermique est disponible, tandis que les déclencheurs MicroLogicP/H permettent d'utiliser l'algorithme thermique et l'algorithme de moyenne arithmétique.

## Demande de puissance réactive

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x08B5	2230	L	1	kVAR	INT16U	0-32767	P/H	Demande de puissance réactive totale : Q Dmd <sup>(1)</sup>
0x08B6	2231	L	1	kVAR	INT16U	0-32767	P/H	Demande de puissance réactive maximale depuis la dernière réinitialisation : Q Peak Dmd

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x08B7	2232	L	1	kVAR	INT16U	0-32767	P/H	Demande de puissance réactive prévue à la fin de la fenêtre <sup>(2)</sup>
0x08B8	2233	L	1 000	–	INT16	-1000– +1000	P/H	Facteur de puissance total lors de la dernière demande de puissance réactive maximale
0x08B9	2234	L	1	kW	INT16U	0-32767	P/H	Demande de puissance active lors de la dernière demande de puissance réactive maximale
0x08BA	2235	L	1	kVA	INT16U	0-32767	P/H	Demande de puissance apparente lors de la dernière demande de puissance réactive maximale
<p>(1) Lorsque la fenêtre est du type bloqué, cette valeur est mise à jour à la fin de l'intervalle de la fenêtre. Quand la fenêtre est de type glissante, la valeur est mise à jour toutes les 15 secondes.</p> <p>(2) La valeur est mise à jour toutes les 15 secondes, pour les fenêtres glissantes comme bloquées.</p>								

## Demande de puissance apparente

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x08BB	2236	L	1	kVA	INT16U	0-32767	E/P/H	Demande de puissance apparente totale : S Dmd <sup>(1)</sup>
0x08BC	2237	L	1	kVA	INT16U	0-32767	E/P/H	Demande de puissance apparente totale maximale depuis la dernière réinitialisation : S Peak Dmd
0x08BD	2238	L	1	kVA	INT16U	0-32767	P/H	Demande de puissance apparente prévue à la fin de la fenêtre <sup>(2)</sup>
0x08BE	2239	L	1 000	–	INT16	-1000– +1000	P/H	Facteur de puissance total lors de la dernière demande de puissance apparente maximale
0x08BF	2240	L	1	kW	INT16U	0-32767	P/H	Demande de puissance active lors de la dernière demande de puissance apparente maximale
0x08C0	2241	L	1	kVAR	INT16U	0-32767	P/H	Demande de puissance réactive lors de la dernière demande de puissance apparente maximale
<p>(1) Lorsque la fenêtre est du type bloqué, cette valeur est mise à jour à la fin de l'intervalle de la fenêtre. Quand la fenêtre est de type glissante, la valeur est mise à jour toutes les 15 secondes.</p> <p>(2) La valeur est mise à jour toutes les 15 secondes, pour les fenêtres glissantes comme bloquées.</p>								

# Composantes spectrales

## Présentation

Parité	Composante spectrale	Adresses	Registres
Rang impair	Amplitude de la tension harmonique	105x1003–0x0C	4100–4189
	Amplitude du courant harmonique	0x105D–0x1098	4190–4249
	Phase de la tension harmonique	0x1099–0x10AA	4250–4267
	Phase du courant harmonique	0x10F3–0x1102	4340–4355
Rang pair	Amplitude de la tension harmonique	0x112F–0x1188	4400–4489
	Amplitude du courant harmonique	0x1189–0x11C4	4490–4549
	Phase de la tension harmonique	0x11C5–0x11D6	4550–4567
	Phase du courant harmonique	0x121F–0x122E	4640–4655

Seuls les registres des harmoniques de rang impair sont détaillés :

- Les registres des harmoniques de rang impair (n) sont égaux aux registres du rang impair des harmoniques (n+1) plus 300.
- L'ordre des registres du rang pair est identique à celui des registres du rang impair.
- Le facteur d'échelle des registres du rang pair est identique à celui des registres du rang impair.

## Amplitude de la tension harmonique (rang impair)

L'amplitude de la tension harmonique (rang impair) est exprimée sous la forme d'un rapport en % avec l'amplitude de la fondamentale (non applicable aux systèmes avec une fréquence nominale de 400 Hz) :

Adresse	Registre	RW	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x1003	4100	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 3 de V12
0x1004	4101	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 3 de V23
0x1005	4102	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 3 de V31
0x1006	4103	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 3 de V1N <sup>(1)</sup>
0x1007	4104	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 3 de V2N <sup>(1)</sup>
0x1008	4105	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 3 de V3N <sup>(1)</sup>
0x1009	4106	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 5 de V12
0x100A	4107	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 5 de V23
0x100B	4108	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 5 de V31
0x100C	4109	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 5 de V1N <sup>(1)</sup>
0x100D	4110	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 5 de V2N <sup>(1)</sup>
0x100E	4111	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 5 de V3N
100x0F	4112	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 7 de V12
0x1010	4113	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 7 de V23
0x1011	4114	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 7 de V31
0x1012	4115	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 7 de V1N <sup>(1)</sup>
0x1013	4116	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 7 de V2N <sup>(1)</sup>
0x1014	4117	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 7 de V3N <sup>(1)</sup>

Adresse	Registre	RW	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x1015	4118	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 9 de V12
0x1016	4119	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 9 de V23
0x1017	4120	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 9 de V31
0x1018	4121	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 9 de V1N <sup>(1)</sup>
0x1019	4122	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 9 de V2N <sup>(1)</sup>
0x101A	4123	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 9 de V3N <sup>(1)</sup>
0x101B	4124	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 11 de V12
0x101C	4125	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 11 de V23
0x101D	4126	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 11 de V31
0x101E	4127	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 11 de V1N <sup>(1)</sup>
101x0F	4128	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 11 de V2N <sup>(1)</sup>
0x1020	4129	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 11 de V3N <sup>(1)</sup>
0x1021	4130	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 13 de V12
0x1022	4131	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 13 de V23
0x1023	4132	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 13 de V31
0x1024	4133	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 13 de V1N <sup>(1)</sup>
0x1025	4134	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 13 de V2N <sup>(1)</sup>
0x1026	4135	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 13 de V3N <sup>(1)</sup>
0x1027	4136	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 15 de V12
0x1028	4137	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 15 de V23
0x1029	4138	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 15 de V31
0x102A	4139	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 15 de V1N <sup>(1)</sup>
0x102B	4140	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 15 de V2N <sup>(1)</sup>
0x102C	4141	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 15 de V3N <sup>(1)</sup>
0x102D	4142	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 17 de V12
0x102E	4143	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 17 de V23
102x0F	4144	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 17 de V31
0x1030	4145	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 17 de V1N <sup>(1)</sup>
0x1031	4146	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 17 de V2N <sup>(1)</sup>
0x1032	4147	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 17 de V3N <sup>(1)</sup>
0x1033	4148	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 19 de V12
0x1034	4149	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 19 de V23
0x1035	4150	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 19 de V31
0x1036	4151	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 19 de V1N <sup>(1)</sup>
0x1037	4152	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 19 de V2N <sup>(1)</sup>
0x1038	4153	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 19 de V3N <sup>(1)</sup>
0x1039	4154	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 21 de V12
0x103A	4155	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 21 de V23
0x103B	4156	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 21 de V31
0x103C	4157	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 21 de V1N <sup>(1)</sup>
0x103D	4158	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 21 de V2N <sup>(1)</sup>
0x103E	4159	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 21 de V3N <sup>(1)</sup>

Adresse	Registre	RW	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
103x0F	4160	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 23 de V12
0x1040	4161	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 23 de V23
0x1041	4162	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 23 de V31
0x1042	4163	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 23 de V1N <sup>(1)</sup>
0x1043	4164	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 23 de V2N <sup>(1)</sup>
0x1044	4165	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 23 de V3N <sup>(1)</sup>
0x1045	4166	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 25 de V12
0x1046	4167	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 25 de V23
0x1047	4168	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 25 de V31
0x1048	4169	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 25 de V1N <sup>(1)</sup>
0x1049	4170	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 25 de V2N <sup>(1)</sup>
0x104A	4171	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 25 de V3N <sup>(1)</sup>
0x104B	4172	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 27 de V12
0x104C	4173	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 27 de V23
0x104D	4174	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 27 de V31
0x104E	4175	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 27 de V1N <sup>(1)</sup>
104x0F	4176	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 27 de V2N <sup>(1)</sup>
0x1050	4177	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 27 de V3N <sup>(1)</sup>
0x1051	4178	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 29 de V12
0x1052	4179	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 29 de V23
0x1053	4180	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 29 de V31
0x1054	4181	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 29 de V1N <sup>(1)</sup>
0x1055	4182	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 29 de V2N <sup>(1)</sup>
0x1056	4183	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 29 de V3N <sup>(1)</sup>
0x1057	4184	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 31 de V12
0x1058	4185	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 31 de V23
0x1059	4186	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 31 de V31
0x105A	4187	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 31 de V1N <sup>(1)</sup>
0x105B	4188	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 31 de V2N <sup>(1)</sup>
0x105C	4189	R	10	%	INT16U	0–1200	H	Harmonique 31 de V3N <sup>(1)</sup>

(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 31. Consultez la section Type de système, page 185.

## Amplitude du courant harmonique (rang impair)

L'amplitude du courant harmonique (rang impair) est exprimée sous la forme d'un rapport en % avec l'amplitude de la fondamentale (non applicable aux systèmes avec une fréquence nominale de 400 Hz) :

Adresse	Registre	RW	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x105D	4190	R	10	%	INT16U	0–32767	H	Harmonique 3 de I1
0x105E	4191	R	10	%	INT16U	0–32767	H	Harmonique 3 de I2
105x0F	4192	R	10	%	INT16U	0–32767	H	Harmonique 3 de I3
0x1060	4193	R	10	%	INT16U	0–32767	H	Harmonique 3 de IN <sup>(1)</sup>

Adresse	Registre	RW	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x1061	4194	R	10	%	INT16U	0-32767	H	Harmonique 5 de I1
0x1062	4195	R	10	%	INT16U	0-32767	H	Harmonique 5 de I2
0x1063	4196	R	10	%	INT16U	0-32767	H	Harmonique 5 de I3
0x1064	4197	R	10	%	INT16U	0-32767	H	Harmonique 5 de IN <sup>(1)</sup>
0x1065	4198	R	10	%	INT16U	0-32767	H	Harmonique 7 de I1
0x1066	4199	R	10	%	INT16U	0-32767	H	Harmonique 7 de I2
0x1067	4200	R	10	%	INT16U	0-32767	H	Harmonique 7 de I3
0x1068	4201	R	10	%	INT16U	0-32767	H	Harmonique 7 de IN <sup>(1)</sup>
0x1069	4202	R	10	%	INT16U	0-32767	H	Harmonique 9 de I1
0x106A	4203	R	10	%	INT16U	0-32767	H	Harmonique 9 de I2
0x106B	4204	R	10	%	INT16U	0-32767	H	Harmonique 9 de I3
0x106C	4205	R	10	%	INT16U	0-32767	H	Harmonique 9 de IN <sup>(1)</sup>
0x106D	4206	R	10	%	INT16U	0-32767	H	Harmonique 11 de I1
0x106E	4207	R	10	%	INT16U	0-32767	H	Harmonique 11 de I2
106x0F	4208	R	10	%	INT16U	0-32767	H	Harmonique 11 de I3
0x1070	4209	R	10	%	INT16U	0-32767	H	Harmonique 11 de IN <sup>(1)</sup>
0x1071	4210	R	10	%	INT16U	0-32767	H	Harmonique 13 de I1
0x1072	4211	R	10	%	INT16U	0-32767	H	Harmonique 13 de I2
0x1073	4212	R	10	%	INT16U	0-32767	H	Harmonique 13 de I3
0x1074	4213	R	10	%	INT16U	0-32767	H	Harmonique 13 de IN <sup>(1)</sup>
0x1075	4214	R	10	%	INT16U	0-32767	H	Harmonique 15 de I1
0x1076	4215	R	10	%	INT16U	0-32767	H	Harmonique 15 de I2
0x1077	4216	R	10	%	INT16U	0-32767	H	Harmonique 15 de I3
0x1078	4217	R	10	%	INT16U	0-32767	H	Harmonique 15 de IN <sup>(1)</sup>
0x1079	4218	R	10	%	INT16U	0-32767	H	Harmonique 17 de I1
0x107A	4219	R	10	%	INT16U	0-32767	H	Harmonique 17 de I2
0x107B	4220	R	10	%	INT16U	0-32767	H	Harmonique 17 de I3
0x107C	4221	R	10	%	INT16U	0-32767	H	Harmonique 17 de IN <sup>(1)</sup>
0x107D	4222	R	10	%	INT16U	0-32767	H	Harmonique 19 de I1
0x107E	4223	R	10	%	INT16U	0-32767	H	Harmonique 19 de I2
107x0F	4224	R	10	%	INT16U	0-32767	H	Harmonique 19 de I3
0x1080	4225	R	10	%	INT16U	0-32767	H	Harmonique 19 de IN <sup>(1)</sup>
0x1081	4226	R	10	%	INT16U	0-32767	H	Harmonique 21 de I1
0x1082	4227	R	10	%	INT16U	0-32767	H	Harmonique 21 de I2
0x1083	4228	R	10	%	INT16U	0-32767	H	Harmonique 21 de I3
0x1084	4229	R	10	%	INT16U	0-32767	H	Harmonique 21 de IN <sup>(1)</sup>
0x1085	4230	R	10	%	INT16U	0-32767	H	Harmonique 23 de I1
0x1086	4231	R	10	%	INT16U	0-32767	H	Harmonique 23 de I2
0x1087	4232	R	10	%	INT16U	0-32767	H	Harmonique 23 de I3
0x1088	4233	R	10	%	INT16U	0-32767	H	Harmonique 23 de IN <sup>(1)</sup>
0x1089	4234	R	10	%	INT16U	0-32767	H	Harmonique 25 de I1
0x108A	4235	R	10	%	INT16U	0-32767	H	Harmonique 25 de I2

Adresse	Registre	RW	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x108B	4236	R	10	%	INT16U	0–32767	H	Harmonique 25 de I3
0x108C	4237	R	10	%	INT16U	0–32767	H	Harmonique 25 de IN <sup>(1)</sup>
0x108D	4238	R	10	%	INT16U	0–32767	H	Harmonique 27 de I1
0x108E	4239	R	10	%	INT16U	0–32767	H	Harmonique 27 de I2
108x0F	4240	R	10	%	INT16U	0–32767	H	Harmonique 27 de I3
0x1090	4241	R	10	%	INT16U	0–32767	H	Harmonique 27 de IN <sup>(1)</sup>
0x1091	4242	R	10	%	INT16U	0–32767	H	Harmonique 29 de I1
0x1092	4243	R	10	%	INT16U	0–32767	H	Harmonique 29 de I2
0x1093	4244	R	10	%	INT16U	0–32767	H	Harmonique 29 de I3
0x1094	4245	R	10	%	INT16U	0–32767	H	Harmonique 29 de IN <sup>(1)</sup>
0x1095	4246	R	10	%	INT16U	0–32767	H	Harmonique 31 de I1
0x1096	4247	R	10	%	INT16U	0–32767	H	Harmonique 31 de I2
0x1097	4248	R	10	%	INT16U	0–32767	H	Harmonique 31 de I3
0x1098	4249	R	10	%	INT16U	0–32767	H	Harmonique 31 de IN <sup>(1)</sup>

(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 31. Consultez la section Type de système, page 185.

## Phase de la tension harmonique (rang impair)

Ces registres contiennent la valeur de la phase de la tension harmonique (rang impair - non applicable aux systèmes avec une fréquence nominale de 400 Hz) :

Adresse	Registre	RW	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x1099	4250	R	10	Deg	INT16U	0–3600	H	Phase de l'harmonique 3 de V12
0x109A	4251	R	10	Deg	INT16U	0–3600	H	Phase de l'harmonique 3 de V23
0x109B	4252	R	10	Deg	INT16U	0–3600	H	Phase de l'harmonique 3 de V31
0x109C	4253	R	10	Deg	INT16U	0–3600	H	Phase de l'harmonique 3 de V1N <sup>(1)</sup>
0x109D	4254	R	10	Deg	INT16U	0–3600	H	Phase de l'harmonique 3 de V2N <sup>(1)</sup>
0x109E	4255	R	10	Deg	INT16U	0–3600	H	Phase de l'harmonique 3 de V3N <sup>(1)</sup>
109x0F	4256	R	10	Deg	INT16U	0–3600	H	Phase de l'harmonique 5 de V12
0x10A0	4257	R	10	Deg	INT16U	0–3600	H	Phase de l'harmonique 5 de V23
0x10A1	4258	R	10	Deg	INT16U	0–3600	H	Phase de l'harmonique 5 de V31
0x10A2	4259	R	10	Deg	INT16U	0–3600	H	Phase de l'harmonique 5 de V1N <sup>(1)</sup>
0x10A3	4260	R	10	Deg	INT16U	0–3600	H	Phase de l'harmonique 5 de V2N <sup>(1)</sup>
0x10A4	4261	R	10	Deg	INT16U	0–3600	H	Phase de l'harmonique 5 de V3N <sup>(1)</sup>
0x10A5	4262	R	10	Deg	INT16U	0–3600	H	Phase de l'harmonique 7 de V12
0x10A6	4263	R	10	Deg	INT16U	0–3600	H	Phase de l'harmonique 7 de V23
0x10A7	4264	R	10	Deg	INT16U	0–3600	H	Phase de l'harmonique 7 de V31
0x10A8	4265	R	10	Deg	INT16U	0–3600	H	Phase de l'harmonique 7 de V1N <sup>(1)</sup>
0x10A9	4266	R	10	Deg	INT16U	0–3600	H	Phase de l'harmonique 7 de V2N <sup>(1)</sup>
0x10AA	4267	R	10	Deg	INT16U	0–3600	H	Phase de l'harmonique 7 de V3N <sup>(1)</sup>

(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 31. Consultez la section Type de système, page 185.

## Phase du courant harmonique (rang impair)

Ces registres contiennent la valeur de la phase du courant harmonique (rang impair - non applicable aux systèmes avec une fréquence nominale de 400 Hz) :

Adresse	Registre	RW	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
10x0F3	4340	R	10	Deg	INT16U	0–3600	H	Phase de l'harmonique 3 de I1
10x0F4	4341	R	10	Deg	INT16U	0–3600	H	Phase de l'harmonique 3 de I2
10x0F5	4342	R	10	Deg	INT16U	0–3600	H	Phase de l'harmonique 3 de I3
10x0F6	4343	R	10	Deg	INT16U	0–3600	H	Phase de l'harmonique 3 de IN <sup>(1)</sup>
10x0F7	4344	R	10	Deg	INT16U	0–3600	H	Phase de l'harmonique 5 de I1
10x0F8	4345	R	10	Deg	INT16U	0–3600	H	Phase de l'harmonique 5 de I2
10x0F9	4346	R	10	Deg	INT16U	0–3600	H	Phase de l'harmonique 5 de I3
0x10FA	4347	R	10	Deg	INT16U	0–3600	H	Phase de l'harmonique 5 de IN <sup>(1)</sup>
0x10FB	4348	R	10	Deg	INT16U	0–3600	H	Phase de l'harmonique 7 de I1
0x10FC	4349	R	10	Deg	INT16U	0–3600	H	Phase de l'harmonique 7 de I2
0x10FD	4350	R	10	Deg	INT16U	0–3600	H	Phase de l'harmonique 7 de I3
0x10FE	4351	R	10	Deg	INT16U	0–3600	H	Phase de l'harmonique 7 de IN <sup>(1)</sup>
0x10FF	4352	R	10	Deg	INT16U	0–3600	H	Phase de l'harmonique 9 de I1
0x1100	4353	R	10	Deg	INT16U	0–3600	H	Phase de l'harmonique 9 de I2
0x1101	4354	R	10	Deg	INT16U	0–3600	H	Phase de l'harmonique 9 de I3
0x1102	4355	R	10	Deg	INT16U	0–3600	H	Phase de l'harmonique 9 de IN <sup>(1)</sup>

(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 31. Consultez la section Type de système, page 185.

## Identification du déclencheur MicroLogic

### Identification du gestionnaire de mesure

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x0CE6-0x0CE7	3303-3304	L/E	-	-	CHAÎNE D'OC-TETS	0x00-0x7F	P/H	Identifiant court du gestionnaire de mesure, codé sur 4 caractères ASCII. Réglage d'usine : <b>"défini"</b>
0x0CE8-0x0CEF	3305-3312	L/E	-	-	CHAÎNE D'OC-TETS	0x00-0x7F	P/H	Identifiant long du gestionnaire de mesure, codé sur 16 caractères ASCII. Réglage d'usine : <b>"veuillez me configurer"</b>

### Numéro de série

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x21FB-0x21FE	8700-8703	L	1	-	CHAÎNE D'OC-TETS	-	A/E/P/H	Numéro de série codé en caractères ASCII.

### Version du matériel

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x2204	8709	L	-	-	INT16U	0x0000-0xFFFF	P/H	Version du matériel du déclencheur MicroLogic.

### Version du firmware

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x2205	8710	L	1	-	INT16	-	A/E/P/H	Version de firmware du déclencheur MicroLogic Par exemple, la valeur 8244 correspond à la version 8.244.

## Identification du produit

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x220B	8716	L	1	–	INT16U	15133-15137	A/E/P/H	Identification du produit avec le gestionnaire de protection : 15131 = MicroLogic A 15137 = MicroLogic E 15133 = MicroLogic P 15135 = MicroLogic H
0x0EE7	3816	L	1	–	INT16U	15134-15138	E/P/H	Identification du produit avec le gestionnaire de mesure : 15138 = MicroLogic E 15134 = MicroLogic P 15136 = MicroLogic H

## Type de protection

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x2223	8740	L	1	–	CHAÎNE D'OCTETS	20-70	A/E/P/H	Type de protection : "20" = MicroLogic 2.0 "30" = MicroLogic 3.0 "40" = MicroLogic 4.0 "50" = MicroLogic 5.0 "60" = MicroLogic 6.0 "70" = MicroLogic 7.0

## Type de mesure

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x2224	8741	L	1	–	CHAÎNE D'OCTETS	0x2041-0x204D	A/E/P/H	Type de mesure : 0x2041 = « espace » et « A » 0x2045 = « espace » et « E » 0x2050 = « espace » et « P » 0x2048 = « espace » et « H » Ou type d'application : 0x204D = « espace » et « M »

## Calibreur long retard

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x2225	8742	L	1	–	INT16U	0-15	A/E/P/H	Type de calibreur Long retard : 0 = absent 1 = IEC standard 2 = IEC bas 3 = IEC haut 7 = UL-A 8 = UL-B 9 = UL-C 10 = désactivé 11 = UL-D 12 = UL-E 13 = UL-F 14 = UL-G 15 = UL-H

## Identification du gestionnaire de protection

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x2583-0x2584	9604-9605	L/E	–	–	CHAÎNE D'OC-TETS	–	P/H	Identifiant court du gestionnaire de protection, codé sur 4 caractères ASCII. Réglage d'usine : <b>"défini"</b>
0x2585-0x258C	9606-9613	L/E	–	–	CHAÎNE D'OC-TETS	–	P/H	Identifiant long du gestionnaire de protection, codé sur 16 caractères ASCII. Réglage d'usine : <b>"veuillez me configurer"</b>

## Type de disjoncteur

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x2591	9618	L/E	–	–	INT16U	0-2	P/H	0 = Disjoncteur tripolaire sans transformateur de courant neutre externe (réglage d'usine) 1 = Disjoncteur quadripolaire 2 = Disjoncteur tripolaire avec transformateur de courant neutre externe

## Caractéristiques du disjoncteur

Les caractéristiques peuvent être :

- définies via l'IHM MicroLogic dans **Micrologic setup > Breaker selection**
- téléchargées à l'aide du boîtier test

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x2675	9846	L	–	–	INT16U	0-3	P/H	Standard : 0 = UL 1 = CEI 2 = ANSI 3 = IEC/GB
0x2676	9847	L	–	–	INT16U	0-2	P/H	Type : 0 = MasterPact 1 = ComPact NS 2 =
0x2677- 0x267C	9848-9853	L	–	–	CHAÎNE D'OC- TETS	–	P/H	Chaînes de caractères ASCII (par exemple, 'NT08N')

## Etat

### Etat des alarmes prédéfinies

Le registre d'état des alarmes prédéfinies indique l'état actuel des alarmes :

- Bit d'alarme = 0 : l'alarme n'est pas active.
- Bit d'alarme = 1 : l'alarme est active.

Le tableau suivant détaille les valeurs pour chaque bit des registres d'état des alarmes :

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Bit	Description
0x1643	5700	L	-	-	INT16U	-	H	-	Etat des alarmes prédéfinies
								0	Alarme prédéfinie 48
								1	Alarme prédéfinie 49
								2	Alarme prédéfinie 50
								3	Alarme prédéfinie 51
								4	Alarme prédéfinie 52
								5	Alarme prédéfinie 53
								6	Alarme prédéfinie 54
								7	Alarme prédéfinie 55
								8	Alarme prédéfinie 56
								9	Alarme prédéfinie 57
								10	Alarme prédéfinie 58
								11	Alarme prédéfinie 59
								12	Alarme prédéfinie 60
								13	Alarme prédéfinie 61
								14	Alarme prédéfinie 62
15	Alarme prédéfinie 63								
0x1644	5701	L	-	-	INT16U	-	H	-	Etat des alarmes prédéfinies
								0	Alarme prédéfinie 32
								1	Alarme prédéfinie 33
								2	Alarme prédéfinie 34
								3	Alarme prédéfinie 35
								4	Alarme prédéfinie 36
								5	Alarme prédéfinie 37
								6	Alarme prédéfinie 38
								7	Alarme prédéfinie 39
								8	Alarme prédéfinie 40
								9	Alarme prédéfinie 41
								10	Alarme prédéfinie 42
								11	Alarme prédéfinie 43
								12	Alarme prédéfinie 44
								13	Alarme prédéfinie 45
								14	Alarme prédéfinie 46
15	Alarme prédéfinie 47								

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Bit	Description
0x1645	5702	L	-	-	INT16U	-	H	-	Etat des alarmes prédéfinies
								0	Alarme prédéfinie 16
								1	Alarme prédéfinie 17
								2	Alarme prédéfinie 18
								3	Alarme prédéfinie 19
								4	Alarme prédéfinie 20
								5	Alarme prédéfinie 21
								6	Alarme prédéfinie 22
								7	Alarme prédéfinie 23
								8	Alarme prédéfinie 24
								9	Alarme prédéfinie 25
								10	Alarme prédéfinie 26
								11	Alarme prédéfinie 27
								12	Alarme prédéfinie 28
								13	Alarme prédéfinie 29
								14	Alarme prédéfinie 30
15	Alarme prédéfinie 31								
0x1646	5703	L	-	-	INT16U	-	H	-	Etat des alarmes prédéfinies
								0	Alarme prédéfinie 0
								1	Alarme prédéfinie 1
								2	Alarme prédéfinie 2
								3	Alarme prédéfinie 3
								4	Alarme prédéfinie 4
								5	Alarme prédéfinie 5
								6	Alarme prédéfinie 6
								7	Alarme prédéfinie 7
								8	Alarme prédéfinie 8
								9	Alarme prédéfinie 9
								10	Alarme prédéfinie 10
								11	Alarme prédéfinie 11
								12	Alarme prédéfinie 12
								13	Alarme prédéfinie 13
								14	Alarme prédéfinie 14
15	Alarme prédéfinie 15								

## Etat des contacts programmables M2C/M6C

Le registre d'état M2C/M6C indique l'état des contacts programmables :

- bit d'état = 0 : le contact est ouvert.
- bit d'état = 1 : le contact est fermé.

Les états des contacts sont mis à jour automatiquement. Aucune réinitialisation n'est possible.

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Bit	Description
0x2298	8857	L	-	-	INT16U	-	E/P/H	0	Etat du contact 1
							E/P/H	1	Etat du contact 2
							P/H	2	Etat du contact 3
							P/H	3	Etat du contact 4
							P/H	4	Etat du contact 5
							P/H	5	Etat du contact 6
							-	6-15	Réservé

## Etat de la protection

Le tableau suivant détaille les valeurs pour chaque bit des registres de seuil de déclenchement de la protection :

- bit d'état de la protection = 0 : le seuil de déclenchement de la protection n'est pas dépassé.
- bit d'état de la protection = 1 : le seuil de déclenchement de la protection est dépassé, même si le délai n'a pas expiré.

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Bit	Description
0x229D	8862	L	-	-	INT16U	-	E/P/H	0	Etat de la protection Long retard
								1-15	Réservé
0x229E	8863	L	-	-	INT16U	-	P/H	0	Etat du déséquilibre de courant
								1	Etat du courant maximum sur la phase 1
								2	Etat du courant maximum sur la phase 2
								3	Etat du courant maximum sur la phase 3
								4	Etat du courant maximum sur le neutre
								5	Etat de la tension minimum
								6	Etat de la tension maximum
								7	Etat du déséquilibre des tensions
								8	Etat de la puissance maximum
								9	Etat de la puissance déwattée
								10	Etat de la fréquence minimum
								11	Etat de la fréquence maximum
								12	Etat de la rotation de phase
								13	Etat du délestage de charge en fonction du courant
14	Etat du délestage de charge en fonction de la puissance								
15	Réservé								
0x229F	8864	L	-	-	INT16U	-	E/P/H	0	Etat de l'alarme de défaut à la terre
							P/H	1	Etat de l'alarme de protection différentielle
							-	2-15	Réservé

## Historique des alarmes

### Description générale

Les registres d'historique des alarmes décrivent les 10 dernières alarmes déclenchées. Le format de l'historique des alarmes correspond à une série de dix enregistrements stockés dans une pile de type FIFO (premier entré, premier sorti). Le dernier enregistrement efface le plus ancien. Chaque enregistrement se compose de 15 registres décrivant une alarme.

Le registre 9300 renvoie le nombre d'alarmes enregistrées dans l'historique des alarmes (FIFO). Le registre 9301 renvoie la valeur du pointeur pour la dernière alarme enregistrée dans l'historique des alarmes.

#### Exemple :

Si le registre 9300 = 10 et le registre 9301 = 3, la dernière alarme enregistrée correspond à l'enregistrement d'alarme 3.

Dans ce cas, l'avant-dernière alarme enregistrée correspond à l'enregistrement d'alarme 2.

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x2453	9300	L	–	–	INT16U	0-10	P/H	Nombre d'alarmes enregistrées dans l'historique des alarmes (FIFO)
0x2454	9301	L	–	–	INT16U	0-9	P/H	Valeur du pointeur pour la dernière alarme enregistrée dans l'historique des alarmes

### Nombre d'enregistrements

Une requête de lecture de  $15 \times (n)$  registres est nécessaire pour lire  $n$  enregistrements d'alarme, où 15 est le nombre de registres pour chaque enregistrement de déclenchement.

Par exemple, une requête de lecture de  $15 \times 3 = 45$  registres est nécessaire pour lire 3 enregistrements d'alarme de l'historique des alarmes :

- Les 15 premiers registres décrivent le premier enregistrement d'alarme.
- Les 15 registres qui suivent décrivent le deuxième enregistrement d'alarme.
- Les 15 derniers registres décrivent le troisième enregistrement d'alarme.

Adresse	Registre	Description
0x2455–0x2463	9302-9316	Enregistrement d'alarme 0
0x2464–0x2472	9317-9331	Enregistrement d'alarme 1
0x2473–0x2481	9332-9346	Enregistrement d'alarme 2
0x2482–0x2490	9347-9361	Enregistrement d'alarme 3
0x2491–0x249F	9362-9376	Enregistrement d'alarme 4
0x24A0–0x24AE	9377-9391	Enregistrement d'alarme 5
0x24AF–0x24BD	9392-9406	Enregistrement d'alarme 6
0x24BE–0x24CC	9407-9421	Enregistrement d'alarme 7
0x24CD–0x24DB	9422-9436	Enregistrement d'alarme 8
0x24DC–0x24EA	9437-9451	Enregistrement d'alarme 9

## Enregistrement d'alarme

Une requête de lecture de 15 registres est nécessaire pour lire un enregistrement d'alarme.

L'ordre et la description des registres des enregistrements d'alarme sont les mêmes que ceux de l'enregistrement d'alarme 0 :

Enregistrement d'alarme 0								
Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x2455– 0x2458	9302-9305	L	–	–	XDATE	–	P/H	Date de l'alarme
0x2459	9306	L	–	–	INT16U	–	P/H	Code d'alarme
0x245A– 0x245B	9307-9308	L	–	–	MO- D10000	–	P/H	Valeur du paramètre de protection ayant provoqué l'activation de l'alarme
0x245C	9309	L	–	–	INT16U	–	P/H	Valeur du paramètre de temporisation ayant provoqué l'activation de l'alarme
0x245D	9310	L	–	–	INT16U	0-16000	P/H	Courant d'alarme sur phase 1 <sup>(1)</sup>
0x245E	9311	L	–	–	INT16U	0-16000	P/H	Courant d'alarme sur phase 2 <sup>(1)</sup>
0x245F	9312	L	–	–	INT16U	0-16000	P/H	Courant d'alarme sur phase 3 <sup>(1)</sup>
0x2460	9313	L	–	–	INT16U	0-16000	P/H	Courant d'alarme sur neutre <sup>(1)</sup>
0x2461– 0x2462	9314-9315	L	–	–	–	–	P/H	Informations supplémentaires selon le type d'alarme
0x2463	9316	–	–	–	–	–	–	Réservé

(1) Exprimé sous la forme de dixièmes de In (courant nominal).

## Codes d'alarme

Code d'alarme	Description
1013 (0x03F5)	Alarme de protection Long retard
1014 (0x03F6)	Alarme de protection Terre
1015 (0x03F7)	Alarme de protection différentielle
1016 (0x03F8)	Déséquilibre de courant
1017 (0x03F9)	Demande maximum I1
1018 (0x03FA)	Demande maximum I2
1019 (0x03FB)	Demande maximum I3
1020 (0x03FC)	Demande maximum IN
1021 (0x03FD)	Sous-tension
1022 (0x03FE)	Surtension
1023 (0x03FF)	Déséquilibre de tension
1024 (0x0400)	Réservé
1025 (0x0401)	Puissance déwattée
1026 (0x0402)	Sous-fréquence
1027 (0x0403)	Surfréquence

Code d'alarme	Description
1028 (0x0404)	Rotation des phases
1029 (0x0405)	Délestage de charge en courant
1030 (0x0406)	Délestage de charge en puissance
1031–1099 (0x0407–0x044B)	Réservé
1100 (0x044C)	Système alimenté/réinitialisé
1101-1105 (0x044D–0x0451)	Réservé
1106 (0x0452)	Perte de la date et de l'heure
1107–1114 (0x0453–0x045A)	Réservé
1115 (0x045B)	Niveau de batterie faible

## Historique des déclenchements

### Description générale

Les registres d'historique des déclenchements décrivent les 10 derniers déclenchements produits. Le format de l'historique des déclenchements correspond à une série de 10 enregistrements stockés dans une pile de type FIFO (premier entré, premier sorti). Le dernier enregistrement efface le plus ancien. Chaque enregistrement se compose de 20 registres décrivant un déclenchement.

Le registre 9098 renvoie le nombre de défauts enregistrés dans l'historique des déclenchements (FIFO).

Le registre 9099 renvoie la valeur du pointeur pour le dernier défaut enregistré dans l'historique des déclenchements.

#### Exemple :

Si le registre 9098 = 10 et le registre 9099 = 5, le dernier défaut enregistré correspond à l'enregistrement de déclenchement 5.

Dans ce cas, l'avant-dernière alarme enregistrée correspond à l'enregistrement d'alarme 4.

#### NOTE:

- Les contacts doivent être inspectés chaque fois que le compteur dénombre une centaine de déclenchements.
- Le message **Non disponible ou type de déclencheur non défini** s'affiche si les caractéristiques du déclencheur n'ont pas été définies. Dans ce cas, consultez **Breaker selection** dans le menu **Micrologic setup** sur l'IHM MicroLogic, dans les registres 9846–9853, page 143.

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x2385	9094	L	1	%	INT16U	0-32767	P/H	Indicateur d'usure des contacts sur la phase 1 <sup>(1)</sup>
0x2386	9095	L	1	%	INT16U	0-32767	P/H	Indicateur d'usure des contacts sur la phase 2 <sup>(1)</sup>
0x2387	9096	L	1	%	INT16U	0-32767	P/H	Indicateur d'usure des contacts sur la phase 3 <sup>(1)</sup>
0x2388	9097	L	1	%	INT16U	0-32767	P/H	Indicateur d'usure des contacts sur le neutre <sup>(1)</sup>
0x2389	9098	L	–	–	INT16U	0-10	P/H	Nombre d'alarmes enregistrées dans l'historique des déclenchements (FIFO)

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x238A	9099	L	–	–	INT16U	0-9	P/H	Valeur du pointeur pour la dernière alarme enregistrée dans l'historique des déclenchements
(1) Réglage d'usine = 0x8000.								

## Numéro de l'enregistrement du déclenchement

Une requête de lecture de 20 x (n) registres est nécessaire pour lire les n derniers enregistrements de déclenchements, où 20 est le nombre de registres pour chaque enregistrement de déclenchement.

Par exemple, une requête de lecture de 20 x 3 = 60 registres est nécessaire pour lire les 3 derniers enregistrements de déclenchements de l'historique des déclenchements :

- Les 20 premiers registres décrivent le premier enregistrement de déclenchement.
- Les 20 registres qui suivent décrivent le deuxième enregistrement de déclenchement.
- Les 20 registres qui suivent décrivent le troisième enregistrement de déclenchement.

Adresse	Registre	Description
0x238B–0x239E	9100-9119	Enregistrement de déclenchement 0
0x239F–0x23B2	9120-9139	Enregistrement de déclenchement 1
0x23B3–0x23C6	9140-9159	Enregistrement de déclenchement 2
0x23C7–0x23DA	9160-9179	Enregistrement de déclenchement 3
0x23DB–0x23EE	9180-9199	Enregistrement de déclenchement 4
0x23EF–0x2402	9200-9219	Enregistrement de déclenchement 5
0x2403–0x2416	9220-9239	Enregistrement de déclenchement 6
0x2417–0x242A	9240-9259	Enregistrement de déclenchement 7
0x242B–0x243E	9260-9279	Enregistrement de déclenchement 8
0x243F–0x2452	9280-9299	Enregistrement de déclenchement 9

## Enregistrement de déclenchement

Une requête de lecture de 20 registres est nécessaire pour lire un enregistrement de déclenchement.

L'ordre et la description des registres des enregistrements de déclenchements sont les mêmes que pour l'enregistrement de déclenchement 0 :

Enregistrement de déclenchement 0								
Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x238B-0x238E	9100-9103	L	–	–	XDATE	–	E/P/H	Date du déclenchement
0x238F	9104	L	–	–	INT16U	1000-1030	E/P/H	Code du déclenchement
0x2390-0x2391	9105-9106	L	–	–	MO-D10000	–	P/H	Valeur du paramètre de protection ayant provoqué l'activation d'une alarme
0x2392	9107	L	–	–	INT16U	–	P/H	Valeur du paramètre de temporisation ayant provoqué le déclenchement

Enregistrement de déclenchement 0								
Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x2393	9108	L	–	–	INT16U	0-16000	P/H	Courant de déclenchement sur phase 1 <sup>(1)</sup>
0x2394	9109	L	–	–	INT16U	0-16000	P/H	Courant de déclenchement sur phase 2 <sup>(1)</sup>
0x2395	9110	L	–	–	INT16U	0-16000	P/H	Courant de déclenchement sur phase 3 <sup>(1)</sup>
0x2396	9111	L	–	–	INT16U	0-16000	P/H	Courant de déclenchement sur neutre (1)
0x2397	9112	L	–	–	–	–	P/H	Nouvelle valeur de l'indicateur d'usure des contacts à la suite d'un déclenchement <sup>(2)</sup>
0x2398-0x2399	9113-9114	–	–	–	–	–	–	Réservé
0x239A-0x239E	9115-9119	–	–	–	–	–	–	Réservé

(1) Exprimé sous la forme x 0,1 de In (courant nominal).

(2) Le déclencheur enregistre un indicateur par contact. Seule la valeur du contact le plus utilisé est indiquée ici. Consultez les registres 9094 à 9097.

## Codes de déclenchement

Code du déclenchement	Description
1000 (0x03E8)	Déclenchement suite à la protection Long retard Ir
1001 (0x03E9)	Déclenchement suite à la protection Court retard Isd
1002 (0x03EA)	Déclenchement suite à la protection Instantanée li
1003 (0x03EB)	Déclenchement suite à la protection Terre Ig
1004 (0x03EC)	Déclenchement suite à la protection différentielle IΔn
1005 (0x03ED)	Déclenchement suite à la protection instantanée intégrée I >>
1006–1007 (0x03EE–0x03EF)	Réservé
1008 (0x03F0)	Déclenchement suite à la protection avancée
1009 (0x03F1)	Déclenchement suite à la protection avancée étendue
1010–1015 (0x03F2–0x03F7)	Réservé
1016 (0x3F8)	Déséquilibre des courants
1017 (0x3F9)	Demande maximale I1
1018 (0x3FA)	Demande maximale I2
1019 (0x3FB)	Demande maximale I3
1020 (0x3FC)	Demande maximale IN
1021 (0x3FD)	Sous-tension
1022 (0x3FE)	Surtension
1023 (0x3FF)	Déséquilibre de tension
1024 (0x400)	Réservé
1025 (0x401)	Puissance déwattée
1026 (0x402)	Sous-fréquence
1027 (0x403)	Surfréquence
1028 (0x404)	Rotation des phases

Code du déclenchement	Description
1029 (0x405)	Délestage de charge en fonction du courant
1030 (0x406)	Délestage de charge en fonction de la puissance

# Alarmes analogiques prédéfinies

## Description générale

Le logiciel EcoStruxure Power Commission, page 17 permet de configurer des alarmes prédéfinies analogiques.

Alarmes analogiques prédéfinies :

- peuvent être modifiées via l'interface de commande en mode de configuration ;
- sont uniquement disponibles avec un déclencheur MicroLogic H
- peuvent être utilisées pour déclencher la capture de formes d'onde.

## Numéro des alarmes analogiques prédéfinies

Le tableau suivant présente la liste des alarmes prédéfinies, ainsi que les numéros, les registres et les adresses correspondants.

Numéro de l'alarme	Adresses de l'alarme	Registres de l'alarme	Description de l'alarme
1	0x176F–0x177A	6000–6011	Surintensité sur phase 1
2	0x177B–0x1786	6012–6023	Surintensité sur phase 2
3	0x1787–0x1792	6024–6035	Surintensité sur phase 3
4	0x1793–0x179E	6036–6047	Dépassement courant de neutre
5	0x179F–0x17AA	6048–6059	Dépassement courant de terre
6	0x17AB–0x17B6	6060–6071	Sous-intensité sur phase 1
7	0x17B7–0x17C2	6072–6083	Sous-intensité sur phase 2
8	0x17C3–0x17CE	6084–6095	Sous-intensité sur phase 3
9	0x17CF–0x17DA	6096–6107	Déséquilibre de surintensité sur phase 1
10	0x17DB–0x17E6	6108–6119	Déséquilibre de surintensité sur phase 2
11	0x17E7–0x17F2	6120–6131	Déséquilibre de surintensité sur phase 3
12	0x17F3–0x17FE	6132–6143	Surtension sur phase 1
13	0x17FF–0x180A	6144–6155	Surtension sur phase 2
14	0x180B–0x1816	6156–6167	Surtension sur phase 3
15	0x1817–0x1822	6168–6179	Sous-tension sur phase 1
16	0x1823–0x182E	6180–6191	Sous-tension sur phase 2
17	0x182F–0x183A	6192–6203	Sous-tension sur phase 3
18	0x183B–0x1846	6204–6215	Déséquilibre de surtension sur phase 1
19	0x1847–0x1852	6216–6227	Déséquilibre de surtension sur phase 2
20	0x1853–0x185E	6228–6239	Déséquilibre de surtension sur phase 3
21	0x185F–0x186A	6240–6251	Surpuissance apparente totale
22	0x186B–0x1876	6252–6263	Surpuissance active totale
23	0x1877–0x1882	6264–6275	Surpuissance active totale déwattée
24	0x1883–0x188E	6276–6287	Surpuissance réactive totale
25	0x188F–0x189A	6288–6299	Surpuissance réactive totale déwattée
26	0x189B–0x18A6	6300–6311	Sous-puissance apparente totale
27	0x18A7–0x18B2	6312–6323	Sous-puissance active totale

Numéro de l'alarme	Adresses de l'alarme	Registres de l'alarme	Description de l'alarme
28	0x18B3–0x18BE	6324–6335	Sous-puissance active totale déwattée
29	0x18BF–0x18CA	6336–6347	Sous-puissance réactive totale
30	0x18CB–0x18D6	6348–6359	Sous-puissance réactive totale déwattée
31	0x18D7–0x18E2	6360–6371	Facteur de puissance réel inductif
32	0x18E3–0x18EE	6372–6383	Facteur de puissance réel capacitif
33	0x18EF–0x18FA	6384–6395	Facteur de puissance de déplacement inductif
34	0x18FB–0x1906	6396–6407	Facteur de puissance de déplacement capacitif
35	0x1907–0x1912	6408–6419	Surintensité de distorsion harmonique totale phase 1
36	0x1913–0x191E	6420–6431	Surintensité de distorsion harmonique totale phase 2
37	0x191F–0x192A	6432–6443	Surintensité de distorsion harmonique totale phase 3
38	0x192B–0x1936	6444–6455	Surtension de distorsion harmonique totale (phase 1 au neutre)
39	0x1937–0x1942	6456–6467	Surtension de distorsion harmonique totale (phase 2 au neutre)
40	0x1943–0x194E	6468–6479	Surtension de distorsion harmonique totale (phase 3 au neutre)
41	0x194F–0x195A	6480–6491	Surtension de distorsion harmonique totale (phase 1 à 2)
42	0x195B–0x1966	6492–6503	Surtension de distorsion harmonique totale (phase 2 à 3)
43	0x1967–0x1972	6504–6515	Surtension de distorsion harmonique totale (phase 3 à 1)
44	0x1973–0x197E	6516–6527	Demande de puissance apparente surestimée
45	0x197F–0x198A	6528–6539	Demande de puissance active totale surestimée
46	0x198B–0x1996	6540–6551	Demande de puissance active totale déwattée surestimée
47	0x1997–0x19A2	6552–6563	Demande de puissance réactive totale surestimée
48	0x19A3–0x19AE	6564–6575	Demande de puissance réactive totale déwattée surestimée
49	0x19AF–0x19BA	6576–6587	Demande de puissance apparente sous-estimée
50	0x19BB–0x19C6	6588–6599	Demande de puissance active totale sous-estimée
51	0x19C7–0x19D2	6600–6611	Demande de puissance active totale déwattée sous-estimée
52	0x19D3–0x19DE	6612–6623	Demande de puissance réactive totale sous-estimée
53	0x19DF–0x19EA	6624–6635	Demande de puissance réactive totale déwattée sous-estimée

## Enregistrement d'alarmes analogiques prédéfinies

Les alarmes analogiques prédéfinies sont codées dans 12 registres.

L'ordre et la description des enregistrements des alarmes analogiques prédéfinies sont identiques à ceux de l'alarme analogique prédéfinie 1 :

Alarme analogique prédéfinie 1								
Adresse	Registre	RW	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x176F	6000	RW	–	–	INT16U	–	H	<p>Les bits de poids fort (MSB) indiquent l'activité de l'alarme :</p> <p>0 = activé 1 = désactivé</p> <p>Les bits de poids faible (LSB) indiquent la priorité de l'alarme :</p> <p>0, 1, 2 ou 3.</p> <p>La valeur définie en usine est 0x0101.</p> <p>Un registre mis à 0 n'enregistre aucun événement dans le journal des événements (fichier numéro 10), ni dans le fichier de capture des formes d'onde (fichier numéro 5).</p>
0x1770	6001	R	–	–	INT16U	1016	H	<p>Numéro du registre dont le contenu correspond aux valeurs de déclenchement et de désactivation.</p> <p>Le réglage d'usine est 1016.</p>
0x1771	6002	R	–	–	INT16U	–	H	<p>Mode de comparaison :</p> <p>Les bits de poids fort (MSB) indiquent le mode Déclenchement.</p> <p>Les bits de poids faible (LSB) indiquent le mode Désactivation.</p> <p>Les bits de poids fort et de poids faible peuvent être définis sur les valeurs 1, 2 ou 4 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 = mode Immédiat (le registre 6003 contient la valeur numérique à laquelle le contenu du registre surveillé est comparé). Il s'agit des réglages d'usine pour les modes Déclenchement et Désactivation <sup>(2)</sup>).</li> <li>2 = mode Direct (le registre 6003 contient le numéro du registre en relation avec le registre surveillé. Un pourcentage est appliqué).</li> <li>4 = sélectionne le mode de test des bits (le registre 6003 doit contenir le masque de bits auquel le contenu du registre surveillé est comparé (opération de type AND)).</li> </ul>
0x1772	6003	RW	1	–	INT16U	–	H	<p>Valeur de déclenchement de l'alarme <sup>(1)</sup></p> <p>Le réglage d'usine est 0x8000.</p>
0x1773	6004	R	100	%	INT16U	–	H	<p>Ce registre contient une valeur numérique qui est multipliée par le contenu du</p>

Alarme analogique prédéfinie 1								
Adresse	Registre	RW	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
								registre du seuil lorsque le mode Direct est sélectionné. Dans le cas contraire, le registre n'est pas utilisé.  Le réglage d'usine est 0x8000.
0x1774	6005	RW	1	s	INT16U	–	H	Temporisation du déclenchement  Le réglage d'usine est 0x8000.
0x1775	6006	RW	–	–	INT16U	–	H	Valeur de désactivation (1)  Le réglage d'usine est 0x8000.
0x1776	6007	R	–	%	INT16U	–	H	Ce registre contient une valeur numérique qui est multipliée par le contenu du registre du seuil lorsque le mode Direct est sélectionné. Dans le cas contraire, le registre n'est pas utilisé.  Le réglage d'usine est 0x8000.
0x1777	6008	RW	1	s	INT16U	0–3000	H	Temporisation de désactivation  Le réglage d'usine est 0x8000.
0x1778	6009	R	–	–	INT16U	0–3	A/E	Type d'alarme :  0 = Au-dessus  1 = Au-dessous (réglage usine)  2 = Identique  3 = Différent  5 est utilisé pour toutes les autres alarmes.
0x1779	6010	RW	–	–	INT16U	–	H	Action associée au dépassement de la valeur de déclenchement après l'expiration du délai de temporisation.  Enregistrement dans le fichier de capture des formes d'onde (fichier numéro 5).  Bit 9 défini sur 1 = action activée  Le réglage d'usine est 0.
177x0A	6011	–	–	–	–	–	–	Réservé
<p>(1) Lorsque le mode Immédiat est sélectionné, veillez à ce que les unités et les facteurs d'échelle définis pour ce registre soient identiques à ceux du registre 6001.</p> <p>(2) Aucun pourcentage n'est appliqué.</p>								

## Paramètres de protection de base

### Paramètres de la protection du neutre

La protection du neutre est uniquement disponible lorsque le type de système est 30 ou 41 dans le registre 3314, page 185.

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x2230	8753	L/E	1	–	INT16U	0-3	A/E/P/H	Type de protection du neutre : <sup>(1)</sup> 0 = désactivé 1 = N/2 (I <sub>r</sub> /2) 2 = N (I <sub>r</sub> ) 3 = N <sub>x</sub> 1,6 (1,6 I <sub>r</sub> ) <sup>(2)</sup>
(1) Accès en écriture uniquement avec les déclencheurs MicroLogic P et H.								
(2) Valeur accessible uniquement pour les déclencheurs MicroLogic P et H.								

### Paramètres de la protection Long retard

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Bit	Description
0x2231	8754	L	–	–	INT16U	0-1	A/E/P/H	–	Statut : 0x0001 = activé
0x2232	8755	L/E	–	–	INT16U	–	–	–	Type de courbe IDMTL <sup>(1)</sup>
							A/E/P/H	0	Courbe Long retard standard I <sup>2</sup> t (réglage d'usine)
							P/H	1	Courbe SIT
							P/H	2	Courbe VIT
							P/H	3	Courbe EIT (I <sup>2</sup> t actif)
							P/H	4	Courbe HVF
							P/H	5	Temps constant (I <sup>2</sup> t inactif)
–	6-15	Réservé							
0x2233-0x2234	8756-8757	L/E	1	A	MO-D10000	40-8000	A/E/P/H	–	Valeur du seuil de déclenchement I <sub>r</sub> <sup>(1)</sup>
0x2235	8758	L/E	1	ms	INT16U	500-24000	A/E/P/H	–	Temporisation tr <sup>(1)</sup>
0x2236-0x2238	8759-8761	–	–	–	–	–	–	–	Réservé
0x2239	8762	L/E	–	–	INT16U	–	H	–	Paramètre de capture des formes d'onde : 0 = aucune capture des formes d'onde 0x0100 = capture des formes d'onde dans le fichier n°22 de capture des formes d'onde des défauts à la fin de la temporisation tr.
0x223A	8763	L/E	–	–	INT16U	–	–	–	Paramètre des contacts programmables M2C/M6C : Bit défini sur 1 = contact fermé à la fin de la temporisation tr (réglage d'usine)

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Bit	Description
									Bit défini sur 0 = contact ouvert à la fin de la temporisation tr
							–	0	Toujours défini sur 1
							–	1-7	Réservé
							E/P/H	8	Contact 1
							E/P/H	9	Contact 2
							P/H	10	Contact 3
							P/H	11	Contact 4
							P/H	12	Contact 5
							P/H	13	Contact 6
							–	14-15	Réservé

(1) Accès en écriture uniquement avec les déclencheurs MicroLogic P et H.

## Paramètres de la protection Court retard

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Bit	Description
0x223B	8764	L	–	–	INT16U	0-1	A/E/P/H	–	Statut : 0x0001 = activé
0x223C	8765	L/E	–	–	INT16U	0-1	A/E/P/H	–	Type de protection : (1) 0 = I <sup>2</sup> t activé 1 = I <sup>2</sup> t inactif
0x223D-0x223E	8766-8767	L/E	1	A	MO-D10000	60-80000	A/E/P/H	–	Valeur du seuil de déclenchement Isd (1)
223x0F	8768	L/E	1	ms	INT16U	0-400	A/E/P/H	–	Temporisation tsd (1) 0 s : valide uniquement pour la position I <sup>2</sup> t désactivé 100–400 ms = valide pour les positions I <sup>2</sup> t activé et I <sup>2</sup> t désactivé
0x2243	8772	L/E	–	–	INT16U	–	H	–	Paramètre de capture des formes d'onde : 0 = aucune capture des formes d'onde 0x0100 = capture des formes d'onde dans le fichier de capture des formes d'onde des défauts à la fin de la temporisation tsd.
0x2244	8773	L/E	–	–	INT16U	–	–	–	Paramètre des contacts programmables M2C/M6C : Bit défini sur 1 = contact fermé à la fin de la temporisation tsd (réglage d'usine) Bit défini sur 0 = contact ouvert à la fin de la temporisation tsd
							–	0	Toujours défini sur 1
							–	1-7	Réservé
							E/P/H	8	Contact 1
							E/P/H	9	Contact 2
							P/H	10	Contact 3

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Bit	Description
							P/H	11	Contact 4
							P/H	12	Contact 5
							P/H	13	Contact 6
							–	14-15	Réservé

(1) Accès en écriture uniquement avec les déclencheurs MicroLogic P et H.

## Paramètres de la protection Instantanée

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Bit	Description
0x2245	8774	L	–	–	INT16U	0x0001– 0x0101	A/E/P/H	–	0x0001 = protection active (réglage d'usine) 0x0101 = protection désactivée
0x2246	8775	–	–	–	–	–	–	–	Réservé
0x2247- 0x2248	8776-8777	L/E	1	A	MO- D10000	200- 120000	A/E/P/H	–	Seuil I de déclenchement de la protection Instantané <sup>(1)</sup>
0x2249	8778	–	–	–	–	–	–	–	Réservé
0x224D	8782	L/E	–	–	INT16U	–	H	–	Paramètre de capture des formes d'onde : 0 = aucune capture des formes d'onde 0x0100 = capture des formes d'onde dans le fichier de capture des formes d'onde des défauts à la fin de la temporisation.
0x224E	8783	L/E	–	–	INT16U	–	–	–	Paramètre des contacts programmables M2C/ M6C : Bit défini sur 1 = contact fermé à la fin de la temporisation (réglage d'usine) Bit défini sur 0 = contact ouvert à la fin de la temporisation
							–	0	Toujours défini sur 1
							–	1-7	Réservé
							E/P/H	8	Contact 1
							E/P/H	9	Contact 2
							P/H	10	Contact 3
							P/H	11	Contact 4
							P/H	12	Contact 5
							P/H	13	Contact 6
							–	14-15	Réservé

(1) Accès en écriture uniquement avec les déclencheurs MicroLogic P et H.

## Paramètres de la protection Terre

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Bit	Description
224x0F	8784	L/E	–	–	INT16U	0x0001– 0x0101	A/E/P/H	–	Etat de la protection : <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>  0x0001 = protection active (réglage d'usine)  0x0101 = protection désactivée
0x2250	8785	L/E	–	–	INT16U	0-1	A/E/P/H	–	Type de protection : <sup>(1)</sup>  0 = I <sup>2</sup> t activé  1 = I <sup>2</sup> t inactif
0x2251- 0x2252	8786-8787	L/E	1	A	MO- D10000	30-1200	A/E/P/H	–	Seuil de déclenchement de la protection Terre I <sub>g</sub> <sup>(1)</sup>
0x2253	8788	L/E	1	ms	INT16U	0-400	A/E/P/H	–	Temporisation de déclenchement tg pour la protection contre les défauts à la terre : <sup>(1)</sup>  0 s = valide uniquement pour la position I <sup>2</sup> t désactivé  100–400 ms = valide pour les positions I <sup>2</sup> t activé et I <sup>2</sup> t désactivé
0x2257	8792	L/E	–	–	INT16U	–	H	–	Paramètre de capture des formes d'onde :  0 = aucune capture des formes d'onde  0x0100 = capture des formes d'onde dans le fichier de capture des formes d'onde des défauts à la fin de la temporisation tg.
0x2258	8793	L/E	–	–	INT16U	–	–	–	Paramètre des contacts programmables M2C/M6C :  Bit défini sur 1 = contact fermé à la fin de la temporisation tg (réglage d'usine)  Bit défini sur 0 = contact ouvert à la fin de la temporisation tg
							–	0	Toujours défini sur 1
							–	1-7	Réservé
							E/P/H	8	Contact 1
							E/P/H	9	Contact 2
							P/H	10	Contact 3
							P/H	11	Contact 4
							P/H	12	Contact 5
							–	14-15	Réservé

(1) Accès en écriture uniquement avec les déclencheurs MicroLogic P et H.

(2) Pour écrire dans ce registre, les conditions suivantes doivent être remplies :

- MicroLogic 6 P ou 6 H version de firmware 8.244 ou supérieure (voir registre 8710)
- Activation de l'option Inhibition de la protection Terre à l'aide de l'utilitaire enable\_GFI (disponible sur demande)

## Paramètres de la protection différentielle (bloc Vigi)

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Bit	Description
0x2259	8794	L	–	–	INT16U	0x0001	A/P/H	–	0x0001 = protection active
0x225A	8795	–	–	–	–	–	–	–	Réservé
0x225B- 0x225C	8796-8797	L/E	1	mA	MO- D10000	5-300	A/P/H	–	Seuil de déclenchement de la protection différentielle $I_{\Delta n}$ <sup>(1)</sup>
0x225D	8798	L/E	1	ms	INT16U	0-1000	A/P/H	–	Temporisation de déclenchement $I_{\Delta n}$ pour la protection différentielle <sup>(1)</sup>
0x2261	8802	L/E	–	–	INT16U	–	H	–	Paramètre de capture des formes d'onde :  0 = aucune capture des formes d'onde  0x0100 = capture des formes d'onde dans le fichier de capture des formes d'onde des défauts à la fin de la temporisation $\Delta t$ .
0x2262	8803	L/E	–	–	INT16U	–	P/H	–	Paramètre des contacts programmables M2C/M6C :  Bit défini sur 1 = contact fermé à la fin de la temporisation $\Delta t$ (réglage d'usine)  Bit défini sur 0 = contact ouvert à la fin de la temporisation $\Delta t$
							–	0	Toujours défini sur 1
							–	1-7	Réservé
							P/H	8	Contact 1
							P/H	9	Contact 2
							P/H	10	Contact 3
							P/H	11	Contact 4
							P/H	12	Contact 5
							P/H	13	Contact 6
–	14-15	Réservé							

(1) Accès en écriture uniquement avec les déclencheurs MicroLogic P et H.

## Paramètres de protection avancée

### Alarme de défaut à la terre

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Bit	Description	
0x259C	9629	L/E	–	–	INT16U	0x0001– 0x0101	P/H	–	0x0001 = alarme active 0x0101 = inactive (réglage d'usine)	
0x259D	9630	–	–	–	–	–	–	–	Réservé	
0x259E- 0x259F	9631-9632	L/E	1	A	MO- D10000	20-1200	P/H	–	Seuil de déclenchement de l'alarme <sup>(1)</sup>  Valeur minimale = 0,05 x In  Réglage d'usine = 1200 A	
0x25A0	9633	L/E	10	s	INT16U	10-100	P/H	–	Temporisation d'activation de l'alarme  Réglage d'usine = 100 (10 s)	
0x25A1- 0x25A2	9634-9635	L/E	1	A	MO- D10000	20-1200	P/H	–	Seuil de désactivation de l'alarme <sup>(1)</sup>  Valeur maximale = seuil de déclenchement de l'alarme  Valeur minimale = 0,05 x In  Réglage d'usine = 1200 A	
0x25A3	9636	L/E	10	s	INT16U	10-100	P/H	–	Temporisation de désactivation de l'alarme <sup>(1)</sup>  Réglage d'usine = 10 (1 s)	
0x25A4	9637	L/E	–	–	INT16U	–	H	–	Paramètre de capture des formes d'onde :  0 = aucune capture des formes d'onde  0x0100 = capture des formes d'onde dans le fichier de capture des formes d'onde des défauts à la fin de la temporisation.	
0x25A5	9638	L/E	–	–	INT16U	–	–	–	Paramètre des contacts programmables M2C/ M6C :  Bit défini sur 1 = contact fermé à la fin de la temporisation  Bit défini sur 0 = contact ouvert à la fin de la temporisation (réglage d'usine)	
								–	0	Toujours défini sur 0 (déclenchement désactivé pour ce type d'alarme)
								–	1-7	Réservé
								P/H	8	Contact 1
P/H	9	Contact 2								

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Bit	Description
							P/H	10	Contact 3
							P/H	11	Contact 4
							P/H	12	Contact 5
							P/H	13	Contact 6
							–	14-15	Réservé

(1) Accessible uniquement avec les déclencheurs MicroLogic 5.0 P, 6.0 P, 5.0 H et 6.0 H.

## Alarme de protection différentielle

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Bit	Description
0x25A6	9639	L/E	–	–	INT16U	0x0001- 0x0101	P/H	–	Etat d'alarme : <sup>(1)</sup>  0x0001 = alarme active  0x0101 = inactive (réglage d'usine)
0x25A7	9640	–	–	–	–	–	–	–	Réservé
0x25A8- 0x25A9	9641-9642	L/E	10	A	MO- D10000	5-300	P/H	–	Seuil de déclenchement de l'alarme <sup>(1)</sup>  Réglage d'usine = 300 (30 A)
0x25AA	9643	L/E	10	s	INT16U	10-100	P/H	–	Temporisation d'activation de l'alarme  Réglage d'usine = 100 (10 s)
0x25AB- 0x25AC	9644-9645	L/E	10	A	MO- D10000	5-300	P/H	–	Seuil de désactivation de l'alarme <sup>(1)</sup>  Valeur maximale = seuil de déclenchement de l'alarme  Réglage d'usine = 300 (30 A)
0x25AD	9646	L/E	10	s	INT16U	10-100	P/H	–	Temporisation de désactivation de l'alarme <sup>(1)</sup>  Réglage d'usine = 10 (1 s)
0x25AE	9647	L/E	–	–	INT16U	–	H	–	Paramètre de capture des formes d'onde :  0 = aucune capture des formes d'onde  0x0100 = capture des formes d'onde dans le fichier de capture des formes d'onde des défauts à la fin de la temporisation.
0x25AF	9648	L/E	–	–	INT16U	–	P/H	–	Paramètre des contacts programmables M2C/M6C :  Bit défini sur 1 = contact fermé à la fin de la temporisation  Bit défini sur 0 = contact ouvert à la fin de la temporisation (réglage d'usine)
								0	Toujours défini sur 0 (déclenchement désactivé pour ce type d'alarme)
								1-7	Réservé

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Bit	Description
								8	Contact 1
								9	Contact 2
								10	Contact 3
								11	Contact 4
								12	Contact 5
								13	Contact 6
								14-15	Réservé

(1) Accessible uniquement avec les déclencheurs MicroLogic 7.0 P et 7.0 H.

## Protection contre les déséquilibres des courants

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Bit	Description
0x25B0	9649	L/E	–	–	INT16U	0x0001- 0x0101	P/H	–	0x0001 = alarme ou protection active 0x0101 = inactive (réglage d'usine)
0x25B1	9650	–	–	–	–	–	–	–	Réservé
0x25B2- 0x25B3	9651-9652	L/E	1	%	MO- D10000	5-60	P/H	–	Valeur de déclenchement I unbal Réglage d'usine = 60 %
0x25B4	9653	L/E	10	s	INT16U	10-400	P/H	–	Temporisation d'activation de la protection Réglage d'usine = 400 (40 s)
0x25B5- 0x25B6	9654-9655	L/E	1	%	MO- D10000	5-60	P/H	–	Valeur de mise au repos de la protection Réglage d'usine = 60 %
0x25B7	9656	L/E	10	s	INT16U	100-3600	P/H	–	Temporisation de désactivation de la protection Réglage d'usine = 100 (10 s)
0x25B8	9657	L/E	–	–	INT16U	–	H	–	Paramètre de capture des formes d'onde : 0 = aucune capture des formes d'onde 0x0100 = capture des formes d'onde dans le fichier de capture des formes d'onde des défauts à la fin de la temporisation.
0x25B9	9658	L/E	–	–	INT16U	–	P/H	–	Paramètre des contacts programmables M2C/M6C : Bit défini sur 1 = contact fermé à la fin de la temporisation Bit défini sur 0 = contact ouvert à la fin de la temporisation (réglage d'usine)
								0	Bit défini sur 1 = le disjoncteur se déclenche
								1-7	Réservé
								8	Contact 1

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Bit	Description
								9	Contact 2
								10	Contact 3
								11	Contact 4
								12	Contact 5
								13	Contact 6
								14-15	Réservé

## Protection contre le courant maximum sur la phase 1

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Bit	Description
0x25BA	9659	L/E	–	–	INT16U	0x0001–0x0101	P/H	–	0x0001 = alarme ou protection active 0x0101 = inactive (réglage d'usine)
0x25BB	9660	–	–	–	–	–	–	–	Réservé
0x25BC-0x25BD	9661-9662	L/E	1	A	MO-D10000	20-80000	P/H	–	seuil de déclenchement I1 max.  limite maximale = 1 x valeur du registre de courant nominal (réglage d'usine), page 193  limite minimale = 0,2 x valeur du registre de courant nominal, page 193
0x25BE	9663	L/E	1	s	INT16U	15-1500	P/H	–	Temporisation d'activation de la protection  Réglage usine = 1500 s
0x25BF-0x25C0	9664-9665	L/E	1	A	MO-D10000	20-80000	P/H	–	Valeur de mise au repos de la protection  limite maximale = 1 x valeur du registre de courant nominal (réglage d'usine), page 193  limite minimale = 0,2 x valeur du registre de courant nominal, page 193
0x25C1	9666	L/E	1	s	INT16U	15-3000	P/H	–	Temporisation de désactivation de la protection  Réglage usine = 15 s
0x25C2	9667	L/E	–	–	INT16U	–	H	–	Paramètre de capture des formes d'onde :  0 = aucune capture des formes d'onde  0x0100 = capture des formes d'onde dans le fichier de capture des formes d'onde des défauts à la fin de la temporisation.
0x25C3	9668	L/E	–	–	INT16U	–	P/H	–	Paramètre des contacts programmables M2C/M6C :  Bit défini sur 1 = contact fermé à la fin de la temporisation

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Bit	Description
									Bit défini sur 0 = contact ouvert à la fin de la temporisation (réglage d'usine)
								0	Bit défini sur 1 = le disjoncteur se déclenche
								1-7	Réservé
								8	Contact 1
								9	Contact 2
								10	Contact 3
								11	Contact 4
								12	Contact 5
								13	Contact 6
								14-15	Réservé

## Protection contre le courant maximum sur la phase 2

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Bit	Description
0x25C4	9669	L/E	-	-	INT16U	0x0001– 0x0101	P/H	-	0x0001 = alarme ou protection active  0x0101 = inactive (réglage d'usine)
0x25C5	9670	-	-	-	-	-	-	-	Réservé
0x25C6- 0x25C7	9671-9672	L/E	1	A	MO- D10000	20-80000	P/H	-	seuil de déclenchement I2 max.  limite maximale = 1 x valeur du registre de courant nominal (réglage d'usine), page 193  limite minimale = 0,2 x valeur du registre de courant nominal, page 193
0x25C8	9673	L/E	1	s	INT16U	15-1500	P/H	-	Temporisation d'activation de la protection  Réglage usine = 1500 s
0x25C9- 0x25CA	9674-9675	L/E	1	A	MO- D10000	20-80000	P/H	-	Valeur de mise au repos de la protection  limite maximale = 1 x valeur du registre de courant nominal (réglage d'usine), page 193  limite minimale = 0,2 x valeur du registre de courant nominal, page 193
0x25CB	9676	L/E	1	s	INT16U	15-3000	P/H	-	Temporisation de désactivation de la protection  Réglage usine = 15 s
0x25CC	9677	L/E	-	-	INT16U	-	H	-	Paramètre de capture des formes d'onde :  0 = aucune capture des formes d'onde  0x0100 = capture des formes d'onde dans le fichier de capture des

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Bit	Description
									formes d'onde des défauts à la fin de la temporisation.
0x25CD	9678	L/E	–	–	INT16U	–	P/H	–	Paramètre des contacts programmables M2C/M6C :  Bit défini sur 1 = contact fermé à la fin de la temporisation  Bit défini sur 0 = contact ouvert à la fin de la temporisation (réglage d'usine)
								0	Bit défini sur 1 = le disjoncteur se déclenche
								1-7	Réservé
								8	Contact 1
								9	Contact 2
								10	Contact 3
								11	Contact 4
								12	Contact 5
								13	Contact 6
								14-15	Réservé

### Protection contre le courant maximum sur la phase 3

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Bit	Description
0x25CE	9679	L/E	–	–	INT16U	0x0001– 0x0101	P/H	–	0x0001 = alarme ou protection active  0x0101 = inactive (réglage d'usine)
0x25CF	9680	–	–	–	–	–	–	–	Réservé
0x25D0- 0x25D1	9681-9682	L/E	1	A	MO- D10000	20-80000	P/H	–	seuil de déclenchement I3 max.  limite maximale = 1 x valeur du registre de courant nominal (réglage d'usine), page 193  limite minimale = 0,2 x valeur du registre de courant nominal, page 193
0x25D2	9683	L/E	1	s	INT16U	15-1500	P/H	–	Temporisation d'activation de la protection  Réglage usine = 1500 s
0x25D3- 0x25D4	9684-9685	L/E	1	A	MO- D10000	20-80000	P/H	–	Valeur de mise au repos de la protection  limite maximale = 1 x valeur du registre de courant nominal (réglage d'usine), page 193  limite minimale = 0,2 x valeur du registre de courant nominal, page 193
0x25D5	9686	L/E	1	s	INT16U	15-3000	P/H	–	Temporisation de désactivation de la protection

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Bit	Description
									Réglage usine = 15 s
0x25D6	9687	L/E	–	–	INT16U	–	H	–	Paramètre de capture des formes d'onde : 0 = aucune capture des formes d'onde 0x0100 = capture des formes d'onde dans le fichier de capture des formes d'onde des défauts à la fin de la temporisation.
0x25D7	9688	L/E	–	–	INT16U	–	P/H	–	Paramètre des contacts programmables M2C/M6C : Bit défini sur 1 = contact fermé à la fin de la temporisation Bit défini sur 0 = contact ouvert à la fin de la temporisation (réglage d'usine)
								0	Bit défini sur 1 = le disjoncteur se déclenche
								1-7	Réservé
								8	Contact 1
								9	Contact 2
								10	Contact 3
								11	Contact 4
								12	Contact 5
								13	Contact 6
								14-15	Réservé

## Protection contre le courant maximum sur le neutre

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Bit	Description
0x25D8	9689	L/E	–	–	INT16U	0x0001– 0x0101	P/H	–	0x0001 = alarme ou protection active 0x0101 = inactive (réglage d'usine)
0x25D9	9690	–	–	–	–	–	–	–	Réservé
0x25DA- 0x25DB	9691-9692	L/E	1	A	MO- D10000	20-80000	P/H	–	seuil de déclenchement IN max. limite maximale = 1 x valeur du registre de courant nominal (réglage d'usine), page 193 limite minimale = 0,2 x valeur du registre de courant nominal, page 193
0x25DC	9693	L/E	1	s	INT16U	15-1500	P/H	–	Temporisation d'activation de la protection Réglage usine = 1500 s
0x25DD- 0x25DE	9694-9695	L/E	1	A	MO- D10000	20-80000	P/H	–	Valeur de mise au repos de la protection

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Bit	Description	
									limite maximale = 1 x valeur du registre de courant nominal (réglage d'usine), page 193  limite minimale = 0,2 x valeur du registre de courant nominal, page 193	
0x25DF	9696	L/E	1	s	INT16U	15-3000	P/H	–	Temporisation de désactivation de la protection  Réglage usine = 15 s	
0x25E0	9697	L/E	–	–	INT16U	–	H	–	Paramètre de capture des formes d'onde :  0 = aucune capture des formes d'onde  0x0100 = capture des formes d'onde dans le fichier de capture des formes d'onde des défauts à la fin de la temporisation.	
0x25E1	9698	L/E	–	–	INT16U	–	P/H	–	Paramètre des contacts programmables M2C/M6C :  Bit défini sur 1 = contact fermé à la fin de la temporisation  Bit défini sur 0 = contact ouvert à la fin de la temporisation (réglage d'usine)	
									0	Bit défini sur 1 = le disjoncteur se déclenche
									1-7	Réservé
									8	Contact 1
									9	Contact 2
									10	Contact 3
									11	Contact 4
									12	Contact 5
									13	Contact 6
14-15	Réservé									

## Protection contre la tension minimum

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Bit	Description
0x25E2	9699	L/E	–	–	INT16U	0x0001–0x0101	P/H	–	0x0001 = alarme ou protection active  0x0101 = inactive (réglage d'usine)
0x25E3	9700	–	–	–	–	–	–	–	Réservé
0x25E4-0x25E5	9701-9702	L/E	1	V	MO-D10000	100-1200	P/H	–	Valeur de déclenchement U min.  Valeur maximale = seuil de déclenchement de la protection de tension maximum.

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Bit	Description
									Réglage d'usine = 100 V
0x25E6	9703	L/E	100	s	INT16U	20-500	P/H	–	Temporisation d'activation de la protection Réglage d'usine = 500 (5 s)
0x25E7- 0x25E8	9704-9705	L/E	1	V	MO- D10000	100-1200	P/H	–	Valeur de mise au repos de la protection Valeur minimale = seuil de déclenchement de la protection Réglage d'usine = 100 V
0x25E9	9706	L/E	100	s	INT16U	120-3600	P/H	–	Temporisation de désactivation de la protection Réglage d'usine = 120 (1,2 s)
0x25EA	9707	L/E	–	–	INT16U	–	H	–	Paramètre de capture des formes d'onde : 0 = aucune capture des formes d'onde 0x0100 = capture des formes d'onde dans le fichier de capture des formes d'onde des défauts à la fin de la temporisation.
0x25EB	9708	L/E	–	–	INT16U	–	P/H	–	Paramètre des contacts programmables M2C/M6C : Bit défini sur 1 = contact fermé à la fin de la temporisation Bit défini sur 0 = contact ouvert à la fin de la temporisation (réglage d'usine)
								0	Bit défini sur 1 = le disjoncteur se déclenche
								1-7	Réservé
								8	Contact 1
								9	Contact 2
								10	Contact 3
								11	Contact 4
								12	Contact 5
								13	Contact 6
								14-15	Réservé

## Protection contre la tension maximum

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Bit	Description
0x25EC	9709	L/E	–	–	INT16U	0x0001– 0x0101	P/H	–	0x0001 = alarme ou protection active  0x0101 = inactive (réglage d'usine)
0x25ED	9710	–	–	–	–	–	–	–	Réservé
0x25EE- 0x25EF	9711-9712	L/E	1	V	MO- D10000	100-1200	P/H	–	Valeur de déclenchement U max.  Valeur minimale = seuil de déclenchement de la protection de tension minimum.  Réglage d'usine = +5 % au-dessus de la tension primaire du transformateur de tension, page 188
0x25F0	9713	L/E	100	s	INT16U	20-500	P/H	–	Temporisation d'activation de la protection  Réglage d'usine = 500 (5 s)
0x25F1- 0x25F2	9714-9715	L/E	1	V	MO- D10000	100-1200	P/H	–	Valeur de mise au repos de la protection  Valeur maximale = seuil de déclenchement de la protection  Réglage d'usine = +5 % de la tension primaire du transformateur de tension, page 188
0x25F3	9716	L/E	100	s	INT16U	120-3600	P/H	–	Temporisation de désactivation de la protection  Réglage d'usine = 120 (1,2 s)
0x25F4	9717	L/E	–	–	INT16U	–	H	–	Paramètre de capture des formes d'onde :  0 = aucune capture des formes d'onde  0x0100 = capture des formes d'onde dans le fichier de capture des formes d'onde des défauts à la fin de la temporisation.
0x25F5	9718	L/E	–	–	INT16U	–	P/H	–	Paramètre des contacts programmables M2C/ M6C :  Bit défini sur 1 = contact fermé à la fin de la temporisation  Bit défini sur 0 = contact ouvert à la fin de la temporisation (réglage d'usine)

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Bit	Description
								0	Bit défini sur 1 = le disjoncteur se déclenche
								1-7	Réservé
								8	Contact 1
								9	Contact 2
								10	Contact 3
								11	Contact 4
								12	Contact 5
								13	Contact 6
								14-15	Réservé

## Protection contre les déséquilibres des tensions

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Bit	Description
0x25F6	9719	L/E	–	–	INT16U	0x0001– 0x0101	P/H	–	0x0001 = alarme ou protection active  0x0101 = inactive (réglage d'usine)
0x25F7	9720	–	–	–	–	–	–	–	Réservé
0x25F8- 0x25F9	9721-9722	L/E	1	%	MO- D10000	2-30	P/H	–	Valeur de déclenchement U unbal  Réglage d'usine = 30 %
0x25FA	9723	L/E	10	s	INT16U	10-400	P/H	–	Temporisation d'activation de la protection  Réglage d'usine = 400 (40 s)
0x25FB- 0x25FC	9724-9725	L/E	1	%	MO- D10000	2-30	P/H	–	Valeur de mise au repos de la protection  Valeur maximale = seuil de déclenchement de la protection  Réglage d'usine = 30 %
0x25FD	9726	L/E	10	s	INT16U	100-3600	P/H	–	Temporisation de désactivation de la protection  Réglage d'usine = 100 (10 s)
0x25FE	9727	L/E	–	–	INT16U	–	H	–	Paramètre de capture des formes d'onde :  0 = aucune capture des formes d'onde  0x0100 = capture des formes d'onde dans le fichier de capture des formes d'onde des défauts à la fin de la temporisation.
0x25FF	9728	L/E	–	–	INT16U	–	–	–	Paramètre des contacts programmables M2C/ M6C :

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Bit	Description
									Bit défini sur 1 = contact fermé à la fin de la temporisation  Bit défini sur 0 = contact ouvert à la fin de la temporisation (réglage d'usine)
								0	Bit défini sur 1 = le disjoncteur se déclenche
								1-7	Réservé
								8	Contact 1
								9	Contact 2
								10	Contact 3
								11	Contact 4
								12	Contact 5
								13	Contact 6
								14-15	Réservé

## Protection contre la puissance de retour

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Bit	Description
0x260A	9739	L/E	–	–	INT16U	0x0001– 0x0101	P/H	–	0x0001 = alarme ou protection active  0x0101 = inactive (réglage d'usine)
0x260B	9740	L/E	–	–	INT16U	–	P/H	–	Direction de la circulation de la puissance active  Bit 0 défini sur 0 = standard - raccordement des câbles d'alimentation aux borniers inférieurs du disjoncteur  Bit 0 défini sur 1 = déwattée - raccordement des câbles d'alimentation aux borniers supérieurs du disjoncteur  La direction peut être modifiée par le déclencheur ou en écrivant directement dans le registre après en avoir acquis le droit (à l'aide d'une commande)  Réglage d'usine = 0x0000
0x260C- 0x260D	9741-9742	L/E	1	kW	MO- D10000	5-500	P/H	–	Valeur de déclenchement rP max.  Réglage d'usine = 500 kW
0x260E	9743	L/E	10	s	INT16U	2-200	P/H	–	Temporisation d'activation de la protection  Réglage d'usine = 200 (20 s)

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Bit	Description	
0x260F-0x2610	9744-9745	L/E	1	kW	MO-D10000	5-500	P/H	–	Valeur de mise au repos de la protection  Valeur maximale = seuil de déclenchement de la protection  Réglage d'usine = 500 kW	
0x2611	9746	L/E	10	s	INT16U	10-3600	P/H	–	Temporisation de désactivation de la protection  Réglage d'usine = 10 (1 s)	
0x2612	9747	L/E	–	–	INT16U	–	H	–	Paramètre de capture des formes d'onde :  0 = aucune capture des formes d'onde  0x0100 = capture des formes d'onde dans le fichier de capture des formes d'onde des défauts à la fin de la temporisation.	
0x2613	9748	L/E	–	–	INT16U	–	P/H	–	Paramètre des contacts programmables M2C/M6C :  Bit défini sur 1 = contact fermé à la fin de la temporisation  Bit défini sur 0 = contact ouvert à la fin de la temporisation (réglage d'usine)	
									0	Bit défini sur 1 = le disjoncteur se déclenche
									1-7	Réservé
									8	Contact 1
									9	Contact 2
									10	Contact 3
									11	Contact 4
									12	Contact 5
									13	Contact 6
14-15	Réservé									

## Protection contre la fréquence minimum

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Bit	Description
0x2614	9749	L/E	–	–	INT16U	0x0001–0x0101	P/H	–	0x0001 = alarme ou protection active  0x0101 = inactive (réglage d'usine)
0x2615	9750	–	–	–	–	–	–	–	Réservé
0x2616-0x2617	9751-9752	L/E	10	Hz	MO-D10000	450-5400	P/H	–	Valeur de déclenchement F min.  Valeur maximale = seuil de déclenchement de la

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Bit	Description
									protection de fréquence maximale Réglage d'usine = 450 (45 Hz)
0x2618	9753	L/E	100	s	INT16U	20-500	P/H	–	Temporisation d'activation de la protection Réglage d'usine = 500 (5 s)
0x2619-0x261A	9754-9755	L/E	10	Hz	MO-D10000	450-4400	P/H	–	Valeur de mise au repos de la protection Valeur minimale = seuil de déclenchement de la protection Réglage d'usine = 450 (45 Hz)
0x261B	9756	L/E	100	s	INT16U	100-3600	P/H	–	Temporisation de désactivation de la protection Réglage d'usine = 100 (1 s)
0x261C	9757	L/E	–	–	INT16U	–	H	–	Paramètre de capture des formes d'onde : 0 = aucune capture des formes d'onde 0x0100 = capture des formes d'onde dans le fichier de capture des formes d'onde des défauts à la fin de la temporisation.
0x261D	9758	L/E	–	–	INT16U	–	P/H	–	Paramètre des contacts programmables M2C/M6C : Bit défini sur 1 = contact fermé à la fin de la temporisation Bit défini sur 0 = contact ouvert à la fin de la temporisation (réglage d'usine)
								0	Bit défini sur 1 = le disjoncteur se déclenche
								1-7	Réservé
								8	Contact 1
								9	Contact 2
								10	Contact 3
								11	Contact 4
								12	Contact 5
								13	Contact 6
								14-15	Réservé

## Protection contre la fréquence maximum

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Bit	Description
0x261E	9759	L/E	–	–	INT16U	0x0001– 0x0101	P/H	–	0x0001 = alarme ou protection active  0x0101 = inactive (réglage d'usine)
0x261F	9760	–	–	–	–	–	–	–	Réservé
0x2620- 0x2621	9761-9762	L/E	10	Hz	MO- D10000	450-5400	P/H	–	Valeur de déclenchement F max.  Valeur minimale = seuil de déclenchement de la protection de fréquence minimale  Réglage d'usine = 650 (65 Hz)
0x2622	9763	L/E	100	s	INT16U	20-500	P/H	–	Temporisation d'activation de la protection  Réglage d'usine = 500 (5 s)
0x2623- 0x2624	9764-9765	L/E	10	Hz	MO- D10000	450-4400	P/H	–	Valeur de mise au repos de la protection  Valeur maximale = seuil de déclenchement de la protection  Réglage d'usine = 650 (65 Hz)
0x2625	9766	L/E	100	s	INT16U	100-3600	P/H	–	Temporisation de désactivation de la protection  Réglage d'usine = 100 (1 s)
0x2626	9767	L/E	–	–	INT16U	–	H	–	Paramètre de capture des formes d'onde :  0 = aucune capture des formes d'onde  0x0100 = capture des formes d'onde dans le fichier de capture des formes d'onde des défauts à la fin de la temporisation.
0x2627	9768	L/E	–	–	INT16U	–	P/H	–	Paramètre des contacts programmables M2C/ M6C :  Bit défini sur 1 = contact fermé à la fin de la temporisation  Bit défini sur 0 = contact ouvert à la fin de la temporisation (réglage d'usine)
								0	Bit défini sur 1 = le disjoncteur se déclenche
								1-7	Réservé
								8	Contact 1
								9	Contact 2
								10	Contact 3
								11	Contact 4
								12	Contact 5

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Bit	Description
								13	Contact 6
								14-15	Réservé

## Alarme de rotation de phase

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Bit	Description
0x2628	9769	L/E	–	–	INT16U	0x0001– 0x0101	P/H	–	0x0001 = alarme active  0x0101 = inactive (réglage d'usine)
0x2629	9770	–	–	–	–	–	–	–	Réservé
0x262A- 0x262B	9771-9772	L/E	–	–	MOD10000	0-1	P/H	–	0 = la rotation de phase est Ph1, Ph2, Ph3 (réglage d'usine)  1 = la rotation de phase est Ph1, Ph3, Ph2
0x262C- 0x262F	9773-9776	–	–	–	–	–	–	–	Réservé
0x2630	9777	L/E	–	–	INT16U	–	H	–	Paramètre de capture des formes d'onde :  0 = aucune capture des formes d'onde  0x0100 = capture des formes d'onde dans le fichier de capture des formes d'onde des défauts à la fin de la temporisation.
0x2631	9778	L/E	–	–	INT16U	–	P/H	–	Paramètre des contacts programmables M2C/M6C :  Bit défini sur 1 = contact fermé à la fin de la temporisation  Bit défini sur 0 = contact ouvert à la fin de la temporisation (réglage d'usine)
								0	Toujours défini sur 0 (déclenchement désactivé pour ce type d'alarme)
								1-7	Réservé
								8	Contact 1
								9	Contact 2
								10	Contact 3
								11	Contact 4
								12	Contact 5
								13	Contact 6
								14-15	Réservé

## Délestage de charge et reconnexion en fonction du courant

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Bit	Description
0x2632	9779	L/E	–	–	INT16U	0x0001– 0x0101	P/H	–	0x0001 = alarme active  0x0101 = inactive (réglage d'usine)
0x2633	9780	–	–	–	–	–	–	–	Réservé
0x2634- 0x2635	9781-9782	L/E	1	%	MO- D10000	50-100	P/H	–	Seuil pour le délestage de charge et la reconnexion en fonction du courant, exprimé sous la forme d'un % du seuil de déclenchement de la protection Long retard Ir  Réglage d'usine = 100 %
0x2636	9783	L/E	1	%Tr	INT16U	20-80	P/H	–	Temporisation d'activation pour le délestage de charge et la reconnexion en fonction du courant, exprimé en % de la valeur de déclenchement de la protection Long retard tr (20 à 80 %)  Réglage d'usine = 80 %
0x2637- 0x2638	9784-9785	L/E	1	%	MO- D10000	30-100	P/H	–	Valeur de désactivation pour le délestage de charge et la reconnexion en fonction du courant, exprimée en % du seuil de déclenchement de la protection Long retard Ir  Réglage d'usine = 100 %
0x2639	9786	L/E	1	s	INT16U	10-600	P/H		Temporisation de désactivation pour le délestage de charge et la reconnexion en fonction du courant  Réglage usine = 10 s
0x263A	9787	L/E	–	–	INT16U	–	H	–	Paramètre de capture des formes d'onde :  0 = aucune capture des formes d'onde  0x0100 = capture des formes d'onde dans le fichier de capture des formes d'onde des défauts à la fin de la temporisation.
0x263B	9788	L/E	–	–	INT16U	–	–	–	Paramètre des contacts programmables M2C/ M6C :  Bit défini sur 1 = contact fermé à la fin de la temporisation  Bit défini sur 0 = contact ouvert à la fin de la temporisation (réglage d'usine)
							P/H	0	Toujours défini sur 0 (déclenchement)

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Bit	Description
									désactivé pour ce type d'alarme)
							–	1-7	Réservé
							P/H	8	Contact 1
							P/H	9	Contact 2
							P/H	10	Contact 3
							P/H	11	Contact 4
							P/H	12	Contact 5
							P/H	13	Contact 6
							–	14-15	Réservé

## Délestage de charge et reconnexion en fonction de la puissance

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Bit	Description
0x263C	9789	L/E	–	–	INT16U	0x0001– 0x0101	P/H	–	0x0001 = alarme active 0x0101 = inactive (réglage d'usine)
0x263D	9790	L/E	–	–	INT16U	–	–	–	Direction de la circulation de la puissance active  Bit défini sur 0 = standard - raccordement des câbles d'alimentation aux borniers inférieurs du disjoncteur  Bit défini sur 1 = déwattée - raccordement des câbles d'alimentation aux borniers supérieurs du disjoncteur  La direction peut être modifiée via l'interface de commande ou en écrivant directement dans le registre après en avoir acquis le droit (à l'aide d'une commande)  Réglage d'usine = 0x0000
0x263E- 0x263F	9791-9792	L/E	1	kW	MO- D10000	200-10000	P/H	–	Seuil pour le délestage de charge et la reconnexion en fonction de la puissance  Réglage d'usine = 10000 kW
0x2640	9793	L/E	1	s	INT16U	10-3600	P/H	–	Temporisation d'activation pour le délestage de charge et la reconnexion en fonction de la puissance  Réglage usine = 3600 s
0x2641- 0x2642	9794-9795	L/E	1	kW	MO- D10000	100-10000	P/H	–	Seuil de désactivation pour le délestage de charge et la reconnexion en fonction de la puissance  Réglage d'usine = 10000 kW
0x2643	9796	L/E	1	s	INT16U	10-3600	P/H	–	Temporisation de désactivation pour le

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Bit	Description
									délestage de charge et la reconnexion en fonction de la puissance  Réglage usine = 10 s
0x2644	9797	L/E	–	–	INT16U	–	H	–	Paramètre de capture des formes d'onde :  0 = aucune capture des formes d'onde  0x0100 = capture des formes d'onde dans le fichier de capture des formes d'onde des défauts à la fin de la temporisation.
0x2645	9798	L/E	–	–	INT16U	–	P/H	–	Paramètre des contacts programmables M2C/ M6C :  Bit défini sur 1 = contact fermé à la fin de la temporisation  Bit défini sur 0 = contact ouvert à la fin de la temporisation (réglage d'usine)
								0	Toujours défini sur 0 (déclenchement désactivé pour ce type d'alarme)
								1-7	Réservé
								8	Contact 1
								9	Contact 2
								10	Contact 3
								11	Contact 4
								12	Contact 5
								13	Contact 6
14-15	Réservé								

# Configuration des contacts programmables M2C/M6C

## Description générale

Les contacts programmables M2C/M6C peuvent être utilisés pour signaler des dépassements de seuils ou des modifications d'état :

- M2C comporte 2 contacts, 1 et 2
- M6C comporte 6 contacts, 1 à 6

Les contacts programmables M2C/M6C peuvent être configurés :

- localement via l'IHM du déclencheur MicroLogicP/H
- à distance via l'interface de communication

La configuration à distance de chaque contact peut être autorisée ou interdite via la configuration locale sur l'IHM du déclencheur MicroLogic P/H avec une version de firmware > 2009 AJ.

## Etat de la configuration à distance

Adresse	Registre	RW	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x2647	9800	R	–	–	INT16U	0–1	P/H	Etat de la configuration à distance : 0 = la configuration à distance du contact n'est pas autorisée (réglage d'usine). 1 = la configuration à distance du contact est autorisée. L'état de la configuration à distance peut être modifié via l'IHM du déclencheur MicroLogic P/H

## Registres des contacts programmables M2C/M6C

Les paramètres des contacts programmables M2C/M6C sont enregistrés dans les registres des contacts :

Numéro du contact	Adresses du contact	Registres du contact
1	0x2648–0x264E	9801–9807
2	0x264F–0x2655	9808–9814
3	0x2656–0x265C	9815–9821
4	0x265D–0x2663	9822–9828
5	0x2664–0x266A	9829–9835
6	0x266B–0x2671	9836–9842

## Description du contact programmable M2C/M6C n° 1

L'ordre et la description des contacts programmables M2C/M6C sont identiques à ceux du contact 1 :

Adresse	Registre	RW	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x2648	9801	RW	–	–	INT16U	0–4	–	Mode de sortie
							E/P/H	0 = mode normal, sans auto-maintenance (réglage d'usine)

Adresse	Registre	RW	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
								Contact fermé à chaque fois et tant que l'alarme attribuée reste active.
							P/H	1 = mode d'auto-maintien Contact fermé pour chaque alarme attribuée et jusqu'à ce que l'alarme soit acquittée par l'utilisateur (via l'interface de commande ou grâce au réarmement du déclencheur).
							P/H	2 = mode de temporisation Contact fermé pour une durée définie pour chaque alarme attribuée. Il est ouvert à la fin de la temporisation, que l'alarme soit encore active ou non. L'alarme doit changer d'état au moins une fois afin d'ouvrir le contact à nouveau.
							E/P/H	3 = forcé à 1 Le contact reste fermé et il n'est pas contrôlé par l'état de l'alarme.
							E/P/H	4 = forcé à 0 Le contact reste ouvert et il n'est pas contrôlé par l'état de l'alarme.
0x2649	9802	RW	10	s	INT16U	10– 3600	P/H	Temporisation de l'activation du contact pour le mode de temporisation Réglage d'usine : 3600 (360 s)
0x264A– 0x264D	9803– 9806	RW	–	–	CHAÎNE D'OC- TETS	0x00– 0x7F	P/H	Nom du contact en caractères ASCII (A–Z et 0–9) utilisant 4 registres La mise à jour via le déclencheur est impossible Réglage d'usine : <b>défini !</b>
0x264E	9807	RW	–	–	INT16U	1000– 1031	E/P/H	Numéro de l'alarme propriétaire pour le contact 1. Réglage d'usine = 0x8000 (aucun propriétaire)

## Type de contacts programmables

Adresse	Registre	RW	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x2672	9843	R	–	–	INT16U	0–6	E/P/H	0 = aucun
							E/P/H	2 = M2C
							P/H	6 = M6C

## Attribution des événements aux contacts programmables M2C/M6C

Les contacts programmables M2C/M6C peuvent être associés à un événement-paramètre de protection avancé ou de base.

En fonction du paramètre de protection, un registre spécifique peut contenir le numéro du contact programmable qui s'ouvre ou se ferme à la fin de la temporisation de la protection (registre 8763 par exemple).

## Paramètres de mesure

### Type de système

La commande de configuration de présence d'ENVT (External Neutral Voltage Tap) (code de commande = 46472) configure le contenu du registre de type de système.

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x0CF1	3314	R-WC	–	–	INT16U	30, 31, 40, 41	E/P/H	Type de système Réglage d'usine : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 40 avec le déclencheur MicroLogicE</li> <li>• 41 avec les déclencheurs MicroLogic P et H</li> </ul>

#### Détermination du type de système

Si...	Alors...	Résultat
le type de système est un disjoncteur tripolaire avec un transformateur de courant neutre externe et sans prise de tension externe neutre (ou ENVT)	type de système = 30	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les mesures des tensions phase à phase sont disponibles.</li> <li>• Les mesures des tensions phase-neutre ne sont pas disponibles.</li> <li>• La mesure du courant neutre est disponible.</li> <li>• La méthode avec 3 wattmètres n'est pas possible.</li> </ul>
le type de système est un disjoncteur tripolaire sans transformateur de courant neutre externe et sans ENVT	type de système = 31	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les mesures des tensions phase à phase sont disponibles.</li> <li>• Les mesures des tensions phase-neutre ne sont pas disponibles.</li> <li>• La mesure du courant neutre n'est pas disponible.</li> <li>• La méthode avec 3 wattmètres n'est pas possible.</li> </ul>
le type de système est un disjoncteur tripolaire sans transformateur de courant neutre externe et avec prise de tension externe neutre (ou ENVT)	type de système = 40	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les mesures des tensions phase à phase sont disponibles.</li> <li>• Les mesures des tensions phase-neutre sont disponibles.</li> <li>• La mesure du courant neutre n'est pas disponible.</li> <li>• La méthode avec 3 wattmètres est possible.</li> </ul>
le type de système est un disjoncteur tripolaire avec un transformateur de courant neutre externe et un ENVT, ou si le type de système est un disjoncteur quadripolaire	type de système = 41	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les mesures des tensions phase à phase sont disponibles.</li> <li>• Les mesures des tensions phase-neutre sont disponibles.</li> <li>• La mesure du courant neutre est disponible.</li> <li>• La méthode avec 3 wattmètres est possible.</li> </ul>

Ce tableau présente le texte à choisir sur l'afficheur du déclencheur MicroLogicE selon le type de système déterminé précédemment :

Si...	Alors...
type de système = 31	sélectionner <b>3W3ct</b>
type de système = 40	sélectionner <b>4W3ct</b>
type de système = 41	sélectionner <b>4W4ct</b>

### Signe de la puissance

Sur les déclencheurs MicroLogic P et H, le signe de la puissance est configuré à l'aide de l'IHM MicroLogic ou de la commande de configuration du signe de la puissance (code de commande = 47240).

Sur les déclencheurs MicroLogic E, le signe de la puissance est configuré en utilisant l'IHM MicroLogic uniquement.

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x0CF3	3316	R-WC	–	–	INT16U	0-1	E/P/H	Signe de la puissance : 0 = la puissance active circule de l'amont (haut) vers l'aval (bas) (réglage d'usine). 1 = la puissance active circule de l'aval (bas) vers l'amont (haut).

## Signe de la puissance réactive

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x0CF4	3317	L/E	–	–	INT16U	0-1	E/P/H	Convention de signe s'appliquant à la puissance réactive : 0 = autre convention IEEE 1 = convention IEEE et CEI (réglage d'usine) <sup>(1)</sup>
(1) Avec le déclencheur MicroLogic E, convention CEI uniquement.								

## Signe du facteur de puissance

La commande de configuration du signe du facteur de puissance (code de commande = 47241) configure le contenu du registre du signe du facteur de puissance.

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x0CF5	3318	R-WC	–	–	INT16U	0-2	E/P/H	Convention de signe s'appliquant au facteur de puissance et au facteur de puissance fondamentale ( $\cos\phi$ ) : 0 = convention CEI 1 = autre convention IEEE 2 = convention IEEE (réglage d'usine) <sup>(1)</sup>
(1) Avec le déclencheur MicroLogic E, convention CEI uniquement.								

## Convention de calcul de la puissance réactive

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x0CF6	3319	L	–	–	INT16U	0-1	H	Convention de calcul de la puissance réactive : 0 = fondamentale uniquement 1 = harmoniques incluses (réglage d'usine)

## Mode d'accumulation d'énergie

La commande de configuration du mode d'accumulation d'énergie (code de commande = 47242) configure le contenu du registre du mode d'accumulation d'énergie.

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x0CFB	3324	R-WC	–	–	INT16U	0-1	E/P/H	Mode d'accumulation d'énergie: 0 = accumulation absolue (réglage d'usine) <sup>(1)</sup> $E_p = E_{pIn} + E_{pOut}$ $E_q = E_{qIn} + E_{qOut}$ 1 = accumulation signée $E_p = E_{pIn} - E_{pOut}$ $E_q = E_{qIn} - E_{qOut}$
(1) Avec le déclencheur MicroLogic E, seuls des calculs absolus sont disponibles.								

## Temps de demande

La commande de configuration de la demande de courant (code de commande 47243) configure le contenu des registres 3351 et 3352.

La commande de configuration de la demande de puissance (code de commande 47244) configure le contenu des registres 3354 et 3355.

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x0D16	3351	L/E	–	–	INT16U	0-1	E/P/H	Méthode de calcul de la demande de courant (type de fenêtre) : 0 = fenêtre de temps, glissante 1 = thermique, glissante (réglage d'usine) <sup>(1)</sup>
0x0D17	3352	R-WC	x1	min	INT16U	5-60	E/P/H	Durée de la fenêtre de calcul de la demande de courant, réglable par incréments de 1 minute. Le réglage d'usine est 15 minutes <sup>(2)</sup> .
0x0D19	3354	R-WC	–	–	INT16U	0-5	E/P/H	Méthode de calcul de la demande de puissance (type de fenêtre) : 0 = glissante (fenêtre de temps) (réglage d'usine) 1 = glissante (thermique) <sup>(1)</sup> 2 = bloc (fenêtre de temps) 5 = synchronisé sur la communication
0x0D1A	3355	R-WC	x1	min	INT16U	5-60	E/P/H	Durée de la fenêtre de calcul de la demande de puissance, réglable par incréments de 1 minute. Le réglage d'usine est 15 minutes.

(1) Avec le déclencheur MicroLogic E, seule l'option de fenêtre glissante thermique est disponible.

(2) La durée en minutes de la fenêtre de calcul de la demande en courant définie dans le registre est utilisée pour le courant maximum I1, I2, et pour les fonctions de protection I3 et IN. Lorsque ces fonctions sont activées, il est possible de modifier la durée de la fenêtre de calcul que le capot de protection du cadran soit fermé ou non, que l'accès à distance soit autorisé (MicroLogic) ou non, et que le superviseur connaisse le mot de passe pour le contrôle d'accès à distance ou non.

## Tension nominale

La commande de configuration de l'affichage Vn de la tension primaire nominale (code de commande = 47245) configure le contenu du registre de la tension nominale.

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x258F	9616	R-WC	1	V	INT16U	100-1150	E/P/H	Tension primaire nominale Vn sur le transformateur de tension. Réglage d'usine = 690 V
0x2590	9617	L/E	1	V	INT16U	100-690	P/H	Tension secondaire nominale sur le transformateur de tension. Réglage d'usine = 690 V

## Informations horodatées

### Description générale

Les informations horodatées permettent à l'utilisateur de connaître toutes les dates liées à des données importantes.

Le tableau des informations horodatées décrit :

- la date actuelle
- la dernière demande de courant et les dates correspondantes
- la dernière demande de puissance et les dates correspondantes
- le dernier réarmement et les dates correspondantes
- la dernière valeur de crête de demande de facteur K et les dates correspondantes
- la dernière valeur de crête de demande de courant et les dates correspondantes

### Date actuelle

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x0BB7- 0x0BBA	3000- 3003	L	-	-	XDATE	-	P/H	Date actuelle du gestionnaire de mesure
0x2327- 0x232A	9000- 9003	L	-	-	XDATE	-	E/P/H	Date actuelle du gestionnaire de protection

### Dernière demande de courant

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x0BBC- 0x0BBE	3005-3007	L	-	-	DATE	-	E/P/H	Date de la dernière demande de courant maximum sur la phase I1 (registre 2204)
0x0BBF- 0x0BC1	3008-3010	L	-	-	DATE	-	E/P/H	Date de la dernière demande de courant maximum sur la phase I2 (registre 2205)
0x0BC2- 0x0BC4	3011-3013	L	-	-	DATE	-	E/P/H	Date de la dernière demande de courant maximum sur la phase I3 (registre 2206)
0x0BC5- 0x0BC7	3014-3016	L	-	-	DATE	-	E/P/H	Date de la dernière demande de courant maximum sur le neutre (registre 2207) <sup>(1)</sup>

(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 31 ou 40. Consultez la section Type de système, page 185.

### Dernière demande de puissance

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x0BC8- 0x0BCA	3017- 3019	L	-	-	DATE	-	E/P/H	Date de la dernière demande de puissance active maximale (registre 2224)
0x0BCB- 0x0BCD	3020- 3022	L	-	-	DATE	-	P/H	Date de la dernière demande de puissance réactive maximale (registre 2230)
0x0BCE- 0x0BD0	3023- 3025	L	-	-	DATE	-	E/P/H	Date de la dernière demande de puissance apparente maximale (registre 2236)

## Dernier réarmement

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x0BD1– 0x0BD3	3026– 3028	L	–	–	DATE	–	P/H	Date de la dernière réinitialisation des valeurs de demande de courant maximum
0x0BD4– 0x0BD6	3029– 3031	L	–	–	DATE	–	P/H	Date de la dernière réinitialisation des valeurs de demande de puissance maximale
0x0BD7– 0x0BD9	3032– 3034	L	–	–	DATE	–	P/H	Date et heure de la dernière réinitialisation des registres de minimum (1300-1599) <sup>(1)</sup>
0x0BDA– 0x0BDC	3035– 3037	L	–	–	DATE	–	P/H	Date et heure de la dernière réinitialisation des registres de maximum (1600-1899) <sup>(1)</sup>
0x0BDD– 0x0BDF	3038– 3040	L	–	–	DATE	–	P/H	Date de la dernière réinitialisation des compteurs d'énergie
0x2331– 0x2333	9010– 9012	L	–	–	DATE	–	P/H	Date de la dernière réinitialisation du courant de phase maximal, du courant de défaut de mise à la terre et du courant de perte à la terre
0x236D– 0x236F	9070– 9072	L	–	–	DATE	–	P/H	Date de la dernière réinitialisation de l'historique des déclenchements (10 derniers défauts)
0x2370– 0x2372	9073– 9075	L	–	–	DATE	–	P/H	Date de la dernière réinitialisation de l'historique des alarmes (10 dernières alarmes)

(1) Ce registre est mis à jour chaque fois que les registres de valeurs minimales sont réinitialisés. L'interface de commande permet à l'utilisateur d'effacer les valeurs minimales des déséquilibres de courant efficace, de tension efficace, de fréquence, les valeurs P/Q/S/PF, les quantités fondamentales et de distorsion harmonique totale (THD), ainsi que les valeurs crêtes de tension et de courant de façon indépendante. Cependant, du fait que seules la date et l'heure du dernier réarmement sont conservées, il est recommandé de toujours définir tous les bits de la commande qui réinitialise les valeurs minimales.

## Dernière valeur de crête de demande de facteur K

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x0BE0– 0x0BE2	3041-3043	L	–	–	DATE	–	P/H	Date d'apparition de la dernière valeur de crête de demande de facteur K (phase 1)
0x0BE3– 0x0BE5	3044-3046	L	–	–	DATE	–	P/H	Date d'apparition de la dernière valeur de crête de demande de facteur K (phase 2)
0x0BE6– 0x0BE8	3047-3049	L	–	–	DATE	–	P/H	Date d'apparition de la dernière valeur de crête de demande de facteur K (phase 3)
0x0BE9– 0x0BEB	3050-3052	L	–	–	DATE	–	P/H	Date d'apparition de la dernière valeur de crête de demande de facteur K (neutre) <sup>(1)</sup>

(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 31 ou 40. Consultez la section Type de système, page 185.

## Dernière valeur de crête de demande de courant

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x0BEC– 0x0BEE	3053– 3055	L	–	–	DATE	–	P/H	Date d'apparition de la dernière valeur de crête de demande I <sup>2</sup> (phase 1)
0x0BEF– 0x0BF1	3056– 3058	L	–	–	DATE	–	P/H	Date d'apparition de la dernière valeur de crête de demande I <sup>2</sup> (phase 2)
0x0BF2– 0x0BF4	3059– 3061	L	–	–	DATE	–	P/H	Date d'apparition de la dernière valeur de crête de demande I <sup>2</sup> (phase 3)

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x0BF5– 0x0BF7	3062– 3064	L	–	–	DATE	–	P/H	Date d'apparition de la dernière valeur de crête de demande I <sup>2</sup> (neutre) <sup>(1)</sup>
<p>(1) La valeur n'est pas disponible lorsque le type de système dans le registre 3314 est 31 ou 40. Consultez la section Type de système, page 185.</p>								

## Indicateurs de maintenance

### Compteur de taux d'usure

Les contacts doivent être inspectés chaque fois que le compteur dénombre une centaine de déclenchements. Le message **Non disponible ou type de déclencheur non défini** s'affiche si les caractéristiques du déclencheur n'ont pas été définies. Dans ce cas, consultez **Breaker selection** dans le menu **Micrologic setup** sur l'IHM MicroLogic, dans les registres 9846–9853, page 143.

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x2385	9094	L	1	%	INT16U	0-32767	P/H	Indicateur d'usure des contacts sur la phase 1 <sup>(1)</sup>
0x2386	9095	L	1	%	INT16U	0-32767	P/H	Indicateur d'usure des contacts sur la phase 2 <sup>(1)</sup>
0x2387	9096	L	1	%	INT16U	0-32767	P/H	Indicateur d'usure des contacts sur la phase 3 <sup>(1)</sup>
0x2388	9097	L	1	%	INT16U	0-32767	P/H	Indicateur d'usure des contacts sur le neutre <sup>(1)</sup>

(1) Réglage d'usine = 0x8000.

### Compteurs des profils de charge

Les compteurs des profils de charge (uniquement disponibles avec le module BCM ULP) indiquent le nombre d'heures pour chaque plage de courant dans le déclencheur MicroLogic. Si les compteurs des profils de charge atteignent la valeur maximum de 4 294 967 295 et si un nouvel événement de profil de charge se produit, les compteurs sont remis à 0.

Une requête de lecture de 8 registres est nécessaire pour lire les compteurs des profils de charge.

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x74B7-0x74B8	29880-29881	L	1	Heure	INT32U	0-4 294 967 295	A/E/P/H	Nombre d'heures pour la plage 0–49 % du courant nominal
0x74B9-0x74BA	29882-29883	L	1	Heure	INT32U	0-4 294 967 295	A/E/P/H	Nombre d'heures pour la plage 50–79 % du courant nominal
0x74BB-0x74BC	29884-29885	L	1	Heure	INT32U	0-4 294 967 295	A/E/P/H	Nombre d'heures pour la plage 80–89 % du courant nominal
0x74BD-0x74BE	29886-29887	L	1	Heure	INT32U	0-4 294 967 295	A/E/P/H	Nombre d'heures pour la plage 90–100 % du courant nominal

## Divers

### Courant nominal

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
222x0D	8750	L	1	A	INT16U	0-8000	A/E/P/H	Courant nominal du disjoncteur Réglage d'usine = 100 A (broche du capteur absente au niveau du disjoncteur)

### Mesures du gestionnaire de protection

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x2263	8804	L	–	–	INT16U	0-65535	P/H	Compteur des modifications de configuration du gestionnaire de protection  Ce compteur est incrémenté chaque fois qu'un paramètre du gestionnaire de protection est appliqué via l'IHM (clavier ou commutateurs) ou via le port COM.  Si les commutateurs sont modifiés pendant la mise hors tension, ce compteur est incrémenté lors de la mise sous tension.
0x2280	8833	L	10	%In	INT16U	0-16000	P/H	Courant de défaut maximum (déclenchement) enregistré sur la phase 1 depuis la dernière réinitialisation <sup>(4)</sup>  Réglage d'usine = 0x8000 (aucun défaut enregistré ou type de disjoncteur non saisi)
0x2281	8834	L	10	%In	INT16U	0-16000	P/H	Courant de défaut maximum (déclenchement) enregistré sur la phase 2 depuis la dernière réinitialisation <sup>(4)</sup>  Réglage d'usine = 0x8000 (aucun défaut enregistré ou type de disjoncteur non saisi)
0x2282	8835	L	10	%In	INT16U	0-16000	P/H	Courant de défaut maximum (déclenchement) enregistré sur la phase 3 depuis la dernière réinitialisation <sup>(4)</sup>  Réglage d'usine = 0x8000 (aucun défaut enregistré ou type de disjoncteur non saisi)
0x2283	8836	L	10	%In	INT16U	0-16000	P/H	Courant de défaut maximum (déclenchement) enregistré sur le neutre depuis la dernière réinitialisation <sup>(4)</sup>  Réglage d'usine = 0x8000 (aucun défaut enregistré ou code de disjoncteur non fourni)
0x2284	8837	L	1	%Ir	INT16U	0-32767	A/P/H	Courant efficace sur la phase 1, exprimé en % du seuil de déclenchement de la protection Long retard Ir
0x2285	8838	L	1	%Ir	INT16U	0-32767	A/P/H	Courant efficace sur la phase 2, exprimé en % du seuil de

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
								déclenchement de la protection Long retard Ir
0x2286	8839	L	1	% Ir	INT16U	0-32767	A/P/H	Courant efficace sur la phase 3, exprimé en % du seuil de déclenchement de la protection Long retard Ir
0x2287	8840	L	1	% Ir	INT16U	0-32767	A/P/H	Courant efficace sur le neutre, exprimé en % du courant nominal $I_n$ x coefficient de neutre sélectionné (x 1, x 2 ou x 0,5) <sup>(1)</sup>
0x2288	8841	L	1	% Ig	INT16U	0-32767	A/P/H	Courant de défaut à la terre « résiduel », exprimé en % du seuil de déclenchement $I_g$ de la protection contre les défauts à la terre <sup>(2)</sup>
0x2289	8842	L	100	% Idn	INT16U	0-32767	A/P/H	Courant de fuite à la terre, exprimé en % du seuil de déclenchement $I_{\Delta n}$ de la protection différentielle <sup>(3)</sup>

(1) Valeur non accessible lorsque la configuration du registre 9618 opère la sélection « aucun TC externe ».

(2) Accessible uniquement avec le déclencheur MicroLogic 6.0.

(3) Accessible uniquement avec le déclencheur MicroLogic 7.0.

(4) Une alimentation auxiliaire est requise pour calculer les courants de défaut. Le calcul est efficace uniquement lorsque le code de sélection du disjoncteur a été fourni (voir les guides utilisateur des déclencheurs MicroLogic P/H).

## État de la batterie

Le tableau suivant représente l'état de charge de la batterie :

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x228A	8843	L	1	%	INT16U	0-100	A/E/P/H	Témoin de charge de la batterie : 100 % = $U > 2800$ mV 50 % = $2200 < U < 2800$ mV 0 % = $U < 2200$ mV

## Temps restant jusqu'au déclenchement de la protection Long retard

Le temps restant jusqu'au déclenchement de la protection Long retard est évalué toutes les secondes. Si une autre protection est déclenchée, alors le temps restant jusqu'au déclenchement continue d'être évalué.

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x22A0– 0x22A1	8865-8866	L	10	s	MO- D10000	–	P/H	Temps restant jusqu'au déclenchement de la protection Long retard

## Rotation des phases

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x22A7	8872	L	–	–	INT16U	–	P/H	Rotation de phase : 0 = ABC (123) 1 = ACB (132)

## Langue

Ce registre définit la langue utilisée par le déclencheur. Il peut être modifié à l'aide du clavier du déclencheur. La langue par défaut est Anglais mais une autre langue peut être réglée en usine.

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Bit	Description
0x258D	9614	L/E	–	–	INT16U	–	P/H	0	Français
								1	Anglais (E-U)
								2	Anglais (R-U)
								3	Allemand
								4	Espagnol
								5	Italien
								7	Chinois
								8	Russe
								9	Des langues sont disponibles en option sur commande auprès de Schneider Electric
								10-15	Réservé

## Fréquence nominale

Ce registre évalue la fréquence de fonctionnement du disjoncteur requise par le gestionnaire de protection afin de désactiver la protection contre la rotation des phases pour les réseaux de distribution électrique 400 Hz.

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Bit	Description
0x258E	9615	L/E	–	–	INT16U	–	P/H	0	50/60 Hz (réglage d'usine)
								1-2	Réservé
								3	400 Hz
								4-15	Réservé

# Fichiers des déclencheurs MicroLogic

## Contenu de ce chapitre

Mécanisme de gestion des fichiers .....	197
Historique des événements de protection .....	199
Historique des événements de mesure .....	201
Historique des événements de protection de la maintenance .....	203
Historique des événements de mesure de maintenance .....	205
Historique des événements minimum/maximum .....	207
Capture des formes d'onde .....	209
Capture des formes d'onde des défauts .....	213

# Mécanisme de gestion des fichiers

## Présentation

Le déclencheur MicroLogic stocke les événements et les formes d'onde dans différents fichiers.

## Accès


Ces fichiers peuvent être lus avec le code fonction Modbus 20 (0x14) : Lecture de l'enregistrement de fichier.

Les fichiers sont de deux types :

- Les fichiers comportant un nombre dynamique d'enregistrements ajoutés dans une pile de type FIFO et gérés grâce aux registres de séquence. Dans ce cas, le numéro d'enregistrement du dernier enregistrement est défini à l'aide de ces registres de séquence.
- Les fichiers comportant un nombre  $n$  fixe d'enregistrements. Dans ce cas, tous les numéros d'enregistrements et leurs descriptions sont détaillés. La fonction Modbus 20 (0x14) est traitée  $n$  fois sur les  $n$  numéros d'enregistrements souhaités.

## Structure

Le schéma suivant illustre la structure d'un fichier :



Un fichier est composé d'enregistrements et il comporte 100 enregistrements au maximum. Tous les enregistrements contenus dans un fichier présentent une structure et une taille identiques.

Le descripteur est composé des deux zones de lecture suivantes :

- une zone de lecture pour la configuration du fichier (en-tête) qui indique la taille du fichier et des enregistrements
- une zone de lecture pour les caractéristiques du fichier (état) qui indique le nombre d'enregistrements.

Les descripteurs sont mis à jour chaque fois qu'un nouvel enregistrement est ajouté au fichier.

## Description des registres de séquence

Les caractéristiques du fichier (état) sont transmises à deux registres de séquence du superviseur qui indiquent le premier et le dernier enregistrement ajoutés au fichier. Elles permettent au superviseur de déterminer si certains enregistrements ont été supprimés avant d'avoir été lus.

Le numéro de séquence du dernier enregistrement est incrémenté de 1 à 8000 chaque fois qu'un nouvel enregistrement est ajouté au fichier.

Lorsque le fichier est plein (100 enregistrements au maximum), le nouvel enregistrement remplace le plus ancien. Le numéro de séquence du dernier enregistrement continue à être incrémenté normalement. Lorsque l'enregistrement le plus ancien est remplacé, le numéro de séquence du premier enregistrement est également incrémenté.

Lorsque le numéro de séquence atteint la valeur 8000, le numéro de séquence suivant est 1.

## Exemple de lecture d'enregistrement de fichier

La fonction Lecture d'enregistrement de fichier est utilisée pour accéder aux informations d'un fichier de façon standard. Cet exemple illustre une requête de lecture de l'enregistrement le plus récent dans le journal des événements du gestionnaire de protection.

Le tableau suivant indique comment lire le journal des événements du fichier numéro 20 (0x0014). Ce fichier comprend 100 enregistrements. Chaque enregistrement est composé de 9 registres. La longueur de l'enregistrement est donc égale à 9 (0x0009). L'adresse Modbus de l'esclave Modbus est 47 = 0x2F.

Requête du maître		Réponse de l'esclave	
Nom du champ	Exemple	Nom du champ	Exemple
Adresse de l'esclave Modbus	0x2F	Adresse de l'esclave Modbus	0x2F
Code de fonction	0x14	Code de fonction	0x14
Longueur des données en octets	0x07	Longueur des données en octets	0x14
Type de référence	0x06	Longueur de la réponse du fichier	0x13
Numéro de fichier	0x0014	Type de référence	0x06
Nombre d'enregistrements	0x1234	Données de l'enregistrement	9x2 octets de données
Longueur de l'enregistrement	0x0009	CRC (MSB)	0xXX
CRC (MSB)	0xXX	CRC (LSB)	0xXX
CRC (LSB)	0xXX	–	

Le numéro de séquence du dernier enregistrement du fichier (le plus récent) correspond au contenu du registre 9921. Considérons que le contenu du registre 9921 est 0x1234.

# Historique des événements de protection

## Description générale

Le système stocke les événements concernant le gestionnaire de protection (déclenchements, alarmes) dans le fichier numéro 20.

Ce fichier comporte 100 enregistrements et chaque enregistrement est constitué de 9 registres.

## En-tête du fichier

Le tableau suivant décrit le contenu de l'en-tête du fichier :

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x26AB	9900	L/E	–	–	INT16U	–	P/H	Etat du fichier : 0x0000 = Fichier désactivé 0xFFFF = Fichier activé (réglage d'usine)
0x26AC	9901	L	–	–	INT16U	–	P/H	Type de fichier : 20 = Historique des événements de protection
0x26AD	9902	L	1	–	INT16U	–	P/H	Taille d'un fichier = 100 enregistrements
0x26AE	9903	L	1	–	INT16U	–	P/H	Taille d'un enregistrement = 9 registres
0x26AF	9904	L	–	–	INT16U	1	P/H	Mode de remplissage du fichier : 0 = Circulaire

## Etat du fichier

Le tableau suivant décrit le contenu de l'état du fichier :

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x26BB	9916	L	1	–	INT16U	–	P/H	Taille d'un fichier = 100 enregistrements
0x26BC	9917	L	1	–	INT16U	–	P/H	Taille d'un enregistrement = 9 registres
0x26BD	9918	L	1	–	INT16U	–	P/H	0x0000 = Fichier OK 0x000A = Taille de l'enregistrement inférieure à la taille prévue 0x0014 = Taille de l'enregistrement supérieure à la taille prévue 0x001E = Mémoire insuffisante 0x00FA = Erreur interne 0x00FD = Table d'allocation endommagée 0x00FE = Configuration zéro 0x00FF = Configuration non valide 0xFC00 = Nombre de fichiers non valide 0xFD00 = Nombre d'enregistrements non valide 0xFE00 = Fichier non pris en charge 0xFF00 = Allocation du fichier impossible
0x26BE	9919	L	1	–	INT16U	0-100	P/H	Nombre d'enregistrements dans le fichier

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x26BF	9920	L	1	–	INT16U	0-8000	P/H	Numéro de séquence du premier enregistrement dans le fichier (le plus ancien)
0x26C0	9921	L	1	–	INT16U	0-8000	P/H	Numéro de séquence du dernier enregistrement dans le fichier (le plus récent)
0x26C1– 0x26C3	9922– 9924	L	–	–	DATE	–	P/H	Date de la dernière réinitialisation du fichier. Réglage d'usine = 0x8000 0x8000 0x8000

## Enregistrement des événements de protection

Le tableau suivant décrit le format d'un enregistrement dans l'historique des événements de protection :

Registres	Type	Bits	Description
1-4	XDATE	–	Date de l'événement
5	INT16U	–	Numéro de l'événement : code d'alarme, page 149 ou code de déclenchement, page 152
6	INT16U	–	Caractéristiques des événements pour le journal des événements de protection <sup>(1)</sup>
7	INT16U	0-7	1 = Événement de type supérieur 2 = Alarme pour événement de type inférieur 3 = Alarme de type minimum 4 = Alarme de type maximum 5 = Alarme de type équivalent
		8-11	1 = Début d'un événement 2 = Fin d'une alarme
		12-15	Les alarmes 1100 à 1106 ont la priorité 3. Pour les autres alarmes, la valeur contenue dans ces 4 bits représente la priorité associée à l'événement (le cas échéant et selon la configuration d'alarme).
8	INT16U	–	Registre de journalisation associé à l'alarme <sup>(2)</sup>
9	INT16U	–	Registre d'action associé à l'alarme <sup>(2)</sup>

(1) Pour les numéros d'événement 1000–1004, la donnée correspond à la valeur du courant de défaut interrompu par le disjoncteur. Pour tous les autres événements de protection, cette valeur est forcée à 32768.

(2) Les registres 8 et 9 sont des copies des registres de configuration des alarmes à l'instant où l'événement s'est produit. Ces registres dépendent entièrement des configurations de l'utilisateur. Pour les événements 1100–1106, ces registres sont forcés à la valeur 32768.

# Historique des événements de mesure

## Description générale

Le système stocke les événements concernant le gestionnaire de mesure (alarmes prédéfinies analogiques 1 à 53) dans le fichier numéro°10.

Ce fichier comporte 100 enregistrements et chaque enregistrement est constitué de 9 registres.

## En-tête du fichier

Le tableau suivant décrit le contenu de l'en-tête du fichier :

Adresse	Registre	RW	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x1BFB	7164	RW	–	–	INT16U	–	H	État du fichier : 0x0000 = Fichier désactivé 0xFFFF = Fichier activé (réglage d'usine)
0x1BFC	7165	R	–	–	INT16U	–	H	Type de fichier : 10 = Historique des événements de mesure
0x1BFD	7166	R	1	–	INT16U	–	H	Taille d'un fichier = 100 enregistrements
0x1BFE	7167	R	1	–	INT16U	–	H	Taille d'un enregistrement = 9 registres
0x1BFF	7168	R	–	–	INT16U	1	H	Mode de remplissage du fichier : 0 = Circulaire

## État du fichier

Le tableau suivant décrit le contenu de l'état du fichier :

Adresse	Registre	RW	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x1C0B	7180	R	1	–	INT16U	–	H	Taille d'un fichier = 100 enregistrements
0x1C0C	7181	R	1	–	INT16U	–	H	Taille d'un enregistrement = 9 registres
0x1C0D	7182	R	1	–	INT16U	–	H	0x0000 = Fichier OK 0x000A = Taille de l'enregistrement inférieure à la taille prévue 0x0014 = Taille de l'enregistrement supérieure à la taille prévue 0x001E = Mémoire insuffisante 0x00FA = Erreur interne 0x00FD = Table d'allocation endommagée 0x00FE = Configuration zéro 0x00FF = Configuration non valide 0xFC00 = Nombre de fichiers non valide 0xFD00 = Nombre d'enregistrements non valide 0xFE00 = Fichier non pris en charge 0xFF00 = Allocation du fichier impossible
0x1C0E	7183	R	1	–	INT16U	0–100	H	Nombre d'enregistrements dans le fichier

Adresse	Registre	RW	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x1C0F	7184	R	1	–	INT16U	0–8000	H	Numéro de séquence du premier enregistrement dans le fichier (le plus ancien)
0x1C10	7185	R	1	–	INT16U	0–8000	H	Numéro de séquence du dernier enregistrement dans le fichier (le plus récent)
0x1C11– 0x1C13	7186–7188	R	–	–	DATE	–	H	Date de la dernière réinitialisation du fichier. Réglage d'usine = 0x8000 0x8000 0x8000

## Enregistrement des événements de mesure

Le tableau suivant décrit le format d'un enregistrement dans l'historique de mesure :

Registres	Type	Bits	Description
1–4	XDATE	–	Date de l'événement
5	INT16U	–	Numéro de l'événement : alarmes analogiques prédéfinies 1 à 53, page 154
6	INT16U	–	Valeur extrême
7	INT16U	0–7	1 = alarme de type supérieur 2 = alarme pour événement de type inférieur 3 = alarme pour événement de type équivalent 4 = alarme pour événement de type différent 5 = toutes les autres alarmes
		8–11	1 = début d'une alarme 2 = fin d'une alarme
		12–15	Les alarmes 1100–1106 ont une priorité 3. Pour les autres alarmes, la valeur contenue dans ces 4 bits représente la priorité associée à l'événement (si celle-ci est applicable et en fonction de la configuration des alarmes).
8	INT16U	–	Registre de l'enregistrement associé à l'alarme <sup>(1)</sup>
9	INT16U	–	Registre de l'action associée à l'alarme <sup>(1)</sup>

(1) Les registres 8 et 9 sont des copies des registres de configuration des alarmes à l'instant où l'événement s'est produit. Ces registres dépendent entièrement des configurations de l'utilisateur. Pour les événements 1100–1106, ces registres sont forcés à la valeur 32768.

# Historique des événements de protection de la maintenance

## Description générale

Le système stocke les événements concernant le gestionnaire de protection de la maintenance (mise sous tension, contacts programmables M6C, courant de défaut de crête maximum, etc.) dans le fichier numéro 21.

Ce fichier comporte 20 enregistrements et chaque enregistrement est constitué de 6 registres.

Cet historique des événements de maintenance a été mis en œuvre sur les déclencheurs MicroLogicP avec le firmware Plogic2002AA et version ultérieure.

## En-tête du fichier

Le tableau suivant décrit le contenu de l'en-tête du fichier :

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x26CB	9932	L/E	-	-	INT16U	-	H	Etat du fichier : 0x0000 = Fichier désactivé 0xFFFF = Fichier activé (réglage d'usine)
0x26CC	9933	L	-	-	INT16U	-	H	Type de fichier : 21 = Historique des événements de protection de la maintenance
0x26CD	9934	L	1	-	INT16U	-	H	Taille d'un fichier = 20 enregistrements
0x26CE	9935	L	1	-	INT16U	-	H	Taille d'un enregistrement = 6 registres
0x26CF	9936	L	-	-	INT16U	1	H	Mode de remplissage du fichier : 1 = Désactivé si l'historique est plein

## État du fichier

Le tableau suivant décrit le contenu de l'état du fichier :

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x26DB	9948	L	1	-	INT16U	-	H	Taille d'un fichier = 20 enregistrements
0x26DC	9949	L	1	-	INT16U	-	H	Taille d'un enregistrement = 6 registres
0x26DD	9950	L	1	-	INT16U	-	H	0x0000 = Fichier OK  0x000A = Taille de l'enregistrement inférieure à la taille prévue  0x0014 = Taille de l'enregistrement supérieure à la taille prévue  0x001E = Mémoire insuffisante  0x00FA = Erreur interne  0x00FD = Table d'allocation endommagée  0x00FE = Configuration zéro  0x00FF = Configuration non valide  0xFC00 = Nombre de fichiers non valide

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
								0xFD00 = Nombre d'enregistrements non valide 0xFE00 = Fichier non pris en charge 0xFF00 = Allocation du fichier impossible
0x26DE	9951	L	1	–	INT16U	20	H	Nombre d'enregistrements dans le fichier = 20
0x26DF	9952	L	1	–	INT16U	1	P/H	Numéro de séquence du premier enregistrement dans le fichier (le plus ancien) = 1
0x26E0	9953	L	1	–	INT16U	20	P/H	Numéro de séquence du dernier enregistrement dans le fichier (le plus récent) = 20
0x26E1– 0x26E3	9954– 9956	L	–	–	DATE	–	H	Date de la dernière réinitialisation du fichier. Réglage d'usine = 0x8000 0x8000 0x8000

## Enregistrement des événements de protection de la maintenance

L'historique des événements de protection de la maintenance contient un nombre fixe d'enregistrements et tous les enregistrements contiennent un nombre fixe de registres :

Nombre d'enregistrements	Registres	Type	Description
1	1-4	XDATE	Dernière coupure d'alimentation
	5-6	–	Réservé
2	1-3	DATE	Date/heure de la dernière réinitialisation du compteur
	4	INT16U	Nombre d'opérations de sortie pour le relais 1
	5-6	–	Réservé
3-6	1-3	DATE	Date/heure de la dernière réinitialisation du compteur
	4	INT16U	Nombre d'opérations de sortie pour les relais 2 à 5
	5-6	–	Réservé
7	1-3	DATE	Date/heure de la dernière réinitialisation du compteur
	4	INT16U	Nombre d'opérations de sortie pour le relais 6
	5-6	–	Réservé
8	1-3	DATE	Date/heure du dernier enregistrement mis à jour
	4	INT16U	Usure maximale des contacts
	5-6	–	Réservé
9	1-3	DATE	Date/heure du dernier enregistrement mis à jour
	4	INT16U	Puissance déwattée maximum
	5-6	–	Réservé
10	1-3	DATE	Date/heure du dernier enregistrement mis à jour
	4	INT16U	Indicateur de batterie, page 194
	5-6	–	Réservé
11	1-3	DATE	Date/heure du dernier enregistrement mis à jour
	4	INT16U	Nombre de coupures d'alimentation
	5-6	–	Réservé
12-15	1-6	–	Réservé
16	1-3	DATE	Date/heure du dernier enregistrement mis à jour
	4	INT16U	Nombre maximal de réinitialisations

Nombre d'enregistrements	Registres	Type	Description
	5-6	–	Réservé
17	1-6	–	Réservé
18	1-3	DATE	Date/heure du dernier enregistrement mis à jour
	4	INT16U	Disjoncteur du courant de défaut de crête maximum ayant été ouvert
	5-6	–	Réservé
19-20	1-6	–	Réservé

## Historique des événements de mesure de maintenance

### Description générale

Le système stocke les événements concernant le gestionnaire de mesure de maintenance (réinitialisation du compteur, etc.) dans le fichier numéro°12.

Ce fichier comporte 20 enregistrements et chaque enregistrement est constitué de 6 registres.

### En-tête du fichier

Le tableau suivant décrit le contenu de l'en-tête du fichier :

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x1C3B	7228	L/E	–	–	INT16U	–	H	Etat du fichier : 0x0000 = Fichier désactivé 0xFFFF = Fichier activé (réglage d'usine)
0x1C3C	7229	L	–	–	INT16U	–	H	Type de fichier : 12 = Historique des événements de mesure de maintenance
0x1C3D	7230	L	1	–	INT16U	–	H	Taille d'un fichier = 20 enregistrements
0x1C3E	7231	L	1	–	INT16U	–	H	Taille d'un enregistrement = 6 registres
0x1C3F	7232	L	–	–	INT16U	1	H	Mode de remplissage du fichier : 1 = Désactivé si l'historique est plein

### Etat du fichier

Le tableau suivant décrit le contenu de l'état du fichier :

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x1C4B	7244	L	1	–	INT16U	–	H	Taille d'un fichier = 20 enregistrements
0x1C4C	7245	L	1	–	INT16U	–	H	Taille d'un enregistrement = 6 registres
0x1C4D	7246	L	1	–	INT16U	–	H	0x0000 = Fichier OK 0x000A = Taille de l'enregistrement inférieure à la taille prévue 0x0014 = Taille de l'enregistrement supérieure à la taille prévue 0x001E = Mémoire insuffisante

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
								0x00FA = Erreur interne 0x00FD = Table d'allocation endommagée 0x00FE = Configuration zéro 0x00FF = Configuration non valide 0xFC00 = Nombre de fichiers non valide 0xFD00 = Nombre d'enregistrements non valide 0xFE00 = Fichier non pris en charge 0xFF00 = Allocation du fichier impossible
0x1C4E	7247	L	1	–	INT16U	20	H	Nombre d'enregistrements dans le fichier = 20
0x1C4F	7248	L	1	–	INT16U	1	H	Numéro de séquence du premier enregistrement dans le fichier (le plus ancien) = 1
0x1C50	7249	L	1	–	INT16U	20	H	Numéro de séquence du dernier enregistrement dans le fichier (le plus récent) = 20
0x1C51– 0x1C53	7250– 7252	L	–	–	DATE	–	H	Date de la dernière réinitialisation du fichier. Réglage d'usine = 0x8000 0x8000 0x8000

## Enregistrement des événements de mesure de maintenance

L'historique des événements de mesure de maintenance contient un nombre fixe d'enregistrements et tous les enregistrements contiennent un nombre fixe de registres :

Nombre d'enregistrements	Registres	Type	Description
1	1–3	DATE	Date/heure de la dernière réinitialisation du compteur
	4	INT16U	Nombre minimal de réinitialisations
	5–6	–	Réservé
2	1–3	DATE	Date/heure de la dernière réinitialisation du compteur
	4	INT16U	Nombre maximal de réinitialisations
	5–6	–	Réservé
3	1–3	DATE	Date/heure de la dernière réinitialisation du compteur
	4	INT16U	Nombre de réinitialisations de demande de courant de crête
	5–6	–	Réservé
4	1–3	DATE	Date/heure de la dernière réinitialisation du compteur
	4	INT16U	Nombre de réinitialisations de demande de puissance de crête
	5–6	–	Réservé
5	1–3	DATE	Date/heure de la dernière réinitialisation du compteur
	4	INT16U	Nombre de réinitialisations d'énergie
	5–6	–	Réservé
6–20	1–6	–	Réservé

# Historique des événements minimum/maximum

## Description générale

Le système stocke les événements concernant le gestionnaire de mesure (valeurs minimales et maximales pour les mesures en temps réel dans les registres 1000 à 1136) dans le fichier numéro°11.

Ce fichier comporte 136 enregistrements et chaque enregistrement est constitué de 8 registres.

Ce fichier contient les valeurs minimales et maximales atteintes par les mesures en temps réel, page 129.

## En-tête du fichier

Le tableau suivant décrit le contenu de l'en-tête du fichier :

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x1C1B	7196	L/E	–	–	INT16U	–	H	Etat du fichier : 0x0000 = Fichier désactivé 0xFFFF = Fichier activé (réglage d'usine)
0x1C1C	7197	L	–	–	INT16U	–	H	Type de fichier : 11 = Historique des événements de mesure minimum/maximum
0x1C1D	7198	L	1	–	INT16U	–	H	Taille d'un fichier = 136 enregistrements
0x1C1E	7199	L	1	–	INT16U	–	H	Taille d'un enregistrement = 8 registres
0x1C1F	7200	L	–	–	INT16U	1	H	Mode de remplissage du fichier : 1 = Désactivé si l'historique est plein

## Etat du fichier

Le tableau suivant décrit le contenu de l'état du fichier :

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x1C2B	7212	L	1	–	INT16U	–	H	Taille d'un fichier = 136 enregistrements
0x1C2C	7213	L	1	–	INT16U	–	H	Taille d'un enregistrement = 8 registres
0x1C2D	7214	L	1	–	INT16U	–	H	0x0000 = Fichier OK 0x000A = Taille de l'enregistrement inférieure à la taille prévue 0x0014 = Taille de l'enregistrement supérieure à la taille prévue 0x001E = Mémoire insuffisante 0x00FA = Erreur interne 0x00FD = Table d'allocation endommagée 0x00FE = Configuration zéro 0x00FF = Configuration non valide 0xFC00 = Nombre de fichiers non valide 0xFD00 = Nombre d'enregistrements non valide

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
								0xFE00 = Fichier non pris en charge 0xFF00 = Allocation du fichier impossible
0x1C2E	7215	L	1	–	INT16U	136	H	Nombre d'enregistrements dans le fichier = 136 (taille de la zone des mesures en temps réel)
0x1C2F	7216	L	1	–	INT16U	1	H	Numéro de séquence du premier enregistrement dans le fichier (le plus ancien) = 1
0x1C30	7217	L	1	–	INT16U	20	H	Numéro de séquence du dernier enregistrement dans le fichier (le plus récent) = 136
0x1C31– 0x1C33	7218– 7220	L	–	–	DATE	–	H	Date de la dernière réinitialisation du fichier.  Réglage d'usine = 0x8000 0x8000 0x8000

## Enregistrement des événements minimum/maximum

L'historique des événements minimum/maximum contient un nombre fixe d'enregistrements et tous les enregistrements contiennent un nombre fixe de registres :

Nombre d'enregistrements	Registres	Type	Description
1	1	INT16U	Dernière valeur minimale (registre 1300)
	2–4	DATE	Date/heure de la dernière valeur minimale
	5	INT16U	Dernière valeur maximale (registre 1600)
	6–8	DATE	Date/heure de la dernière valeur maximale
2	1	INT16U	Dernière valeur minimale (registre 1301)
	2–4	DATE	Date/heure de la dernière valeur minimale
	5	INT16U	Dernière valeur maximale (registre 1601)
	6–8	DATE	Date/heure de la dernière valeur maximale
3–135	1	INT16U	Dernière valeur minimale (registre 130x)
	2–4	DATE	Date/heure de la dernière valeur minimale
	5	INT16U	Dernière valeur minimale (registre 160x)
	6–8	DATE	Date/heure de la dernière valeur maximale
136	1	INT16U	Dernière valeur minimale (registre 1435)
	2–4	DATE	Date/heure de la dernière valeur minimale
	5	INT16U	Dernière valeur maximale (registre 1735)
	6–8	DATE	Date/heure de la dernière valeur maximale

# Capture des formes d'onde

## Description générale

Le système stocke les variables V1N, V2N, V3N, I1, I2, I3 et IN pendant 4 cycles (64 points par cycle) dans le fichier numéro°5.

Ce fichier comporte un nombre fixe d'enregistrements (29). Tous les enregistrements sont de taille similaire et contiennent 64 registres.

La capture est déclenchée de la façon suivante :

- manuellement (à la demande de l'utilisateur) en utilisant le journal Forcelog (voir le *Guide utilisateur Masterpact Modbus hérité*)
- automatiquement, en association avec les alarmes analogiques prédéfinies (1 à 53) en configurant l'action du journal à 1, page 154

## En-tête du fichier

Le tableau suivant décrit le contenu de l'en-tête du fichier :

Adresse	Registre	RW	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x1BDB	7132	RW	–	–	INT16U	–	H	État du fichier : 0x0000 = Fichier désactivé 0xFFFF = Fichier activé (réglage d'usine)
0x1BDC	7133	R	–	–	INT16U	–	H	Type de fichier : 5 = Capture des formes d'onde
0x1BDD	7134	R	1	–	INT16U	–	H	Taille d'un fichier = 29 enregistrements
0x1BDE	7135	R	1	–	INT16U	–	H	Taille d'un enregistrement = 64 registres
0x1BDF	7136	R	–	–	INT16U	1	H	Mode de remplissage du fichier : 0 = Circulaire 1 = Désactivé si l'historique est plein
0x1BE0	7137	R	1	–	INT16U	–	H	Nombre de segments de cycle : 1 = 4 cycles pour la capture des formes d'onde
0x1BE1	7138	R	1	–	INT16U	–	H	Nombre de cycles avant capture : 2 = Capture des formes d'onde et capture des formes d'onde des défauts
0x1BE2	7139	R	1	–	INT16U	–	H	Nombre de points par cycle : 64 = Capture des formes d'onde

## État du fichier

Le tableau suivant décrit le contenu de l'état du fichier :

Adresse	Registre	RW	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x1BEB	7148	R	1	–	INT16U	–	H	Taille d'un fichier = 29 enregistrements
0x1BEC	7149	R	1	–	INT16U	–	H	Taille d'un enregistrement = 64 registres
0x1BED	7150	R	1	–	INT16U	–	H	0x0000 = Fichier OK 0x000A = Taille de l'enregistrement inférieure à la taille prévue

Adresse	Registre	RW	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
								0x0014 = Taille de l'enregistrement supérieure à la taille prévue 0x001E = Mémoire insuffisante 0x00FA = Erreur interne 0x00FD = Table d'allocation endommagée 0x00FE = Configuration zéro 0x00FF = Configuration non valide 0xFC00 = Nombre de fichiers non valide 0xFD00 = Nombre d'enregistrements non valide 0xFE00 = Fichier non pris en charge 0xFF00 = Allocation du fichier impossible
0x1BEE	7151	R	1	–	INT16U	–	H	Nombre d'enregistrements dans le fichier = 29
0x1BEF	7152	R	1	–	INT16U	–	H	Numéro de séquence du premier enregistrement dans le fichier (le plus ancien) = 1
0x1BF0	7153	R	1	–	INT16U	–	H	Numéro de séquence du dernier enregistrement dans le fichier (le plus récent) = 29
0x1BF1– 0x1BF3	7154– 7156	R	–	–	DATE	–	H	Date de la dernière réinitialisation du fichier. Réglage d'usine = 0x8000 0x8000 0x8000

## Enregistrement des formes d'onde

La capture des formes d'onde contient un nombre fixe d'enregistrements et tous les enregistrements contiennent un nombre fixe de registres :

Nombre d'enregistrements	Registres	Type	Description
1	1–4	XDATE	Date/heure étendues
	5–11	–	Réservé
	12	INT16U	ID du déclencheur WFC des défauts : alarme numéro <sup>o</sup> 1000 à 1031, page 152
	13	–	Type de système : 31, 40 ou 41, page 185
	14	A	Courant nominal du disjoncteur
	15	SFIXPT	Multiplicateur de tension pour la phase 1
	16	INT16	Décalage de tension pour la phase 1
	17	SFIXPT	Multiplicateur de tension pour la phase 2
	18	INT16	Décalage de tension pour la phase 2
	19	SFIXPT	Multiplicateur de tension pour la phase 3
	20	INT16	Décalage de tension pour la phase 3
	21	SFIXPT	Multiplicateur de courant pour la phase 1
	22	INT16	Décalage de courant pour la phase 1
	23	SFIXPT	Multiplicateur de courant pour la phase 2
	24	INT16	Décalage de courant pour la phase 2
25	SFIXPT	Multiplicateur de courant pour la phase 3	
26	INT16	Décalage de courant pour la phase 3	
27	SFIXPT	Multiplicateur de courant pour le neutre	

Nombre d'enregistrements	Registres	Type	Description
	28	INT16	Décalage de courant pour le neutre
	29	INT16U	Facteur d'échelle utilisé pour le calcul SFIXPT sur des échantillons de tension
	30	INT16U	Facteur d'échelle utilisé pour le calcul SFIXPT sur des échantillons de phase-courant
	31	INT16U	Facteur d'échelle utilisé pour le calcul SFIXPT sur des échantillons de neutre-courant
	32–64	–	Inutilisé
2–4	1–64	INT16U	Points d'échantillon de tension V1N (16 points - 12 cycles)
5–7	1–64	INT16U	Points d'échantillon de tension V2N (16 points - 12 cycles)
8–10	1–64	INT16U	Points d'échantillon de tension V3N (16 points - 12 cycles)
11–13	1–64	INT16U	Points d'échantillon de courant I1 (16 points - 12 cycles)
14–16	1–64	INT16U	Points d'échantillon de courant I2 (16 points - 12 cycles)
17–19	1–64	INT16U	Points d'échantillon de courant I3 (16 points - 12 cycles)
20–22	1–64	INT16U	Points d'échantillon de courant IN (16 points - 12 cycles) Valide uniquement avec les systèmes de type 41

## Calcul de la tension

Appliquez les règles suivantes pour calculer les tensions :

- sur la phase 1 :

Échantillon (volts) = [(échantillon – moyenne de la tension aux points d'échantillonnage V1N) x numéro du registre 15 du premier enregistrement] / (1 000 x numéro de registre 29 du premier enregistrement).

- sur la phase 2 :

Échantillon (volts) = [(échantillon – moyenne de la tension aux points d'échantillonnage V2N) x numéro du registre 17 du premier enregistrement] / (1 000 x numéro de registre 29 du premier enregistrement).

- sur la phase 3 :

Échantillon (volts) = [(échantillon – moyenne de la tension aux points d'échantillonnage V3N) x numéro du registre 19 du premier enregistrement] / (1 000 x numéro de registre 29 du premier enregistrement).

## Calcul du courant

Appliquez les règles suivantes pour calculer les courants :

- sur la phase 1 :

Échantillon (ampères) = [(échantillon – moyenne de l'intensité aux points d'échantillonnage I1) x numéro du registre 21 du premier enregistrement] / (1 000 x numéro de registre 30 du premier enregistrement) / courant nominal du disjoncteur.

- sur la phase 2 :

Échantillon (ampères) = [(échantillon – moyenne de l'intensité aux points d'échantillonnage I2) x numéro du registre 23 du premier enregistrement] / (1 000 x numéro de registre 30 du premier enregistrement) / courant nominal du disjoncteur.

- sur la phase 3 :

Échantillon (ampères) = [(échantillon – moyenne de l'intensité aux points d'échantillonnage I3) x numéro du registre 25 du premier enregistrement]/(1 000 x numéro de registre 30 du premier enregistrement)/courant nominal du disjoncteur.

- sur le neutre :

Échantillon (ampères) = [(échantillon – moyenne de l'intensité aux points d'échantillonnage IN) x numéro du registre 27 du premier enregistrement]/(1 000 x numéro de registre 31 du premier enregistrement)/courant nominal du disjoncteur.

# Capture des formes d'onde des défauts

## Description générale

Le système stocke les variables V1N, V2N, V3N, I1, I2, I3 et IN pendant 12 cycles (16 points par cycles) dans le fichier numéro°22.

Ce fichier comporte un nombre fixe d'enregistrements (22). Tous les enregistrements sont de taille similaire et contiennent 64 registres.

La capture est déclenchée automatiquement, en association avec les alarmes (1000 à 1030) en configurant l'action du journal à 1, page 152.

## En-tête du fichier

Le tableau suivant décrit le contenu de l'en-tête du fichier :

Adresse	Registre	RW	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x26EB	9964	RW	–	–	INT16U	–	H	État du fichier : 0x0000 = Fichier désactivé 0xFFFF = Fichier activé (réglage d'usine)
0x26EC	9965	R	–	–	INT16U	–	H	Type de fichier : 22 = Capture des formes d'onde des défauts
0x26ED	9966	R	1	–	INT16U	–	H	Taille d'un fichier = 22 enregistrements
0x26EE	9967	R	1	–	INT16U	–	H	Taille d'un enregistrement = 64 registres
0x26EF	9968	R	–	–	INT16U	1	H	Mode de remplissage du fichier : 0 = Circulaire 1 = Désactivé si l'historique est plein
0x26F0	9969	R	1	–	INT16U	–	H	Nombre de segments de cycle : 1 = 12 cycles pour la capture des formes d'onde des défauts
0x26F1	9970	R	1	–	INT16U	–	H	Nombre de cycles avant capture : 2 = Capture des formes d'onde et capture des formes d'onde des défauts
0x26F2	9971	R	1	–	INT16U	–	H	Nombre de points par cycle : 16 = Capture des formes d'onde des défauts

## État du fichier

Le tableau suivant décrit le contenu de l'état du fichier :

Adresse	Registre	RW	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x26FB	9980	R	1	–	INT16U	–	H	Taille d'un fichier = 22 enregistrements
0x26FC	9981	R	1	–	INT16U	–	H	Taille d'un enregistrement = 64 registres
0x26FD	9982	R	1	–	INT16U	–	H	0x0000 = Fichier OK 0x000A = Taille de l'enregistrement inférieure à la taille prévue 0x0014 = Taille de l'enregistrement supérieure à la taille prévue 0x001E = Mémoire insuffisante

Adresse	Registre	RW	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
								0x00FA = Erreur interne 0x00FD = Table d'allocation endommagée 0x00FE = Configuration zéro 0x00FF = Configuration non valide 0xFC00 = Nombre de fichiers non valide 0xFD00 = Nombre d'enregistrements non valide 0xFE00 = Fichier non pris en charge 0xFF00 = Allocation du fichier impossible
0x26FE	9983	R	1	–	INT16U	–	H	Nombre d'enregistrements dans le fichier = 22
0x26FF	9984	R	1	–	INT16U	–	P/H	Numéro de séquence du premier enregistrement dans le fichier (le plus ancien) = 1
0x2700	9985	R	1	–	INT16U	–	P/H	Numéro de séquence du dernier enregistrement dans le fichier (le plus récent) = 22
0x2701– 0x2703	9986– 9988	R	–	–	DATE	–	H	Date de la dernière réinitialisation du fichier. Réglage d'usine = 0x8000 0x8000 0x8000

## Enregistrement des formes d'onde des défauts

La capture des formes d'onde des défauts contient un nombre fixe d'enregistrements et tous les enregistrements contiennent un nombre fixe de registres :

Nombre d'enregistrements	Registres	Type	Description
1	1–4	XDATE	Date/heure étendues
	5–11	–	Réservé
	12	INT16U	ID du déclencheur WFC des défauts : alarme numéro°1000 à 1031, page 152
	13	–	Type de système : 31, 40 ou 41, page 185
	14	A	Courant nominal du disjoncteur
	15	SFIXPT	Multiplicateur de tension pour la phase 1
	16	INT16	Décalage de tension pour la phase 1
	17	SFIXPT	Multiplicateur de tension pour la phase 2
	18	INT16	Décalage de tension pour la phase 2
	19	SFIXPT	Multiplicateur de tension pour la phase 3
	20	INT16	Décalage de tension pour la phase 3
	21	SFIXPT	Multiplicateur de courant pour la phase 1
	22	INT16	Décalage de courant pour la phase 1
	23	SFIXPT	Multiplicateur de courant pour la phase 2
	24	INT16	Décalage de courant pour la phase 2
	25	SFIXPT	Multiplicateur de courant pour la phase 3
26	INT16	Décalage de courant pour la phase 3	
27	SFIXPT	Multiplicateur de courant pour le neutre	
28	INT16	Décalage de courant pour le neutre	

Nombre d'enregistrements	Registres	Type	Description
	29	INT16U	Facteur d'échelle utilisé pour le calcul SFIXPT sur des échantillons de tension
	30	INT16U	Facteur d'échelle utilisé pour le calcul SFIXPT sur des échantillons de phase-courant
	31	INT16U	Facteur d'échelle utilisé pour le calcul SFIXPT sur des échantillons de neutre-courant
	32-64	-	Inutilisé
2-4	1-64	INT16U	Points d'échantillon de tension V1N (16 points - 12 cycles)
5-7	1-64	INT16U	Points d'échantillon de tension V2N (16 points - 12 cycles)
8-10	1-64	INT16U	Points d'échantillon de tension V3N (16 points - 12 cycles)
11-13	1-64	INT16U	Points d'échantillon de courant I1 (16 points - 12 cycles)
14-16	1-64	INT16U	Points d'échantillon de courant I2 (16 points - 12 cycles)
17-19	1-64	INT16U	Points d'échantillon de courant I3 (16 points - 12 cycles)
20-22	1-64	INT16U	Points d'échantillon de courant IN (16 points - 12 cycles) Valide uniquement avec les systèmes de type 41

## Calcul de la tension

Appliquez les règles suivantes pour calculer les tensions :

- sur la phase 1 :  

$$\text{Echantillon (volt)} = [(\text{échantillon} - \text{registre n}^\circ 16 \text{ du premier enregistrement}) \times \text{registre numéro}^\circ 15 \text{ du premier enregistrement}] / \text{registre numéro}^\circ 29 \text{ du premier enregistrement.}$$
- sur la phase 2 :  

$$\text{Echantillon (volt)} = [(\text{échantillon} - \text{registre n}^\circ 18 \text{ du premier enregistrement}) \times \text{registre numéro}^\circ 17 \text{ du premier enregistrement}] / \text{registre numéro}^\circ 29 \text{ du premier enregistrement.}$$
- sur la phase 3 :  

$$\text{Echantillon (volt)} = [(\text{échantillon} - \text{registre n}^\circ 20 \text{ du premier enregistrement}) \times \text{registre numéro}^\circ 19 \text{ du premier enregistrement}] / \text{registre numéro}^\circ 29 \text{ du premier enregistrement.}$$

## Calcul du courant

Appliquez les règles suivantes pour calculer les courants :

- sur la phase 1 :  

$$\text{Echantillon (ampère)} = [(\text{échantillon} - \text{registre n}^\circ 22 \text{ du premier enregistrement}) \times \text{registre numéro}^\circ 21 \text{ du premier enregistrement}] / \text{registre numéro}^\circ 30 \text{ du premier enregistrement.}$$
- sur la phase 2 :  

$$\text{Echantillon (ampère)} = [(\text{échantillon} - \text{registre n}^\circ 24 \text{ du premier enregistrement}) \times \text{registre numéro}^\circ 23 \text{ du premier enregistrement}] / \text{registre numéro}^\circ 30 \text{ du premier enregistrement.}$$
- sur la phase 3 :  

$$\text{Echantillon (ampère)} = [(\text{échantillon} - \text{registre n}^\circ 26 \text{ du premier enregistrement}) \times \text{registre numéro}^\circ 25 \text{ du premier enregistrement}] / \text{registre numéro}^\circ 30 \text{ du premier enregistrement.}$$

- sur le neutre :

Echantillon (ampère) = [(échantillon – registre n°27 du premier enregistrement) x registre numéro°28 du premier enregistrement]/registre numéro°31 du premier enregistrement.

# Commandes du déclencheur MicroLogic

## Contenu de ce chapitre

Liste des commandes et des codes d'erreur MicroLogic .....	218
Commandes de configuration des mesures .....	219

## Présentation

Ce sous-chapitre décrit les commandes du déclencheur MicroLogic.

# Liste des commandes et des codes d'erreur MicroLogic

## Liste des commandes

Le tableau suivant répertorie les commandes des déclencheurs MicroLogic et indique les codes de commande et les profils utilisateur correspondants. Suivez les procédures d'exécution des commandes décrites , page 59:

Commande	Code de commande	Profil utilisateur
Configurer la présence d'ENVV , page 219	46472	Administrateur
Réinitialiser minimum/maximum , page 219	46728	Administrateur ou Opérateur
Configuration du signe de la puissance , page 220	47240	Administrateur
Power factor sign configuration (Configuration du signe du facteur de puissance) , page 221	47241	Administrateur
Configuration du mode d'accumulation d'énergie , page 221	47242	Administrateur
Configuration de la demande de courant , page 221	47243	Administrateur
Configuration de la demande de puissance , page 222	47244	Administrateur
Configurer l'affichage de la tension nominale Vn , page 222	47245	Administrateur

Pour plus d'informations concernant les paramètres de protection, voir le *Guide utilisateur Masterpact Modbus hérité*.

## Codes d'erreur

Les codes d'erreurs générés par les déclencheurs MicroLogic sont les codes d'erreurs génériques , page 62.

## Commandes de configuration des mesures

### Configurer la présence d'ENVV

L'utilisateur peut lire les paramètres de la présence d'ENVV (External Neutral Voltage Tap) au registre 3314, page 185.

Pour régler la présence d'ENVV, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :

Adresse	Registre	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x1F3F	8000	–	–	INT16U	46472	E/P/H	Code de commande = <b>46472</b>
0x1F40	8001	–	–	INT16U	12	E/P/H	Nombre de paramètres (octets) = 12
0x1F41	8002	–	–	INT16U	4609	E/P/H	Destination = 4609 (0x1201)
0x1F42	8003	–	–	INT16U	1	E/P/H	Type de sécurité de la commande
0x1F43– 0x1F44	8004-8005	–	–	CHAÎNE D'OC- TETS	–	E/P/H	Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur
0x1F45	8006	–	–	INT16U	0-1	E/P/H	0 = ENVV n'est pas présent 1 = ENVV est présent

### Réinitialiser minimum/maximum

La commande Réinitialiser minimum/maximum réinitialise les valeurs minimales des mesures en temps réel (registres 1300 à 1599) et les valeurs maximales des mesures en temps réel (registres 1600 à 1899), page 129.

La commande Réinitialiser minimum/maximum réinitialise les mesures d'énergie (registres 2000 à 2027), page 131.

La commande Réinitialiser minimum/maximum réinitialise les mesures de crête de la demande (registres 2200 à 2241), page 132.

Pour réinitialiser les valeurs minimales/maximales des mesures, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :

Adresse	Registre	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Bit	Description
0x1F3F	8000	–	–	INT16U	46728	–	–	Code de commande = <b>46728</b>
0x1F40	8001	–	–	INT16U	12	–	–	Nombre de paramètres (octets) = 12
0x1F41	8002	–	–	INT16U	4609	–	–	Destination = 4609 (0x1201)
0x1F42	8003	–	–	INT16U	1	–	–	Type de sécurité de la commande
0x1F43– 0x1F44	8004-8005	–	–	CHAÎNE D'OC- TETS	–	–	–	Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur ou Opérateur
0x1F45	8006	–	–	INT16U	–	–	–	Réinitialiser minimum/ maximum des variables de mesure : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour réinitialiser la variable de mesure, configurez le bit sur 1.</li> <li>• Pour conserver les valeurs actuelles, configurez le bit sur 0.</li> </ul>
								A/E/P/H

Adresse	Registre	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Bit	Description
								IN, I <sub>max</sub> , I <sub>g</sub> , I <sub>Δn</sub> , I <sub>avg</sub> et I <sub>unbal</sub> )
						E/P/H	1	Réinitialiser la tension minimum/maximum (V <sub>12</sub> , V <sub>13</sub> , V <sub>23</sub> , V <sub>1N</sub> , V <sub>2N</sub> , V <sub>3N</sub> , V <sub>avgL-L</sub> , V <sub>avgL-N</sub> et V <sub>unbal</sub> )
						E/P/H	2	Réinitialiser la puissance minimum/maximum (puissance active, puissance réactive, puissance apparente et puissance de distorsion)
						E/P/H	3	Réinitialiser le facteur de puissance minimum/maximum et cosφ
						E/P/H	4	Réinitialiser la distorsion harmonique totale (THD) minimum/maximum
						E/P/H	5	Réinitialiser la valeur de crête de la demande de courant
						E/P/H	6	Réinitialiser la valeur de crête des demandes de puissance active, puissance réactive et puissance apparente
						E/P/H	7	Réinitialiser la fréquence minimale/maximale
						–	8	Non applicable
						E/P/H	9	Réinitialiser l'énergie (active, réactive, apparente)
						–	10-15	Réservé

## Configuration du signe de la puissance

L'utilisateur peut lire la configuration du signe de la puissance au registre 3316  
Signe de la puissance, page 185.

Pour régler les paramètres du signe de la puissance, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :

Adresse	Registre	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x1F3F	8000	–	–	INT16U	47240	P/H	Code de commande = <b>47240</b>
0x1F40	8001	–	–	INT16U	12	P/H	Nombre de paramètres (octets) = 12
0x1F41	8002	–	–	INT16U	4609	P/H	Destination = 4609 (0x1201)
0x1F42	8003	–	–	INT16U	1	P/H	Type de sécurité de la commande
0x1F43– 0x1F44	8004-8005	–	–	CHAÎNE D'OCTETS	–	P/H	Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur
0x1F45	8006	–	–	INT16U	0-1	P/H	Signe de la puissance:  0 = la puissance active circule de l'amont (haut) vers l'aval (bas) (réglage d'usine)  1 = la puissance active circule de l'aval (bas) vers l'amont (haut).

## Configuration du signe du facteur de puissance

L'utilisateur peut lire la configuration du signe du facteur de puissance au registre 3318, page 186.

Pour régler les paramètres du signe du facteur de puissance, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :

Adresse	Registre	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x1F3F	8000	–	–	INT16U	47241	E	Code de commande = <b>47241</b>
0x1F40	8001	–	–	INT16U	12	E	Nombre de paramètres (octets) = 12
0x1F41	8002	–	–	INT16U	4609	E	Destination = 4609 (0x1201)
0x1F42	8003	–	–	INT16U	1	E	Type de sécurité de la commande
0x1F43– 0x1F44	8004-8005	–	–	CHAÎNE D'OC- TETS	–	E	Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur
0x1F45	8006	–	–	INT16U	0-2	E	Convention de signe s'appliquant au facteur de puissance et au facteur de puissance fondamentale (cosφ) :  0 = convention CEI  2 = convention IEEE (réglage d'usine)

## Configuration du mode d'accumulation d'énergie

L'utilisateur peut lire la configuration du mode d'accumulation d'énergie au registre 3324, page 186.

Pour régler les paramètres du mode d'accumulation d'énergie, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :

Adresse	Registre	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x1F3F	8000	–	–	INT16U	47242	E/P/H	Code de commande = <b>47242</b>
0x1F40	8001	–	–	INT16U	12	E/P/H	Nombre de paramètres (octets) = 12
0x1F41	8002	–	–	INT16U	4609	E/P/H	Destination = 4609 (0x1201)
0x1F42	8003	–	–	INT16U	1	E/P/H	Type de sécurité de la commande
0x1F43– 0x1F44	8004-8005	–	–	CHAÎNE D'OC- TETS	–	E/P/H	Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur
0x1F45	8006	–	–	INT16U	0-1	E/P/H	Mode d'accumulation d'énergie:  0 = accumulation absolue (réglage d'usine)  1 = accumulation signée

## Configuration de la demande de courant

L'utilisateur peut lire la durée de la fenêtre de calcul de la demande de courant au registre 3352, page 187.

L'utilisateur peut lire les paramètres de la demande de courant du registre 2200 à 2207, page 132.

Pour démarrer la demande de courant, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :

Adresse	Registre	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x1F3F	8000	–	–	INT16U	47243	E/P/H	Code de commande = <b>47243</b>
0x1F40	8001	–	–	INT16U	12	E/P/H	Nombre de paramètres (octets) = 12
0x1F41	8002	–	–	INT16U	4609	E/P/H	Destination = 4609 (0x1201)
0x1F42	8003	–	–	INT16U	1	E/P/H	Type de sécurité de la commande
0x1F43– 0x1F44	8004-8005	–	–	CHAÎNE D'OCTETS	–	E/P/H	Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur
0x1F45	8006	–	Min	INT16U	5-60	E/P/H	Durée de la fenêtre de calcul de la demande de courant, réglable par incréments de 1.  La valeur définie en usine est de 15 minutes (fenêtre glissante).

## Configuration de la demande de puissance

L'utilisateur peut lire la méthode de calcul de la demande de puissance du registre 3354 à 3355, page 187.

L'utilisateur peut lire les paramètres de la demande de puissance du registre 2224 à 2237, page 133.

Pour démarrer la demande de puissance, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :

Adresse	Registre	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x1F3F	8000	–	–	INT16U	47244	E/P/H	Code de commande = <b>47244</b>
0x1F40	8001	–	–	INT16U	14	E/P/H	Nombre de paramètres (octets) = 14
0x1F41	8002	–	–	INT16U	4609	E/P/H	Destination = 4609 (0x1201)
0x1F42	8003	–	–	INT16U	1	E/P/H	Type de sécurité de la commande
0x1F43– 0x1F44	8004-8005	–	–	CHAÎNE D'OCTETS	–	E/P/H	Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur
0x1F45	8006	–	–	INT16U	0-5	E/P/H	Méthode de calcul de la demande de puissance (type de fenêtre) :  0 = glissante (réglage d'usine)  2 = fixe  5 = synchronisation sur la communication
0x1F46	8007	–	Min	INT16U	5-60	E/P/H	Durée de la fenêtre de calcul de la demande de puissance, réglable par incréments de 1.  Le réglage d'usine est 15 minutes.

## Configurer l'affichage de la tension primaire nominale Vn

L'utilisateur peut lire la tension nominale au registre 9616, page 188.

Pour régler les paramètres de l'affichage de la tension primaire nominale Vn, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :

Adresse	Registre	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x1F3F	8000	–	–	INT16U	47245	E/P/H	Code de commande = <b>47245</b>
0x1F40	8001	–	–	INT16U	12	E/P/H	Nombre de paramètres (octets) = 12

Adresse	Registre	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x1F41	8002	–	–	INT16U	4609	E/P/H	Destination = 4609 (0x1201)
0x1F42	8003	–	–	INT16U	1	E/P/H	Type de sécurité de la commande
0x1F43– 0x1F44	8004-8005	–	–	CHAÎNE D'OCTETS	–	E/P/H	Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur
0x1F45	8006	–	V	INT16U	0-65535	E/P/H	Tension primaire nominale Vn (réglage d'usine = 690 V)

# Données des modules BCM ULP pour les disjoncteurs MasterPact NT/NW et ComPact NS

## Contenu de cette partie

Registres du module BCM ULP .....	225
Fichiers du module BCM ULP .....	237
Commandes du module BCM ULP .....	240

# Registres du module BCM ULP

## Contenu de ce chapitre

Identification du module BCM ULP .....	226
Etat du disjoncteur.....	227
Informations horodatées .....	232
Compteurs.....	233
Historique des déclenchements.....	235

## Identification du module BCM ULP

### Identification du produit

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x0202	515	L	–	–	INT16U	15139	A/E/P/H	Identification du produit = 15139 pour le module BCM ULP

### Identifiant du module BCM ULP

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x0215-0x0216	534-535	L/E	–	–	CHAINE D'OC-TETS	0x0000–0x7F7F	A/E/P/H	Identifiant court du module BCM ULP codé sur 4 caractères ASCII Réglage d'usine = 0x0000
0x0217-0x021E	536-543	L/E	–	–	CHAINE D'OC-TETS	0x0000–0x7F7F	A/E/P/H	Identifiant long du module BCM ULP codé sur 16 caractères ASCII Réglage d'usine = 0x0000

### Version de firmware du module BCM ULP

La version du firmware du module BCM ULP commence par un caractère V et présente le format suivant : VX.Y.Z.

La version de firmware est codée comme suit :  $VX.Y.Z = VX*1000 + Y*100 + Z*10$

Par exemple, si la valeur du registre est égale à 2000, la version du firmware du module BCM ULP est égale à V2.0.0.

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x0240	577	L	–	–	INT16U	–	A/E/P/H	Version de firmware du module BCM ULP

## Etat du disjoncteur

### Cause de déclenchement

Le registre de cause de déclenchement indique l'état actuel du déclenchement.

- Si le bit de déclenchement est réglé sur 0, alors le déclenchement n'est pas actif.
- Si le bit de déclenchement est réglé sur 1, alors le déclenchement est actif.

Le bit est réinitialisé dès que le disjoncteur est fermé à nouveau.

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Bit	Description
0x0289	650	L	-	-	INT16U	-	-	-	Cause du déclenchement pour les fonctions de protection de base
							A/E/P/H	0	Protection Long retard Ir
							P/H	1	Protection Court retard Isd
							A/E	1	Protection court retard Isd ou protection instantanée li
							P/H	2	Protection instantanée li
							A/E/P/H	3	Protection Terre Ig
							A/P/H	4	Protection différentielle (Vigi)
							A/E/P/H	5	Protection instantanée intégrée
							A/E	6	Other protection
							P/H		Panne interne (température)
							A/E/P/H	7	Panne interne (surtension)
							P/H	8	Autre protection (voir registre 651)
							-	9-14	Réservé
A/E/P/H	15	Si ce bit est à 1, les bits 0 à 14 ne sont pas valides.							
0x028A	651	L	-	-	INT16U	-	-	-	Cause du déclenchement pour les fonctions de protection avancée
							P/H	0	Déséquilibre de courant
							P/H	1	Surintensité sur phase 1
							P/H	2	Surintensité sur phase 2
							P/H	3	Surintensité sur phase 3
							P/H	4	Surintensité sur neutre
							P/H	5	Sous-tension
							P/H	6	Surtension
							P/H	7	Déséquilibre de tension
							P/H	8	Surcharge en puissance
							P/H	9	Puissance déwattée
							P/H	10	Sous-fréquence
							P/H	11	Surfréquence

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Bit	Description
							P/H	12	Rotation des phases
							P/H	13	Délestage de charge en fonction du courant
							P/H	14	Délestage de charge en fonction de la puissance
							–	15	Si ce bit est à 1, les bits 0 à 14 ne sont pas valides.

## Inhibition de la commande de fermeture

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Bit	Description
0x0291	658	L	–	–	INT16U	–	A/E/P/H	–	Validité de chaque bit du registre d'état d'inhibition de la commande de fermeture
0x0292	659	L	–	–	INT16U	–	A/E/P/H	–	Etat d'inhibition de la commande de fermeture
								0	Inhibition de la commande de fermeture activée par le module IO
								1	inhibition de la commande de fermeture activée par la commande à distance
								2-15	Réservé

## Mode de commande locale/à distance

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x0293	660	L	–	–	INT16U	0-1	A/E/P/H	Mode sélectionné dans le FDM121 ou le module IO: 0 = mode de commande distante (réglage d'usine) 1 = mode de commande locale

## Etat du disjoncteur

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Bit	Description
0x0294	661	L	–	–	INT16U	–	A/E/P/H	–	Registre d'état du disjoncteur
								0	Contact de signalisation d'état OF 0 = Le disjoncteur est ouvert. 1 = Le disjoncteur est fermé.
								1	Contact de signalisation de déclenchement SD 0 = le disjoncteur n'est pas déclenché. 1 = Le disjoncteur est déclenché suite à un défaut électrique, par dérivation ou par bouton-poussoir. Bit toujours égal à 0 pour les disjoncteurs MasterPact et ComPact NS avec motor mechanism.
								2	Contact de signalisation de déclenchement sur défaut SDE

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Bit	Description
									0 = le disjoncteur n'est pas déclenché sur un défaut électrique. 1 = le disjoncteur est déclenché sur un défaut électrique (y compris test de défaut à la terre et test différentiel).
								3	Contact à ressort armé CH (uniquement avec MasterPact) 0 = ressort désarmé 1 = ressort armé Bit toujours égal à 0 pour le disjoncteur ComPact NS.
								4	Réservé
								5	Contact prêt à fermer PF (uniquement avec les disjoncteurs MasterPact) 0 = Non prêt à fermer 1 = Prêt à fermer Bit toujours égal à 0 pour les disjoncteurs ComPact NS.
								6	Distinction entre les disjoncteurs ComPact NS et MasterPact NT/NW 0 = ComPact NS 1 = MasterPact NT/NW
								7	Distinction entre le disjoncteur ComPact NS et le disjoncteur ComPact NS avec motor mechanism 0 = ComPact NS 1 = ComPact NS avec motor mechanism
								8-15	Réservé

## Auto/Manu

Ce registre affiche le mode réel utilisé : automatique ou manuel. Ces modes peuvent être modifiés uniquement localement via l'IHM du déclencheur MicroLogic P/H.

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x029D	670	L	-	-	INT16	0...1	A/E/P/H	0 = Manu : l'ouverture et la fermeture du disjoncteur via l'interface de communication sont désactivées. 1 = Auto : l'ouverture et la fermeture du disjoncteur via l'interface de communication sont activées (réglage d'usine).

## Activation du jeu de données hérité

Le jeu de données hérité est disponible uniquement si le module BCM ULP est équipé d'une version du firmware supérieure ou égale à V2.0.0 (le registre 577 doit être supérieur ou égal à 2000).

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x031F	800	L/E	–	–	–	0...1	A/E/P/H	Activation du jeu de données hérité 0 = Non activé 1 = Activé Réglage d'usine = 0 si la version du firmware est inférieure à V3.0.0 Réglage d'usine = 1 si la version du firmware est supérieure ou égale à V3.0.0

**NOTE:** Si la version du firmware du module BCM ULP est supérieure ou égale à V3.0.0, dans une configuration 2 fils + ULP, la valeur de ce registre est toujours égale à 1 et elle ne peut pas être modifiée.

## Paramètre de communication

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x0325	806	L/E	–	–	–	0-1	A/E/P/H	4 fils / 2 fils + paramètre de communication ULP 0 = 4 fils 1 = 2 fils + ULP Réglage d'usine = 0 si la version du firmware du module BCM ULP est inférieure à V4.0.0 Réglage d'usine = 1 si la version du firmware du module BCM ULP est supérieure ou égale à V4.0.0

## Réglage de la réduction de la consommation d'énergie (ERMS)

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x0326	807	L	–	–	INT16U	–	P/H	Validité du registre du mode ERMS : validité de chaque bit du registre du mode ERMS. 0 = Non valide 1 = Valide
0x0327	808	L	–	–	INT16U	–	P/H	Mode ERMS : Bit 0 = 0 : Mode ERMS désactivé Bit 0 = 1 : Mode ERMS activé Bit 1 = 0 : Mode ERMS non dégradé Bit 1 = 1 : Mode ERMS dégradé

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x0328- 0x0329	809-810	L	–	A	INT32U	2 x In-15 x In (limité aux paramètres li)	P/H	Paramètre ERMS : valeur de déclenchement pour le paramètre ERMS  2 x In jusqu'à la valeur li actuelle (courant de déclenchement instantané).  Réglage d'usine = 2 x In
0x032A- 0x032B	811-812	L	–	–	–	–	–	Réservé

## Usure du contact

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x032C	813	L	–	–	INT16U	0-300	P/H	Seuil d'usure du contact

## Informations horodatées

### Description générale

Les informations horodatées permettent de connaître toutes les dates liées aux données importantes (date du dernier déclenchement, date du dernier actionnement MX, déclenchement XF).

### Date du dernier événement

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x029E– 0x02A0	671-673	L	–	–	DATE	–	A/E/P/H	Date du dernier actionnement de l'auxiliaire MX
0x02A2– 0x02A4	675-677	L	–	–	DATE	–	A/E/P/H	Date du dernier actionnement de l'auxiliaire XF
0x02A6– 0x02A9	679-682	L	–	–	XDATE	–	A/E/P/H	Date actuelle du module BCM ULP
0x02AB– 0x02AD	684-686	L	–	–	DATE	–	A/E/P/H	Date de la dernière ouverture du disjoncteur
0x02AE– 0x02B0	687-689	L	–	–	DATE	–	A/E/P/H	Date de la dernière fermeture du disjoncteur
0x02B1– 0x02B3	690-692	L	–	–	DATE	–	A/E/P/H	Date du dernier déclenchement sans défaut électrique
0x02B4– 0x02B6	693-695	L	–	–	DATE	–	A/E/P/H	Date du dernier déclenchement avec défaut électrique
0x02B7– 0x02B9	696-698	L	–	–	DATE	–	A/E/P/H	Date du dernier état « prêt à fermer PF »
0x02BA– 0x02BC	699-701	L	–	–	DATE	–	A/E/P/H	Date du dernier événement « Fin de l'ordre d'ouverture ».  Cet événement se produit dans les cas suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Absence d'action sur le bouton-poussoir d'ouverture à l'avant de l'appareil</li> <li>• Pression du bouton-poussoir de réarmement après déclenchement (appareil réarmé)</li> <li>• Mise sous tension du déclencheur voltmétrique à manque de tension MN (si présent)</li> </ul>
0x02BD– 0x02BF	702-704	L	–	–	DATE	–	A/E/P/H	Date du dernier état « Ressort armé CH »

## Compteurs

### Description générale

Le module BCM ULP dispose de compteurs qui aident à gérer le disjoncteur.

Les compteurs du module BCM ULP présentent les propriétés suivantes :

- Tous les compteurs sont enregistrés dans une mémoire non volatile pour éviter toute perte de données en cas de perte d'alimentation.
- Le compteur OF cumulatif est en lecture seule. Il s'arrête d'incrémenter lorsqu'il atteint une valeur maximale de 65535.
- Vous pouvez prédéfinir tous les compteurs avec une valeur comprise entre 0 et 65535 (à l'exception du compteur OF cumulatif). Les compteurs parcourent automatiquement un cycle de valeurs de 65535 à 0. Les compteurs parcourent automatiquement un cycle de valeurs de 65535 à 0.
- Un seuil est associé au compteur OF et au compteur de commande Fermer le disjoncteur.

Vous pouvez régler le seuil sur toute valeur comprise entre 0 et 65534. Le réglage d'usine est 5000. Une alarme est générée dès que le compteur atteint le seuil.

### Compteurs du module BCM ULP

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x0229	554	L	–	–	INT16U	0-65535	A/E/P/H	Compteur relatif au nombre de fois où le module BCM ULP est alimenté
0x022A	555	L	–	–	INT16U	0-65535	A/E/P/H	Compteur relatif au nombre de fois où le module BCM ULP est réinitialisé en cas de coupure d'alimentation ou non

### Seuils des compteurs

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x0243	580	L/E	–	–	INT16U	0-65535	A/E/P/H	Seuil du compteur OF Réglage usine = 5000.
0x0244	581	L/E	–	–	INT16U	0-65535	A/E/P/H	Seuil du compteur de commande de fermeture Réglage usine = 5000.

### Compteurs de changements d'état du disjoncteur

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x0295	662	L	–	–	INT16	0-65535	A/E/P/H	Compteur OF cumulatif (compteur ouvert à fermé non réinitialisable)
0x0296	663	L/E	–	–	INT16	0-65535	A/E/P/H	Compteur OF (compteur ouvert à fermé réinitialisable)
0x0297	664	L/E	–	–	INT16	0-65535	A/E/P/H	Compteur SD (fermer en position SD)
0x0298	665	L/E	–	–	INT16	0-65535	A/E/P/H	Compteur SDE (fermer en position SDE)

## Compteurs de déclenchements MX et XF

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x02A1	674	L	-	-	INT16U	0-65535	A/E/P/H	Compteur d'actionnements MX
0x02A5	678	L	-	-	INT16U	0-65535	A/E/P/H	Compteur d'actionnements XF

# Historique des déclenchements

## Description générale

Les registres d'historique des déclenchements décrivent les 17 derniers déclenchements. Le format de l'historique des déclenchements correspond à une série de 17 enregistrements stockés dans une pile de type FIFO (premier entré, premier sorti). Le dernier enregistrement efface le plus ancien. Chaque enregistrement est composé de 7 registres décrivant un déclenchement.

## Numéro de l'enregistrement du déclenchement

Une requête de lecture de  $7 \times (n)$  registres est nécessaire pour lire les  $n$  derniers enregistrements des déclenchements, où 7 est le nombre de registres pour chaque enregistrement des déclenchements.

Par exemple, une requête de lecture de  $7 \times 3 = 21$  registres est nécessaire pour lire les 3 derniers enregistrements de déclenchements de l'historique des déclenchements :

- Les 7 premiers registres décrivent le premier enregistrement de déclenchement.
- Les 7 registres qui suivent décrivent le deuxième enregistrement de déclenchement.
- Les 7 derniers registres décrivent le troisième enregistrement de déclenchement.

Adresse	Registre	Description
0x0095–0x009B	150-156	Enregistrement de déclenchement 0
0x009C–0x00A2	157-163	Enregistrement de déclenchement 1
0x00A3–0x00A9	164-170	Enregistrement de déclenchement 2
0x00AA–0x00B0	171-177	Enregistrement de déclenchement 3
0x00B1–0x00B7	178-184	Enregistrement de déclenchement 4
0x00B8–0x00BE	185-191	Enregistrement de déclenchement 5
0x00BF–0x00C5	192-198	Enregistrement de déclenchement 6
0x00C6–0x00CC	199-205	Enregistrement de déclenchement 7
0x00CD–0x00D3	206-212	Enregistrement de déclenchement 8
0x00D4–0x00DA	213-219	Enregistrement de déclenchement 9
0x00DB–0x00E1	220-226	Enregistrement de déclenchement 10
0x00E2–0x00E8	227-233	Enregistrement de déclenchement 11
0x00E9–0x00EF	234-240	Enregistrement de déclenchement 12
0x00F0–0x00F6	241-247	Enregistrement de déclenchement 13
0x00F7–0x00FD	248-254	Enregistrement de déclenchement 14
0x00FE–0x0104	255-261	Enregistrement de déclenchement 15
0x0105–0x010B	262-268	Enregistrement de déclenchement 16

## Enregistrement de déclenchement

Une requête de lecture de 7 registres est nécessaire pour lire un enregistrement de déclenchement.

L'ordre et la description des registres des enregistrements de déclenchements sont les mêmes que pour l'enregistrement de déclenchement 1 :

Enregistrement de déclenchement 1 (enregistrement du déclenchement le plus récent)								
Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x0095	150	L	1	–	INT16U	0-65535	E/P/H	Code du déclenchement
0x0096-0x0098	151-153	L	1	–	ULP	–	E/P/H	Date de l'événement (déclenchement ou acquittement)
0x0099	154	L	1	–	INT16U	1-2	E/P/H	Type d'événement MSB = 0 (réservé) Apparition de l'événement : LSB = 1 Achèvement de l'événement : LSB = 2
0x009A	155	–	–	–	–	–	–	Réservé
0x009B	156	–	–	–	–	–	–	Réservé

## Codes de déclenchement

Code de déclenchement	Description
1000 (0x03E8)	Déclenchement suite à la protection Long retard Ir
1001 (0x03E9)	Déclenchement suite à la protection Court retard Isd
1002 (0x03EA)	Déclenchement suite à la protection Instantanée Ii
1003 (0x03EB)	Déclenchement suite à la protection Terre Ig
1004 (0x03EC)	Déclenchement suite à la protection différentielle IΔn
1005 (0x03ED)	Déclenchement suite à la protection instantanée intégrée I >>
1006–1007 (0x03EE–0x03EF)	Réservé
1008 (0x03F0)	Déclenchement suite à la protection avancée
1009 (0x03F1)	Déclenchement suite à la protection avancée étendue
1010–1015 (0x03F2–0x03F7)	Réservé
1016 (0x3F8)	Déséquilibre des courants
1017 (0x3F9)	Demande maximale I1
1018 (0x3FA)	Demande maximale I2
1019 (0x3FB)	Demande maximale I3
1020 (0x3FC)	Demande maximale IN
1021 (0x3FD)	Sous-tension
1022 (0x3FE)	Surtension
1023 (0x3FF)	Déséquilibre de tension
1024 (0x400)	Réservé
1025 (0x401)	Puissance déwattée
1026 (0x402)	Sous-fréquence
1027 (0x403)	Surfréquence
1028 (0x404)	Rotation des phases
1029 (0x405)	Délestage de charge en fonction du courant
1030 (0x406)	Délestage de charge en fonction de la puissance

# Fichiers du module BCM ULP

## Contenu de ce chapitre

Historique des événements du gestionnaire de disjoncteur.....	238
---	-----

# Historique des événements du gestionnaire de disjoncteur

## Description générale

Le système stocke les événements concernant le contrôle des disjoncteurs (par exemple l'ouverture ou la fermeture des contacts) dans le fichier n°30.

Ce fichier comporte 100 enregistrements et chaque enregistrement est constitué de 5 registres.

Ce fichier est réinitialisé en cas de coupure de l'alimentation 24 V CC sur le module BCM ULP ou de modification du paramètre de communication 4W/2W + ULP.

## En-tête du fichier

Le tableau suivant décrit le contenu de l'en-tête du fichier :

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x02CD	718	L	–	–	INT16U	–	A/E/P/H	Etat du fichier : 0x0000 = Fichier désactivé 0xFFFF = Fichier activé (réglage d'usine)
0x02CE	719	L	–	–	INT16U	–	A/E/P/H	Type de fichier = 30
0x02CF	720	L	–	–	INT16U	–	A/E/P/H	Allocation du fichier = 0xFFFF
0x02D0	721	L	1	–	INT16U	–	A/E/P/H	Taille d'un enregistrement = 5 registres
0x02D1	722	L	–	–	INT16U	–	A/E/P/H	Mode de remplissage du fichier : 0 = Circulaire

## Etat du fichier

Le tableau suivant décrit le contenu de l'état du fichier :

Adresse	Registre	L/E	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x02DD	734	L	1	–	INT16U	100	A/E/P/H	Taille d'un fichier = 100 enregistrements
0x02DE	735	L	1	–	INT16U	5	A/E/P/H	Taille d'un enregistrement = 5 registres
0x02E0	737	L	1	–	INT16U	0-100	A/E/P/H	Nombre d'enregistrements dans le fichier
0x02E1	738	L	1	–	INT16U	0-8000	A/E/P/H	Numéro de séquence du premier enregistrement dans le fichier (le plus ancien)
0x02E2	739	L	1	–	INT16U	0-8000	A/E/P/H	Numéro de séquence du dernier enregistrement dans le fichier (le plus récent)
0x02E3– 0x02E5	740-742	L	–	–	DATE	–	P/H	Date de la dernière réinitialisation du fichier Réglage d'usine = 0x8000 0x8000 0x8000

## Enregistrement des événements

Le tableau suivant décrit le format d'un enregistrement dans l'historique des événements du disjoncteur :

Registres	Type	Description
1-4	XDATE	Date de l'événement
5	INT16U	Numéro de l'événement (voir le tableau ci-dessous)

## Événements

Le tableau suivant décrit les événements dans l'historique des événements du disjoncteur :

Numéro de l'événement	Description
1	REINITIALISATION ou système alimenté
2	Données de configuration dans le gestionnaire de châssis
3	Ressort chargé
4	Disjoncteur ouvert (O)
5	Disjoncteur fermé (F)
6	Disjoncteur déclenché (SD)
7	Disjoncteur déclenché sur défaut (SD)
8-9	Réservé
10	Commande de fermeture entrée à distance (AUTO) (XF)
11	Commande d'ouverture entrée à distance (AUTO) (MX)
12	Modification de la configuration Modbus (adresse, débit en bauds et parité)
13	Réinitialisation de l'historique des événements
14	Mise à jour de l'horloge acceptée localement
15	Mise à jour de l'horloge rejetée localement (synchronisation par le superviseur)

# Commandes du module BCM ULP

## Contenu de ce chapitre

Liste des commandes et des codes d'erreurs du module BCM ULP .....	241
Commandes de contrôle du disjoncteur .....	242

# Liste des commandes et des codes d'erreurs du module BCM ULP

## Liste des commandes

Le tableau ci-après répertorie les commandes du module BCM ULP avec les codes de commande et les profils utilisateur correspondants. Suivez les procédures d'exécution des commandes décrites , page 59.

Commande	Code de commande	Profil utilisateur
Ouvrir le disjoncteur , page 242	904	Administrateur ou Opérateur
Fermer le disjoncteur , page 242	905	Administrateur ou Opérateur
Activation/inhibition de la commande de fermeture , page 242	910	Administrateur ou Opérateur

## Codes d'erreur

Outre les codes d'erreur génériques , page 62, les commandes du module BCM ULP génèrent les codes d'erreur suivants dans le registre 8021 :

Code d'erreur	Description
4759 (0x1297)	Le disjoncteur est déclenché. Il doit être réinitialisé avant la commande.
4760 (0x1298)	Le disjoncteur est déjà fermé.
4761 (0x1299)	Le disjoncteur est déjà ouvert.
4763 (0x129B)	FDM121 en mode de contrôle local. Les commandes à distance ne sont pas autorisées.
4766 (0x129E)	La commande précédente est toujours en cours d'exécution.
4767 (0x12A0)	L'inhibition de la commande de fermeture est activée.
4777 (0x12A9)	Déjà en état d'interrogation (valide uniquement pour l'activation/l'inhibition de la commande de fermeture)

Tout autre code d'erreur positif signale une erreur interne.

## Commandes de contrôle du disjoncteur

### Ouvrir le disjoncteur

Pour ouvrir le disjoncteur, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :

Adresse	Registre	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x1F3F	8000	–	–	INT16U	904	A/E/P/H	Code de commande = <b>904</b>
0x1F40	8001	–	–	INT16U	10	A/E/P/H	Nombre de paramètres (octets) = 10
0x1F41	8002	–	–	INT16U	4609	A/E/P/H	Destination = 4609 (0x1201)
0x1F42	8003	–	–	INT16U	1	A/E/P/H	Type de sécurité de la commande
0x1F43– 0x1F44	8004-8005	–	–	CHAÎNE D'OCTETS	–	A/E/P/H	Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur ou Opérateur

### Fermer le disjoncteur

Pour fermer le disjoncteur, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :

Adresse	Registre	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x1F3F	8000	–	–	INT16U	905	A/E/P/H	Code de commande = <b>905</b>
0x1F40	8001	–	–	INT16U	10	A/E/P/H	Nombre de paramètres (octets) = 10
0x1F41	8002	–	–	INT16U	4609	A/E/P/H	Destination = 4609 (0x1201)
0x1F42	8003	–	–	INT16U	1	A/E/P/H	Type de sécurité de la commande
0x1F43– 0x1F44	8004-8005	–	–	CHAÎNE D'OCTETS	–	A/E/P/H	Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur ou Opérateur

### Activation/inhibition de la commande de fermeture d'un disjoncteur

Pour activer ou inhiber la commande de fermeture d'un disjoncteur, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :

Adresse	Registre	X	Unité	Type	Plage	A/E/P/H	Description
0x1F3F	8000	–	–	INT16U	910	A/E/P/H	Code de commande = <b>910</b>
0x1F40	8001	–	–	INT16U	13	A/E/P/H	Nombre de paramètres (octets) = 13
0x1F41	8002	–	–	INT16U	4609	A/E/P/H	Destination = 4609 (0x1201)
0x1F42	8003	–	–	INT16U	1	A/E/P/H	Type de sécurité de la commande
0x1F43– 0x1F44	8004-8005	–	–	CHAÎNE D'OCTETS	–	A/E/P/H	Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur ou Opérateur
0x1F45	8006	–	–	INT16U	1	A/E/P/H	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = Activation de la commande de fermeture</li> <li>• 1 = Inhibition de la commande de fermeture</li> </ul>
0x1F46	8007	–	–	INT16U	–	A/E/P/H	Origine de la commande : 256 = commande envoyée via l'interface de communication (IFM ou IFE)

# Données des modules IO pour les disjoncteurs MasterPact NT/NW et ComPact NS

## Contenu de cette partie

Registres du module IO .....	244
Événements du module IO .....	265
Commandes du module IO .....	273

# Registres du module IO

## Contenu de ce chapitre

Entrées analogiques .....	245
Entrées numériques .....	247
Sorties numériques .....	250
Paramètres du matériel.....	252
Etat des entrées et des sorties numériques .....	254
Identification du module IO.....	255
Etat des alarmes .....	258
Applications .....	262

## Introduction

Ce sous-chapitre décrit les registres du module IO.

Le module IO 1 contient les registres 13824 à 15719.

Le module IO 2 contient les registres 16824 à 18719 :

- Les registres des paramètres du module IO 2 sont égaux aux registres des paramètres du module IO 1 plus 3000.

### Exemple :

- Le registre 14599 contient le registre d'état des entrées numériques du module IO 1.
- Le registre 17599 contient le registre d'état des entrées numériques du module IO 2.
- L'ordre des registres est identique à celui des registres du module IO 1.
- Les caractéristiques (type d'accès, taille, plage de valeurs et unité) sont identiques à celles des registres du module IO 1.
- Les registres 15360 à 16109 qui contiennent les applications prédéfinies sont spécifiques au module IO 1 pour cette raison.

## Entrées analogiques

### Mappage des registres des entrées analogiques

Le tableau suivant décrit les entrées analogiques, ainsi que les registres et les adresses correspondants du module IO.

Module IO	Adresses d'entrée analogique	Registres d'entrée analogique
IO 1	0x35FF–0x3668	13824–13929
IO 2	0x41B7–0x4220	16824–16929

### Registres des entrées analogiques de IO 1

L'ordre et la description des registres des entrées analogiques de IO 2 sont identiques à ceux de IO 1.

Adresse	Registre	RW	Unité	Type	Plage	Description
0x35FF– 0x3600	13824– 13825	–	–	–	–	Réservé
0x3601– 0x3602	13826– 13827	R	°C	FLOAT32	-50–250	Valeur de température Pt100 du capteur d'entrée analogique (actualisée toutes les secondes)
0x3603	13828	R	–	INT16U	0–1	Qualité des données de l'entrée analogique <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = Valide</li> <li>• 1 = Non valide</li> </ul>
0x3604	13829	–	–	–	–	Réservé
0x3605– 0x3608	13830– 13833	R	–	DATETIME	–	Horodatage de la dernière modification de +/- 1 ° C de la valeur analogique
0x3609– 0x360C	13834– 13837	–	–	–	–	Réservé
0x360D– 0x360E	13838– 13839	R	°C	FLOAT32	-50–250	Valeur maximale Pt100 d'entrée analogique
0x360F– 0x3610	13840– 13841	R	°C	FLOAT32	-50–250	Valeur minimale Pt100 d'entrée analogique
0x3611– 0x3614	13842– 13845	R	–	DATETIME	–	Horodatage de la valeur minimale d'entrée analogique enregistrée
0x3615– 0x3618	13846– 13849	R	–	DATETIME	–	Horodatage de la valeur maximale d'entrée analogique enregistrée
0x3619– 0x361C	13850– 13853	R	–	DATETIME	–	Horodatage de la dernière réinitialisation des valeurs min/max d'entrée analogique enregistrée
0x361D– 0x361E	13854– 13855	R	–	INT32U	0–65534	Compteur du seuil 1 de température du tableau  Ce compteur s'incrémente lors de chaque dépassement du seuil 1.
0x361F– 0x3620	13856– 13857	R	–	INT32U	0–65534	Compteur du seuil 2 de température du tableau  Ce compteur s'incrémente lors de chaque dépassement du seuil 2.
0x3621– 0x3622	13858– 13859	R	–	INT32U	0–65534	Compteur du seuil 3 de température du tableau  Ce compteur s'incrémente lors de chaque dépassement du seuil 3.
0x3623– 0x363A	13860– 13883	R	–	OCTET STRING	–	Identification de l'entrée analogique codée sur 45 caractères ASCII <sup>(1)</sup>
0x363B	13884	R	–	INT16U	0–2	Type d'entrée analogique <sup>(1)</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = Entrée analogique non valide (réglage d'usine)</li> <li>• 1 = Non applicable</li> </ul>

Adresse	Registre	RW	Unité	Type	Plage	Description
						• 2 = Pt100
0x363C	13885	–	–	–	–	Réservé
0x363D– 0x363E	13886– 13887	R	°C	FLOAT32	-50–250	Valeur de déclenchement du seuil 1 de la température du tableau (Pt100) <sup>(1)</sup> Réglage d'usine = 50 °C
0x363F– 0x3640	13888– 13889	R	s	FLOAT32	1–3600	Temporisation du seuil 1 de la température du tableau (Pt100) <sup>(1)</sup> Réglage d'usine = 10 s
0x3641– 0x3642	13890– 13891	R	°C	FLOAT32	-50–250	Valeur de perte d'information du seuil 1 de la température du tableau (Pt100) <sup>(1)</sup> Réglage d'usine = 45 °C
0x3643– 0x3644	13892– 13893	R	s	FLOAT32	1–3600	Temporisation de perte d'information du seuil 1 de la température du tableau (Pt100) <sup>(1)</sup> Réglage d'usine = 10 s
0x3645– 0x3646	13894– 13895	R	°C	FLOAT32	-50–250	Valeur de déclenchement du seuil 2 de la température du tableau (Pt100) <sup>(1)</sup> Réglage d'usine = 60 °C
0x3647– 0x3648	13896– 13897	R	s	FLOAT32	1–3600	Temporisation du seuil 2 de la température du tableau (Pt100) <sup>(1)</sup> Réglage d'usine = 10 s
0x3649– 0x364A	13898– 13899	R	°C	FLOAT32	-50–250	Valeur de perte d'information du seuil 2 de la température du tableau (Pt100) <sup>(1)</sup> Réglage d'usine = 55 °C
0x364B– 0x364C	13900– 13901	R	s	FLOAT32	1–3600	Temporisation de perte d'information du seuil 2 de la température du tableau (Pt100) <sup>(1)</sup> Réglage d'usine = 10 s
0x364D– 0x364E	13902– 13903	R	°C	FLOAT32	-50–250	Valeur de déclenchement du seuil 3 de la température du tableau (Pt100) <sup>(1)</sup> Réglage d'usine = 70 °C
0x364F– 0x3650	13904– 13905	R	s	FLOAT32	1–3600	Temporisation du seuil 3 de la température du tableau (Pt100) <sup>(1)</sup> Réglage d'usine = 10 s
0x3651– 0x3652	13906– 13907	R	°C	FLOAT32	-50–250	Valeur de perte d'information du seuil 3 de la température du tableau (Pt100) <sup>(1)</sup> Réglage d'usine = 65 °C
0x3653– 0x3654	13908– 13909	R	s	FLOAT32	1–3600	Temporisation de perte d'information du seuil 3 de la température du tableau (Pt100) <sup>(1)</sup> Réglage d'usine = 10 s
0x3655– 0x3656	13910– 13911	R	Ω	FLOAT32	200–650	Capteur température moteur - seuil défaut en ohms
0x3657– 0x3668	13912– 13929	–	–	–	–	Réservé

(1) Valeur définie à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission.

## Entrées numériques

### Mappage des registres des entrées numériques

Chaque description d'entrée numérique est composée de 80 registres. L'ordre et la description des entrées numériques 2, 3, 4, 5 et 6 sont identiques à ceux de l'entrée numérique 1.

Module IO	Numéro d'entrée numérique	Adresses d'entrée numérique	Registres d'entrée numérique
IO 1	I1	0x3669–0x36B8	13930–14009
	I2	0x36B9–0x3708	14010–14089
	I3	0x3709–0x3758	14090–14169
	I4	0x3759–0x37A8	14170–14249
	I5	0x37A9–0x37F8	14250–14329
	I6	0x37F9–0x3848	14330–14409
IO 2	I1	0x4221–0x4270	16930–17009
	I2	0x4271–0x42C0	17010–17089
	I3	0x42C1–0x4310	17090–17169
	I4	0x4311–0x4360	17170–17249
	I5	0x4361–0x43B0	17250–17329
	I6	0x43B1–0x4400	17330–17409

### Registres de l'entrée numérique 1 de IO 1

L'ordre et la description des registres de l'entrée numérique 1 de IO 2 sont identiques à ceux de IO 1 :

Adresse	Registre	RW	Unité	Type	Plage	Bit	Description
0x3669	13930	R	–	INT16U	–	–	Validité de chaque bit du registre 13931 : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = Non valide</li> <li>• 1 = Valide</li> </ul>
0x366A	13931	R	–	INT16U	–	0	Etat de l'entrée numérique : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = désactivé</li> <li>• 1 = activé</li> </ul>
						1	Etat de forçage de l'entrée numérique <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = Non forcé</li> <li>• 1 = Forcé</li> </ul>
						2–15	Réservé
0x366B– 0x366E	13932– 13935	R	–	DATETIME	–	–	Horodatage pour la dernière transition d'entrée : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dernier front montant si l'entrée est configurée en mode NO (normalement ouvert)</li> <li>• Dernier front descendant si l'entrée est configurée en mode NF (normalement fermé)</li> </ul> Valide si le type de signal d'entrée correspond à une entrée numérique normale (non valide pour les impulsions d'entrée numérique).
0x366F– 0x3670	13936– 13937	–	–	–	–	–	Réservé
0x3671– 0x3672	13938– 13939	R	–	INT32U	0–4294967294	–	Valeur du compteur d'entrée

Adresse	Registre	RW	Unité	Type	Plage	Bit	Description
							<p>Ce compteur s'incrémente pour chaque front montant rencontré au niveau de l'entrée.</p> <p>Valide si le type de signal d'entrée correspond à une entrée numérique normale.</p>
0x3673– 0x3676	13940– 13943	R	–	DATETIME	–	–	<p>Horodatage de la dernière préconfiguration/réinitialisation du compteur de changements d'état de l'entrée</p> <p>Valide si le type de signal d'entrée correspond à une entrée numérique normale.</p>
0x3677– 0x3678	13944– 13945	R	–	INT32U	0–4294967294	–	<p>Nombre d'impulsions reçues</p> <p>Valide si le type de signal d'entrée correspond à des impulsions d'entrée numérique.</p>
0x3679– 0x367C	13946– 13949	R	–	INT64	–	–	<p>Valeur de consommation réinitialisable</p> <p>Valeur = poids de l'impulsion x nombre d'impulsions reçues</p> <p>Valide si le type de signal d'entrée correspond à des impulsions d'entrée numérique.</p>
0x367D– 0x3680	13950– 13953	R	–	INT64	–	–	<p>Valeur de consommation non réinitialisable cumulée</p> <p>Valide si le type de signal d'entrée correspond à des impulsions d'entrée numérique.</p>
0x3681– 0x3684	13954– 13957	R	–	DATETIME	–	–	<p>Horodatage de la dernière réinitialisation de la valeur de consommation réinitialisable</p> <p>Valide si le type de signal d'entrée correspond à des impulsions d'entrée numérique.</p>
0x3685– 0x3686	13958– 13959	R	W	FLOAT32	–	–	<p>Calcul de la puissance</p> <p>Valide si</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>le type de signal d'entrée correspond à des impulsions d'entrée numérique</li> <li>les impulsions d'entrée proviennent du compteur d'impulsions d'énergie</li> </ul>
0x3687– 0x369E	13960– 13983	R	–	OCTET STRING	–	–	<p>Identification de l'entrée numérique codée sur 45 caractères ASCII<sup>(1)</sup></p>
0x369F– 0x36A0	13984– 13985	R	s	FLOAT32	0,003 – 1	–	<p>Temps de filtrage de l'entrée numérique 1</p>
0x36A1	13986	R	–	INT16U	0–1	–	<p>Type de contact d'entrée<sup>(1)</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 = NO (contact normalement ouvert, réglage d'usine)</li> <li>1 = NF (contact normalement fermé)</li> </ul>
0x36A2	13987	R	–	INT16U	0–1	–	<p>Type des signaux d'entrée<sup>(1)</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 = entrée numérique normale (réglage d'usine)</li> <li>1 = impulsions d'entrée numérique</li> </ul>
0x36A3	13988	R	–	INT16U	0–1	–	<p>Polarité des impulsions<sup>(1)</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 = valeur basse à valeur haute (réglage d'usine)</li> <li>1 = valeur haute à valeur basse</li> </ul>

Adresse	Registre	RW	Unité	Type	Plage	Bit	Description
							Valide si le type de signal d'entrée correspond à des impulsions d'entrée numérique.
0x36A4	13989	R	–	INT16U	1–4	–	Unité d'impulsion <sup>(1)</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 = Wh (watt-heure, réglage d'usine)</li> <li>• 2 = VARh (volt ampère heure réactif)</li> <li>• 3 = VAh (volt ampère heure)</li> <li>• 4 = m<sup>3</sup> (mètres cubes)</li> </ul> Valide si le type de signal d'entrée correspond à des impulsions d'entrée numérique.
0x36A5– 0x36A6	13990– 13991	R	–	FLOAT32	1–16777215	–	Poids de l'impulsion <sup>(1) (2)</sup>  Valide si le type de signal d'entrée correspond à des impulsions d'entrée numérique.  Réglage d'usine = 1,0
0x36A7– 0x36A8	13992– 13993	R	–	INT32U	1–4294967294	–	Valeur de seuil du compteur d'entrée <sup>(1)</sup>  Valide si le type de signal d'entrée correspond à une entrée numérique normale.  Réglage d'usine = 5 000
0x36A9– 0x36B8	13994– 14009	–	–	–	–	–	Réservé
<p>(1) Valeur définie à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission.</p> <p>(2) Exemples :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si chaque impulsion en entrée représente 125 kWh et compte tenu du fait que les données de consommation doivent être exprimées en watt-heures, le poids de l'impulsion de consommation est égal à 125 000.</li> <li>• Si chaque impulsion en entrée représente 1 gallon américain et compte tenu du fait que les données de consommation doivent être exprimées en mètres cubes, le poids de l'impulsion de consommation est égal à 0,003785.</li> </ul>							

## Sorties numériques

### Mappage des registres des sorties numériques

Chaque description de sortie numérique est composée de 60 registres. L'ordre et la description des sorties numériques 2 et 3 sont identiques à ceux de la sortie numérique 1.

Module IO	Numéro de sortie numérique	Adresses de sortie numérique	Registres de sortie numérique
IO 1	O1	0x3849–0x3884	14410–14469
	O2	0x3885–0x38C0	14470–14529
	O3	0x38C1–0x38FC	14530–14589
IO 2	O1	0x4401–0x443C	17410–17469
	O2	0x443D–0x4478	17470–17529
	O3	0x4479–0x44B4	17530–17589

### Registres de la sortie numérique 1 de IO 1

L'ordre et la description des registres de la sortie numérique 1 de IO 2 sont identiques à ceux de IO 1 :

Adresse	Registre	RW	Unité	Type	Plage	Bit	Description
0x3849	14410	R	–	INT16U	–	–	Validité de chaque bit du registre 14411 : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = Non valide</li> <li>• 1 = Valide</li> </ul>
0x384A	14411	R-WC	–	INT16U	–	0	Réservé
						1	Etat de la sortie numérique : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = désactivé</li> <li>• 1 = Activé</li> </ul>
		R				2	Etat forcé de la sortie numérique : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = Non forcé</li> <li>• 1 = Forcé</li> </ul>
		3–15				Réservé	
0x384B–0x384E	14412–14415	R	–	DATETIME	–	–	Horodatage pour la dernière transition de sortie : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dernier front montant si la sortie est configurée en mode NO (normalement ouvert)</li> <li>• Dernier front descendant si la sortie est configurée en mode NF (normalement fermé)</li> </ul>
0x384F–0x3850	14416–14417	–	–	–	–	–	Réservé
0x3851–0x3852	14418–14419	R	–	INT32U	1-4294967294	–	Compteur de sortie Ce compteur s'incrémente pour chaque front montant rencontré au niveau de la sortie.
0x3853–0x3856	14420–14423	R	–	DATETIME	–	–	Horodatage de la dernière réinitialisation du compteur de sortie
0x3857–0x386E	14424–14447	R	–	OCTET STRING	–	–	Identification de la sortie numérique codée sur 45 caractères ASCII
0x386F	14448	R	–	INT16U	0–2	–	Mode de fonctionnement de la sortie <sup>(1)</sup> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = Sans auto-maintien (réglage d'usine)</li> </ul>

Adresse	Registre	RW	Unité	Type	Plage	Bit	Description
							<ul style="list-style-type: none"> <li>1 = Auto-maintien</li> <li>2 = Temporisé sans auto-maintien</li> </ul>
0x3870	14449	R	s	INT16U	0-65534	-	Cyclique pour une valeur en mode temporisé sans auto-maintien <sup>(1)</sup>  Le temps pour la sortie de rester alimentée lorsqu'elle se trouve en mode temporisé sans auto-maintien.  (Réglage d'usine = 0)
0x3871	14450	R	-	INT16U	0-1	-	Type de contact de sortie <sup>(1)</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 = NO (normalement ouvert, réglage d'usine)</li> <li>1 = NF (normalement fermé)</li> </ul>
0x3872	14451	R	-	INT16U	0-2	-	Indique l'état activé/désactivé de la sortie TOR lorsqu'une condition de repli se produit <sup>(1)</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 = Désactivé (réglage d'usine)</li> <li>1 = Activé</li> <li>2 = Bloqué</li> </ul>
0x3873- 0x3874	14452- 14453	R	-	INT32U	1-4294967294	-	Valeur de seuil du compteur de sortie <sup>(1)</sup>  Réglage d'usine = 5 000
0x3875	14454	R-WC	-	INT16U	0-2	-	Commande simple pour sortie <sup>(1)</sup> <ul style="list-style-type: none"> <li>0 = Aucune commande</li> <li>1 = Désactivé</li> <li>2 = Activé</li> </ul> Valide si les commandes simples sont activées <sup>(2)</sup> .
0x3876- 0x3884	14455- 14469	-	-	-	-	-	Réservé

(1) Valeur définie à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission.

(2) Les commandes simples sont activées par un réglage d'usine. Les commandes simples peuvent être désactivées à l'aide des commandes d'activation/de désactivation.

## Paramètres du matériel

### Liste des adresses et des registres

Le tableau suivant décrit les paramètres du matériel et les registres concernant le module IO.

Module IO	Adresses	Registres
IO 1	0x38FD–0x3902	14590–14595
IO 2	0x44B5–0x44BA	17590–17595

### Paramètres du matériel pour IO 1

L'ordre et la description des registres de paramètres du matériel pour IO 2 sont identiques à ceux de IO 1.

Adresse	Registre	RW	Unité	Type	Plage	Description
0x38FD	14590	R	–	INT16U	1–9	Position actuelle du commutateur rotatif de l'application : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 = position 1</li> <li>• 2 = position 2</li> <li>• 3 = position 3</li> <li>• 4 = position 4</li> <li>• 5 = position 5</li> <li>• 6 = position 6</li> <li>• 7 = position 7</li> <li>• 8 = position 8</li> <li>• 9 = position 9</li> </ul>
0x38FE	14591	R	–	INT16U	0–1	Position du cadenas de configuration à distance : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = déverrouiller</li> <li>• 1 = verrouiller</li> </ul>
0x38FF	14592	R	–	INT16U	0–1	Position du micro-commutateur SW1 : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = IO 1</li> <li>• 1 = IO 2</li> </ul>
0x3900	14593	–	–	–	–	Réservé
0x3901	14594	R	–	INT16U	1–9	Dernière application validée définie par le bouton de test situé sur la face avant du module IO : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 = position 1</li> <li>• 2 = position 2</li> <li>• 3 = position 3</li> <li>• 4 = position 4</li> <li>• 5 = position 5</li> <li>• 6 = position 6</li> <li>• 7 = position 7</li> <li>• 8 = position 8</li> <li>• 9 = position 9</li> </ul>

Adresse	Registre	RW	Unité	Type	Plage	Description
0x3902	14595	R	–	INT16U	1–9	Dernière application validée par le logiciel EcoStruxure Power Commission : <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 = position 1</li><li>• 2 = position 2</li><li>• 3 = position 3</li><li>• 4 = position 4</li><li>• 5 = position 5</li><li>• 6 = position 6</li><li>• 7 = position 7</li><li>• 8 = position 8</li><li>• 9 = position 9</li></ul>
0x3903– 0x3904	14596– 14597	–	–	–	–	Réservé

## Etat des entrées et des sorties numériques

### Liste des adresses et des registres

Le tableau suivant décrit les adresses d'état des entrées et sorties numériques et les registres concernant le module IO.

Module IO	Adresses	Registres
IO 1	0x3905–0x3908	14598–14601
IO 2	0x44BD–0x44C0	17598–17601

### Registres d'état des entrées et des sorties numériques pour IO 1

L'ordre et la description des registres d'état des entrées et des sorties numériques de IO 2 sont identiques à ceux de IO 1.

Adresse	Registre	RW	Unité	Type	Plage	Bit	Description	
0x3905	14598	R	–	INT16U	–	–	Validité de chaque bit du registre 14599 : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = Non valide</li> <li>• 1 = Valide</li> </ul>	
0x3906	14599	R	–	INT16U	–	–	Registre d'état de l'entrée numérique : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etat de l'entrée = 0 lorsque l'entrée est inactive</li> <li>• Etat de l'entrée = 1 lorsque l'entrée est active</li> </ul>	
							0	Etat I1
							1	Etat I2
							2	Etat I3
							3	Etat I4
							4	Etat I5
							5	Etat I6
6–15	Réservé							
0x3907	14600	R	–	INT16U	–	–	Validité de chaque bit du registre 14601 : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = Non valide</li> <li>• 1 = Valide</li> </ul>	
0x3908	14601	R–WC	–	INT16U	–	–	Registre d'état de la sortie numérique : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Etat de la sortie = 0 lorsque la sortie est inactive</li> <li>• Etat de la sortie = 1 lorsque la sortie est active</li> </ul>	
							0	Etat O1
							1	Etat O2
							2	Etat O3
3–15	Réservé							

## Identification du module IO

### Introduction

L'ordre et la description des registres d'identification du module IO pour IO 2 sont identiques à ceux de IO 1.

### Liste des adresses et des registres

Le tableau suivant décrit les registres et les adresses d'identification du module IO.

Module IO	Adresses	Registres
IO 1	0x392F–0x3982	14640–14723
IO 2	0x44E7–0x453A	17640–17723

### Identification de l'IMU

L'identification de l'IMU peut être configurée à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission. Lorsqu'ils ne sont pas configurés, les registres d'identification renvoient la valeur 0 (0x0000).

L'afficheur FDM121 affiche les 14 premiers caractères du nom de l'unité fonctionnelle intelligente (IMU).

Adresse	Registre	RW	Unité	Type	Plage	Description
0x3931–0x3948	14642–14665	R	–	OCTET STRING	–	Nom de l'IMU = jusqu'à 45 caractères ASCII se terminant par le caractère NULL 0x00
0x3949–0x3960	14666–14689	R	–	OCTET STRING	–	Emplacement de l'IMU = jusqu'à 45 caractères ASCII se terminant par le caractère NULL 0x00

### Version matérielle du module IO

La révision du matériel se présente sous la forme d'une chaîne ASCII au format XXX.YYY.ZZZ, avec :

- XXX = version majeure (000–127)
- YYY = version mineure (000–255)
- ZZZ = numéro de version (000–255)

Le caractère NULL termine le numéro de version.

Adresse	Registre	RW	Unité	Type	Plage	Description
0x3961–0x3966	14690–14695	R	–	OCTET STRING	–	Révision du matériel

### Version logicielle du module IO

La révision du firmware se présente sous la forme d'une chaîne ASCII au format XXX.YYY.ZZZ, avec :

- XXX = version majeure (000–127)
- YYY = version mineure (000–255)
- ZZZ = numéro de révision (000–255)

Le caractère NULL termine le numéro de révision.

Adresse	Registre	RW	Unité	Type	Plage	Description
0x3967– 0x396C	14696– 14701	R	–	OCTET STRING	–	Révision du firmware

## Date et heure actuelles

Adresse	Registre	RW	Unité	Type	Plage	Description
0x396D– 0x3970	14702– 14705	R	–	DATETIME	–	Date et heure actuelles du module IO au format DATETIME, configurées à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission

## Numéro de série

Le numéro de série du module IO est composé de 11 caractères alphanumériques maximum au format suivant : PPYYWWDnnnn.

- PP = code de l'usine
- YY = année de fabrication (05–99)
- WW = semaine de fabrication (01–53)
- D = jour de fabrication (1–7)
- nnnn = numéro de production de l'appareil le jour de sa fabrication (0001–9999)

Une requête de lecture de 6 registres est nécessaire pour lire le numéro de série du module IO.

Adresse	Registre	RW	Unité	Type	Plage	Description
0x3971– 0x397A	14706-14715	R	–	OCTET STRING	–	Numéro de série
0x3971	14706	R	–	OCTET STRING	–	'PP'
0x3972	14707	R	–	OCTET STRING	'05'–'99'	'YY'
0x3973	14708	R	–	OCTET STRING	'01'–'53'	'WW'
0x3974	14709	R	–	OCTET STRING	'10'–'79'	'Dn'
0x3975	14710	R	–	OCTET STRING	'00'–'99'	'nn'
0x3976	14711	R	–	OCTET STRING	'0'–'9'	'n' (le caractère NULL termine le numéro de série)

## Date et heure de fabrication

Adresse	Registre	RW	Unité	Type	Plage	Description
0x397B– 0x397E	14716– 14719	R	–	DATETIME	–	Date et heure de fabrication

## Identification du produit

Adresse	Registre	RW	Unité	Type	Plage	Description
0x392F	14640	R	–	INT16U	15150	Identification du produit = 15150 pour le module IO
0x3930	14641	–	–	–	–	Réservé
0x397F– 0x3982	14720– 14723	R	–	OCTET STRING	–	Code de produit = 'LV434063'
0x3D1C– 0x3D3B	15645– 15676	R–WC	–	OCTET STRING	–	Nom de l'application utilisateur
0x3D3C– 0x3D45	15677– 15686	R	–	OCTET STRING	–	Nom du fournisseur = 'Schneider Electric'
0x3D46– 0x3D4D	15687– 15694	R	–	OCTET STRING	–	Gamme de produits: 'Enerlinx'
0x3D4E– 0x3D5D	15695– 15710	R	–	OCTET STRING	–	Famille d'appareils : "appareil IO"
0x3D5E– 0x3D65	15711– 15718	R	–	OCTET STRING	–	Modèle de produit

## Etat des alarmes

### Liste des adresses et des registres

Le tableau suivant décrit les adresses d'état des alarmes et les registres concernant le module IO.

Module IO	Adresses	Registres
IO 1	0x3989–0x39A6	14730–14759
IO 2	0x4541–0x455E	17730–17759

### Etat de l'alarme générique pour IO 1

L'ordre et la description des registres d'état des alarmes génériques IO 2 sont identiques à ceux de IO 1.

Adresse	Registre	RW	Unité	Type	Plage	Bit	Description
0x3989	14730	R	–	INT16U	–	–	Validité de chaque bit du registre 14731 : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = Non valide</li> <li>• 1 = Valide</li> </ul>
0x398A	14731	R	–	INT16U	–	–	Registre de format de l'historique du module IO
						0	Format ULP
						1	Format TI086
						2–15	Réservé
0x398B	14732	R	–	INT16U	–	–	Validité de chaque bit du registre 14733 : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = Non valide</li> <li>• 1 = Valide</li> </ul>
0x398C	14733	R	–	INT16U	–	–	Type de commande du module IO Réglage d'usine = 3, les deux mécanismes de commande d'écriture sont activés.
						0	1 = commandes complexes
						1	1 = Commandes simples Les commandes simples peuvent être désactivées par l'envoi d'une commande.
						2–15	Réservé
0x398D– 0x3992	14734– 14739	–	–	–	–	–	Réservé
0x3993	14740	R	–	INT16U	–	–	Validité de chaque bit du registre 14741 : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = Non valide</li> <li>• 1 = Valide</li> </ul>
0x3994	14741	R	–	INT16U	–	–	Registre d'état d'alarme générique 1 du module IO.
						0	Module IO en mode STOP : le module IO ne fonctionne pas et doit être remplacé.
						1	Module IO en mode ERROR : le module IO fonctionne en mode dégradé.
						2	Dépassement du seuil au niveau du compteur I1
						3	Dépassement du seuil au niveau du compteur I2
						4	Dépassement du seuil sur le compteur I3
						5	Dépassement du seuil sur le compteur I4
6	Dépassement du seuil sur le compteur I5						

Adresse	Registre	RW	Unité	Type	Plage	Bit	Description
						7	Dépassement du seuil sur le compteur I6
						8	Dépassement du seuil au niveau du compteur O1
						9	Dépassement du seuil sur le compteur O2
						10	Dépassement du seuil sur le compteur O3
						11	Dépassement du seuil 1 de température du tableau
						12	Dépassement du seuil 2 de température du tableau
						13	Dépassement du seuil 3 de température du tableau
						14–15	Réservé
0x3995	14742	R	–	INT16U	–	–	Validité de chaque bit du registre 14743 : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = Non valide</li> <li>• 1 = Valide</li> </ul>
0x3996	14743	R	–	INT16U	–	–	Registre d'état d'alarmes génériques 2 du module IO.
						0	Alarme 1 d'entrée définie par l'utilisateur
						1	Alarme 2 d'entrée définie par l'utilisateur
						2	Alarme 3 d'entrée définie par l'utilisateur
						3	Alarme 4 d'entrée définie par l'utilisateur
						4	Alarme 5 d'entrée définie par l'utilisateur
						5	Alarme 6 d'entrée définie par l'utilisateur
						6–15	Réservé

## Alarmes de gestion de châssis et de rack pour IO 1

Adresse	Registre	RW	Unité	Type	Plage	Bit	Description
0x3997	14744	R	–	INT16U	–	–	Validité de chaque bit du registre 14745 : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = Non valide</li> <li>• 1 = Valide</li> </ul>
0x3998	14745	R	–	INT16U	–	–	Registre des alarmes de gestion de châssis
						0	Ecart de position du châssis
						1	Le délai de débrogage du disjoncteur du châssis est échu.
						2	Le châssis a atteint le nombre maximum d'opérations
						3	La durée de vie restante du châssis est inférieure au seuil d'alarme
						4	Une nouvelle unité de contrôle MicroLogic a été détectée
						5–7	Réservé
						8	Ecart de position des racks
						9–15	Réservé

## Alarmes de moteur pour IO 1

Adresse	Registre	RW	Unité	Type	Plage	Bit	Description
0x3999	14746	R	–	INT16U	–	–	Validité de chaque bit du registre 14747 : <ul style="list-style-type: none"> <li>0 = Non valide</li> <li>1 = Valide</li> </ul>
0x399A	14747	R	–	INT16U	–	–	Alarmes de moteur IO
						0–15	Réservés

## Alarmes d'applications diverses pour IO 1

Adresse	Registre	RW	Unité	Type	Plage	Bit	Description
0x399B	14748	R	–	INT16U	–	–	Validité de chaque bit du registre 14749 : <ul style="list-style-type: none"> <li>0 = Non valide</li> <li>1 = Valide</li> </ul>
0x399C	14749	R	–	INT16U	–	–	Registre des autres alarmes d'applications
						0	Le contact auxiliaire du contacteur de charge 1 n'est pas fermé.
						1	Le contact auxiliaire du contacteur de charge 1 n'est pas ouvert.
						2	Divergence avec la commande de désactivation ERMS et la commande d'activation ERMS
						3	Réservé
						4–15	Réservé
0x399D	14750	R	–	INT16U	–	–	Validité de chaque bit du registre 14751 : <ul style="list-style-type: none"> <li>0 = Non valide</li> <li>1 = Valide</li> </ul>
0x399E	14751	R	–	INT16U	–	–	Registre des alarmes d'entrée prédéfinies
						0	Contact de signal de déclenchement sur fuite à la terre (SDV)
						1	Contact de présence de tension de contrôle
						2	Contact d'état de protection contre les surtensions
						3	Contact de panne dû à la surtension
						4	Contact de signalisation d'activation/désactivation d'interrupteur-sectionneur (OF)
						5	Contact d'indication de fusion de fusible
						6	Arrêt d'urgence
						7	Contact de température du tableau
						8	Contact de ventilation du tableau
						9	Contact de la porte du tableau
10–15	Réservé						
0x399F	14752	R	–	INT16U	–	–	Validité de chaque bit du registre 14753 : <ul style="list-style-type: none"> <li>0 = Non valide</li> <li>1 = Valide</li> </ul>
0x39A0	14753	R	–	INT16U	–	–	Registre des alarmes de discordance de module IO
						0	Conflit de matériel critique
						1	Conflit de micrologiciel critique
						2	Conflit de matériel non critique

Adresse	Registre	RW	Unité	Type	Plage	Bit	Description
						3	Conflit de micrologiciel non critique
						4–15	Réservé
0x39A1– 0x39A6	14754– 14759	–	–	–	–	–	Réservé

## Applications

### Etat de l'application IO

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	Bit	Description
0x3927	14632	L	-	INT16U	-	0	Application de châssis activée ou désactivée : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = désactivée</li> <li>• 1 = activée</li> </ul>
						1-15	Réservé
0x3928	14633	L	-	INT16U	-	-	Validité de chaque bit du registre 14632 : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = Non valide</li> <li>• 1 = Valide</li> </ul>

### Gestion de châssis

Le tableau décrit les registres relatifs à l'application de gestion de châssis exécutée par IO 1 (application prédéfinie ou définie par l'utilisateur).

Les registres 18300–18329 sont liés à l'application de gestion de châssis exécutée par IO 2 (application prédéfinie ou définie par l'utilisateur).

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	Bit	Description
0x3BC3	15300	R-RC	-	INT16U	-	-	Validité de chaque bit du registre 15301 : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = Non valide</li> <li>• 1 = Valide</li> </ul>
0x3BC4	15301	R-RC	-	INT16U	-	-	Etat du châssis
						0-7	Réservé
						8	Equipement en position débroché (CD)
						9	Equipement en position embroché (CE)
						10	Equipement en position de test (CT)
11-15	Réservé						
0x3BC5– 0x3BC6	15302- 15303	R-RC- WC	-	INT32U	0-65534	-	Compteur de position châssis embroché Ce compteur s'incrémente pour chaque front montant correspondant à la position châssis embroché.
0x3BC7– 0x3BC8	15304- 15305	R-RC- WC	-	INT32U	0-65534	-	Compteur de position châssis débroché Ce compteur s'incrémente pour chaque front montant correspondant à la position châssis débroché.
0x3BC9– 0x3BCA	15306- 15307	R-RC- WC	-	INT32U	0-65534	-	Compteur de position châssis test Ce compteur s'incrémente pour chaque front montant correspondant à la position châssis test.
0x3BCB– 0x3BCE	15308- 15311	R-RC	-	DATETIME	-	-	Horodatage de la dernière modification de la position châssis embroché
0x3BCF– 0x3BD2	15312- 15315	R-RC	-	DATETIME	-	-	Horodatage de la dernière modification de la position châssis débroché
0x3BD3– 0x3BD6	15316- 15319	R-RC	-	DATETIME	-	-	Horodatage de la dernière modification de la position châssis test
0x3BD7– 0x3BD8	15320- 15321	R-WC	s	INT32U	-	-	Temps de fonctionnement depuis la dernière maintenance de graissage
0x3BD9– 0x3BDA	15322- 15323	R-WC	s	INT32U	-	-	Temps de fonctionnement depuis le dernier changement en position embroché

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	Bit	Description
0x3BDB	15324	L	–	INT16U	0-65534	–	Compteur de graissage de contact du châssis
0x3BDC– 0x3BE0	15325– 15329	–	–	–	–	–	Réservé

## Gestion de racks

Le tableau décrit les registres relatifs à l'application de gestion de racks définie par l'utilisateur et exécutée par IO 1.

Les registres 18330-18359 sont liés à l'application de gestion de racks définie par l'utilisateur qui est exécutée par IO 2.

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	Bit	Description
0x3BE1	15330	L	–	INT16U	–	–	Validité de chaque bit du registre 15331 : 0 = Non valide 1 = Valide
0x3BE2	15331	L	–	INT16U	–	–	Etat du rack
						0-7	Réservé
						8	Rack en position débroché
						9	Rack en position embroché
						10	Rack en position de test
11-15	Réservé						
0x3BE3– 0x3BE4	15332– 15333	L	–	INT32U	–	–	Compteur de position rack embroché. Ce compteur s'incrémente pour chaque front montant correspondant à la position connectée du rack.
0x3BE5– 0x3BE6	15334– 15335	L	–	INT32U	–	–	Compteur de position rack débroché. Ce compteur s'incrémente pour chaque front montant correspondant à la position déconnectée du rack.
0x3BE7– 0x3BE8	15336– 15337	L	–	INT32U	–	–	Compteur de position rack test. Ce compteur s'incrémente pour chaque front montant correspondant à la position de test du rack.
0x3BE9– 0x3BEC	15338– 15341	L	–	DATETIME	–	–	Horodatage de la dernière modification de la position connectée du rack.
0x3BED– 0x3BF0	15342– 15345	L	–	DATETIME	–	–	Horodatage de la dernière modification de la position déconnectée du rack.
0x3BF1– 0x3BF4	15346– 15349	L	–	DATETIME	–	–	Horodatage de la dernière modification de la position de test du rack.
0x3BF5– 0x3BFE	15350– 15359	–	–	–	–	–	Réservé

## Commande d'éclairage

Le tableau décrit les registres relatifs à l'application prédéfinie de commande d'éclairage exécutée par IO 1.

Les registres 18400–18409 sont liés à l'application prédéfinie de commande d'éclairage exécutée par IO 2.

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	Description
0x3C27	15400	L	–	INT16U	0-1	Intégrité du registre 15401 : <ul style="list-style-type: none"> <li>0 = Non valide</li> <li>1 = Valide (l'application est configurée et en cours d'exécution)</li> </ul>
0x3C28	15401	L	–	INT16U	0-1	Etat d'éclairage : <ul style="list-style-type: none"> <li>0 = réinitialisé/désactivé</li> <li>1 = configuré/activé</li> </ul>
0x3C29– 0x3C2A	15402– 15403	L	s	INT32U	0-54000	Temps restant en mode Activé ou Désactivé (en fonction de l'état de l'éclairage)
0x3C2B-	15404	L	–	INT16U	0-2	Commande simple d'éclairage <sup>(1)</sup> : <ul style="list-style-type: none"> <li>0 = Aucune commande</li> <li>1 = Eclairage désactivé</li> <li>2 = Eclairage activé</li> </ul>
0x3C2C– 0x3C30	15405– 15409	–	–	–	–	Réservé

(1) Les commandes simples sont activées par un réglage d'usine. Les commandes simples peuvent être désactivées à l'aide des commandes simples d'activation/de désactivation.

## Contrôle de charge

Le tableau décrit les registres relatifs à l'application prédéfinie de contrôle de charge exécutée par IO 1.

Les registres 18410-18419 sont liés à l'application prédéfinie de contrôle de charge qui est exécutée par IO 2.

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	Description
0x3C31	15410	L	–	INT16U	0-1	Intégrité du registre 15411 : <ul style="list-style-type: none"> <li>0 = Non valide</li> <li>1 = Valide (l'application est configurée et en cours d'exécution)</li> </ul>
0x3C32	15411	L	–	INT16U	0-1	Etat de la charge : <ul style="list-style-type: none"> <li>0 = réinitialisé/désactivé</li> <li>1 = configuré/activé</li> </ul>
0x3C33– 0x3C34	15412– 15413	L	s	INT32U	0-54000	Temps restant en mode Activé ou Désactivé (en fonction de l'état de la charge)
0x3C35	15414	L	–	INT16U	0-2	Commande simple de charge <sup>(1)</sup> : <ul style="list-style-type: none"> <li>0 = Aucune commande</li> <li>1 = Charge inactive</li> <li>2 = Charge active</li> </ul>
0x3C36– 0x3EEC	15415– 16109	–	–	–	–	Réservé

(1) Les commandes simples sont activées par un réglage d'usine. Les commandes simples peuvent être désactivées à l'aide des commandes simples d'activation/de désactivation.

# Événements du module IO

## Contenu de ce chapitre

Historique des événements .....	266
Événements et alarmes du module IO.....	268

# Historique des événements

## Description générale

Les registres d'historique des événements décrivent les 100 derniers événements produits. Le format de l'historique des événements correspond à une série de 100 enregistrements. Chaque enregistrement se compose de 5 registres décrivant un événement.

Une requête de lecture de  $5 \times (n)$  registres est nécessaire pour lire les  $n$  derniers événements, où 5 est le nombre de registres pour chaque enregistrement d'événement.

Par exemple, une requête de lecture de  $5 \times 3 = 15$  registres est nécessaire pour lire les 3 derniers enregistrements d'événement de l'historique des événements :

- Les 5 premiers registres décrivent le premier enregistrement d'événement (événement le plus récent).
- Les 5 registres qui suivent décrivent le deuxième enregistrement d'événement.
- Les 5 derniers registres décrivent le troisième enregistrement d'événement.

Il existe 2 historiques des événements, 1 par IO module.

IO Module	Adresse	Registre	Description
IO 1	0x39A7–0x39AB	14760-14764	Enregistrement d'événement 1 (le plus récent)
	0x39AC–0x39B0	14765-14769	Enregistrement d'événement 2
	0x39A7+5x(n-1)–0x39AB+5x(n-1)	14760+5x(n-1)–14764+5x(n-1)	Enregistrement d'événement n
	0x3B96–0x3B9A	15255-15259	Enregistrement d'événement 100
IO 2	0x455F–0x4563	17760-17764	Enregistrement d'événement 1 (le plus récent)
	0x4564–0x4568	17765-17769	Enregistrement d'événement 2
	0x455F+5x(n-1)–0x4563+5x(n-1)	17760+5x(n-1)-17764+5x(n-1)	Enregistrement d'événement n
	0x474E–0x4752	18255-18259	Enregistrement d'événement 100

## Enregistrement d'événement

Une requête de lecture de bloc de 5 registres est nécessaire pour lire un enregistrement d'événement. L'ordre et la description des registres des enregistrements d'événement de IO 2 sont les mêmes que pour IO 1 :

Enregistrement d'événement 1 (le plus récent)				
Registre	Adresse	L/E	Type	Description
0x39A7	14760	L	INT16U	Code d'événement des modules IO 1 et IO 2, page 268
0x39A8-0x39AA	14761-14763	L	ULP DATE	Date and time of the event, page 73
0x39AB	14764	L	INT16U	Type d'événement MSB = 0 (réservé) Apparition de l'événement : LSB = 1 Achèvement de l'événement : LSB = 2

## Définition des alarmes

Les alarmes sont des événements spécifiques qui doivent être réinitialisés.

Le mode de réinitialisation d'une alarme peut être :

- automatique : l'alarme est réinitialisée automatiquement lorsqu'elle n'est plus active.
- manuel : l'alarme est réinitialisée manuellement à l'aide du bouton-poussoir de test/acquittement situé sur la face avant du module IO et lorsque l'alarme n'est plus active.
- distant : l'alarme est réinitialisée à distance à l'aide de la commande Reset (Réinitialiser) via l'interface de communication et lorsque l'alarme n'est plus active.

Chaque alarme a un niveau de priorité qui gère l'affichage de l'alarme sur l'afficheur FDM121 :

- Aucune priorité = N/A (non affecté)
- priorité basse = 1. Aucune alarme n'est affichée sur l'afficheur FDM121.
- priorité moyenne = 2. Le voyant de l'afficheur FDM121 est allumé en continu.
- priorité haute = 3. Le voyant de l'afficheur FDM121 clignote et une fenêtre contextuelle indique que l'alarme s'est déclenchée.

# Événements et alarmes du module IO

## Événements et alarmes du module IO 1

Code	Application	Description	Type	Priorité	Mode de réinitialisation
1537 (0x0601)	Généralités	Réinitialisation IO1 sur watchdog	Événement	Moyenne	–
1538 (0x0602)	Généralités	Réinitialisation IO1 sur les réglages d'usine	Événement	Moyenne	–
1539 (0x0603)	Généralités	Echec IO1 (mode STOP)	Alarme	Haute	Manuelle ou distante
1540 (0x0604)	Généralités	Echec IO1 (mode ERROR)	Alarme	Moyenne	Manuelle ou distante
1541 (0x0605)	Généralités	Modification de la position du commutateur rotatif fonctionnel IO1	Événement	Moyenne	–
1542 (0x0606)	Généralités	Configuration de la modification de la position du commutateur rotatif de verrouillage IO1	Événement	Moyenne	–
1543 (0x0607)	Généralités	Modification de la position du micro-commutateur de sélection d'adresse source IO1	Événement	Moyenne	–
1552 (0x0610)	Généralités	Front montant O1 IO1 (changement d'état désactivé/activé)	Événement	Faible	–
1553 (0x0611)	Généralités	Front montant O2 IO1 (changement d'état désactivé/activé)	Événement	Faible	–
1554 (0x0612)	Généralités	Front montant O3 IO1 (changement d'état désactivé/activé)	Événement	Faible	–
1555 (0x0613)	Généralités	Front montant I1 IO1 (changement d'état désactivé/activé)	Événement	Faible	–
1556 (0x0614)	Généralités	Front montant I2 IO1 (changement d'état désactivé/activé)	Événement	Faible	–
1557 (0x0615)	Généralités	Front montant I3 IO1 (changement d'état désactivé/activé)	Événement	Faible	–
1558 (0x0616)	Généralités	Front montant I4 IO1 (changement d'état désactivé/activé)	Événement	Faible	–
1559 (0x0617)	Généralités	Front montant I5 IO1 (changement d'état désactivé/activé)	Événement	Faible	–
1560 (0x0618)	Généralités	Front montant I6 IO1 (changement d'état désactivé/activé)	Événement	Faible	–
1561 (0x0619)	Généralités	Dépassement du seuil IO1 sur le compteur I1	Alarme	Moyenne	Manuelle ou distante
1562 (0x061A)	Généralités	Dépassement du seuil IO1 sur le compteur I2	Alarme	Moyenne	Manuelle ou distante
1563 (0x061B)	Généralités	Dépassement du seuil IO1 sur le compteur I3	Alarme	Moyenne	Manuelle ou distante
1564 (0x061C)	Généralités	Dépassement du seuil IO1 sur le compteur I4	Alarme	Moyenne	Manuelle ou distante
1565 (061x0D)	Généralités	Dépassement du seuil IO1 sur le compteur I5	Alarme	Moyenne	Manuelle ou distante
1566 (0x061E)	Généralités	Dépassement du seuil IO1 sur le compteur I6	Alarme	Moyenne	Manuelle ou distante
1567 (0x061F)	Généralités	Dépassement du seuil IO1 sur le compteur O1	Alarme	Moyenne	Manuelle ou distante
1568 (0x0620)	Généralités	Dépassement du seuil IO1 sur le compteur O2	Alarme	Moyenne	Manuelle ou distante
1569 (0x0621)	Généralités	Dépassement du seuil IO1 sur le compteur O3	Alarme	Moyenne	Manuelle ou distante

Code	Application	Description	Type	Priorité	Mode de réinitialisation
1570 (0x0622)	Généralités	Changement I1 IO1 non forcé/forcé	Événement	Faible	–
1571 (0x0623)	Généralités	Changement I2 IO1 non forcé/forcé	Événement	Faible	–
1572 (0x0624)	Généralités	Changement I3 IO1 non forcé/forcé	Événement	Faible	–
1573 (0x0625)	Généralités	Changement I4 IO1 non forcé/forcé	Événement	Faible	–
1574 (0x0626)	Généralités	Changement I5 IO1 non forcé/forcé	Événement	Faible	–
1575 (0x0627)	Généralités	Changement I6 IO1 non forcé/forcé	Événement	Faible	–
1576 (0x0628)	Généralités	Changement O1 IO1 non forcé/forcé	Événement	Faible	–
1577 (0x0629)	Généralités	Changement O2 IO1 non forcé/forcé	Événement	Faible	–
1578 (0x062A)	Généralités	Changement O3 IO1 non forcé/forcé	Événement	Faible	–
1579 (0x062B)	Acquisition d'entrée définie par l'utilisateur	Entrée 1 IO1 définie par l'utilisateur	Alarme	Moyenne	Manuelle ou distante
1580 (0x062C)	Acquisition d'entrée définie par l'utilisateur	Entrée 2 IO1 définie par l'utilisateur	Alarme	Moyenne	Manuelle ou distante
1581 (0x062D)	Acquisition d'entrée définie par l'utilisateur	Entrée 3 IO1 définie par l'utilisateur	Alarme	Moyenne	Manuelle ou distante
1582 (0x062E)	Acquisition d'entrée définie par l'utilisateur	Entrée 4 IO1 définie par l'utilisateur	Alarme	Moyenne	Manuelle ou distante
1583 (0x062F)	Acquisition d'entrée définie par l'utilisateur	Entrée 5 IO1 définie par l'utilisateur	Alarme	Moyenne	Manuelle ou distante
1584 (0x0630)	Acquisition d'entrée définie par l'utilisateur	Entrée 6 IO1 définie par l'utilisateur	Alarme	Moyenne	Manuelle ou distante
1585 (0x0631)	Système de refroidissement	Dépassement du seuil de température 1 du tableau de distribution IO1	Alarme	Faible	Auto
1586 (0x0632)	Système de refroidissement	Dépassement du seuil de température 2 du tableau de distribution IO1	Alarme	Moyenne	Manuelle ou distante
1587 (0x0633)	Système de refroidissement	Dépassement du seuil de température 3 du tableau de distribution IO1	Alarme	Haute	Manuelle ou distante

**NOTE:** La priorité de sortie d'alarme est fixée dans le micrologiciel du module IO. La valeur est Basse, lorsque celle-ci est disponible.

## Événements et alarmes du module IO 2

Code	Application	Description	Type	Priorité	Mode de réinitialisation
1793 (0x0701)	Généralités	Réinitialisation du watchdog IO2	Événement	Moyenne	–
1794 (0x070-2)	Généralités	Réinitialisation IO2 sur les réglages d'usine	Événement	Moyenne	–
1795 (0x0703)	Généralités	Défaillance du module IO2 (mode STOP)	Alarme	Haute	Manuelle ou distante
1796 (0x0704)	Généralités	Défaillance du module IO2 (mode ERROR)	Alarme	Moyenne	Manuelle ou distante
1797 (0x0705)	Généralités	Modification de la position du commutateur rotatif fonctionnel IO2	Événement	Moyenne	–

Code	Application	Description	Type	Priorité	Mode de réinitialisation
1798 (0x0706)	Généralités	Configuration de la modification de la position du commutateur rotatif de verrouillage IO2	Événement	Moyenne	–
1799 (0x0707)	Généralités	Modification de la position du micro-commutateur de sélection d'adresse source IO2	Événement	–	–
1808 (0x0710)	Généralités	Front montant O1 IO2 (changement d'état désactivé/activé)	Événement	Faible	–
1809 (0x0711)	Généralités	Front montant O2 IO2 (changement d'état désactivé/activé)	Événement	Faible	–
1810 (0x0712)	Généralités	Front montant O3 IO2 (changement d'état désactivé/activé)	Événement	Faible	–
1811 (0x0713)	Généralités	Front montant I1 IO2 (changement d'état désactivé/activé)	Événement	Faible	–
1812 (0x0714)	Généralités	Front montant I2 IO2 (changement d'état désactivé/activé)	Événement	Faible	–
1813 (0x0715)	Généralités	Front montant I3 IO2 (changement d'état désactivé/activé)	Événement	Faible	–
1814 (0x0716)	Généralités	Front montant I4 IO2 (changement d'état désactivé/activé)	Événement	Faible	–
1815 (0x0717)	Généralités	Front montant I5 IO2 (changement d'état désactivé/activé)	Événement	Faible	–
1816 (0x0718)	Généralités	Front montant I6 IO2 (changement d'état désactivé/activé)	Événement	Faible	–
1817 (0x0719)	Généralités	Dépassement du seuil IO2 sur le compteur I1	Alarme	Moyenne	Manuelle ou distante
1818 (0x071A)	Généralités	Dépassement du seuil IO2 sur le compteur I2	Alarme	Moyenne	Manuelle ou distante
1819 (0x071B)	Généralités	Dépassement du seuil IO2 sur le compteur I3	Alarme	Moyenne	Manuelle ou distante
1820 (0x071C)	Généralités	Dépassement du seuil IO2 sur le compteur I4	Alarme	Moyenne	Manuelle ou distante
1821 (071x0D)	Généralités	Dépassement du seuil IO2 sur le compteur I5	Alarme	Moyenne	Manuelle ou distante
1822 (0x071E)	Généralités	Dépassement du seuil IO2 sur le compteur I6	Alarme	Moyenne	Manuelle ou distante
1823 (0x071F)	Généralités	Dépassement du seuil IO2 sur le compteur O1	Alarme	Moyenne	Manuelle ou distante
1824 (0x0720)	Généralités	Dépassement du seuil IO2 sur le compteur O2	Alarme	Moyenne	Manuelle ou distante
1825 (0x0721)	Généralités	Dépassement du seuil IO2 sur le compteur O3	Alarme	Moyenne	Manuelle ou distante
1826 (0x0722)	Généralités	Changement I1 IO2 non forcé/forcé	Événement	Faible	–
1827 (0x0723)	Généralités	Changement I2 IO2 non forcé/forcé	Événement	Faible	–
1828 (0x0724)	Généralités	Changement I3 IO2 non forcé/forcé	Événement	Faible	–
1829 (0x0725)	Généralités	Changement I4 IO2 non forcé/forcé	Événement	Faible	–
1830 (0x0726)	Généralités	Changement I5 IO2 non forcé/forcé	Événement	Faible	–
1831 (0x0727)	Généralités	Changement I6 IO2 non forcé/forcé	Événement	Faible	–
1832 (0x0728)	Généralités	Changement O1 IO2 non forcé/forcé	Événement	Faible	–

Code	Application	Description	Type	Priorité	Mode de réinitialisation
1833 (0x0729)	Généralités	Changement O2 IO2 non forcé/forcé	Événement	Faible	–
1834 (0x072A)	Généralités	Changement O3 IO2 non forcé/forcé	Événement	Faible	–
1835 (0x072B)	Acquisition d'entrée définie par l'utilisateur	Entrée 1 IO2 définie par l'utilisateur	Alarme	Moyenne	Manuelle ou distante
1836 (0x072C)	Acquisition d'entrée définie par l'utilisateur	Entrée 2 IO2 définie par l'utilisateur	Alarme	Moyenne	Manuelle ou distante
1837 (072x0D)	Acquisition d'entrée définie par l'utilisateur	Entrée 3 IO2 définie par l'utilisateur	Alarme	Moyenne	Manuelle ou distante
1838 (0x072E)	Acquisition d'entrée définie par l'utilisateur	Entrée 4 IO2 définie par l'utilisateur	Alarme	Moyenne	Manuelle ou distante
1839 (0x072F)	Acquisition d'entrée définie par l'utilisateur	Entrée 5 IO2 définie par l'utilisateur	Alarme	Moyenne	Manuelle ou distante
1840 (0x0730)	Acquisition d'entrée définie par l'utilisateur	Entrée 6 IO2 définie par l'utilisateur	Alarme	Moyenne	Manuelle ou distante
1841 (0x0731)	Système de refroidissement	Dépassement du seuil de température 1 du tableau de distribution IO2	Alarme	Faible	Auto
1842 (0x0732)	Système de refroidissement	Dépassement du seuil de température 2 du tableau de distribution IO2	Alarme	Moyenne	Manuelle ou distante
1843 (0x0733)	Système de refroidissement	Dépassement du seuil de température 3 du tableau de distribution IO2	Alarme	Haute	Manuelle ou distante

**NOTE:** La priorité de sortie d'alarme est fixée dans le micrologiciel de l'IO Module. La valeur est Basse, lorsque celle-ci est disponible.

## Événements et alarmes IO 1 et IO 2

Code	Application	Description	Type	Priorité	Mode de réinitialisation
2304 (0x0900)	Gestion de châssis	Écart de position du châssis	Alarme	Moyenne	Manuelle ou distante
2305 (0x0901)	Gestion de châssis	Changement d'état du contact châssis embroché	Alarme	Faible	Manuelle ou distante
2306 (0x0902)	Gestion de châssis	Changement d'état du contact châssis débroché	Alarme	Faible	Manuelle ou distante
2307 (0x0903)	Gestion de châssis	Changement d'état du contact châssis test	Alarme	Faible	Manuelle ou distante
2308 (0x0904)	Gestion de châssis	Retirer l'appareil du châssis, puis le remettre	Alarme	Moyenne	Manuelle ou distante
2309 (0x0905)	Gestion de châssis	Le châssis a atteint son nombre maximum d'opérations	Alarme	Haute	Manuelle ou distante
2310 (0x0906)	Gestion de châssis	La durée de vie restante du châssis est inférieure au seuil d'alarme	Alarme	Moyenne	Manuelle ou distante
2311 (0x0907)	Gestion de châssis	Une nouvelle unité de contrôle MicroLogic a été détectée.	Alarme	Haute	Manuelle ou distante
2432 (0x0980)	Gestion de racks	Ecart de position des racks	Alarme	Moyenne	Manuelle ou distante
2560 (0x0A00)	Contrôle de charge	Le contact auxiliaire du contacteur de charge 1 n'est pas fermé.	Alarme	Moyenne	Manuelle ou distante
2561 (0x0A01)	Contrôle de charge	Le contact auxiliaire du contacteur de charge 1 n'est pas fermé.	Alarme	Moyenne	Manuelle ou distante
2816 (0x0B00)	Acquisition d'entrée prédéfinie	Contact de signal de déclenchement sur fuite à la terre (SDV)	Alarme	Moyenne	Manuelle ou distante

Code	Application	Description	Type	Priorité	Mode de réinitialisation
2817 (0x0B01)	Acquisition d'entrée prédéfinie	Contact de présence de tension de contrôle	Alarme	Moyenne	Manuelle ou distante
2818 (0x0B02)	Acquisition d'entrée prédéfinie	Contact d'état de protection contre les surtensions	Alarme	Moyenne	Manuelle ou distante
2819 (0x0B03)	Acquisition d'entrée prédéfinie	Contact de panne dû à la surtension	Alarme	Moyenne	Manuelle ou distante
2820 (0x0B04)	Acquisition d'entrée prédéfinie	Contact de signalisation d'activation/désactivation d'interrupteur-sectionneur (OF)	Alarme	Moyenne	Manuelle ou distante
2821 (0x0B05)	Acquisition d'entrée prédéfinie	Contact d'indication de fusion de fusible	Alarme	Moyenne	Manuelle ou distante
2822 (0x0B06)	Acquisition d'entrée prédéfinie	Arrêt d'urgence	Alarme	Haute	Manuelle ou distante
2823 (0x0B07)	Système de refroidissement	Contact de température du tableau	Alarme	Moyenne	Manuelle ou distante
2824 (0x0B08)	Système de refroidissement	Contact de ventilation du tableau	Alarme	Moyenne	Manuelle ou distante
2825 (0x0B09)	Système de refroidissement	Contact de la porte du tableau	Alarme	Moyenne	Manuelle ou distante
3072 (0x0C00)	Paramètres de protection	Différence avec la commande de désactivation ERMS et la commande d'activation ERMS (MasterPact NT/NW et ComPact NS uniquement)	Alarme	Haute	Manuelle ou distante
3328 (0x0D00)	Généralités	Incompatibilité critique entre les modules matériels	Alarme	Haute	Auto
3329 (0x0D01)	Généralités	Incompatibilité critique entre les modules de firmware	Alarme	Haute	Auto
3330 (0x0D02)	Généralités	Incompatibilité non critique entre les modules matériels	Alarme	Moyenne	Auto
3331 (0x0D03)	Généralités	Incompatibilité non critique entre les modules de firmware	Alarme	Moyenne	Auto

# Commandes du module IO

## Contenu de ce chapitre

Liste des commandes IO Module.....	274
Commandes génériques.....	275
Commandes d'application.....	278

## Liste des commandes IO Module

### Liste des commandes

Les commandes sont de deux types :

- les commandes génériques fonctionnant indépendamment de l'application sélectionnée.
- les commandes d'applications dédiées à une application. Une commande est valide uniquement si l'application associée est configurée.

Le tableau ci-après répertorie les commandes du module IO et indique les applications, les codes de commande et les profils utilisateur correspondants. Suivez les procédures d'exécution des commandes décrites. , page 59

Application	Commande	Code de commande	Profil utilisateur
Générique	Modifier l'état de la sortie, page 275	1672	Administrateur ou Opérateur
Générique	Réinitialiser les alarmes IO Module, page 275	41099	Administrateur ou Opérateur
Générique	Activer/désactiver les commandes simples, page 275	41100	Administrateur ou Opérateur
Générique	Acquitter la sortie en auto-maintien, page 276	41102	Administrateur ou Opérateur
Générique	Réinitialiser les valeurs minimum/maximum des entrées analogiques, page 276	42890	Administrateur ou Opérateur
Gestion de châssis et de racks	Prédéfinir les compteurs de châssis et de racks, page 278	41352	Administrateur ou Opérateur
Gestion de châssis et de racks	Prérégler les temporisateurs de regraissage du châssis et des racks, page 278	41353	Administrateur ou Opérateur
Commande d'éclairage	Commande d'éclairage, page 280	42120	Administrateur ou Opérateur
Contrôle de charge	Contrôle de charge, page 280	42376	Administrateur ou Opérateur
Gestion du compteur d'impulsions	Attribuer des valeurs de présélection au compteur d'impulsions, page 281	42888	Administrateur ou Opérateur
Système de refroidissement	Attribuer des valeurs de présélection au compteur de seuils de température du tableau de distribution, page 282	42889	Administrateur ou Opérateur

### Codes d'erreur IO Module

Les codes d'erreurs générés par IO Module sont les codes d'erreurs génériques , page 62.

## Commandes génériques

### Modifier l'état de la sortie

La commande permet de changer l'état des sorties du module d'E/S (sorties définies par l'utilisateur) en utilisant le logiciel EcoStruxure Power Commission.

Pour modifier l'état de la sortie, configurez les registres de commande comme suit :

Adresse	Registre	Unité	Type	Plage	Description
0x1F3F	8000	–	INT16U	1672	Code de commande = <b>1672</b>
0x1F40	8001	–	INT16U	13	Nombre de paramètres (octets) = 13
0x1F41	8002	–	INT16U	–	Destination = <ul style="list-style-type: none"> <li>• IO 1 : 8193 (0x2001)</li> <li>• IO 2 : 8449 (0x2101)</li> </ul>
0x1F42	8003	–	INT16U	1	Type de sécurité de la commande
0x1F43– 0x1F44	8004-8005	–	CHAÎNE D'OCTETS	–	Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur ou Opérateur
0x1F45	8006	–	INT16U	1-3	Numéro de la sortie <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 = sortie 1</li> <li>• 2 = sortie 2</li> <li>• 3 = sortie 3</li> </ul>
0x1F46	8007	–	INT16U	–	Valeur à configurer : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0x0000 = Modifier l'état de la sortie à 0 (Désactivé)</li> <li>• 0x0100 = Modifier l'état de la sortie à 1 (Activé)</li> </ul>

### Réinitialiser l'alarme IO Module

Les alarmes peuvent être lues à partir du registre d'état des alarmes, page 258.

Pour réinitialiser les alarmes du module IO, configurez les registres de commande comme suit :

Adresse	Registre	Unité	Type	Plage	Description
0x1F3F	8000	–	INT16U	41099	Code de commande = <b>41099</b>
0x1F40	8001	–	INT16U	10	Nombre de paramètres (octets) = 10
0x1F41	8002	–	INT16U	–	Destination = <ul style="list-style-type: none"> <li>• IO 1 : 8193 (0x2001)</li> <li>• IO 2 : 8449 (0x2101)</li> </ul>
0x1F42	8003	–	INT16U	1	Type de sécurité de la commande
0x1F43– 0x1F44	8004-8005	–	CHAÎNE D'OCTETS	–	Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur ou Opérateur

### Activer/désactiver les commandes simples

Pour activer ou désactiver les commandes simples, configurez les registres de commande comme suit :

Adresse	Registre	Unité	Type	Plage	Description
0x1F3F	8000	–	INT16U	41100	Code de commande = <b>41100</b>
0x1F40	8001	–	INT16U	11	Nombre de paramètres (octets) = 11

Adresse	Registre	Unité	Type	Plage	Description
0x1F41	8002	–	INT16U	–	Destination = <ul style="list-style-type: none"> <li>IO 1 : 8193 (0x2001)</li> <li>IO 2 : 8449 (0x2101)</li> </ul>
0x1F42	8003	–	INT16U	1	Type de sécurité de la commande
0x1F43– 0x1F44	8004-8005	–	CHAÎNE D'OCTETS	–	Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur ou Opérateur
0x1F45	8006	–	INT16U	–	MSB : Activer ou désactiver : <ul style="list-style-type: none"> <li>0 = Désactiver la commande simple</li> <li>1 = Activer la commande simple</li> </ul> LSB : 0 (non utilisé)

## Acquitter la sortie en auto-maintien

Pour acquitter la sortie en auto-maintien, configurez les registres de commande comme suit :

Adresse	Registre	Unité	Type	Plage	Description
0x1F3F	8000	–	INT16U	41102	Code de commande = <b>41102</b>
0x1F40	8001	–	INT16U	11	Nombre de paramètres (octets) = 11
0x1F41	8002	–	INT16U	–	Destination = <ul style="list-style-type: none"> <li>IO 1 : 8193 (0x2001)</li> <li>IO 2 : 8449 (0x2101)</li> </ul>
0x1F42	8003	–	INT16U	1	Type de sécurité de la commande
0x1F43– 0x1F44	8004-8005	–	CHAÎNE D'OCTETS	–	Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur ou Opérateur
0x1F45	8006	–	INT16U	–	MSB : <ul style="list-style-type: none"> <li>0x01 = Relais de sortie numérique 1</li> <li>0x02 = Relais de sortie numérique 2</li> <li>0x03 = Relais de sortie numérique 3</li> <li>0xFF = Déverrouiller toutes les sorties numériques</li> </ul> LSB : 0 (non utilisé)

## Réinitialiser les valeurs minimum/maximum des entrées analogiques

Les valeurs minimum/maximum des entrées analogiques peuvent être lues dans les registres d'entrées analogiques, page 245.

Pour réinitialiser les valeurs minimum/maximum des entrées analogiques, configurez les registres de commande comme suit :

Adresse	Registre	Unité	Type	Plage	Description
0x1F3F	8000	–	INT16U	42890	Code de commande = <b>42890</b>
0x1F40	8001	–	INT16U	10	Nombre de paramètres (octets) = 10
0x1F41	8002	–	INT16U	–	Destination = <ul style="list-style-type: none"> <li>IO 1 : 8193 (0x2001)</li> <li>IO 2 : 8449 (0x2101)</li> </ul>
0x1F42	8003	–	INT16U	1	Type de sécurité de la commande
0x1F43– 0x1F44	8004-8005	–	CHAÎNE D'OCTETS	–	Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur ou Opérateur



## Commandes d'application

### Prédéfinir les compteurs de châssis et de racks

Les valeurs des compteurs de châssis et de racks peuvent être lues à partir des registres de gestion de châssis, page 262.

Pour attribuer des valeurs de présélection aux compteurs de châssis ou de racks, configurez les registres de commande comme suit :

Adresse	Registre	Unité	Type	Plage	Description
0x1F3F	8000	–	INT16U	41352	Code de commande = <b>41352</b>
0x1F40	8001	–	INT16U	16	Nombre de paramètres (octets) = 16
0x1F41	8002	–	INT16U	–	Destination = <ul style="list-style-type: none"> <li>IO 1 : 8193 (0x2001)</li> <li>IO 2 : 8449 (0x2101)</li> </ul>
0x1F42	8003	–	INT16U	1	Type de sécurité de la commande
0x1F43– 0x1F44	8004-8005	–	CHAÎNE D'OCTETS	–	Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur ou Opérateur
0x1F45	8006	–	INT16U	0-65535	Présélection/réinitialisation du compteur connecté : <ul style="list-style-type: none"> <li>0–65534 = valeur de présélection du compteur connecté</li> <li>65535 (0xFFFF) = ne pas attribuer de valeurs de présélection au compteur connecté</li> </ul>
0x1F46	8007	–	INT16U	0-65535	Présélection/réinitialisation du compteur déconnecté : <ul style="list-style-type: none"> <li>0–65534 = valeur de présélection du compteur déconnecté</li> <li>65535 (0xFFFF) = ne pas attribuer de valeurs de présélection au compteur déconnecté</li> </ul>
0x1F47	8008	–	INT16U	0-65535	Présélection/réinitialisation du compteur de test : <ul style="list-style-type: none"> <li>0–65534 = valeur de présélection du compteur de test</li> <li>65535 (0xFFFF) = ne pas attribuer de valeurs de présélection au compteur de test</li> </ul>

### Prédéfinir les temporisateurs de regraissage

Pour préconfigurer les temporisateurs de regraissage, configurez les registres de commande comme suit :

Adresse	Registre	Unité	Type	Plage	Description
0x1F3F	8000	–	INT16U	41353	Code de commande = <b>41353</b>
0x1F40	8001	–	INT16U	18	Nombre de paramètres (octets) = 18
0x1F41	8002	–	INT16U	–	Destination = <ul style="list-style-type: none"> <li>IO 1 : 8193 (0x2001)</li> <li>IO 2 : 8449 (0x2101)</li> </ul>
0x1F42	8003	–	INT16U	1	Type de sécurité de la commande
0x1F43– 0x1F44	8004-8005	–	CHAÎNE D'OCTETS	–	Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur ou Opérateur

Adresse	Registre	Unité	Type	Plage	Description
0x1F45– 0x1F46	8006-8007	–	INT16U	–	Temps de fonctionnement depuis la dernière maintenance de graissage <ul style="list-style-type: none"><li>• 0–157766400 = valeur de préconfiguration du compteur du temporisateur de graissage</li><li>• 4294967295 (0xFFFFFFFF) = aucune préconfiguration</li></ul>
0x1F47– 0x1F48	8008-8009		INT32U	–	Temps de fonctionnement depuis le dernier changement en position rack-in (délai depuis la dernière déconnexion) <ul style="list-style-type: none"><li>• 0–28944000 = valeur de préconfiguration du temporisateur de retrait</li><li>• 4294967295 (0xFFFFFFFF) = aucune préconfiguration</li></ul>

## Commande d'éclairage

L'état de la commande d'éclairage peut être lu à partir des registres de contrôle de l'éclairage, page 263.

Pour contrôler l'éclairage, configurez les registres de commande comme suit :

Adresse	Registre	Unité	Type	Plage	Bit	Description
0x1F3F	8000	–	INT16U	42120	–	Code de commande = <b>42120</b>
0x1F40	8001	–	INT16U	13	–	Nombre de paramètres (octets) = 13
0x1F41	8002	–	INT16U	–	–	Destination = IO 1 : 8193 (0x2001)
0x1F42	8003	–	INT16U	1	–	Type de sécurité de la commande
0x1F43– 0x1F44	8004-8005	–	CHAÎNE D'OCTETS	–	–	Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur ou Opérateur
0x1F45	8006	–	INT16U	–	–	MSB : State
					0	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 = éclairage désactivé</li> <li>1 = éclairage activé</li> </ul>
					1	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 = sans temporisation</li> <li>1 = avec temporisation</li> </ul>
					–	LSB = Temporisateur (MSB) 1–54000 secondes (si bit 1 à l'état d'initialisation) Toute valeur 0-0xffff (si bit 1 à l'état de réinitialisation)
0x1F46	8007	–	INT16U	–	–	MSB = Temporisateur (LSB) 1–54000 secondes (si bit 1 à l'état d'initialisation) Toute valeur 0-0xffff (si bit 1 à l'état de réinitialisation) LSB = 0 (non utilisé)

## Contrôle de charge

L'état de la commande de charge peut être lu à partir des registres de contrôle de charge, page 264.

Pour contrôler la charge, configurez les registres de commande comme suit :

Adresse	Registre	Unité	Type	Plage	Bit	Description
0x1F3F	8000	–	INT16U	42376	–	Code de commande = <b>42376</b>
0x1F40	8001	–	INT16U	13	–	Nombre de paramètres (octets) = 13
0x1F41	8002	–	INT16U	–	–	Destination = IO 1 : 8193 (0x2001)
0x1F42	8003	–	INT16U	1	–	Type de sécurité de la commande
0x1F43– 0x1F44	8004-8005	–	CHAÎNE D'OCTETS	–	–	Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur ou Opérateur
0x1F45	8006	–	INT16U	–	–	MSB : State
					0	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 = charge inactive</li> <li>1 = charge active</li> </ul>
					1	<ul style="list-style-type: none"> <li>0 = sans temporisation</li> <li>1 = avec temporisation</li> </ul>
					–	LSB = Temporisateur (MSB) 1–54000 secondes (si bit 1 à l'état d'initialisation)

Adresse	Registre	Unité	Type	Plage	Bit	Description
						Toute valeur 0-0xffff (si bit 1 à l'état de réinitialisation)
0x1F46	8007	-	INT16U	-	-	MSB = Temporisateur (LSB) 1-54000 secondes (si bit 1 à l'état d'initialisation) Toute valeur 0-0xffff (si bit 1 à l'état de réinitialisation)
					-	LSB = 0 (non utilisé)

## Attribuer des valeurs de présélection aux compteurs d'impulsions

Pour attribuer des valeurs de présélection aux compteurs d'impulsions, configurez les registres de commande comme suit :

Adresse	Registre	Unité	Type	Plage	Description
0x1F3F	8000	-	INT16U	42888	Code de commande = <b>42888</b>
0x1F40	8001	-	INT16U	34	Nombre de paramètres (octets) = 34 <b>NOTE:</b> Le nombre de paramètres correspond au nombre d'octets des 17 registres 8001-8015 et 8022-8023. Les octets des registres 8016-8021 ne sont pas comptés comme paramètres de commande.
0x1F41	8002	-	INT16U	-	Destination = <ul style="list-style-type: none"> <li>IO 1 : 8193 (0x2001)</li> <li>IO 2 : 8449 (0x2101)</li> </ul>
0x1F42	8003	-	INT16U	1	Type de sécurité de la commande
0x1F43- 0x1F44	8004-8005	-	CHAÎNE D'OCTETS	-	Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur ou Opérateur
0x1F45- 0x1F46	8006-8007	-	INT32U	0-4294967295	Présélection/réinitialisation du compteur d'impulsions I1 : <ul style="list-style-type: none"> <li>0-4294967294 = valeur de présélection du compteur d'impulsions I1</li> <li>4294967295 (0xFFFFFFFF) = ne pas attribuer de valeurs de présélection au compteur d'impulsions I1</li> </ul>
0x1F47- 0x1F48	8008-8009	-	INT32U	0-4294967295	Présélection/réinitialisation du compteur d'impulsions I2 : <ul style="list-style-type: none"> <li>0-4294967294 = valeur de présélection du compteur d'impulsions I2</li> <li>4294967295 (0xFFFFFFFF) = ne pas attribuer de valeurs de présélection au compteur d'impulsions I2</li> </ul>
0x1F49- 0x1F4A	8010-8011	-	INT32U	0-4294967295	Présélection/réinitialisation du compteur d'impulsions I3 : <ul style="list-style-type: none"> <li>0-4294967294 = valeur de présélection du compteur d'impulsions I3</li> <li>4294967295 (0xFFFFFFFF) = ne pas attribuer de valeurs de présélection au compteur d'impulsions I3</li> </ul>
0x1F4B- 0x1F4C	8012-8013	-	INT32U	0-4294967295	Présélection/réinitialisation du compteur d'impulsions I4 : <ul style="list-style-type: none"> <li>0-4294967294 = valeur de présélection du compteur d'impulsions I4</li> <li>4294967295 (0xFFFFFFFF) = ne pas attribuer de valeurs de présélection au compteur d'impulsions I4</li> </ul>

Adresse	Registre	Unité	Type	Plage	Description
0x1F4D- 0x1F4E	8014-8015	–	INT32U	0-4294967295	Présélection/réinitialisation du compteur d'impulsions I5 : <ul style="list-style-type: none"> <li>0-4294967294 = valeur de présélection du compteur d'impulsions I5</li> <li>4294967295 (0xFFFFFFFF) = ne pas attribuer de valeurs de présélection au compteur d'impulsions I5</li> </ul>
0x1F4F	8016	–	–	–	Doit être défini sur 0 (réglage d'usine).
0x1F50	8017	–	–	–	Doit être défini sur 8019 (réglage d'usine).
0x1F51	8018	–	–	–	Doit être défini sur 8020 (réglage d'usine).
0x1F52	8019	–	–	–	Doit être défini sur 8021 (réglage d'usine).
0x1F53	8020	–	–	–	Doit être défini sur 0.
0x1F54	8021	–	–	–	Doit être défini sur 0.
0x1F55– 0x1F56	8022-8023	–	INT32U	0-4294967295	Présélection/réinitialisation du compteur d'impulsions I6 : <ul style="list-style-type: none"> <li>0-4294967294 = valeur de présélection du compteur d'impulsions I6</li> <li>4294967295 (0xFFFFFFFF) = ne pas attribuer de valeurs de présélection au compteur d'impulsions I6</li> </ul>

## Attribuer des valeurs de présélection aux compteurs de seuils de température du tableau de distribution

Pour attribuer des valeurs de présélection aux compteurs de seuils de température du tableau de distribution, configurez les registres de commande comme suit :

Adresse	Registre	Unité	Type	Plage	Description
0x1F3F	8000	–	INT16U	42889	Code de commande = <b>42889</b>
0x1F40	8001	–	INT16U	16	Nombre de paramètres (octets) = 16
0x1F41	8002	–	INT16U	–	Destination = <ul style="list-style-type: none"> <li>IO 1 : 8193 (0x2001)</li> <li>IO 2 : 8449 (0x2101)</li> </ul>
0x1F42	8003	–	INT16U	1	Type de sécurité de la commande
0x1F43– 0x1F44	8004-8005	–	CHAÎNE D'OCTETS	–	Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur ou Opérateur
0x1F45	8006	–	INT16U	0-65535	Réinitialisation/présélection du compteur de seuil 1 de température du tableau de distribution : <ul style="list-style-type: none"> <li>0-65534 = valeur de présélection du compteur de seuil 1 de température du tableau de distribution</li> <li>65535 (0xFFFF) = ne pas attribuer de valeurs de présélection au compteur</li> </ul>

Adresse	Registre	Unité	Type	Plage	Description
0x1F46	8007	–	INT16U	0-65535	Réinitialisation/présélection du compteur de seuil 2 de température du tableau de distribution : <ul style="list-style-type: none"><li>• 0–65534 = valeur de présélection du compteur de seuil 2 de température du tableau de distribution</li><li>• 65535 (0xFFFF) = ne pas attribuer de valeurs de présélection au compteur</li></ul>
0x1F47	8008	–	INT16U	0-65535	Réinitialisation/présélection du compteur de seuil 3 de température du tableau de distribution : <ul style="list-style-type: none"><li>• 0–65534 = valeur de présélection du compteur de seuil 3 de température du tableau de distribution</li><li>• 65535 (0xFFFF) = ne pas attribuer de valeurs de présélection au compteur</li></ul>

# Données de l'interface IFM pour les disjoncteurs MasterPact NT/NW

## Contenu de cette partie

Registres de l'interface IFM.....	285
Commandes de l'interface IFM.....	291

# Registres de l'interface IFM

## Contenu de ce chapitre

Identification de l'interface IFM .....	286
Paramètres réseau Modbus .....	289

## Identification de l'interface IFM

### Version logicielle de l'interface IFM

La version logicielle de l'interface IFM débute au registre 11776 et sa longueur maximale est de 8 registres.

La révision du firmware est une chaîne ASCII au format XXX.YYY.ZZZ, avec :

- XXX = version majeure (000–127)
- YYY = version mineure (000–255)
- ZZZ = numéro de révision (000–255)

Le caractère NULL clôture le numéro de révision.

Adresse	Registre	RW	Unité	Type	Plage	Description
0x2DDF– 0x2DEE	11744– 11759	R	–	CHAÎNE D'OCTETS	–	Famille d'appareils
0x2DEF– 0x2DF6	11760– 11767	R	–	CHAÎNE D'OCTETS	–	Gamme de produits
0x2DF7– 0x2DFE	11768– 11775	R	–	CHAÎNE D'OCTETS	–	Modèle de produit
0x2DFF– 0x2E04	11776– 11781	R	–	CHAÎNE D'OCTETS	–	Révision du firmware

### Numéro de série de l'interface IFM TRV00210 ou STRV00210

Le numéro de série de l'interface IFM TRV00210 ou STRV00210 est composé d'au maximum 11 caractères alphanumériques au format suivant : PPYYWWDnnnn.

- PP = code de l'usine
- YY = année de fabrication (05–99)
- WW = semaine de fabrication (01–53)
- D = jour de fabrication (1–7)
- nnnn = numéro de production de l'appareil le jour de sa fabrication (0001–9999)

Une requête de lecture de 6 registres est nécessaire pour lire le numéro de série de l'interface IFM.

Adresse	Registre	RW	Unité	Type	Plage	Description
0x2E07	11784	R	–	CHAÎNE D'OCTETS	–	'PP'
0x2E08	11785	R	–	CHAÎNE D'OCTETS	'05'–'99'	'YY'
0x2E09	11786	R	–	CHAÎNE D'OCTETS	'01'–'53'	'WW'
0x2E0A	11787	R	–	CHAÎNE D'OCTETS	D : '1'–'7' n : '0'–'9'	'Dn'
0x2E0B	11788	R	–	CHAÎNE D'OCTETS	'00'–'99'	'nn'
0x2E0C	11789	R	–	CHAÎNE D'OCTETS	'0'–'9'	'n' (le caractère NULL clôture le numéro de série)

## Numéro de série de l'interface IFM LV434000

Le numéro de série de l'interface IFM LV434000 est composé de 17 caractères alphanumériques maximum au format suivant : P P P P P P Y Y W W D L n n n n 0.

- P P P P P P = code de l'usine (exemple : le code de l'usine BATAM est 0000HL)
- Y Y = année de fabrication (05–99)
- W W = semaine de fabrication (01–53)
- D = jour de fabrication (1–7)
- L = numéro de ligne ou de machine (0-9 ou a-z)
- n n n n = numéro de production de l'appareil le jour de sa fabrication (0001–9999)

Une requête de lecture de dix registres est nécessaire pour lire le numéro de série de l'interface IFM.

Adresse	Registre	RW	Unité	Type	Plage	Description
0x2E5C-0x2E5E	11869-11871	R	–	CHAÎNE D'OCTETS	–	'PPPPPP'
0x2E5F	11872	R	–	CHAÎNE D'OCTETS	'05'–'99'	'YY'
0x2E60	11873	R	–	CHAÎNE D'OCTETS	'01'–'53'	'WW'
0x2E61	11874	R	–	CHAÎNE D'OCTETS	D : '1'–'7' L : '0'–'9' ou 'a'–'z'	'DL'
0x2E62	11875	R	–	CHAÎNE D'OCTETS	'00'–'99'	'nn'
0x2E63	11876	R	–	CHAÎNE D'OCTETS	'00'–'99'	'nn'
0x2E64-0x2E65	11877-11878	R	–	CHAÎNE D'OCTETS	'0'	'0' (le caractère NULL termine le numéro de série)

## Date et heure actuelles

Adresse	Registre	RW	Unité	Type	Plage	Description
0x2E73– 0x2E76	11892– 11895	R-WC	–	DATETIME	–	Date et heure actuelles au format DATETIME
0x2E77– 0x2E78	11896– 11897	R	Secondes	INT32U	0x00– 0xFFFF- FFF	Nombre de secondes comptabilisées depuis le dernier démarrage

## Identification du produit

Adresse	Registre	RW	Unité	Type	Plage	Description
0x2E7C	11901	R	–	INT16U	–	Identification du produit = 15146 pour l'interface IFM

## Révision matérielle pour l'interface IFM LV434000

La révision matérielle de l'interface IFM LV434000 commence au registre 11922 et a une longueur maximale de 10 registres.

La révision du matériel est une chaîne ASCII au format XXX.YYY.ZZZ, avec :

- XXX = version majeure (000–127)
- YYY = version mineure (000–255)
- ZZZ = numéro de révision (000–255)

Le caractère NULL clôture le numéro de révision.

Adresse	Registre	RW	Unité	Type	Plage	Description
0x2E91– 0x2E96	11922– 11927	R	–	CHAÎNE D'OCTETS	–	Révision du matériel

## Lecture d'identification de produit

La fonction « Lecture d'identification de produit » permet d'accéder de façon normalisée aux informations requises pour identifier clairement un équipement. La description se compose d'un ensemble d'objets (chaînes de caractères ASCII).

Une description complète de la fonction « Lecture d'identification de produit » est disponible sur [www.modbus.org](http://www.modbus.org).

Le codage pour l'identification de l'interface IFM est le suivant :

Nom	Type	Description
Nom du fournisseur	CHAÎNE D'OCTETS	'Schneider Electric' (18 caractères)
Code de produit	CHAÎNE D'OCTETS	'LV434000', 'TRV00210' (1) ou 'STRV00210'
Révision du firmware	CHAÎNE D'OCTETS	'XXX.YYY.ZZZ' de l'interface IFM version 002.002.000
URL du fournisseur	CHAÎNE D'OCTETS	'https://www.se.com' (33 caractères)
Nom de produit	CHAÎNE D'OCTETS	'ULP/module d'interface de communication Modbus-SL'

(1) Le code de produit renvoie la valeur 'TRV00210-L' lorsque l'interface IFM TRV00210 utilise le firmware IFM hérité. Pour en savoir plus, consultez le *Guide utilisateur MasterPact du protocole Modbus hérité*.

## Identification de l'IMU

L'identification de l'IMU peut être définie à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission, page 17. Lorsqu'ils ne sont pas configurés, les registres d'identification renvoient la valeur 0 (0x0000).

L'afficheur FDM121 affiche les 14 premiers caractères du nom de l'unité fonctionnelle intelligente (IMU).

Adresse	Registre	RW	Unité	Type	Plage	Description
0x2E18– 0x2E2E	11801– 11823	R	–	CHAÎNE D'OCTETS	–	Nom de l'IMU = jusqu'à 45 caractères ASCII se terminant par le caractère NULL 0x00
0x2E2F– 0x2E38	11824– 11833	R	–	CHAÎNE D'OCTETS	–	Nom du fournisseur : 'Schneider Electric'
0x2E39– 0x2E42	11834– 11843	R	–	CHAÎNE D'OCTETS	–	Code de produit = 'TRV00210' ou 'LV434000'
0x2E43– 0x2E44	11844– 11845	R	–	CHAÎNE D'OCTETS	–	Réservé
0x2E45– 0x2E5B	11846– 11868	R	–	CHAÎNE D'OCTETS	–	Emplacement de l'IMU = jusqu'à 45 caractères ASCII se terminant par le caractère NULL 0x00

## Paramètres réseau Modbus

### Position du commutateur de verrouillage

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	Description
0x2E72	11891	L	–	INT16U	1-3	Position du commutateur de verrouillage <ul style="list-style-type: none"> <li>1 = Le commutateur de verrouillage Modbus est en position verrouillée</li> <li>3 = Le commutateur de verrouillage Modbus est en position ouverte</li> </ul>

### Durée de validité des données

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	Description
0x306A	12395	L	s	INT16U	5-300 (par incréments de 5 s)	Durée de validité des données du jeu de données

### Etat de la mesure de vitesse automatique

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	Description
0x306E	12399	L	–	INT16U	0-1	Etat de la mesure de vitesse automatique <ul style="list-style-type: none"> <li>0 = La mesure de vitesse automatique est désactivée</li> <li>1 = La mesure de vitesse automatique est activée (réglage d'usine)</li> </ul>

### Adresse Modbus de l'interface IFM

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	Description
0x306F	12400	L	–	INT16U	1-99	Adresse Modbus de l'interface IFM

### Parité Modbus

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	Description
0x3070	12401	L	–	INT16U	1-3	Parité Modbus <ul style="list-style-type: none"> <li>1 = sans parité (aucune)</li> <li>2 = paire (réglage usine)</li> <li>3 = impaire</li> </ul>

## Débit Modbus en bauds

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	Description
0x3071	12402	L	–	INT16U	5-8	Débit Modbus en bauds <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 = 4800 bauds</li> <li>• 6 = 9600 bauds</li> <li>• 7 = 19200 bauds (réglage d'usine)</li> <li>• 8 = 38400 Baud</li> </ul>

## Nombre de bits d'arrêt

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	Description
0x3072	12403	L	–	INT16U	0-5	Nombre de bits d'arrêt <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = aucune modification</li> <li>• 1 = Modbus standard</li> <li>• 2 = 1/2 bit d'arrêt</li> <li>• 3 = 1 bit d'arrêt</li> <li>• 4 = 1 bit et demi d'arrêt</li> <li>• 5 = 2 bits d'arrêt</li> </ul>

# Commandes de l'interface IFM

## Contenu de ce chapitre

Liste des commandes de l'interface IFM.....	292
Commandes de l'interface IFM .....	293

# Liste des commandes de l'interface IFM

## Liste des commandes

Le tableau suivant répertorie les commandes de l'interface IFM avec les codes de commande et les profils utilisateur correspondants. Suivez les procédures d'exécution des commandes décrites, page 59.

Commande	Code de commande	Profil utilisateur
Obtenir l'heure actuelle, page 293	768	Aucun mot de passe n'est requis
Régler l'heure absolue, page 293	769	Aucun mot de passe n'est requis
Lire le nom et l'emplacement de l'IMU, page 294	1024	Aucun mot de passe n'est requis
Écrire le nom et l'emplacement de l'IMU, page 294	1032	Administrateur
Définir la durée de validité des données, page 295	41868	Administrateur, Services, Ingénieur ou Opérateur

## Codes d'erreur

Les codes d'erreur générés par l'interface IFM sont les codes d'erreur génériques, page 62.

## Commandes de l'interface IFM

### Obtenir l'heure actuelle

La commande d'obtention de l'heure actuelle n'est pas associée à une protection matérielle. Lorsque la flèche du commutateur de verrouillage Modbus (situé sur la face avant de l'interface IFM) pointe en direction du cadenas fermé, la commande d'obtention de l'heure actuelle est tout de même activée.

Pour obtenir l'heure actuelle de tous les modules, configurez les registres de commande comme suit :

Adresse	Registre	Unité	Type	Plage	Description
0x1F3F	8000	–	INT16U	768	Code de commande = <b>768</b>
0x1F40	8001	–	INT16U	10	Nombre de paramètres (octets) = 10
0x1F41	8002	–	INT16U	768	Destination = 768 (0x0300)
0x1F42	8003	–	INT16U	0	Type de sécurité de la commande
0x1F43– 0x1F44	8004-8005	–	CHAÎNE D'OCTETS	0	Mot de passe de la commande = 0 (aucun mot de passe requis)

Les registres suivants contiennent les données temporelles :

- le registre 8023 indique le mois dans les bits de poids fort (MSB), le jour est dans les bits de poids faible (LSB).
- le registre 8024 indique le décalage en année dans les MSB (ajoutez 2000 pour connaître l'année) et l'heure dans les LSB.
- le registre 8025 indique les minutes dans les MSB, les secondes sont dans les LSB.
- le registre 8026 indique les millisecondes.

### Régler l'heure absolue

La commande de réglage de l'heure absolue n'est pas associée à une protection matérielle. Lorsque la flèche du commutateur de verrouillage Modbus (situé sur la face avant de l'interface IFM) pointe en direction du cadenas fermé, la commande de réglage de l'heure absolue est tout de même activée.

Pour régler l'heure absolue de tous les modules IMU, configurez les registres de commande comme suit :

Adresse	Registre	Unité	Type	Plage	Description
0x1F3F	8000	–	INT16U	769	Code de commande = <b>769</b>
0x1F40	8001	–	INT16U	18	Nombre de paramètres (octets) = 18
0x1F41	8002	–	INT16U	768	Destination = 768 (0x0300)
0x1F42	8003	–	INT16U	0	Type de sécurité de la commande
0x1F43– 0x1F44	8004-8005	–	CHAÎNE D'OCTETS	0	Mot de passe de la commande = 0 (aucun mot de passe requis)
0x1F45	8006	–	INT16U	–	MSB = mois (1–12) LSB = jour du mois (1–31)
0x1F46	8007	–	INT16U	–	MSB = année (0–99, 0 signifiant l'année 2000) LSB = heures (0–23)
0x1F47	8008	–	INT16U	–	MSB = minutes (0–59) LSB = secondes (0–59)
0x1F48	8009	ms	INT16U	0-999	Millisecondes (0–999)

En cas de perte d'alimentation 24 VCC, le compteur de date et d'heure est réinitialisé et redémarre au 1er janvier 2000. Il est donc indispensable de régler l'heure absolue de tous les modules IMU une fois que l'alimentation électrique 24 V CC est rétablie.

De plus, du fait de l'écart de l'horloge de chaque module IMU, il est impératif de régler régulièrement l'heure absolue de tous les modules IMU. La fréquence recommandée est d'au moins une fois toutes les 15 minutes.

## Lire le nom et l'emplacement de l'IMU

L'afficheur FDM121 affiche le nom de l'IMU, mais limité aux 14 premiers caractères.

Pour lire le nom et l'emplacement de l'IMU, configurez les registres de commande comme suit :

Adresse	Registre	Unité	Type	Plage	Description
0x1F3F	8000	–	INT16U	1024	Code de commande = <b>1024</b>
0x1F40	8001	–	INT16U	16	Nombre de paramètres (octets) = 16
0x1F41	8002	–	INT16U	768	Destination = 768 (0x0300)
0x1F42	8003	–	INT16U	0	Type de sécurité de la commande
0x1F43– 0x1F44	8004-8005	–	CHAÎNE D'OCTETS	0	Mot de passe de la commande = 0 (aucun mot de passe requis)
0x1F45– 0x1F46	8006-8007	–	INT32U	–	17039489 = lecture du nom de l'IMU (charge la valeur 0x0104 dans le registre 8006 et la valeur 0x0081 dans le registre 8007)  17039490 = lecture de l'emplacement de l'IMU (charge la valeur 0x0104 dans le registre 8006 et la valeur 0x0082 dans le registre 8007)
0x1F47	8008	–	INT16U	2048	2048

Le nom et l'emplacement de l'IMU sont renvoyés aux registres de commande comme suit :

Adresse	Registre	Unité	Type	Plage	Description
0x1F53	8020	–	INT16U	1024	Code de la dernière commande
0x1F54	8021	–	INT16U	–	Etat de la commande 0 = commande exécutée Autrement, échec de la commande
0x1F55	8022	–	INT16U	–	Nombre d'octets renvoyés (0 si échec de la commande)
0x1F56	8023	–	CHAÎNE D'OCTETS	–	Si réussite de la commande MSB = premier caractère du nom ou de l'emplacement de l'IMU LSB = deuxième caractère du nom ou de l'emplacement de l'IMU
0x1F57– 0x1F6D	8024-8046	–	CHAÎNE D'OCTETS	–	Dépend de la longueur du nom ou de l'emplacement de l'IMU et se termine par le caractère NULL 0x00

## Écrire le nom et l'emplacement de l'IMU

Le nom et l'emplacement de l'IMU peuvent être lus du registre 11801 à 11868 .

L'afficheur FDM121 affiche le nom de l'IMU, mais limité aux 14 premiers caractères.

Pour écrire le nom et l'emplacement de l'IMU, l'utilisateur doit configurer les registres de commande de la façon suivante :

Adresse	Registre	Unité	Type	Plage	Description
0x1F3F	8000	–	INT16U	1032	Code de commande = <b>1032</b>
0x1F40	8001	–	INT16U	16–62	Nombre de paramètres (octets) = dépend de la longueur du nom ou de l'emplacement de l'IMU (jusqu'à 46 caractères)
0x1F41	8002	–	INT16U	0	Destination = 0 (0x0000)
0x1F42	8003	–	INT16U	1	Type de sécurité de la commande
0x1F43– 0x1F44	8004-8005	–	CHAÎNE D'OCTETS	–	Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur
0x1F45– 0x1F46	8006-8007	–	INT32U	–	17039489 = écriture du nom de l'IMU (charge la valeur 0x0104 dans le registre 8006 et la valeur 0x0081 dans le registre 8007)  17039490 = écriture de l'emplacement de l'IMU (charge la valeur 0x0104 dans le registre 8006 et la valeur 0x0082 dans le registre 8007)
0x1F47	8008	–	INT16U	2048	2048
0x1F48	8009	–	CHAÎNE D'OCTETS	–	MSB = premier caractère du nom ou de l'emplacement de l'IMU  LSB = deuxième caractère du nom ou de l'emplacement de l'IMU
0x1F49- 0x1F5F	8010-8038	–	CHAÎNE D'OCTETS	–	Dépend de la longueur du nom ou de l'emplacement de l'IMU et se termine par le caractère NULL 0x00

## Définir la durée de validité des données

Cette commande permet de définir la durée de validité des données des jeux de données standard et hérités.

La durée de validité des données peut être lue dans un registre *Durée de validité des données*, page 289.

Pour définir la durée de validité des données, configurez les registres de commande comme suit :

Adresse	Registre	Unité	Type	Plage	Description
0x1F3F	8000	–	INT16U	41868	Code de commande = 41868
0x1F40	8001	–	INT16U	12	Nombre de paramètres (octets) = 12
0x1F41	8002	–	INT16U	769	Destination = 769 (0x0301)
0x1F42	8003	–	INT16U	1	Type de sécurité de la commande
0x1F43– 0x1F44	8004-8005	–	CHAÎNE D'OCTETS	–	Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur, Services, Ingénieur ou Opérateur
0x1F45	8006	s	INT16U	5-300 (par incréments de 5 s)	Durée de validité des données  Réglage d'usine : 10 s

# Données de l'interface IFE pour les disjoncteurs MasterPact NT/NW et ComPact NS

## Contenu de cette partie

Registres de l'interface IFE .....	297
Commandes de l'interface IFE.....	304

# Registres de l'interface IFE

## Contenu de ce chapitre

Registres d'identification et d'état de l'interface IFE .....	298
Paramètres réseau IP .....	303

## Registres d'identification et d'état de l'interface IFE

### Version logicielle de l'interface IFE

La version logicielle de l'interface IFE débute au registre 11776 et sa longueur maximale est de 8 registres.

La version logicielle est une chaîne ASCII au format XXX.YYY.ZZZ, avec :

- XXX = version majeure (000–127)
- YYY = version mineure (000–255)
- ZZZ = numéro de révision (000–255)

Le caractère NULL clôture le numéro de révision.

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	Description
0x2DDF– 0x2DEE	11744-11759	L	–	CHAÎNE D'OCTETS	–	Famille d'appareils
6x2DEF– 0x2DF0	11760-11767	L	–	CHAÎNE D'OCTETS	–	Gamme de produits
0x2DF7– 0x2DFE	11768-11775	L	–	CHAÎNE D'OCTETS	–	Modèle de produit
0x2DFF– 0x2E04	11776-11781	L	–	CHAÎNE D'OCTETS	–	Révision du firmware

### Version matérielle de l'interface IFE

La version matérielle de l'interface IFE débute au registre 11784 et sa longueur maximale est de 8 registres.

La version matérielle est une chaîne ASCII au format XXX.YYY.ZZZ, avec :

- XXX = version majeure (000–127)
- YYY = version mineure (000–255)
- ZZZ = numéro de révision (000–255)

Le caractère NULL clôture le numéro de révision.

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	Description
0x2E07– 0x2E0C	11784-11789	L	–	CHAÎNE D'OCTETS	–	Révision du matériel

### Identification de l'IMU

L'identification de l'IMU peut être configurée à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission. Lorsqu'ils ne sont pas configurés, les registres d'identification renvoient la valeur 0 (0x0000).

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	Description
0x2E2F– 0x2E38	11824-11833	L-EC	–	CHAÎNE D'OCTETS	–	Nom de l'application utilisateur défini via : <ul style="list-style-type: none"> <li>le logiciel EcoStruxure Power Commission,</li> <li>les pages Web IFE.</li> </ul> Nom de l'équipement utilisé pour l'acquisition de l'adresse IP en utilisant DHCP et le nom convivial lors de la détection DPWS des équipements.  <b>Exemple</b> : 'IFE-0A129F'  La longueur maximale est de 64 caractères
0x2E18– 0x2E2E	11801-11823	L		CHAÎNE D'OCTETS	–	Nom de l'IMU (pour MasterPact NT/NW, ComPact NS/NSX et PowerPact uniquement)
0x2E2F– 0x2E38	11824-11833	L	–	CHAÎNE D'OCTETS	–	Nom du fournisseur : 'Schneider Electric'
0x2E39– 0x2E42	11834-11843	L	–	CHAÎNE D'OCTETS	–	Code de produit : <ul style="list-style-type: none"> <li>'LV434001' ou 'LV434010' = IFE-communication Ethernet Modbus TCP/IP</li> <li>'LV434002' or 'LV434011' = IFE - communication maître Ethernet Modbus TCP/IP</li> </ul>
0x2E43– 0x2E44	11844-11845	–	–	–	–	Réservé
0x2E45– 0x2E5B	11846-11868	L-LC-EC	–	CHAÎNE D'OCTETS	–	Emplacement de l'IMU (pour MasterPact NT/NW, ComPact NS/NSX et PowerPact uniquement) = jusqu'à 45 caractères ASCII se terminant par le caractère NULL 0x00

## Position du commutateur de verrouillage

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	Description
0x2E72	11891	L	–	INT16U	1,3	Position du commutateur de verrouillage <ul style="list-style-type: none"> <li>1 = Le commutateur de verrouillage est en position verrouillée</li> <li>3 = Le commutateur de verrouillage est en position déverrouillée</li> </ul>

## Date et heure actuelles

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	Description
0x2E73– 0x2E76	11892-11895	L-EC	–	DATETIME	–	Date et heure actuelles au format DATETIME
0x2E77– 0x2E78	11896-11897	L	Secondes	INT32U	0x00– 0xFFFFF- FF	Nombre de secondes comptabilisées depuis le dernier démarrage

## Identification du produit

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	Description
0x2E7C	11901	L	–	INT16U	17100- 17101	Identification du produit : <ul style="list-style-type: none"> <li>17100 : interface Ethernet IFE pour un disjoncteur ('LV434001' ou 'LV434010')</li> <li>17101 : serveur de tableau Ethernet IFE ('LV434002' ou 'LV434011')</li> </ul>

## Durée de validité des données

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	Description
0x306A	12395	L	s	INT16U	5-300 (par incréments de 5 s)	Durée de validité des données du jeu de données

## Lecture d'identification de produit

La fonction « Read Device Identification » permet d'accéder de façon normalisée aux informations requises pour identifier clairement un équipement. La description se compose d'un ensemble d'objets (chaînes de caractères ASCII).

Une description complète de la fonction « Read Device Identification » est disponible sur [www.modbus.org](http://www.modbus.org).

Le codage pour l'identification de l'interface IFE est le suivant :

Nom	Type	Description
Nom du fournisseur	CHAÎNE D'OCTETS	'Schneider Electric' (18 caractères)
Code de produit	CHAÎNE D'OCTETS	<ul style="list-style-type: none"> <li>'LV434001' ou 'LV434010'</li> <li>'LV434002' ou 'LV434011'</li> </ul>
Révision du firmware	CHAÎNE D'OCTETS	'XXX.YYY.ZZZ'
URL du fournisseur	CHAÎNE D'OCTETS	'www.se.com' (26 caractères)
Nom de produit	CHAÎNE D'OCTETS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interface Ethernet IFE pour un disjoncteur (LV434001 ou LV434010) : 'Interface Ethernet pour disjoncteurs BT'</li> <li>Serveur de tableau Ethernet IFE (LV434002 ou LV434011) : 'Interface Ethernet pour disjoncteurs BT + passerelle'</li> </ul>
Famille	CHAÎNE D'OCTETS	'Passerelle et serveur'
Gamme	CHAÎNE D'OCTETS	'Enerlin'X'
Modèle	CHAÎNE D'OCTETS	'interface Ethernet IFE' ou 'IFE/passerelle'
ID produit	INT16U	ID produit du cœur de l'IMU <ul style="list-style-type: none"> <li>17100 = IFE sans passerelle</li> <li>17101 = IFE avec passerelle</li> </ul>

## Adresse MAC du serveur IFE

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	Description
0x2E7D-0x2E7F	11902-11904	L	–	INT16U	–	Adresse MAC de l'interface IFE codée sur 3 registres (6 octets) sous forme hexadécimale.  <b>Exemple</b> : L'adresse MAC 00:80:F4:02:12:34 (ou 00-80-F4-02-12-34) est codée en hexadécimal comme suit : 0080F4021234 (0x00 0x80 0xF4 0x02 0x12 0x34).

## Date et heure de fabrication

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	Description
0x2E89– 0x2E8C	11914-11917	L	–	DATETIME	–	Date et heure de fabrication

## Numéro de série de l'interface IFE

Le numéro de série de l'interface IFE est composé de 11 caractères alphanumériques maximum au format suivant : PPLYWWDnnnn.

- PP = code de l'usine
- YY = année de fabrication (05–99)
- WW = semaine de fabrication (01–53)
- D = jour de fabrication (1–7)
- nnnn = numéro de production de l'appareil le jour de sa fabrication (0001–9999)

Une requête de lecture de 6 registres est nécessaire pour lire le numéro de série de l'interface IFE.

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	Description
0x02E91	11922	L	–	CHAÎNE D'OCTETS	–	'PP'
0x02E92	11923	L	–	CHAÎNE D'OCTETS	'05'–'99'	'YY'
0x02E93	11924	L	–	CHAÎNE D'OCTETS	'01'–'53'	'WW'
0x02E94	11925	L	–	CHAÎNE D'OCTETS	D : '1'–'7' n : '0'–'9'	'Dn'
0x02E95	11926	L	–	CHAÎNE D'OCTETS	'00'–'99'	'nn'
0x02E96	11927	L	–	CHAÎNE D'OCTETS	'0'–'9'	'n' (le caractère NULL clôture le numéro de série)

## Paramètres Modbus du serveur IFE

Ces paramètres sont valides pour le serveur de tableau IFE uniquement.

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	Description
0x306F	12400	L	–	INT16U	–	Adresse Modbus du serveur IFE (toujours 255)
0x3070	12401	L	–	INT16U	1-3	Parité Modbus : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 = pas de parité</li> <li>• 2 = paire (réglage usine)</li> <li>• 3 = impaire</li> </ul>
0x3071	12402	L	–	INT16U	5-8	Débit Modbus en bauds : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 = 4800 Baud</li> <li>• 6 = 9600 Baud</li> <li>• 7 = 19 200 Baud (réglage d'usine)</li> <li>• 8 = 38 400 Baud</li> </ul>
0x3072	12403	L	–	INT16U	1,3,5	Nombre de bits d'arrêt : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 = Auto (réglage d'usine)</li> <li>• 3 = 1 bit d'arrêt</li> <li>• 5 = 2 bits d'arrêt</li> </ul>

## Synchronisation de l'heure

Adresse	Registre	L/E	Unité	Type	Plage	Description
0x3098– 0x30B7	12441- 12472	L	–	CHAÎNE D'OCTETS	–	Type de source utilisée pour la synchronisation de l'heure : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 'Auto-SNTP'</li> <li>• 'Manuel-Modbus'</li> <li>• 'Manuel-ULP'</li> <li>• 'Manuel-Page Web'</li> </ul>
0x30B8– 0x30BB	12473- 12476	L	–	DATETIME	–	Date et heure de la dernière synchronisation de l'heure
0x30BC– 0x30BD	12477- 12478	L	s	FLOAT32	–	Temps écoulé depuis la dernière synchronisation de l'heure
0x30BE	12479	L	–	INT16U	0-2	Etat de la synchronisation automatique de l'heure : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = SNTP désactivé</li> <li>• 1 = échec SNTP</li> <li>• 2 = réussite SNTP</li> </ul>
0x30BF	12480	L	–	INT16	–	Nombre d'échecs de la synchronisation SNTP

## Paramètres réseau IP

### Paramètres réseau

Adresse	Registre	RW	Unité	Type	Plage	Description
0x27FF– 0x2800	10240– 10241	R	–	INT32	0–1	Mode de configuration du réseau : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = IPv4 uniquement</li> <li>• 1 = IPv4 et IPv6</li> </ul>

### Paramètres IPv4

Adresse	Registre	RW	Unité	Type	Plage	Description
0x2823– 0x2824	10276– 10277	R-WC	–	INT32U	0–2	Mode d'acquisition d'adresse IPv4, défini à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = Statique</li> <li>• 1 = BootP</li> <li>• 2 = DHCP</li> </ul>
0x2825– 0x2826	10278– 10279	R	–	INT32U	–	Etat de l'acquisition des adresses IPv4 : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 = Acquisition des adresses IP réussie</li> <li>• 1 = Acquisition des adresses IP réussie en cours</li> <li>• 2 = Acquisition des adresses IP dupliquée</li> <li>• 3 = Erreur lors de l'acquisition des adresses IP</li> </ul>
0x2827– 0x2828	10280– 10281	R-WC	–	INT32U	–	Adresse IPv4 de l'interface IFE <b>Exemple</b> : 169.254.1.1 Registre 10280 = 0xA9FE Registre 10281 = 0x0101
0x2829– 0x282A	10282– 10283	R-WC	–	INT32U	–	Masque de sous-réseau IPv4 <b>Exemple</b> : 255.255.0.0 Registre 10282 = 0xFFFF Registre 10283 = 0x0000
0x282B– 0x282C	10284– 10285	R-WC	–	INT32U	–	Adresse IPv4 de passerelle par défaut <b>Exemple</b> : 169.154.1.1 Registre 10284 = 0xA9FE Registre 10285 = 0x0101
0x282D– 0x2846	10286– 10311	–	–	–	–	Réservé

# Commandes de l'interface IFE

## Contenu de ce chapitre

Liste des commandes de l'interface IFE .....	305
Commandes génériques de l'interface IFE .....	306

## Liste des commandes de l'interface IFE

### Liste des commandes pour les interfaces IFE

Le tableau suivant répertorie les commandes de l'interface IFE avec les codes de commande et les profils utilisateur correspondants. Suivez les procédures d'exécution des commandes décrites [Exécution d'une commande, page 59](#).

Commande	Code de commande	Profil utilisateur
Obtenir l'heure actuelle, page 306	768	Aucun mot de passe n'est requis
Régler l'heure absolue, page 306	769	Aucun mot de passe n'est requis
Lire le nom et l'emplacement de l'IMU, page 307	1024	Aucun mot de passe n'est requis
Écrire le nom et l'emplacement de l'IMU, page 307	1032	Administrateur
Définir la durée de validité des données, page 308	41868	Administrateur, Services, Ingénieur ou Opérateur

### Codes d'erreur

Les codes d'erreur générés par l'interface IFE sont les codes d'erreur génériques [Résultat de la commande, page 62](#).

## Commandes génériques de l'interface IFE

### Obtenir l'heure actuelle

La commande d'obtention de l'heure actuelle n'est pas associée à une protection matérielle. La commande Get current time est quand même activée lorsque le commutateur de verrouillage situé sur la face avant de l'interface IFE est en position verrouillée.

Pour obtenir l'heure actuelle de tous les modules, configurez les registres de commande comme suit :

Adresse	Registre	Unité	Type	Plage	Description
0x1F3F	8000	–	INT16U	768	Code de commande = <b>768</b>
0x1F40	8001	–	INT16U	10	Nombre de paramètres (octets) = 10
0x1F41	8002	–	INT16U	8704	Destination = 8704 (0x2200)
0x1F42	8003	–	INT16U	0	Type de sécurité de la commande
0x1F43– 0x1F44	8004-8005	–	CHAÎNE D'OCTETS	0	Mot de passe de la commande = 0 (aucun mot de passe requis)

Les registres suivants contiennent les données temporelles :

- le registre 8023 indique le mois dans les bits de poids fort (MSB), le jour est dans les bits de poids faible (LSB).
- le registre 8024 indique le décalage en année dans les MSB (ajoutez 2000 pour connaître l'année) et l'heure dans les LSB.
- le registre 8025 indique les minutes dans les MSB, les secondes sont dans les LSB.
- le registre 8026 indique les millisecondes.

### Régler l'heure absolue

La commande Set absolute time est quand même activée lorsque le commutateur de verrouillage situé sur la face avant de l'interface IFE est en position verrouillée.

Pour régler l'heure absolue de tous les modules IMU, configurez les registres de commande comme suit :

Adresse	Registre	Unité	Type	Plage	Description
0x1F3F	8000	–	INT16U	769	Code de commande = <b>769</b>
0x1F40	8001	–	INT16U	18	Nombre de paramètres (octets) = 18
0x1F41	8002	–	INT16U	8704	Destination = 8704 (0x2200)
0x1F42	8003	–	INT16U	0	Type de sécurité de la commande
0x1F43– 0x1F44	8004-8005	–	CHAÎNE D'OCTETS	0	Mot de passe de la commande = 0 (aucun mot de passe requis)
0x1F45– 0x1F48	8006-8009	–	XDATE	–	Date/heure actuelles

**NOTE:** En cas de coupure d'alimentation 24 V CC, le compteur de date et d'heure est réinitialisé et redémarre au 1er janvier 2000. Il est donc indispensable de régler l'heure absolue de tous les modules IMU une fois que l'alimentation électrique 24 V CC est rétablie.

**NOTE:** Lorsque l'interface IFE n'est pas configurée en mode SNTP, il est impératif de régler régulièrement l'heure absolue de tous les modules IMU, du fait de l'écart de l'horloge de chaque module IMU. La fréquence recommandée est d'au moins une fois toutes les 15 minutes.

## Lire le nom et l'emplacement de l'IMU

Pour lire le nom et l'emplacement de l'IMU, configurez les registres de commande comme suit :

Adresse	Registre	Unité	Type	Plage	Description
0x1F3F	8000	–	INT16U	1024	Code de commande = <b>1024</b>
0x1F40	8001	–	INT16U	16	Nombre de paramètres (octets) = 16
0x1F41	8002	–	INT16U	8704	Destination = 8704 (0x2200)
0x1F42	8003	–	INT16U	0	Type de sécurité de la commande
0x1F43–0x1F44	8004-8005	–	CHAÎNE D'OCTETS	0	Mot de passe de la commande = 0 (aucun mot de passe requis)
0x1F45–0x1F46	8006-8007	–	INT32U	–	<ul style="list-style-type: none"> <li>17039489 = lecture du nom de l'IMU (charge la valeur 0x0104 dans le registre 8006 et la valeur 0x0081 dans le registre 8007)</li> <li>17039490 = lecture de l'emplacement de l'IMU (charge la valeur 0x0104 dans le registre 8006 et la valeur 0x0082 dans le registre 8007)</li> </ul>
0x1F47	8008	–	INT16U	2048	2048

Le nom et l'emplacement de l'IMU sont renvoyés aux registres de commande comme suit :

Adresse	Registre	Unité	Type	Plage	Description
0x1F53	8020	–	INT16U	1024	Dernier code de commande
0x1F54	8021	–	INT16U	–	Etat de la commande : <ul style="list-style-type: none"> <li>0 = commande exécutée</li> <li>Autrement, échec de la commande</li> </ul>
0x1F55	8022	–	INT16U	–	Nombre d'octets renvoyés (0 si échec de la commande)
0x1F56	8023	–	CHAÎNE D'OCTETS	8704	Si réussite de la commande : <ul style="list-style-type: none"> <li>MSB = premier caractère du nom ou de l'emplacement de l'IMU</li> <li>LSB = deuxième caractère du nom ou de l'emplacement de l'IMU</li> </ul>
0x1F57–0x1F6D	8024-8046	–	CHAÎNE D'OCTETS	–	Dépend de la longueur du nom ou de l'emplacement de l'IMU et se termine par le caractère NULL 0x00

## Ecrire le nom et l'emplacement de l'IMU

Le nom et l'emplacement de l'IMU peuvent être lus du registre 11801 à 11868, page 298.

Pour écrire le nom et l'emplacement de l'IMU, configurez les registres de commande comme suit :

Adresse	Registre	Unité	Type	Plage	Description
0x1F3F	8000	–	INT16U	1032	Code de commande = <b>1032</b>
0x1F40	8001	–	INT16U	16-62	Nombre de paramètres (octets) = dépend de la longueur du nom ou de l'emplacement de l'IMU (jusqu'à 46 caractères)
0x1F41	8002	–	INT16U	0	Destination = 0 (0x0000)
0x1F42	8003	–	INT16U	1	Type de sécurité de la commande
0x1F43–0x1F44	8004-8005	–	CHAÎNE D'OCTETS	–	Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur
0x1F45–0x1F46	8006-8007	–	INT32U	–	<ul style="list-style-type: none"> <li>17039489 = nom de l'application utilisateur (charge la valeur 0x0104 dans le registre 8006 et la valeur 0x0081 dans le registre 8007)</li> </ul>

Adresse	Registre	Unité	Type	Plage	Description
					<ul style="list-style-type: none"> <li>17039490 = emplacement de l'IMU (charge la valeur 0x0104 dans le registre 8006 et la valeur 0x0082 dans le registre 8007)</li> </ul>
0x1F46	8008	–	INT16U	2048	2048
0x1F48	8009	–	CHAÎNE D'OCTETS	–	<ul style="list-style-type: none"> <li>MSB = premier caractère du nom ou de l'emplacement de l'IMU</li> <li>LSB = deuxième caractère du nom ou de l'emplacement de l'IMU</li> </ul>
0x1F49-0x1F5F	8010-8038	–	CHAÎNE D'OCTETS	–	Dépend de la longueur du nom ou de l'emplacement de l'IMU et se termine par le caractère NULL 0x00

## Définir la durée de validité des données

Cette commande permet de définir la durée de validité des données des jeux de données standard et hérités.

La durée de validité des données peut être lue dans un registre Durée de validité des données, page 300.

Pour définir la durée de validité des données, configurez les registres de commande comme suit :

Adresse	Registre	Unité	Type	Plage	Description
0x1F3F	8000	–	INT16U	41868	Code de commande = 41868
0x1F40	8001	–	INT16U	12	Nombre de paramètres (octets) = 12
0x1F41	8002	–	INT16U	8705	Destination = 8705 (0x2201)
0x1F42	8003	–	INT16U	1	Type de sécurité de la commande
0x1F43–0x1F44	8004-8005	–	CHAÎNE D'OCTETS	–	Mot de passe de la commande : Mot de passe du profil utilisateur Administrateur, Services, Ingénieur ou Opérateur
0x1F45	8006	s	INT16U	5-300 (par incréments de 5 s)	Durée de validité des données Réglage d'usine : 10 s

# Annexes

## Contenu de cette partie

Références croisées des registres Modbus pour les disjoncteurs MasterPact NT/NW et ComPact NS .....	310
---	-----

## Introduction

L'annexes répertorie les registres Modbus par ordre croissant, avec des références croisées vers les pages correspondantes du guide.

# Références croisées des registres Modbus pour les disjoncteurs MasterPact NT/NW et ComPact NS

## Contenu de ce chapitre

Références croisées des registres Modbus pour les disjoncteurs MasterPact NT/NW et ComPact NS ..... 311

## Présentation

Le tableau des références croisées fournit la liste des registres Modbus par ordre croissant, avec des références croisées vers les pages correspondantes du guide.

# Références croisées des registres Modbus pour les disjoncteurs MasterPact NT/NW et ComPact NS

## Description générale

Le tableau ci-dessous montre les références croisées aux registres Modbus utilisées par les modules de communication. Les registres sont énumérés par ordre croissant.

## Tableau des références croisées

Adresse	Registre	Module	Description	Page
0x0095–0x009B	150–156	Module BCM ULP	Historique des déclenchements	Historique des déclenchements, page 235
0x0202	515	Module BCM ULP	Identification du produit	Identification du produit, page 226
0x0215–0x021E	534-543	Module BCM ULP	Identifiant du module BCM ULP	Identifiant du module BCM ULP, page 226
0x0229–0x022A	554-555	Module BCM ULP	Compteurs du module BCM ULP	Compteurs du module BCM ULP, page 233
0x0240	577	Module BCM ULP	Version du firmware	Version de firmware du module BCM ULP, page 226
0x0243–0x0244	580-581	Module BCM ULP	Seuils des compteurs	Seuils des compteurs, page 233
0x0289–0x028A	650-651	Module BCM ULP	Cause de déclenchement	Cause de déclenchement, page 227
0x0291–0x0292	658-659	Module BCM ULP	Inhibition de la commande de fermeture	Inhibition de la commande de fermeture, page 228
0x0293	660	Module BCM ULP	Mode local/à distance	Mode de commande locale/à distance, page 228
0x0294	661	Module BCM ULP	Etat du disjoncteur	Etat du disjoncteur, page 228
0x0295–0x0298	662-665	Module BCM ULP	Compteurs de changements d'état du disjoncteur	Compteurs de changements d'état du disjoncteur, page 233
0x029D	670	Module BCM ULP	Mode Auto/Manu	Auto/Manu, page 229
0x029E–0x02A0	671-673	Module BCM ULP	Date du dernier actionnement de l'auxiliaire MX	Date du dernier événement, page 232
0x02A1	674	Module BCM ULP	Compteur d'actionnements MX	Compteurs de déclenchements MX et XF, page 234
0x02A2	675	Module BCM ULP	Date du dernier actionnement de l'auxiliaire XF	Date du dernier événement, page 232
0x02A5	678	Module BCM ULP	Compteur d'actionnements XF	Compteurs de déclenchements MX et XF, page 234
0x02A6–0x02A9	679-682	Module BCM ULP	Date actuelle du module BCM ULP	Date du dernier événement, page 232

Adresse	Registre	Module	Description	Page
0x02AB–0x02BD	684-702	Module BCM ULP	Date du dernier événement	Date du dernier événement, page 232
0x031F	800	Module BCM ULP	Activation du jeu de données hérité	Activation du jeu de données hérité, page 229
0x0325	806	Module BCM ULP	Paramètre de communication	Paramètre de communication, page 230
0x0326–0x032B	807-812	Module BCM ULP	Réglage de la réduction de la consommation d'énergie (ERMS)	Réglage de la réduction de la consommation d'énergie (ERMS), page 230
0x032C	813	Module BCM ULP	Contact wear	Usure du contact, page 231
0x03E7–0x03F6	1000-1015	Déclencheur MicroLogic	Tension et déséquilibre des tensions (mesures en temps réel)	Tension, page 120
0x03F7–0x0407	1016-1032	Déclencheur MicroLogic	Courant et déséquilibre des courants (mesures en temps réel)	Courant, page 121
0x0409–0x0414	1034-1045	Déclencheur MicroLogic	Puissance active, réactive et apparente (mesures en temps réel)	Puissance active, page 122
0x0415–0x041C	1046-1053	Déclencheur MicroLogic	Facteur de puissance et facteur de puissance fondamentale (mesures en temps réel)	Facteur de puissance, page 123
0x041D	1054	Déclencheur MicroLogic	Fréquence (mesures en temps réel)	Fréquence, page 124
0x041F–0x0424	1056-1061	Déclencheur MicroLogic	Tension de la fondamentale (mesures en temps réel)	Tension fondamentale, page 124
0x042B–0x042E	1068-1071	Déclencheur MicroLogic	Courant de la fondamentale (mesures en temps réel)	Courant fondamental, page 124
0x0433–0x0436	1076-1079	Déclencheur MicroLogic	Puissance active de la fondamentale (mesures en temps réel)	Puissance active fondamentale, page 124
0x0437–0x043A	1080-1083	Déclencheur MicroLogic	Puissance réactive de la fondamentale (mesures en temps réel)	Puissance réactive fondamentale, page 125
0x043B–0x043E	1084-1087	Déclencheur MicroLogic	Puissance apparente de la fondamentale (mesures en temps réel)	Puissance apparente fondamentale, page 125
0x043F–0x0442	1088-1091	Déclencheur MicroLogic	Puissance de distorsion (mesures en temps réel)	Puissance de distorsion, page 125
0x0443–0x044C	1092-1101	Déclencheur MicroLogic	Distorsion harmonique totale (THD) en fonction de la fondamentale (mesures en temps réel)	Distorsion harmonique totale (THD) par rapport à la fondamentale, page 126
0x044D–0x0456	1102-1111	Déclencheur MicroLogic	Distorsion harmonique totale (THD) en fonction de la valeur efficace (mesures en temps réel)	Distorsion harmonique totale (THD) par rapport à la valeur efficace, page 126
0x0457–0x0459	1112-1114	Déclencheur MicroLogic	Déphasage entre tension et courant (mesures en temps réel)	Déphasage entre tension et courant, page 127
0x045A–0x045D	1115-1118	Déclencheur MicroLogic	Facteur K (mesures en temps réel)	Facteur K, page 127
0x045E–0x0467	1119-1128	Déclencheur MicroLogic	Facteur de crête (mesures en temps réel)	Facteur de crête, page 127
0x046C–0x046E	1133-1135	Déclencheur MicroLogic	Déphasage entre tensions (mesures en temps réel)	Déphasage entre tensions, page 128

Adresse	Registre	Module	Description	Page
0x0513–0x0522	1300-1315	Déclencheur MicroLogic	Tension (minimum de la mesure en temps réel)	Minimum des mesures en temps réel, page 129
0x0523–0x0533	1316-1332	Déclencheur MicroLogic	Courant (minimum de la mesure en temps réel)	Minimum des mesures en temps réel, page 129
0x0535–0x0540	1334-1345	Déclencheur MicroLogic	Puissance active, réactive et apparente (minimum de la mesure en temps réel)	Minimum des mesures en temps réel, page 129
0x0541–0x0548	1346-1353	Déclencheur MicroLogic	Facteur de puissance (minimum de la mesure en temps réel)	Minimum des mesures en temps réel, page 129
0x0549–0x054A	1354-1355	Déclencheur MicroLogic	Fréquence (minimum de la mesure en temps réel)	Minimum des mesures en temps réel, page 129
0x054B–0x0551	1356-1362	Déclencheur MicroLogic	Tension de la fondamentale (minimum de la mesure en temps réel)	Minimum des mesures en temps réel, page 129
0x0557–0x055B	1368-1372	Déclencheur MicroLogic	Courant de la fondamentale (minimum de la mesure en temps réel)	Minimum des mesures en temps réel, page 129
0x055F–0x0562	1376-1379	Déclencheur MicroLogic	Puissance active de la fondamentale (minimum de la mesure en temps réel)	Minimum des mesures en temps réel, page 129
0x0563–0x0566	1380-1383	Déclencheur MicroLogic	Puissance réactive de la fondamentale (minimum de la mesure en temps réel)	Minimum des mesures en temps réel, page 129
0x0567–0x056A	1384-1387	Déclencheur MicroLogic	Puissance apparente de la fondamentale (minimum de la mesure en temps réel)	Minimum des mesures en temps réel, page 129
0x056B–0x056E	1388-1391	Déclencheur MicroLogic	Puissance de distorsion (minimum de la mesure en temps réel)	Minimum des mesures en temps réel, page 129
0x056–0x0578	1392-1401	Déclencheur MicroLogic	Distorsion harmonique totale (THD) en fonction de la fondamentale (minimum de la mesure en temps réel)	Minimum des mesures en temps réel, page 129
0x0579–0x0582	1402-1411	Déclencheur MicroLogic	Distorsion harmonique totale (THD) en fonction de la valeur efficace (minimum de la mesure en temps réel)	Minimum des mesures en temps réel, page 129
0x0583–0x0585	1412-1414	Déclencheur MicroLogic	Déphasage entre tension et courant (minimum de la mesure en temps réel)	Minimum des mesures en temps réel, page 129
0x0586–0x0589	1415-1418	Déclencheur MicroLogic	Facteur K (minimum de la mesure en temps réel)	Minimum des mesures en temps réel, page 129
0x058A–0x0593	1419-1428	Déclencheur MicroLogic	Facteur de crête (minimum de la mesure en temps réel)	Minimum des mesures en temps réel, page 129
0x0598–0x059A	1433-1435	Déclencheur MicroLogic	Déphasage entre tensions (minimum de la mesure en temps réel)	Minimum des mesures en temps réel, page 129
0x063F–0x064E	1600-1615	Déclencheur MicroLogic	Tension (maximum de la mesure en temps réel)	Maximum des mesures en temps réel, page 129
0x064F–0x065F	1616-1632	Déclencheur MicroLogic	Courant (maximum de la mesure en temps réel)	Maximum des mesures en temps réel, page 129
0x0661–0x066C	1634-1645	Déclencheur MicroLogic	Puissance active, réactive et apparente (maximum de la mesure en temps réel)	Maximum des mesures en temps réel, page 129
0x066D–0x0674	1646-1653	Déclencheur MicroLogic	Facteur de puissance (maximum de la mesure en temps réel)	Maximum des mesures en temps réel, page 129

Adresse	Registre	Module	Description	Page
0x0675–0x0676	1654-1655	Déclencheur MicroLogic	Fréquence (maximum de la mesure en temps réel)	Maximum des mesures en temps réel, page 129
0x0677–0x067D	1656-1662	Déclencheur MicroLogic	Tension de la fondamentale (maximum de la mesure en temps réel)	Maximum des mesures en temps réel, page 129
0x0683–0x0687	1668-1672	Déclencheur MicroLogic	Courant de la fondamentale (maximum de la mesure en temps réel)	Maximum des mesures en temps réel, page 129
0x068B–0x068E	1676-1679	Déclencheur MicroLogic	Puissance active de la fondamentale (maximum de la mesure en temps réel)	Maximum des mesures en temps réel, page 129
0x068F–0x0692	1680-1683	Déclencheur MicroLogic	Puissance réactive de la fondamentale (maximum de la mesure en temps réel)	Maximum des mesures en temps réel, page 129
0x0693–0x0696	1684-1687	Déclencheur MicroLogic	Puissance apparente de la fondamentale (maximum de la mesure en temps réel)	Maximum des mesures en temps réel, page 129
0x0697–0x069A	1688-1691	Déclencheur MicroLogic	Puissance de distorsion (maximum de la mesure en temps réel)	Maximum des mesures en temps réel, page 129
0x069B–0x06A4	1692-1701	Déclencheur MicroLogic	Distorsion harmonique totale (THD) en fonction de la fondamentale (maximum de la mesure en temps réel)	Maximum des mesures en temps réel, page 129
0x06A5–0x06AE	1702-1711	Déclencheur MicroLogic	Distorsion harmonique totale (THD) en fonction de la valeur efficace (maximum de la mesure en temps réel)	Maximum des mesures en temps réel, page 129
0x06AF–0x06B1	1712-1714	Déclencheur MicroLogic	Déphasage entre tension et courant (maximum de la mesure en temps réel)	Maximum des mesures en temps réel, page 129
0x06B2–0x06B5	1715-1718	Déclencheur MicroLogic	Facteur K (maximum de la mesure en temps réel)	Maximum des mesures en temps réel, page 129
0x06B6–0x06BF	1719-1728	Déclencheur MicroLogic	Facteur de crête (maximum de la mesure en temps réel)	Maximum des mesures en temps réel, page 129
0x06C4–0x06C6	1733-1735	Déclencheur MicroLogic	Déphasage entre tensions (maximum de la mesure en temps réel)	Maximum des mesures en temps réel, page 129
0x07CF–0x07EA	2000-2027	Déclencheur MicroLogic	Mesures de l'énergie	Mesures de l'énergie, page 131
0x0897–0x08C0	2200-2241	Déclencheur MicroLogic	Mesures de la demande	Demande de courant, page 132
0x0BB7–0x0BF7	3000-3064	Déclencheur MicroLogic	Informations horodatées	Informations horodatées, page 189
0x0CE6–0x0CEF	3303-3312	Déclencheur MicroLogic	Identification du gestionnaire de mesure	Identification du gestionnaire de mesure, page 141
0x0CF1	3314	Déclencheur MicroLogic	System type	Type de système, page 185
0x0CF3	3316	Déclencheur MicroLogic	Signe de la puissance	Signe de la puissance, page 185
0x0CF4	3317	Déclencheur MicroLogic	Signe de la puissance réactive	Signe de la puissance réactive, page 186
0x0CF5	3318	Déclencheur MicroLogic	Signe du facteur de puissance	Signe du facteur de puissance, page 186
0x0CF6	3319	Déclencheur MicroLogic	Convention de calcul de la puissance réactive	Convention de calcul de la puissance réactive, page 186

Adresse	Registre	Module	Description	Page
0x0CFB	3324	Déclencheur MicroLogic	Mode d'accumulation d'énergie	Mode d'accumulation d'énergie, page 186
0x0D16–0x0D1A	3351-3355	Déclencheur MicroLogic	Temps de demande	Temps de demande, page 187
0x0EE7	3816	Déclencheur MicroLogic	Identification du produit (avec le gestionnaire de mesure)	Identification du produit, page 142
105x1003–0x0C	4100-4189	Déclencheur MicroLogic	Amplitude de la tension harmonique (harmoniques de rang impair)	Amplitude de la tension harmonique (rang impair), page 135
0x105D–0x1098	4190-4249	Déclencheur MicroLogic	Amplitude du courant harmonique (harmoniques de rang impair)	Amplitude du courant harmonique (rang impair), page 137
0x1099–0x10AA	4250-4267	Déclencheur MicroLogic	Phase de la tension harmonique (harmoniques de rang impair)	Phase de la tension harmonique (rang impair), page 139
0x10F3–0x1102	4340-4355	Déclencheur MicroLogic	Phase du courant harmonique (harmoniques de rang impair)	Phase du courant harmonique (rang impair), page 140
0x112F–0x1188	4400-4489	Déclencheur MicroLogic	Amplitude de la tension harmonique (harmoniques de rang pair)	Présentation, page 135
0x1189–0x11C4	4490-4549	Déclencheur MicroLogic	Amplitude du courant harmonique (harmoniques de rang pair)	Présentation, page 135
0x11C5–0x11D6	4550-4567	Déclencheur MicroLogic	Phase de la tension harmonique (harmoniques de rang pair)	Présentation, page 135
0x121F–0x122E	4640-4655	Déclencheur MicroLogic	Phase du courant harmonique (harmoniques de rang pair)	Présentation, page 135
0x1643–0x1646	5700-5703	Déclencheur MicroLogic	État des alarmes prédéfinies	Etat des alarmes prédéfinies, page 145
0x176F–0x19EA	6000-6635	Déclencheur MicroLogic	Alarmes analogiques prédéfinies	Alarmes analogiques prédéfinies, page 154
0x21FB–0x21FE	8700-8703	Déclencheur MicroLogic	Numéro de série	Numéro de série, page 141
0x2204	8709	Déclencheur MicroLogic	Version du matériel	Version du matériel, page 141
0x2205	8710	Déclencheur MicroLogic	Version du firmware	Version du firmware, page 141
0x220B	8716	Déclencheur MicroLogic	Identification du produit (avec le gestionnaire de protection)	Identification du produit, page 142
0x2223	8740	Déclencheur MicroLogic	Type de protection	Type de protection, page 142
0x2224	8741	Déclencheur MicroLogic	Type de mesure (A, E, P, H)	Type de mesure, page 142
0x2225	8742	Déclencheur MicroLogic	Calibre long retard	Calibre long retard, page 143
222x0D	8750	Déclencheur MicroLogic	Courant nominal	Courant nominal, page 193
0x2230	8753	Déclencheur MicroLogic	Paramètres de protection du neutre	Paramètres de la protection du neutre, page 158
0x2231–0x223A	8754-8763	Déclencheur MicroLogic	Protection long retard	Paramètres de la protection Long retard, page 158
0x223B–0x2244	8764-8773	Déclencheur MicroLogic	Protection court retard	Paramètres de la protection Court retard, page 159

Adresse	Registre	Module	Description	Page
0x2245–0x224E	8774-8783	Déclencheur MicroLogic	Protection instantanée	Paramètres de la protection Instantanée, page 160
0x224F–0x2258	8784-8793	Déclencheur MicroLogic	Protection contre les défauts à la terre	Paramètres de la protection Terre, page 161
0x2259–0x2262	8794-8803	Déclencheur MicroLogic	Protection différentielle (bloc Vigi)	Paramètres de la protection différentielle (bloc Vigi), page 162
0x2263–0x2289	8804-8842	Déclencheur MicroLogic	Mesures du gestionnaire de protection	Mesures du gestionnaire de protection, page 193
0x228A	8843	Déclencheur MicroLogic	Etat de la batterie	État de la batterie, page 194
0x2298	8857	Déclencheur MicroLogic	Etat des contacts programmables M2C/M6C	Etat des contacts programmables M2C/M6C, page 146
0x229D–0x229F	8862-8864	Déclencheur MicroLogic	Etat de la protection	Etat de la protection, page 147
0x22A0–0x22A1	8865-8866	Déclencheur MicroLogic	Temps restant jusqu'au déclenchement de la protection Long retard	Temps restant jusqu'au déclenchement de la protection Long retard, page 194
0x22A7	8872	Déclencheur MicroLogic	Rotation des phases	Rotation des phases, page 195
0x2327–0x2372	9000-9075	Déclencheur MicroLogic	Informations horodatées	Informations horodatées, page 189
0x238B–0x2452	9100-9299	Déclencheur MicroLogic	Historique des déclenchements	Historique des déclenchements, page 150
0x2583–0x258C	9604-9613	Déclencheur MicroLogic	Identification du gestionnaire de protection	Identification du gestionnaire de protection, page 143
0x258D	9614	Déclencheur MicroLogic	Langue	Langue, page 195
0x258E	9615	Déclencheur MicroLogic	Fréquence nominale	Fréquence nominale, page 195
0x258F–0x2590	9616-9617	Déclencheur MicroLogic	Tension nominale Vn	Tension nominale, page 188
0x2591	9618	Déclencheur MicroLogic	Type de disjoncteur	Type de disjoncteur, page 143
0x259C–0x25A5	9629-9638	Déclencheur MicroLogic	Alarme de défaut à la terre	Alarme de défaut à la terre, page 163
0x25A6–0x25AF	9639-9648	Déclencheur MicroLogic	Alarme de défaut de protection différentielle	Alarme de protection différentielle, page 164
0x25B0–0x25B9	9649-9658	Déclencheur MicroLogic	Protection contre les déséquilibres des courants	Protection contre les déséquilibres des courants, page 165
0x25BA–0x25C3	9659-9668	Déclencheur MicroLogic	Protection contre le courant maximum sur la phase 1	Protection contre le courant maximum sur la phase 1, page 166
0x25C4–0x25CD	9669-9678	Déclencheur MicroLogic	Protection contre le courant maximum sur la phase 2	Protection contre le courant maximum sur la phase 2, page 167
0x25CE–0x25D7	9679-9688	Déclencheur MicroLogic	Protection contre le courant maximum sur la phase 3	Protection contre le courant maximum sur la phase 3, page 168

Adresse	Registre	Module	Description	Page
0x25D8–0x25E1	9689-9698	Déclencheur MicroLogic	Protection contre le courant maximum sur le neutre	Protection contre le courant maximum sur le neutre, page 169
0x25E2–0x25EB	9699-9708	Déclencheur MicroLogic	Protection contre la tension minimum	Protection contre la tension minimum, page 170
0x25EC–0x25F5	9709-9718	Déclencheur MicroLogic	Protection contre la tension maximum	Protection contre la tension maximum, page 172
0x25F6–0x25FF	9719-9728	Déclencheur MicroLogic	Protection contre les déséquilibres des tensions	Protection contre les déséquilibres des tensions, page 173
0x260A–0x2613	9739-9748	Déclencheur MicroLogic	Protection contre la puissance déwattée	Protection contre la puissance de retour, page 174
0x2614–0x261D	9749-9758	Déclencheur MicroLogic	Protection contre la fréquence minimum	Protection contre la fréquence minimum, page 175
0x261E–0x2627	9759-9768	Déclencheur MicroLogic	Protection contre la fréquence maximum	Protection contre la fréquence maximum, page 177
0x2628–0x2631	9769-9778	Déclencheur MicroLogic	Alarme de rotation de phase	Alarme de rotation de phase, page 178
0x2632–0x263B	9779-9788	Déclencheur MicroLogic	Délestage de charge et reconnexion en fonction du courant	Délestage de charge et reconnexion en fonction du courant, page 179
0x263C–0x2645	9789-9798	Déclencheur MicroLogic	Délestage de charge et reconnexion en fonction de la puissance	Délestage de charge et reconnexion en fonction de la puissance, page 180
0x2647	9800	Déclencheur MicroLogic	Etat de la configuration à distance	Etat de la configuration à distance, page 182
0x2648–0x2671	9801-9842	Déclencheur MicroLogic	Configuration des contacts programmables M2C/M6C	Configuration des contacts programmables M2C/M6C, page 182
0x2672	9843	Déclencheur MicroLogic	Type de contacts programmables M2C/M6C	Type de contacts programmables, page 183
0x2675–0x267C	9846-9853	Déclencheur MicroLogic	Caractéristiques du disjoncteur	Caractéristiques du disjoncteur, page 143
0x27FF–0x2826	10240-10279	Interface IFE	Paramètres réseau IP	Paramètres réseau IP, page 303
0x2DFF–0x2E06	11776–11783	Interface IFM	Version du firmware	Version logicielle de l'interface IFM , page 286
0x2DFF–0x2E06	11776–11783	Interface IFE	Version du firmware	Version logicielle de l'interface IFE, page 298
0x2E07–0x2E0C	11784-11789	Interface IFM	Numéro de série	Numéro de série de l'interface IFM TRV00210 ou STRV00210, page 286
0x2E07–0x2E0C	11784-11789	Interface IFE	Version du matériel	Version matérielle de l'interface IFE, page 298
0x2E18–0x2E2E	11801-11823	Interface IFM	Nom de l'IMU	Identification de l'IMU, page 288
0x2E18–0x2E2E	11801-11823	Interface IFE	Nom de l'IMU	Identification de l'IMU, page 298

Adresse	Registre	Module	Description	Page
0x2E45–0x2E5B	11846-11868	Interface IFM	Emplacement de l'IMU	Identification de l'IMU, page 288
0x2E45–0x2E5B	11846-11868	Interface IFE	Emplacement de l'IMU	Identification de l'IMU, page 298
0x2E72	11891	Interface IFM	Position du commutateur de verrouillage	Position du commutateur de verrouillage, page 289
0x2E72	11891	Interface IFE	Position du commutateur de verrouillage	Position du commutateur de verrouillage, page 299
0x2E73–0x2E7A	11892-11899	Interface IFE	Date et heure actuelles	Date et heure actuelles, page 299
0x2E7C	11901	Interface IFM	Identification du produit	Identification du produit, page 287
0x2E7C	11901	Interface IFE	Identification du produit	Identification du produit, page 299
0x2E7D–0x02E7F	11902-11904	Interface IFE	Adresse MAC de l'interface IFE	Adresse MAC du serveur IFE, page 300
0x2E89–0x2E8C	11914-11917	Interface IFE	Date et heure de fabrication	Date et heure de fabrication, page 301
0x2E91–0x02E96	11922-11931	Interface IFE	Numéro de série	Numéro de série de l'interface IFE, page 301
0x2EDF–0x2F84	12000-12165	Interface IFM	Jeu de données hérité	Registres communs du jeu de données hérité, page 106
0x2EDF–0x2F84	12000-12165	Interface IFE	Jeu de données hérité	Registres communs du jeu de données hérité, page 106
0x306E	12399	Interface IFM	Etat de la mesure de vitesse automatique	Etat de la mesure de vitesse automatique, page 289
0x306F	12400	Interface IFM	Adresse Modbus de l'interface IFM	Adresse Modbus de l'interface IFM, page 289
0x306F–0x3072	12400-12403	Interface IFE	Paramètres Modbus de l'interface IFE	Paramètres Modbus du serveur IFE, page 301
0x3070	12401	Interface IFM	Parité Modbus	Parité Modbus, page 289
0x3071	12402	Interface IFM	Débit Modbus en bauds	Débit Modbus en bauds, page 290
0x3072	12403	Interface IFM	Nombre de bits d'arrêt	Nombre de bits d'arrêt, page 290
0x35FF–0x3668	13824-13929	Module IO	Entrée analogique du module IO 1	Entrées analogiques, page 245
0x3669–0x3848	13930-14409	Module IO	Entrée numérique du module IO 1	Entrées numériques, page 247
0x3849–0x38FC	14410-14589	Module IO	Sortie numérique du module IO 1	Sorties numériques, page 250
0x38FD–0x3902	14590-14595	Module IO	Paramètre matériel du module IO 1	Paramètres du matériel, page 252
0x3905–0x3908	14598-14601	Module IO	Etat des entrées et sorties numériques du module IO 1	Etat des entrées et des sorties numériques, page 254
0x392F–0x3982	14640-14723	Module IO	Identification du module IO 1	Identification du module IO, page 255

Adresse	Registre	Module	Description	Page
0x3989–0x39A4	14730-14759	Module IO	Etat de l'alarme du module IO 1	Etat des alarmes, page 258
0x3BC3–0x3BE0	15300-15329	Module IO	Gestion de châssis du module IO 1	Gestion de châssis, page 262
0x3BE1–0x3BFE	15330-15359	Module IO	Gestion de racks du module IO 1	Gestion de racks, page 263
0x3C27–3C30	15400-15409	Module IO	Contrôle de l'éclairage du module IO 1	Commande d'éclairage, page 263
0x3C31–3EEC	15410-16109	Module IO	Contrôle de la charge du module IO 1	Contrôle de charge, page 264
0x41B8–0x4220	16824-16929	Module IO	Entrée analogique du module IO 2	Entrées analogiques, page 245
0x4221–0x4400	16930-17409	Module IO	Entrée numérique du module IO 2	Entrées numériques, page 247
0x4401–0x44B4	17410-17589	Module IO	Sortie numérique du module IO 2	Sorties numériques, page 250
0x44B5–0x44BA	17590-17595	Module IO	Paramètre matériel du module IO 2	Paramètres du matériel, page 252
0x44BD–0x44C0	17598-17601	Module IO	Etat des entrées et sorties numériques du module IO 2	Etat des entrées et des sorties numériques, page 254
0x44E7–0x453A	17640-17723	Module IO	Identification du module IO 2	Identification du module IO, page 255
0x4541–0x455E	17730-17759	Module IO	Etat de l'alarme du module IO 2	Etat des alarmes, page 258
0x477B–0x4798	18300–18329	Module IO	Gestion de châssis du module IO 2	Gestion de châssis, page 262
0x4799–0x47B6	18330–18359	Module IO	Gestion des racks du module IO 2	Gestion de racks, page 263
0x749C	29853	Déclencheur MicroLogic	Compteur de taux d'usure	Compteur de taux d'usure, page 192
0x74B7–0x74BE	29880-29887	Déclencheur MicroLogic	Compteurs des profils de charge	Compteurs des profils de charge, page 192
0x7CFF–0x7E4E	32000–32341	Interface IFE	Jeu de données standard	Registres communs du jeu de données standard, page 85





Schneider Electric  
35 rue Joseph Monier  
92500 Rueil Malmaison  
France

+ 33 (0) 1 41 29 70 00

[www.se.com](http://www.se.com)

Les normes, spécifications et conceptions pouvant changer de temps à autre, veuillez demander la confirmation des informations figurant dans cette publication.

© 2022 – Schneider Electric. Tous droits réservés.

DOCA0054FR-10