

Wiser détecteur de fumée connecté sur secteur 230V

Guide de l'utilisateur de l'appareil Wiser Home

Informations sur les caractéristiques et fonctionnalités de l'appareil.

10/2025



Mentions légales

Les informations fournies dans ce document contiennent des descriptions générales, des caractéristiques techniques et/ou des recommandations concernant des produits/solutions.

Ce document n'est pas destiné à remplacer une étude détaillée ou un plan de développement ou de représentation opérationnel et propre au site. Il ne doit pas être utilisé pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité des produits/solutions pour des applications utilisateur spécifiques. Il incombe à chaque utilisateur individuel d'effectuer, ou de faire effectuer par un professionnel de son choix (intégrateur, spécificateur ou équivalent), l'analyse de risques exhaustive appropriée ainsi que l'évaluation et les tests des produits/solutions par rapport à l'application ou l'utilisation particulière envisagée.

La marque Schneider Electric et toutes les marques de commerce de Schneider Electric SE et de ses filiales mentionnées dans ce document sont la propriété de Schneider Electric SE ou de ses filiales. Toutes les autres marques peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

Ce document et son contenu sont protégés par les lois sur la propriété intellectuelle applicables et sont fournis à titre d'information uniquement. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre), à quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Schneider Electric.

Schneider Electric n'accorde aucun droit ni aucune licence d'utilisation commerciale de ce document ou de son contenu, sauf dans le cadre d'une licence non exclusive et personnelle, pour le consulter tel quel.

Schneider Electric se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications ou des mises à jour relatives au contenu de ce document ou à son format, sans préavis.

Dans la mesure permise par la loi applicable, Schneider Electric et ses filiales déclinent toute responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions dans le contenu informatif du présent document ou pour toute conséquence résultant de l'utilisation des informations qu'il contient.

Table des matières

Consignes de sécurité.....	4
À propos du document	5
Détecteur de fumée Wiser 230 V.....	9
À propos de l'appareil	9
Installation de l'appareil.....	10
Appairage de l'appareil avec la passerelle Wiser.....	11
Configuration de la connexion sans Concentrateur Wiser	15
Interconnexion d'appareils sans passerelle Wiser.....	15
Déconnexion d'un appareil secondaire	17
Test de l'appareil	18
Configuration de l'équipement	20
Renommer le dispositif.....	20
Paramétrer l'emplacement du dispositif	21
Identification de l'appareil	22
Utilisation de l'appareil	23
Vérification de l'historique de l'appareil	24
Réglage de la luminosité des LED	25
Mode silencieux de l'appareil	27
Désactivation des alertes de l'appareil.....	28
Fausse alarme.....	29
Création d'un automatisme	29
Suppression de l'appareil	38
Réinitialisation manuelle de l'appareil.....	39
Maintenance et nettoyage	39
Affichages LED	40
Dépannage	41
Caractéristiques techniques	42

Consignes de sécurité

Informations importantes

Il est nécessaire de lire attentivement ces instructions et de se familiariser avec l'appareil avant d'essayer de l'installer, de l'utiliser, de l'entretenir ou de procéder à sa maintenance. Les messages spéciaux suivants peuvent figurer dans ce manuel ou sur l'équipement pour mettre en garde contre des risques potentiels ou pour attirer l'attention sur des informations qui clarifient ou simplifient une procédure.



L'ajout de l'un des symboles à une étiquette de sécurité « Danger » ou « Avertissement » indique qu'il existe un danger électrique pouvant entraîner des blessures si les instructions ne sont pas respectées.



Il s'agit du symbole d'alerte de sécurité. Il est utilisé pour alerter sur des risques potentiels de blessure. Respectez tous les messages de sécurité accompagnant ce symbole pour éviter tout risque de blessure ou de mort.

DANGER

DANGER indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **entraînera** la mort ou des blessures graves.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **peut entraîner** la mort ou des blessures graves.

ATTENTION

ATTENTION indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, **peut entraîner** des blessures légères ou modérées.

AVIS

Le terme REMARQUE est utilisé pour aborder des pratiques qui ne sont pas liées à une blessure physique.

À propos du document

Objectif du document

Ce document fournit des informations détaillées sur les caractéristiques et les fonctionnalités du Wiser détecteur de fumée connecté sur secteur 230V, y compris l'installation, l'appairage avec la passerelle Wiser, la configuration des paramètres et l'utilisation de l'appareil. En outre, il comprend des conseils de dépannage, des caractéristiques techniques, des informations sur la conformité et des instructions pour réinitialiser l'appareil.

Champ d'application

Les caractéristiques des produits décrits dans ce document sont censées correspondre aux caractéristiques disponibles sur www.se.com. Toutefois, en application de notre stratégie d'amélioration continue, nous pouvons être amenés à réviser le contenu du document afin de le rendre plus clair et plus précis. Si vous constatez une différence entre les caractéristiques figurant dans ce document et celles fournies sur www.se.com, considérez que le site www.se.com contient les informations les plus récentes.

Pour votre sécurité

DANGER

RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE

Une installation électrique répondant aux normes de sécurité doit exclusivement être réalisée par des professionnels compétents. Les professionnels qualifiés doivent posséder une connaissance approfondie dans les domaines suivants :

- Raccordement aux réseaux d'installation
- Connexion à plusieurs appareils électriques
- Pose de câbles électriques
- Normes de sécurité, règles et réglementations locales relatives au câblage

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

AVIS

RISQUE RELATIF À L'INSTALLATION DE L'ÉQUIPEMENT

- Utilisez toujours le produit dans le respect des caractéristiques techniques indiquées.
- Conservez les instructions d'installation pendant toute la durée de vie du produit.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

⚠ AVERTISSEMENT**RISQUE RELATIF À LA BATTERIE SCELLÉE**

Ne rechargez pas, ne démontez pas et ne brûlez pas la batterie.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

Informations relatives à la cybersécurité générale

Ces dernières années, le nombre croissant de machines en réseau et d'usines de production a entraîné une augmentation correspondante du potentiel de cybermenaces, telles que les accès non autorisés, les violations de données et les perturbations opérationnelles. Vous devez donc envisager toutes les mesures de cybersécurité possibles pour protéger les ressources et les systèmes contre de telles menaces.

Pour garantir la sécurité et la protection de vos produits Schneider Electric, il est dans votre intérêt d'appliquer les meilleures pratiques relatives à la cybersécurité telles que décrites dans le document *Cybersecurity Best Practices*.

Schneider Electric fournit des informations supplémentaires et une assistance :

- Abonnez-vous à la *newsletter* sur la sécurité de Schneider Electric.
- Consultez la page Web *Cybersecurity Support Portal* pour :
 - obtenir des notifications de sécurité.
 - signaler les vulnérabilités et incidents.
- Consultez la page Web *Schneider Electric Cybersecurity and Data Protection Posture* pour :
 - accéder à la position sur la cybersécurité.
 - en savoir plus sur la cybersécurité dans l'académie de cybersécurité.
 - découvrir les services de cybersécurité de Schneider Electric.

Données environnementales

Recherchez et téléchargez des données environnementales complètes sur vos produits, notamment les déclarations de conformité RoHS et REACH, ainsi que le profil environnemental du produit (PEP), les instructions de fin de vie (EOL) et bien plus encore.

<https://www.se.com/myschneider>



Informations générales sur le programme de données environnementales Schneider

Cliquez sur le lien ci-dessous pour en savoir plus sur le programme de données environnementales de Schneider Electric.

<https://www.se.com/ww/en/about-us/sustainability/environmental-data-program/>



Déclaration de conformité

Par la présente, Schneider Electric Industries SAS déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la DIRECTIVE SUR L'EQUIPEMENT RADIO 2014/53/UE.

La déclaration de conformité peut être téléchargée sur :

- <https://www.go2se.com/ref=CCT599501>
- <https://www.go2se.com/ref=CCT599502>

Langues disponibles dans le document

Le document est disponible dans les langues suivantes :

- Anglais
- Allemand
- Espagnol
- Portugais
- Français
- Danois
- Suédois
- Finnois

Informations concernant la terminologie inclusive/sensible

Schneider Electric s'efforce de mettre constamment à jour ses communications et ses produits pour respecter ses engagements en matière de terminologie inclusive/sensible. Il se peut malgré tout que nos contenus présentent encore des termes jugés inappropriés par certains clients.

Les marques

- Wiser™ est une marque commerciale et la propriété de Schneider Electric, de ses filiales et sociétés affiliées.
- Zigbee® est une marque déposée de la Connectivity Standards Alliance.
- Apple® et App Store® sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Apple Inc.
- Google Play™ Store et Android™ sont des marques commerciales ou des marques déposées de Google Inc.
- Wi-Fi® est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.

- *QR Code* est une marque déposée de DENSO WAVE INCORPORATED au Japon et dans d'autres pays.

Les autres marques et marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Détecteur de fumée Wiser 230 V




CCT599502
CCT599501

À propos de l'appareil

Le Wiser détecteur de fumée connecté sur secteur 230V (détecteur de fumée) utilise un capteur photoélectrique pour détecter la fumée générée par un incendie et un capteur de température qui détecte la chaleur causée par une augmentation rapide de la température. Il comprend également une batterie de secours qui permet au détecteur de fumée de fonctionner si l'alimentation est déconnectée. Une fois connecté au système Wiser, le détecteur de fumée envoie des notifications via l'application Wiser Home.

Éléments de fonctionnement


- A. LED d'état (LED orange, verte et rouge)
- B. LED En attente (LED rouge)
- C. Bouton Test/Silence
- D. Commutateur d'alimentation : ARRÊT/Auto*
- E. Bouton Configurer/Reset



***ARRÊT/Auto** : Dans cette position, le détecteur de fumée est désactivé. Lorsque le détecteur de fumée est monté sur la base de montage, il s'allume automatiquement. Lorsqu'il est retiré, il s'éteint automatiquement.

Emplacement d'installation

- Le détecteur de fumée peut être installé sur un plafond plat/incliné.
- N'installez pas de détecteurs de fumée à proximité de fenêtres, de portes ou de conduits.
- Évitez la peinture, les autocollants ou autres décorations.



Installation de l'appareil

Reportez-vous aux instructions d'installation fournies avec ce produit.

Voir :

- Instructions d'installation (CCT599502)
- Instructions d'installation (CCT599501)


Appairage de l'appareil avec la passerelle Wiser

À l'aide de l'application Wiser Home, appairez votre détecteur de fumée à la passerelle Wiser.

IMPORTANT: Ne montez pas le détecteur de fumée avant de l'avoir appairé. Le bouton Configurer/Reset et le commutateur d'alimentation sont situés à l'arrière du détecteur de fumée.

NOTE: Lorsque plusieurs détecteurs de fumée sont associés à la même passerelle Wiser, une interconnexion de radiofréquences (RF) est automatiquement créée entre les détecteurs de fumée.

1. Repérez le commutateur d'alimentation à l'arrière du détecteur de fumée. Utilisez un tournevis pour mettre le commutateur d'alimentation en position **MARCHE**.



NOTE: Lorsque le détecteur de fumée est monté sur un mur ou au plafond, le commutateur d'alimentation est automatiquement allumé.

2. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .
3. Appuyez sur **Equipements** >  > **Sûreté et sécurité** > **Détecteur de fumée**.

SUGGESTION: Vous pouvez également y accéder en appuyant sur **Contrôle** >  > **Sûreté et sécurité** > **Détecteur de fumée**.


4. Appuyez sur **Scanner le code QR** et autorisez l'application Wiser Home à accéder à votre caméra. Ensuite, scannez le code QR situé sur le détecteur de fumée.

NOTE: Si vous ne parvenez pas à trouver le bon QR code, appuyez sur **Je n'arrive pas à trouver le bon code QR** pour appairer le détecteur de fumée manuellement et passez à l'étape 5.




Si le QR code est incorrect, un message **QR code scanné incorrect** s'affiche. Appuyez sur **Je ne peux pas scanner le QR code** et choisissez l'une des options suivantes :


- **(A)** : Saisissez l'**Adresse Mac/EUI-64** et le **code d'installation**, puis appuyez sur **Connexion**. L'application vérifie si l'adresse MAC/EUI-64 et le code d'installation sont valides.
- **(B)** : Choisissez cette option si vous ne parvenez pas à trouver l'adresse MAC/EUI-64 et le code d'installation.



5. Appuyez sur **Suivant**, appuyez brièvement 3 fois sur le bouton Configuration/Reset et assurez-vous que la LED clignote en orange.



Attendez quelques secondes que la LED passe au vert et l'application confirme que le détecteur de fumée est appairé.




6. Appuyez sur **Suivant** et attribuez l'appareil à une nouvelle pièce ou à une pièce existante et appuyez sur **Envoyer**.

IMPORTANT: L'écran suivant affiche la page **Paramètres de l'équipement**, dans laquelle vous avez la possibilité de configurer les paramètres lors du processus d'appairage ou ultérieurement. Si vous préférez les configurer ultérieurement, appuyez sur **Envoyer**. Pour plus d'informations sur les paramètres de l'équipement, consultez la section Configuration de l'équipement, page 20.

Une fois le détecteur de fumée appairé, un écran d'appairage réussi s'affiche avec les options suivantes :

- **+ Ajouter un nouvel appareil** : Appuyez pour continuer à appairer d'autres appareils.
- **Commencez à utiliser votre appareil** : Appuyez pour commencer à utiliser l'appareil appairé.



NOTE: L'écran d'appairage réussi s'affiche uniquement si vous êtes connecté en tant que **Propriétaire du logement**.

Maintenant, vous pouvez voir le capteur nouvellement ajouté sur l'onglet **Contrôle** sous les onglets **Tout** et **Pièce**.


Configuration de la connexion sans Concentrateur Wiser

Interconnexion d'appareils sans passerelle Wiser


Les détecteurs de fumée peuvent être connectés directement les uns aux autres via des connexions RF, même sans réseau de passerelle Wiser.

IMPORTANT: Tournez le commutateur d'alimentation sur la position **MARCHE** sur tous les appareils.

1. Identifiez un détecteur de fumée et marquez-le comme **Principal** à l'aide d'une étiquette fournie. Les autres détecteurs de fumée sont considérés comme **secondaires**.




2. Appuyez brièvement sur le bouton Test/Silence du détecteur de fumée principal 3 fois en 2 s.



La LED En attente s'allume pendant 30 s lorsque l'appareil se trouve en mode d'appairage.

3. Identifiez un détecteur de fumée secondaire et appuyez brièvement sur le bouton Test/Silence 3 fois en 2 s.

La LED En attente clignote 3 fois sur les détecteurs de fumée principal et secondaire, indiquant que la connexion RF a réussi. Ensuite, sur le détecteur de fumée principal, la LED En attente s'allume à nouveau pendant 30 s.



Répétez l'étape 3 sur tous les détecteurs de fumée secondaires.

NOTE: Pour quitter le mode d'appairage, appuyez brièvement ($< 0,5$ s) 3 fois sur le bouton Test/Silence du détecteur de fumée principal. La LED En attente s'éteint, indiquant que le détecteur de fumée principal n'est pas en mode d'appairage.

IMPORTANT: Pour vous assurer que l'interconnexion est correcte, effectuez un test d'interconnexion sur tous les détecteurs de fumée avant et après l'installation. Voir test du ou des appareils interconnectés.


Déconnexion d'un appareil secondaire

Supprimez un détecteur de fumée secondaire de la base de montage (voir « Suppression d'un appareil de la base de montage » dans le manuel d'instructions).


NOTE:

- Ne supprimez pas le détecteur de fumée principal.
- Lisez les étapes suivantes avant de déconnecter un détecteur de fumée secondaire.

1. Assurez-vous que le commutateur d'alimentation est en position ARRÊT/AUTO.




2. Maintenez le bouton Test/Silence appuyé et mettez simultanément le commutateur d'alimentation en position MARCHÉ.




La LED En attente s'allume pendant 3 s.

3. Maintenez toujours le bouton Test/Silence enfoncé jusqu'à ce que la LED En attente s'éteigne. Relâchez ensuite le bouton Test/Silence.



4. Appuyez brièvement sur le bouton Test/Silence lorsque la LED En attente est de nouveau allumée pendant 3 s.



La LED En attente clignote pendant 5 s, indiquant la déconnexion de l'interconnexion RF et la LED d'état clignote alors également en vert 7 fois.

IMPORTANT:

- Lorsque le détecteur de fumée secondaire est bien déconnecté, veillez à mettre le commutateur d'alimentation en position ARRÊT/ AUTO.
- Effectuez un test d'interconnexion sur tous les détecteurs de fumée restants une fois déconnecté. Voir test du ou des appareils interconnectés..

Test de l'appareil


Le détecteur de fumée dispose d'un mode Test qui permet d'en assurer le fonctionnement correct. Il est recommandé de tester le détecteur de fumée une fois par mois. Si le détecteur de fumée est installé dans un mobil-home, il est recommandé de le tester chaque semaine et avant chaque voyage.

NOTE: À l'aide de l'application Wiser, vous pouvez régler le rappel mensuel de l'alarme de test dans les paramètres.

Test de l'appareil individuel

IMPORTANT: Testez le détecteur de fumée une fois par mois pour vérifier son bon fonctionnement.

Appuyez sur le bouton Test/Silence de chaque détecteur de fumée pendant plus de 3 s jusqu'à ce qu'une alarme retentisse. Si l'alarme de test ne retentit pas, cela signifie que le détecteur de fumée n'est pas connecté à l'alimentation.




Test de l'appareil/des appareils interconnecté(s)

Il est possible de tester simultanément tous les détecteurs de fumée dans un réseau interconnecté en une seule opération.

1. Sélectionnez n'importe quel détecteur de fumée interconnecté.

2. Appuyez sur le bouton Test/Silence et maintenez-le enfoncé pendant plus de 18 s jusqu'à ce qu'une alarme se déclenche sur tous les détecteurs de fumée interconnectés.



1× > 18 s

Si aucune alarme n'est déclenchée sur les détecteurs de fumée interconnectés, assurez-vous que la configuration de l'interconnexion sans fil est correcte. Vérifiez également que la distance entre chaque détecteur de fumée est conforme à la spécification.

NOTE: L'alarme déclenchée sur les détecteurs de fumée interconnectés est maintenue plus longtemps même si vous relâchez le bouton Test/Silence.

Configuration de l'équipement

Renommer le dispositif


1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Equipements > Détecteur de fumée > Nom de l'équipement (A)**.



Paramétrer l'emplacement du dispositif

Vous pouvez ajouter votre appareil à n'importe quelle pièce (chambre, salon, salle à manger, etc.).

1. Sur l'écran d'**accueil**, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Equipements**, sélectionnez dans la liste l'appareil dont vous souhaitez modifier l'emplacement.
3. Appuyez sur **Emplacement**  pour ouvrir l'écran de configuration.
4. Sur l'écran **Paramétrage de l'équipement**, vous pouvez entrer **Nouveau nom de pièce** (A) ou sélectionner une pièce existante dans la liste (B).



Paramétrage de l'équipement

Où se trouve la commande de l'appareil?

Nouveau nom de pièce (A)

Salon
3 appareils ✓

Bureau
2 appareils (B)

Salle De Bain
3 appareils

Chambre
2 appareils

Supprimer de la pièce (C)

Envoyer (D)

SUGGESTION: Si l'appareil est déjà affecté, vous pouvez le supprimer de la pièce existante. Appuyez sur **Supprimer de la pièce** (C).

5. Une fois les modifications effectuées, appuyez sur **Envoyer** (D).

Identification de l'appareil

À l'aide de l'application Wiser Home, identifiez l'appareil parmi les détecteurs de fumée disponibles dans une maison.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Appareils** >  > **Identification (A)**.



NOTE: Le clignotement et l'identification de la LED du détecteur de fumée peuvent prendre jusqu'à 60 minutes. Ce délai dépend du moment où le détecteur de fumée communique avec la passerelle dans son intervalle régulier.

3. Appuyez sur **OK** pour terminer l'identification de l'équipement.

Utilisation de l'appareil

Le panneau de commande Détecteur de fumée vous permet de visualiser l'état actuel du détecteur de fumée et d'accéder à l'historique et aux paramètres.

1. Dans l'onglet **Contrôle**, appuyez sur **Tous** les appareils ou sur l'onglet de la pièce où se trouve le détecteur de fumée.
2. Sur la page du panneau de commande Détecteur de fumée, vous pouvez voir les éléments suivants :


- État actuel du détecteur de fumée (A)
- Historique (B)

NOTE: La page d'historique fournit des informations sur le détecteur de fumée (date, heure et type d'alarme détectée ; pour plus d'informations, reportez-vous à la section Vérification de l'historique des appareils, page 24).

- Paramètres de l'équipement (C)

NOTE: La page de réglage du détecteur de fumée donne des informations sur le réglage de la luminosité des LED du détecteur de fumée ; pour plus d'informations, voir Paramètres de luminosité LED, page 25.

- Ajouter aux favoris (D)



Vérification de l'historique de l'appareil

À l'aide de l'application Wiser Home, vous pouvez consulter les détections de fumée et de température élevée en accédant à l'historique des détecteurs de fumée.

NOTE: L'historique de tous les appareils est enregistré dans le cloud. Lorsque la connexion au cloud est perdue, l'historique des appareils disparaît.

1. Dans l'onglet **Contrôle**, appuyez sur **Tous** les appareils ou sur l'onglet de la pièce où se trouve le détecteur de fumée.
2. Sur la page du panneau de commande de l'appareil, appuyez sur **Historique**.

Sur la page **Historique**, vous pouvez voir la date, l'heure et le type d'alarme détecté.

NOTE: L'historique des appareils peut être stocké pendant une durée maximale de 90 jours.


< Historique	
AUJOURD'HUI	
09:42:42	Alarme de température
09:55:44	Détecteur de fumée
HIER	
10:42:55	Alarme à distance
11:22:45	Mode silence activé
11:32:55	Mode silence désactivé
01 NOV 2021	
11:00:55	Avertissement de défaut
12:22:55	Détecteur de fumée
12:55:44	Alarme anti-sabotage
02 NOV 2021	
07:00:55	Alarme de température
08:22:55	Défaut de la pile
09:55:44	Détecteur de fumée

Réglage de la luminosité des LED


Vous pouvez régler manuellement la luminosité des LED sur minimum et maximum et également à l'aide de l'application Wiser Home.

Modification manuelle de la luminosité des LED


1. Lorsque le détecteur de fumée est en mode En attente, appuyez brièvement sur le bouton Test/Silence 3 fois en 2 s.



2. Lorsque la LED rouge est allumée, appuyez brièvement sur le bouton Test/Silence pour commuter entre les niveaux minimal et maximal de luminosité de la LED.




3. Appuyez de nouveau brièvement sur le bouton Test/Silence 3 fois en 2 s pour enregistrer le niveau de luminosité réglé. Sinon, vous pouvez attendre 30 s que la LED En attente s'éteigne, et le niveau de luminosité sera alors sauvegardé.



Modification de la luminosité des LED à l'aide de l'application

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Appuyez sur **Equipements > Détecteur de fumée > Indicateur LED** (A).
3. Appuyez brièvement sur le bouton **Configuration/Reset** (S/R) sur l'appareil pour l'activer avant de modifier le niveau de luminosité.
4. Dans l'application, sélectionnez l'une des options suivantes (B) :
 - **Maximum**
 - **Minimum**
5. Appuyez sur **OK**.



Mode silencieux de l'appareil

Désactiver les détecteurs de fumée

Lors d'un événement d'alarme, identifiez d'abord les détecteurs de fumée qui ont détecté de la fumée, ceux-ci auront des LED rouges clignotants. Appuyez ensuite brièvement sur le bouton Test/Silence du détecteur de fumée pour arrêter l'alarme.

IMPORTANT: En mode silence, le détecteur de fumée ne détectera pas de fumée/température élevée pendant 10 minutes. Après 10 minutes, le détecteur de fumée reprend son fonctionnement normal. Pendant ce temps, la LED En attente clignote toutes les 8 s.


- Si de la fumée est détectée alors que l'alarme est en mode silence, la détection de température élevée reste active.
- Si une température élevée est détectée alors que l'alarme est en mode silence, la détection de fumée reste active.
- Si de la fumée et une température élevée sont détectées simultanément et que l'alarme est réglée sur le mode silence, les deux détections sont désactivées pendant 10 minutes.
- Dans les systèmes interconnectés, si plusieurs alarmes affichent des LED rouges clignotantes et qu'elles sont en train de déclencher des alarmes, appuyez brièvement sur le bouton Test/Silence de chaque appareil. Toutes les alarmes deviennent silencieuses dans les 5 à 10 secondes.

NOTE: Attendez 10 minutes avant de réaliser un test pour éviter tout dysfonctionnement du détecteur de fumée. Une fois que l'appareil est réglé sur le mode silence, le statut peut être vérifié dans l'application Wiser Home.



Désactivation temporaire de la détection de fumée

Pour désactiver temporairement la détection de fumée d'un détecteur de fumée, appuyez brièvement une fois sur le bouton Test/Silence lorsque le détecteur de fumée est en mode En attente. Le détecteur de fumée ne détecte pas de fumée pendant 10 minutes. Pendant ce mode, la LED En attente clignote toutes les 8 s.



1x < 3 s

NOTE: Le capteur de température reste actif même lorsque la détection de fumée est désactivée.

Désactivation des alertes de l'appareil

Niveau de piles faible

Lorsque la batterie est faible, la LED En attente clignote toutes les 48 s en émettant un bip. Vous pouvez désactiver l'indication de batterie faible pendant 10 heures en appuyant brièvement une fois sur le bouton Test/Silence.

IMPORTANT: L'utilisateur doit remplacer l'appareil dans les 30 jours suivant la première alerte.

Détection des défauts

Lorsqu'un défaut du détecteur de fumée est détecté, 2 bips sont émis toutes les 48 s, et la LED En attente clignote. Vous pouvez désactiver l'indication pendant 10 heures en appuyant brièvement une fois sur le bouton Test/Silence. Voir Dépannage, page 41.

Mémoire d'alarme

Dans un groupe interconnecté, la LED En attente de l'appareil déclenché clignote une fois toutes les 2 s pendant 72 heures après l'arrêt de l'alarme. Cela permet à l'utilisateur de repérer l'appareil qui a été déclenché par la fumée/température élevée. Appuyez une fois brièvement sur le bouton Test/Silence pour désactiver la LED clignotante pendant 10 heures.

Fausse alarme


En cas de fausse alarme dans un groupe interconnecté, il est important d'identifier le ou les appareils déclencheurs en détectant les détecteurs de fumée avec une LED rouge clignotant toutes les 2 s ou en utilisant le journal historique des alarmes dans l'application.
Ces détecteurs de fumée doivent être nettoyés, entretenus ou remplacés si nécessaire.

Création d'un automatisme

Un automatisme vous permet de regrouper plusieurs actions, déclenchées automatiquement ou à des moments planifiés. À l'aide de l'application Wiser Home, vous pouvez créer des automatismes en fonction de vos besoins.


NOTE: Pour créer et sauvegarder un automatisme, au moins une condition et une action doivent être ajoutées.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .
2. Accédez à **Automatismes** >  pour créer un automatisme.
3. Appuyez sur **Si** (A) et sélectionnez l'une des conditions suivantes à remplir (B) :
 - **Toutes les conditions** : Cela déclenche une action uniquement lorsque toutes les conditions sont remplies.
 - **Toute condition** : Cela déclenche une action lorsqu'au moins une condition est remplie.



4. Pour ajouter une condition, appuyez sur **Ajouter des conditions** > **Changement d'état d'un équipement** > **Détecteur de fumée** et sélectionnez l'une des options suivantes (C) :
- **Détecteur de fumée** - Lorsque l'appareil détecte de la fumée.
 - **Alarme de température** - Lorsque l'appareil détecte une augmentation de température.
 - **Alarme à distance** - Lorsque l'appareil est déclenché par un appareil interconnecté.
 - **Alarme de test** - Lorsque l'appareil est en mode Test.
 - **Mode silence** - Lorsque l'appareil est en mode silencieux.


NOTE: Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 conditions.



NOTE: Pour supprimer une condition, balayez-la vers la gauche et appuyez sur  (D).



5. Pour définir une heure précise pour votre automatisme, appuyez sur **Quand >**
Ajouter un horaire et sélectionnez l'un des éléments suivants (E) :
 - **Heure précise de la journée : Lever du soleil, Coucher du soleil, Personnalisé**
 - **Période de temps : Journée, La nuit, Personnalisé**




NOTE: Pour supprimer une heure précise, balayez-la vers la gauche, et appuyez sur .


6. Pour ajouter une action, appuyez sur **Alors > Ajouter une action** et sélectionnez l'une des options suivantes (F) :

NOTE: Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 actions.


- **Contrôler un appareil** : Sélectionnez un appareil à déclencher.
- **Envoyer une notification** : Activez la notification pour l'automatisme.
- **Activer un moment** : Sélectionnez le moment de déclenchement souhaité.
- **Attendez** : Cette option vous permet d'ajouter un retard dans une séquence d'automatisme. Vous pouvez définir la durée d'attente en incréments de 1 heure et 1 minute jusqu'à un maximum de 24 heures. Cette fonction est utile pour retarder des actions au sein d'un automatisme.




NOTE: Pour supprimer une action, balayez vers la gauche sur l'action et appuyez sur  (G).



7. Saisissez le nom de l'automatisme (H) et appuyez sur **Sauvegarder**. Vous pouvez choisir dans la liste l'icône qui représente le mieux votre automatisme en appuyant sur .



Une fois l'automatisme sauvegardé, celui-ci est visible dans l'onglet **Automatismes**.  (I) permet d'activer et de désactiver l'automatisme.



Exemple d'automatisme

Dans l'exemple ci-dessous, vous recevrez une notification dans votre application lorsque de la fumée est détectée.


1. Accédez à **Automatismes** >  pour créer un automatisme.
2. Pour ajouter une condition, appuyez sur **Ajouter une condition** > **Changement d'état d'un appareil** > **Détecteur de fumée**.
3. Dans le menu Sélectionner une fonction, appuyez sur **Détecteur de fumée** (A).




4. Pour modifier le statut en Détection de fumée, appuyez sur  > **Set**.



5. Pour ajouter une action, appuyez sur **Alors > Ajouter une action > Envoyer une notification > Me prévenir**.




6. Lisez les informations et appuyez sur **OK**.



7. Entrez le nom de l'automatisme et cliquez sur **Sauvegarder**.

SUGGESTION: Vous pouvez choisir l'image de couverture représentant votre automatisme en appuyant sur .


Vous pouvez activer ou désactiver les automatismes enregistrés dans l'onglet **Automatismes** en utilisant  (B).



Vous recevrez une notification lorsque l'automatisme est déclenché.

Modification d'un automatisme

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Automatismes** .
2. Accédez à **Automatismes**, appuyez sur l'automatisme que vous souhaitez modifier.
3. Sur l'écran **Modifier un automatisme**, vous pouvez effectuer les modifications suivantes :
 - Changer l'icône .
 - Renommer l'automatisme.
 - Appuyer sur chaque condition pour modifier les paramètres.
 - Pour supprimer une condition, faites-la glisser vers la gauche, puis appuyez sur  (A) pour la supprimer.
 - Appuyez sur  **Ajouter une condition** (B) pour ajouter une nouvelle condition.
 - Pour modifier l'ordre des actions, appuyez sur l'option **Alors** et maintenez une action enfoncée, puis faites un glisser-déposer à la position souhaitée.




4. Appuyez sur **Sauvegarder** pour sauvegarder les modifications.

Suppression d'un automatisme

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Automatismes** .
2. Accédez à **Automatismes**, appuyez sur l'automatisme que vous souhaitez supprimer.

- Sur la page **Modifier un automatisme**, appuyez sur **Suppression d'un automatisme** (A) et lisez le message de confirmation, puis appuyez sur **OK** (B).



Suppression de l'appareil

À l'aide de l'application Wiser Home, vous pouvez supprimer le détecteur de fumée du système Wiser.

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .
- Appuyez sur **Équipements > Détecteur de fumée > Supprimer** (A).



- Appuyez sur **OK** pour confirmer.


NOTE:

- Le fait de supprimer le détecteur de fumée de l'application réinitialise l'appareil. Après la réinitialisation, la LED clignote en orange, indiquant que l'appareil est prêt pour l'appairage.
- Si vous rencontrez toujours un problème avec la réinitialisation, consultez la section Réinitialisation de l'appareil, page 39.

Réinitialisation manuelle de l'appareil

Appuyez brièvement (< 0,5 s) 3 fois sur le bouton Configurer/Reset, puis appuyez longuement une fois sur le bouton Configurer/Reset pendant >10 s pour réinitialiser le détecteur de fumée en mode par défaut.

IMPORTANT: Toutes les données de configuration, données d'utilisateur et données du réseau sont supprimées.



Maintenance et nettoyage

Une inspection mensuelle est recommandée pour s'assurer que le détecteur de fumée est exempt de poussière, de saleté et d'insectes. Le détecteur de fumée peut être aspiré (fortement recommandé) ou brossé avec une brosse douce pour éliminer la poussière, la saleté ou la graisse de cuisine accumulée. Appliquez une petite quantité de spray de surface sur un chiffon et essuyez autour du ou des détecteurs de fumée tous les 3 à 6 mois pour atténuer la pénétration d'insectes.

IMPORTANT:

1. Testez toujours le détecteur de fumée après l'avoir nettoyé. Pour plus d'informations, consultez [test de l'appareil](#), page 18.
2. Si nécessaire, reportez-vous aux instructions d'installation pour obtenir davantage d'informations sur l'installation du détecteur de fumée.

AVIS

INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE DE L'ÉQUIPEMENT

- Testez régulièrement le détecteur de fumée pour vérifier son fonctionnement et le bon état de la batterie.
- Remplacez le détecteur de fumée au bout de 10 ans à compter de la date de fabrication.
- N'ouvrez pas le boîtier du détecteur de fumée et ne le réparez pas vous-même. Il n'y a pas de pièces réparables à l'intérieur.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

Affichages LED

Appairage

Action de l'utilisateur	Affichage de la LED	Statut
Appuyez 3 fois sur le bouton Configurer/Reset.	La LED d'état clignote en orange, une fois par seconde. 	Le mode d'appairage est actif pendant 30 secondes. Lorsque l'appairage est terminé, la LED d'état s'allume en vert pendant un certain temps avant de s'éteindre. 

Réinitialisation

Action de l'utilisateur	Affichage de la LED	Statut
Appuyez 3 fois sur le bouton Configurer/Reset et maintenez-le enfoncé pendant > 10 s.	Au bout de 10 s, la LED d'état se met à clignoter en rouge. 	L'appareil est en mode réinitialisation. Les réglages d'usine sont rétablis après 10 secondes. L'appareil redémarre et la LED d'état commence à clignoter en vert avant de s'éteindre. 

Fonctionnement

Mode de fonctionnement		LED En attente	Son d'alarme	Durée
Mode normal/mode En attente		Clignote toutes les 48 s	ARRÊT	—
Mode alarme	Alarme locale *	Clignote toutes les 1 s	3 bips toutes les 4 s	—
	Alarme interconnectée	ARRÊT	3 bips toutes les 4 s	—
Mode Test		1 clignotement toutes les 1 s	3 bips toutes les 4 s	Jusqu'à ce que le bouton Test/Silence soit relâché
Test d'interconnexion sans fil		ARRÊT	3 bips continus toutes les 4 s	25 s
Mode silence		Clignote toutes les 8 s	ARRÊT	10 min
Mode Niveau de piles faible		Clignote toutes les 48 s	1 bip toutes les 48 s	Fin de vie : remplacer le détecteur de fumée
Mode défaut		2 clignotements toutes les 48 s	2 bips toutes les 48 s	Jusqu'à ce que le défaut ait été résolu
Mode désactivation	Niveau de piles faible	Clignote toutes les 24 s	ARRÊT	10 h
	Défaut	2 clignotements toutes les 24 s	ARRÊT	10 h
	Mémoire d'alarme	Clignote toutes les 48 s	ARRÊT	10 h
NOTE: Pour tous les modes de fonctionnement, la LED clignote en rouge. * Pour les détecteurs de fumée locaux, toutes les LED rouges clignotent, tandis que pour les alarmes de température locales, seule la LED rouge En attente clignote.				

Dépannage

Problème	Résolution/mesure
Le détecteur de fumée ne produit pas de son d'alarme lorsqu'il est testé.	- Vérifiez que le commutateur d'alimentation est en position MARCHÉ ou que le détecteur de fumée est correctement installé. En cas d'incertitude, retirez et réinstallez le détecteur de fumée. - Appuyez sur le bouton Test/Silence jusqu'à ce qu'un son d'alarme soit émis. N'appuyez pas consécutivement. - Si le problème persiste ou si vous avez des questions au sujet de la garantie, contactez le service client.
Le détecteur de fumée émet des bips et la LED En attente clignote toutes les 48 s.	La batterie est peut-être faible ou vide. Remplacer le détecteur de fumée.
Le détecteur de fumée émet deux bips et la LED En attente clignote toutes les 48 s.	- Nettoyer le détecteur de fumée. Consultez la section Maintenance, page 39. - Si le problème persiste ou si vous avez des questions au sujet de la garantie, contactez le service client.
Le détecteur de fumée émet un son d'alarme de manière inattendue sans qu'il y ait de fumée, de vapeur ou de température élevée.	- Identifiez le détecteur de fumée déclenché, signalé par le clignotement de la LED En attente et par 3 bips toutes les 4 s. - Appuyez sur le bouton Test/Silence pour interrompre le son d'alarme. L'appareil interconnecté cesse de générer des alarmes dans un délai de 10 s. - Nettoyer le détecteur de fumée. Consultez le document Maintenance, page 39. - Réinstallez le détecteur de fumée et testez-le. - Si le problème persiste ou si vous avez des questions au sujet de la garantie, contactez le service client. IMPORTANT: Après un événement d'alarme, le détecteur de fumée dont la LED En attente clignote toutes les 2 s est le détecteur de fumée déclenché. Identifiez le détecteur de fumée et suivez les étapes 3 à 5.

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique	110-240 V CA, 50 / 60 Hz
Autonomie de la batterie de secours	10 ans
Courant de fonctionnement	≤ 60 mA
Type de capteur	Photoélectrique. Cette alarme ne contient AUCUNE matière radioactive.
Température de fonctionnement	de 0 °C à 45 °C
Humidité ambiante	de 5 % à 95 %
Interconnexion des câbles	Max. 40 appareils
Interconnexion sans fil	RF+Zigbee, max. 40 appareils dans un réseau
Disposition des bornes	Bornes Active, Neutre, Boucle et Interconnexion, chacune pouvant recevoir 2 × 1,5 mm ²
Fréquence de fonctionnement	Zigbee : 2 405-2 480 MHz RF : 868 MHz
Portée sans fil	40 m de ligne de vue à l'intérieur
Niveau de l'avertisseur sonore	85 dB à 3 m
Type de montage	Montage au plafond uniquement
Dimensions (H × l × D)	115 × 115 × 46 mm
Standard	EN 14604
Certification	Zigbee 3.0

Caractéristiques certifiées par le marquage NF	
Montage	☒ Mur ☒ Plafond
Fonctionne avec	☒ Batterie incluse ☒ Source d'alimentation secteur
Autonomie de la batterie	☐ 3 ans ☐ 3 ans ☒ 10 ans ☒ Non remplaçable
Indicateur d'alarme individuel	☒ Oui ☐ Non
Capacité d'interconnexion	☒ Radio ou câble, nombre max. d'appareils interconnectés : 40 ☐ Centre des intrusions ☐ Commande à distance
Convient pour l'installation dans un mobil-home	☒ Oui ☐ Non
Fonction de silence des alarmes	☒ Oui ☐ Non
Fonction de silence de défaillance de batterie	☒ Oui ☐ Non

Schneider Electric
35 rue Joseph Monier
92500 Rueil-Malmaison
France

+ 33 (0) 1 41 29 70 00

www.se.com

Les normes, spécifications et conceptions pouvant changer de temps à autre, veuillez demander la confirmation des informations figurant dans cette publication.

© 2024 – 2025 Schneider Electric. Tous droits réservés.

DUG_Détecteur de fumée filaire_WH-03